

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

indicatorilor tehnico-economici

aferenți lucrărilor pentru realizare: **Măsurile Privind Implementare Cerințe ISU pt. Imobil
Creșă Cetate din Alba Iulia str. Alexandru cel Bun nr.13**

1. Indicatori valorici:

<i>1.1. valoarea totala a lucrarilor de executie - fara TVA</i>	<i>151.162,07 lei</i>
<i>- cu TVA</i>	<i>179.882,86 lei</i>

2. Indicatori fizici:

- demontarea a 11 uși existente, refacerea șpaletilor, placarea dublă a unor pereți existenți cu plăci de gips carton pe structură metalică (prevăzuți cu fonoizolație) , montarea 11 uși noi în golurile din pereții de gips carton, conform P118/1999
- dotarea cu dispozitive de autoînchidere (8 buc) și bare antipanică (6 buc) a unor uși existente conform art 2.6.23 din P118/1999
- completări în ceea ce privește instalațiile de stingere incendiu (pentru conformare la NP022 se va monta subteran un rezervor cu o capacitate de 1,5 mc, grup de pompare și un hidrant suplimentar la subsolul clădirii)
- completări la instalațiile de securitate la incendiu conform I7/2011
- completări la instalația de paratrăsnet (încă o coborâre pentru a fi legată la priza de pământ conform art. 6.3.3.1 din I7/2011)
- dotarea cu un grup electrogen

3. Esalonarea investitiei

<i>3.1 anul I</i>	<i>179.882,86 lei</i>
--------------------------	------------------------------

Alba Iulia, 26 octombrie 2017

Președintele ședinței,
Consilier
Pocol Dorin Iustin

Contrasemnează,
Secretar
Jeler Marcel