

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
pentru obiectivul: Execuție Instalație de semnalizare, avertizare a incendiilor;
Iluminat de siguranță și continuarea lucrului; Instalație paratrăsnet; Instalații
de prevenire și stingerea incendiilor cu apă la Școala Gimnazială Vasile Goldiș
Corp B clasele I-IV din mun.Alba Iulia, str. Călărași nr. 2

1. Indicatori valorici:

- 1.1. valoarea totală a lucrărilor de execuție - fără TVA 100.010,26 lei**
- cu TVA 119.012,21 lei

2. Indicatori fizici:

Instalația de prevenire și stingere incendii		
2.1	Lungime rețea alimentare cu apă a hidranților interiori (țeavă PEHD 63 mm, Pn 10 atm)	60 ml
2.2	Lungime instalație interioară de hidranți (țeavă zincată 2")	50 ml
2.3	Numar hidranti interiori	4 buc
Instalație paratrăsnet		
2.4	Dispozitiv de amorsare tip PDA cu R= 40ml	1 buc
2.5	Prize de pământ	2 buc
Instalație de semnalizare, avertizare incendiu		
2.6	Centrală de incendiu analog adresabilă	1 buc
2.7	Detector optic de fum wireless	64 buc
2.8	Detector de temperatură	1 buc
2.9	Sirenă de exterior	1 buc
Iluminat de siguranță și continuarea lucrului		
2.1 0	Indicator contra panicii	16 buc
2.1 1	Indicator continuare lucru	3 buc

3. Eșalonarea investiției

- 3.1 anul I 119.012,21 lei**

Alba Iulia, 20 decembrie 2017

Președintele ședinței,
Consilier
Jidveian Ovidiu Viorel

Contrasemnează,
Secretar
Jeler Marcel