

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITI “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI RACORDURI DE CANALIZARE, str.Poiana Rusca, str.Streiului, str.Hateg, EXTINDERE RETEA DE APA SI BRANSAMENTE str.Artarului”

TITULARUL INVESTIȚIEI : MUNICIPIUL ALBA IULIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ALBA IULIA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL ALBA IULIA

PROIECTANT: S.C.APA CTTA S.A. ALBA

AMPLASAMENT: JUDEȚUL ALBA, INTRAVILANUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA, str. Poiana Rusca (tronson 1, tronson 2) si Artarului.

VARIANTA 1 RECOMANDATĂ

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

**Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 341.154,97 lei.
din care C+M: 284.023,32 lei.**

Durata de realizare (luni): 15 luni

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI (CAPACITĂȚI);

1.Extindere retea de canalizare strada Poiana Rusca_Tronson 1, cu urmatoarele caracteristici:

- 184 m conducta de PVC tip KGEM, SN4, Dn 250 mm
- 37 m conducta PVC tip KGEM, SN4, Dn 160 mm, cu racordurile si caminele aferente

2.Extindere retea de canalizare strada Poiana Rusca_Tronson 2, cu urmatoarele caracteristici:

- 157 m conducta de PVC tip KGEM, SN4, Dn 250 mm
- 9 m conducta PVC tip KGEM, SN4, Dn 160 mm, cu racordurile si caminele aferente

3.Extindere retea de apa strada Artarului, cu urmatoarele caracteristici:

- 300 m conducta de PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 110 mm
- 10 ml conducta din PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 90 mm

- 9 m conducta PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 25 mm, cu bransamentele si caminele aferente

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Surse de finanțare: - retea: fond de dezvoltare- IID și alte surse constituite conform legii

- racorduri, bransamente: viitorii utilizatori

Alba Iulia, 28 mai 2019

Președintele ședinței,
Consilier
Domuța Iulius Viorel

Contrasemnează,
Secretar
Jeler Marcel