

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:
**"EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI BRANȘAMENTE – STRADA ROJOMAL,
MUNICIPIUL ALBA IULIA"**

TITULARUL INVESTIȚIEI: **MUNICIPIUL ALBA IULIA**

BENEFICIAR: **MUNICIPIUL ALBA IULIA**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: **PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA**

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: **S.C. APA CTTA S.A.**

AMPLASAMENT: **JUDETUL ALBA, MUNICIPIULUI ALBA IULIA, STRADA
ROJOMAL**

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

– **Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție (cu TVA)**
439.329,59 lei.

din care C+M:

202.884,38 lei

Eșalonarea investiției: INV/ (C+M);

anul I

439.329,59 lei

din care C+M

202.884,38 lei

Durata de realizare (luni): 15 luni

**PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI
(CAPACITĂȚI);**

- Conductă din PEHD, PE80, SDR13,6, PN10, De 110 mm – 195 ml.
- Conductă din PEHD, PE80, SDR17,6, PN6, De 110 mm – 115 ml.
- Conductă din PEHD, PE80, SDR13,6, PN10, De 90 mm – 5 ml.
- Conductă din PEHD, PE80, SDR17,6, PN6, De 90 mm – 15 ml.
- Conductă din PEHD, PE80, SDR17,6, PN6, De 25 mm – 35 ml.

TOTAL – 365 ml.

- Hidranți incendiu subterani Dn 80 mm – 3 buc.
- Stație de pompare cu convertizor de frecvență amplasată într-un cămin subteran carosabil având diametrul interior Dn 2,0 m (SP) – 1buc.
- Cămin reductor de presiune, din bolțari de fundație cu ramă și capac carosabil (Cw) – 1 buc.
- Cămine apometru (CA), dotate cu apometre Dn 15 mm, Qn1,5 mc/h – 5 buc.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Surse de finanțare: - buget local și alte surse constituite conform legii.

Alba Iulia, 30 octombrie 2019

Președintele ședinței,
Consilier
Ignat Ion Alin Dan

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel