

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI**

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

„EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ PE STR. LALELELOR (TRONSON STR. AUREL VLAD – STR. PINULUI), PE STRADA PINULUI, PE STRADA DIN PUZ14/A/2011 (TRONSON STR. LALELELOR – STR. PINULUI) ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE (ACELAȘI TRONSON). ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA MENAJERĂ A CĂMINULUI STUDENȚESC DE PE STR. PINULUI, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA”

TITULARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL ALBA IULIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ALBA IULIA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

AUTORITATE CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL ALBA IULIA/ S.C. APA CTTA S.A.

AMPLASAMENT: JUDEȚUL ALBA, MUNICIPIULUI ALBA IULIA - STRADA LALELELOR, STRADA PINULUI

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

– **Valoarea de finanțare a obiectivului de investiție (cu TVA)**
1.615.978,11 lei.

din care C+M:

1.360.265,33 lei

Durata de realizare (luni): 36 luni

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTIȚIEI (CAPACITĂȚI);

Obiectul nr. 1 – Extindere rețea apă potabilă cu branșamente pe strada lalelelor (tronsonul dintre str. Aurel Vlad și str. Pinului):

- cond. PEHD De 315 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 410 m
- cond. PEHD De 160 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 410 m
- cond. PEHD De 110 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 410 m
- cond. De protecție din oțel DN 400mm - 17m
- cămin de vane 1 x 1,5 x 1,8 m – 1 buc.
- branșamente - 9buc., 1 med = 10/ 1 total = 90 m din care cond.cond. PEHD De 110 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 = 10m și cond. PEHD De 32 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 = 80 m.

Obiectul nr. 2 – Extindere rețea apă potabilă pe strada Pinului:

- cond. PEHD De 200 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 470 m

- cond. PEHD De 110 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 5 m
- cămin de vane 1 x 1,5 x 1,8 m – 1 buc.

Obiectul nr. 3 – Extindere rețea apă potabilă și canalizare menajeră pe strada propusă din PUZ-ul cu nr. 14/A/2011. Branșarea la apă potabilă și racordarea la canalizarea menajeră a căminului studențesc și a creșei:

-Execuție rețea apă potabilă

- cond. PEHD De 200 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 810 m
- cond. PEHD De 110 mm, PN 6 bar, PE80 SDR17,6 – 16 m
- cămin de vane 1 x 1,5 x 1,8 m – 1 buc.

-Execuție rețea canalizare menajeră

- cond. PVC KGEM De 315 mm, SN 4 – 770 m
- cămin de canalizare stradală carosabile – 16 buc.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Surse de finanțare: - fonduri IID, buget local și alte surse constituite conform legii.

Alba Iulia, 26 februarie 2021

Președintele ședinței,
Consilier
Sandu Cornel Stelian

Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel