




ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA ARONEANU
CONSILIUL LOCAL



Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod poștal 707020 e-mail: primariaaroneanu@yahoo.com internet: <http://www.comunaaroneanu.ro>

Hotărârea nr. 58

(cu privire la aprobarea: „**temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Realizarea brânșamentelor la rețeaua de distribuție gaze naturale din comuna Aroneanu, județul Iași”**)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal constituit, întrunit la lucrările ședinței ordinare din data de 25 aprilie 2024, la convocarea primarului comunei Aroneanu, din data de 19 aprilie 2024

având în vedere: referatele de specialitate înregistrate sub numărul **20.328 din 24.04.2024** ale Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroneanu, precum și al Compartimentului de Contabilitate - externalizat (în temeiul Contractului de prestări servicii încheiat între Comuna Aroneanu și Cabinet de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda nr. 819 din 31.01.2024), prin care se solicită Consiliului Local al comunei Aroneanu aprobarea: „**temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Realizarea brânșamentelor la rețeaua de distribuție gaze naturale din comuna Aroneanu, județul Iași”**”, rapoarte întocmite în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

luând act de: proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul **20.327 din 24.04.2024** cu privire la aprobarea propunerii mai sus menționate, proiect întocmit de către Primarul comunei Aroneanu, județul Iași, domnul Benoni Moruzi, în temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; **referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20.329 din 24.04.2024** - ca instrument de prezentare și motivare întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre în temeiul art. 138 alin (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; - **avizului comisiei „Juridică și disciplină”** înregistrat sub numărul **20.330 din 24.04.2024**- comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat, **avizului comisiei „Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism”** înregistrat sub numărul **20.330 din 24.04.2024**- comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat; **avizului comisiei „Agricultură, activități economico - financiare”** înregistrat sub numărul **20.330 din 24.04.2024**- comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat; **avizului comisiei „Activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecția socială, protecția copilului”** înregistrat sub numărul **20.330 din 24.04.2024**- comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat; avize emise în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. c) și art. 141 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: prevederile Ordonanței de Urgență nr.40 din 6.04.2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și pentru modificarea art. 1. alin(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; prevederile Ordinului MDLPA nr.278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții prevăzută la art.4 alin(1) lit e) ; art. 47, art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1), alin. (2) din Constituția României, republicată; art. 3 paragraful 2 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985; ratificată prin Legea nr. 199/1997; art. 7 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 159 și art. 167 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9, art. 96, art. 98, art. 105, art. 106, art. 129, alin. (2), lit b), alin. (4), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art. 20, alin. (1), lit. j) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

ca urmare a competențelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ și din considerentele prezentate adoptă următoarea

hotărâre

ART. 01. (1) Se aprobă tema de proiectare necesară realizării obiectivului de investiție „Realizarea bransamentelor la rețeaua de distribuție gaze naturale din comuna Aroneanu, județul Iași”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 02. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va realiza de către dl. primar Benoni Moruzi, în calitate sa de reprezentat legal al comunei potrivit legii.

ART. 03. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri atrage de partea celor vinovați răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

ART. 04. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica Primarului comunei Aroneanu, Viceprimarului comunei și personalului nominalizat pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire, Instituției Prefectului Județului Iași - Serviciului controlul legalității actelor administrative în vederea verificării legalității acesteia; se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe internet la adresa: www.comunaroneanu.ro. prin grija responsabilului desemnat în acest sens.

Adoptată astăzi, 25 aprilie 2024

Președinte de ședință,
Consilier local, Gheorghiță Crețu




Contrasemnează pentru legalitate - Pentru secretar general
al comunei Aroneanu, Diana-Maria Șoldan

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Diana-Maria Șoldan, the general secretary of the commune.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA ARONEANU
CONSILIUL LOCAL



Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod poștal 707020 e-mail: primariaaroneanu@yahoo.com internet: [http : www.comunaaroneanu.ro](http://www.comunaaroneanu.ro)

TEMA DE PROIECTARE

„Realizarea brânșamentelor la rețeaua de distribuție gaze naturale din comuna Aroneanu, județul Iași”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

Denumirea obiectivului de investitii: „Realizarea brânșamentelor la rețeaua de distribuție gaze naturale din comuna Aroneanu, județul Iași” ;

Ordonator principal de credite: Primaria ARONEANU

Beneficiarul investitiei: Unitatea administrativ-teritoriala Comuna ARONEANU

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

Comuna Aroneanu este poziționată în nord - estul țării, în imediata apropiere a municipiului Iași și a graniței de est a Uniunii Europene cu Republica Moldova.

Administrativ comuna aparține județului Iași ocupând o poziție central-estică în cuprinsul județului. Comuna Aroneanu se învecinează cu comuna Victoria în partea de nord, Golăiești la nord-est, Holboca la sud-est, Popricani la vest și cu municipiul Iași la partea de sud-vest. Comuna este străbătută de DJ 282G.

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare comuna Aroneanu face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Din punct de vedere al configurației administrativ-teritoriale, comuna Aroneanu aparține județului Iași și cuprinde 4 localități:

- Aroneanu – localitate cu rol de centru administrativ al comunei;
- Dorobanț - la nord de centrul comunei;

- Rediu Aldei - la aproximativ 4 km de centrul comunei, pe direcția Nord-Est;
- Șorogari - plasat la proximitatea vestică a centrului de comună.

Populația stabilă în comuna Aroneanu are în prezent un număr de 4338 locuitori.

3. Situația juridică a terenului pe care urmează a se executa investiția :

Terenul se află în proprietatea publică a Comunei ARONEANU și în administrarea Consiliului Local al Comunei ARONEANU conform Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei. Prezenta documentație are ca scop demararea procedurilor legale cu privire la întocmirea studiului de fezabilitate și concesionarea sistemului public de distribuție a gazelor naturale în scopul realizării obiectivului de investiții : „Realizarea branșamentelor la rețeaua de distribuție gaze naturale din comuna Aroneanu, județul Iași” ;

a) Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului pot fi atinse:

Conducta de distribuție de gaze naturale de medie presiune va fi proiectată pentru un regim de presiune de lucru cuprinsă între 2,5 și 3 bari.

Conductele de gaz vor fi din polietilena de înaltă densitate PE100 SDR11, cu diametre Dn 63mm, cu o lungime totală de **12.641 m**.

Rețeaua de distribuție gaze naturale va fi amplasată pe străzile:

Aroneanu

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
1	Spicului	64
2	Caporal Teodor Bârsănescu	415
3	7 Oameni	425
4	Otilia Cazimir	440
5	Stradela 7 Oameni	478
6	Răsăritului	578
7	Dimineții	413
8	Iris	236
9	Marin Preda	318
10	Petrache Poenaru	311
11	Munteni	236
12	Stradela Vântu	60

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
13	Bucuriei	313
14	Păcii	313
15	Petru Aron	165
16	Moldoveni	755
17	Gheorghe Ungureanu	214
18	Alexandru cel Bun	90
19	Luceafărului	73
20	Speranței	128
21	Aron Vodă (stradelă)	78
22	Stradela Sf. Pantelimon	74
23	Iernii	332
24	Marginii	332
25	Hotar (stradela)	80
26	Culturii	27
27	Culturii	86
28	Livezii	318
29	Morii	450
30	Primăverii	35
31	Aron-Vodă	270
32	Izvor	147
33	Mărului	43
34	Florilor	134
35	Florilor	25
36	Florilor	152
37	Alexandru Lăpușneanu (zona cimitir)	75
38	Bradului	62

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
39	Alexandru Lăpușneanu (Ciir)	288
40	Stradela Alexandru Lăpușneanu	165
41	Dumitru Manolache	107
	Total	9305

Dorobanț

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
1	Valea lui Borș	626
2	Luminii	183
3	Eternitate	474
4	Ionești	310
5	Baza Nautică	224
	Total	1817

Rediu-Aldei

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
1	La Agud	157
2	Dreptății	232
	Total	389

Șorogari

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
1	Pantelimon Halipa	256
2	Pantelimon Halipa	264
3	Stradela Grădinii	150
4	Anastasie Panu	128
5	Sfântul Spiridon	110
6	Buna Vestire	86

Nr. crt.	Denumirea străzii	Lungimi (m)
7	Gheorghe Lupu	78
8	Stradela 24 ianuarie	58
	Total	1130

În aplicarea prevederilor art. 10.4 alin(2) din normele tehnice NTPEE-2008, latimea santului (ls) se stabileste în functie de diametrul conductei Dn, după cum urmează:

- Pentru conducte cu $Dn < 100 \text{ mm}$, $Is = 0,4 \text{ m}$;
- Pentru conducte cu $Dn \geq 100 \text{ mm}$, $Is = 0,4 \text{ m} + Dn$.

Îmbinările conductei de polietilend PE100SDR11 se vor face în conformitate cu prevederile NTPEE- 2008 și ale prescripțiilor tehnice elaborate de ISCIR, utilizând procedee de sudură cap la cap și electrofuziune, folosindu-se aparate agrementate cu Na de verificare periodic în termen de valabilitate și de care sudori autorizate de organism abilitate în acest sens.

Conform prevederilor art. 12.5 din cadrul NTPEE-2008, efectuarea verificărilor și probelor de rezistență și etanșitate la presiune a rețelilor de distribuție din polietilena se efectuează în mod obligatoriu, numai după răcirea , la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

Zona de protecție a unei conducte de gaze naturale din rețeaua de distribuție se întinde la suprafața solului, de ambele părți ale conductei, se măsoară în proiecție orizontală de la generatoarea exterioară a conductei și este de 0,5 m.

b) Soluții și instrucțiuni pentru executia sistemului de distribuție a gazelor naturale

I. PREVEDERI GENERALE

Sistemul de distribuție a gazelor se va executa din material tubular, fabricate conform standardelor europene de calitate armonizate sau acolo unde acestea nu există, conform standardelor române.

Materialul tubular va fi însoțit de certificate de calitate și declarații de conformitate.

Se vor respecta prevederile NTPEE-2008 în sensul respectării distanțelor față de alte instalații și clădiri.

Se interzice montajul forțat al conductei, cu scopul evitării deteriorării îmbinărilor sudate.

Intersectarea conductelor de gaze naturale cu alte utilități subterane sau supraterrane se va face, de regulă, perpendicular pe axul intersecției sau lucrării traversate, conform art. 6.24 din NTPEE-2008, numai după obținerea avizului unității detinătoare.

II. MATERIALE UTILIZATE

Pentru realizarea rețelei de alimentare cu gaze natural se utilizează numai echipamente, instalații, aparate, produse și procedee care îndeplinesc una din condițiile, în conformitate cu legislația în vigoare:

- Poarta marcatul European de conformitate CE:
- Sunt agrementate/ certificate tehnic de către un organism abilitat:

În mod excepțional se pot utiliza și alte echipamente, instalații, aparate, produse și procedee față de cele prezentate în cadrul normelor tehnice, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.

Elementele de asamblare utilizate vor fi din materii prime care să fie compatibile cu materiile prime din care sunt realizate țevile (polietilena de înaltă densitate — PEHD SDR 11)

III. EXECUTIA REȚELEI

La executarea lucrărilor se vor folosi materiale verificate în ceea ce privește respectarea condițiilor tehnice prevăzute în documentația tehnică de execuție și în corespondența cu normele tehnice aprobate de ANRE.

Materialele găsite necorespunzătoare nu vor fi folosite, fiind casate, în sistemele de distribuție a gazelor naturale fiind interzisă reutilizarea țevelor și a fittingurilor.

Sistemele de îmbinare, procedeele și echipamentele utilizate vor fi agrementate în conformitate cu prevederile legale.

IV. VERIFICARI ȘI PROBE

Executantul trebuie să respecte prevederile proiectului și ale reglementărilor în vigoare și să efectueze toate verificările impuse de acestea.

Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces verbal de lucrări ascunse, care se semnează de instalatorul autorizat al executantului, beneficiar și operatorul SD:

Stadiul fizic al unei lucrări se poate proba independent și care nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, și executantului, constituie fază determinantă și se supune verificării potrivit legii.

Se vor executa în mod obligatoriu următoarele verificări în timpul montajului:

- Verificarea corectei funcționări a dispozitivelor de sudare;
- Verificarea calității sudurilor efectuate; Verificarea condițiilor de realizare a șantului;
- Verificarea respectării distanțelor minime de amplasarea și a adâncimii de montaj;
- Verificarea modului de umplere a șantului;
- Verificarea realizării marcarilor traseului;
- Probele de rezistență la presiune se vor efectua în conformitate cu NTPEE-2008

În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune.

Evacuarea aerului, după terminarea încercărilor, se face la extremitățile instalației, opuse celei de umplere.

V. RECEPȚIA TEHNICĂ ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (la terminarea lucrărilor)

Operații pregătitoare pentru efectuarea recepției:

- Curățirea impuritatilor din conducte prin suflarea cu aer;
- Incercari si probe suplimentare;

Operatiile tehnice necesare pentru receptia tehnica a lucrarilor se fac, conform legislatiei in vigoare de executant, in prezenta operatorului SD, membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului.

Pentru toate lucrarile se prezinta documentatia tehnica de executiei documentele privitoare la realizarea si exploatarea lucrarilor, cu toate modificarile aduse pe parcursul executarii lucrarilor.

Operatiile tehnice necesare pentru punerea in functiune a instalatiilor, se fac de executant, in prezenta operatorului SDO a beneficiarului, cu respectarea prevederilor normelor tehnice NTPEE-2008.

VI. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI:

- in toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de distributie a gazelor naturale, se respect prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii, securitatea social si reducerea riscului terorismului. In documentatiile tehnice de executie a lucrarilor se include recomandari cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea si exploatarea sistemului de distributie in conditii de deplina securitate si sanatate, pe de o parte pentru personalul de executie, iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare.

Conducatorii locurilor de munca au obligatia să ia o serie de masuri tehnico-organizatorice pentru instruirea personalului, pentru dotarea cu echipamente de protectie si de lucru, pentru verificarea starii sculelor si utilajelor de lucru.

- In toate etapele de proiectare si executare a sistemului de distributie a gazelor natural, se respect cerintele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor(PSI)
Obligatiile si raspunderile pentru PSI revin conducatorilor locurilor de munca si personalului de executie;

- Personalul de executie are urmatoarele obligatii:
 - a. Sa participe la toate instructajele
 - b. Sa nu utilizeze scule si echipamente defecte
 - c. Sa aplice in activitatea sa normele PSI cunoscute in timpul instructajului

VII. MASURI DE PROTECTIA APELOR SI A MEDIULUI

La executia lucrarilor in retelele de distributie a gazelor natural, pentru prevenirea poluarii sau implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr 195/2005 privind protectia mediului

- ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului
- ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
- LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 (*actualizata privind calitatea aerului inconjurator
- LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor")

Constructorul, privind regimul deseurilor, are obligatia sa ia urmatoarele masuri:

- Evacuarea deșeurilor rezultate în urma desfacerii pavajelor se va face în locurile stabilite de administrația locală.
- Deșeurile rezultate la prelucrarea capetelor țevilor din polietilenă vor fi colectate în vederea predării la unitățile specializate de recuperare;
- Se va asigura încadrarea utilajelor cu motoare termice și a mijloacelor de transport auto folosite la executia lucrărilor, în normele legale de poluare fonica sau chimica, această condiție fiind criteriu de evaluare din punct de vedere al protecției mediului;
Se va asigura constientizarea angajaților asupra obligativității respectării măsurilor de protecție a mediului.

Particularități de relief

Din punct de vedere geomorfologic comuna ARONEANU se încadrează într-o regiune predominant deluroasă, dar are și alte forme de relief ca: lunca, terase și zona de deal.

Din punct de vedere seismic, comuna ARONEANU face parte din zona de calcul **D** » având următorii parametrii seismici, conform P100/2006:

- coeficient seismic $a_g = 0,16 \text{ g}$
- $T_c = 0,7 \text{ sec.}$

Clima este temperat continental specific zonei de deal:

- temperatură maximă absolută a aerului $+ 29,5 \text{ }^\circ\text{C}$
- temperatură minimă absolută a aerului $- 28,0 \text{ }^\circ\text{C}$

ANALIZA DE CONSUM GAZE NATURALE PENTRU O GOSPODĂRIE PE AN

Analiza de consum gaze naturale pentru o gospodărie pe an

1. Calculul necesarului anual de căldură pentru încălzire

- volumul mediu util al unei locuințe $V = 500 \text{ mc}$
- necesarul de căldură pe unitatea de volum $Q_i = 35,00 \text{ kcal/h} \cdot \text{mc}$

Total necesar căldură pentru încălzire $Q_{\text{nec. inc.}} = V \cdot Q_i \text{ kcal/h}$

Rezulta $Q_{\text{nec. inc.}} = 17.500 \text{ kcal/h} = 20,339 \text{ Mwh/an}$

2. Calculul necesarului anual de căldură pentru preparare apă caldă menajeră

- necesarul orar de căldură pentru furnizarea apei calde menajere

$$Q_{a.c.} = \frac{k \cdot N \cdot q_s \cdot (t_c - t_r)}{24} \text{ kcal/h}$$

Unde:

k – coeficientul de neuniformitate a consumului orar $k = 4,5$

N – număr mediu de persoane pe locuință $N = 3$ persoane

qs – consum specific de apa caldă $qs = 60 \text{ l/om*zi}$

tc – temperatura apei calde $tc = 65^\circ\text{C}$

tr – temperatura apei reci $tr = 10^\circ\text{C}$

Rezulta $Q_{a.c.} = 1.856,25 \text{ kcal/h} = 2.157 \text{ MWh/an}$

3. Calculul necesarului de caldura pentru prepararea hranei.

$Q_{ph} = q_i \times t$, unde :

$q_i = 0.67Nmc/h = 6050,1 \text{ Kcal/h}$ (reprezinta debitul de calcul pentru masina de gatit)

$t=3$ ore(reprezinta timpul alocat pentru prepararea hranei)

$Q_{ph/zi} = 3 \times 6050,1 \text{ Kcal/h} = 18.150,30 \text{ Kcal/h};$

$Q_{ph/an} = 365 \text{ zile} \times 18.150,30 \text{ Kcal/zi} = 6.624.859,5 \text{ Kcal/an} = 7.699,55 \text{ Kwh/an} = 7,699 \text{ Mwh/an}$

4. Calculul consumului anual de gaze naturale pe locuință

Necesarul de căldură al clădirii:

$Q_{nec. inc.} = 20,339 \text{ Mwh/an}$

Necesarul de căldură pentru apa caldă menajeră:

$Q_{nec. a.c.} = 2,157 \text{ Mwh/an}$

Necesarul de căldură pentru prepararea hranei

$Q_{nec. hrana.} = 7,699 \text{ Mwh/an}$

Rezulta Q_{nec} pentru apă caldă menajeră și prepararea hranei $= 9,856 \text{ MWh / an}$

Surse de poluanti și protectia factorilor de mediu

Nu este cazul.

Particularități de relief

Terenul este zona de deal.

Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate

Retele de alimentare cu apă, retele de telecomunicatiei și distribuției energie electrică.

Posibile obligații de servitute

Nu este cazul

Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz

Nu este cazul.

Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent

Terenul este reglementat în PUG-ul actual ca fiind teren intravilan și extravilan.

Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Nu este cazul

Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Lungime = **12.641** m

Număr estimat de utilizatori

Se estimează un număr de aproximativ 600 utilizatori.

Durată minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse

Durata minimă de funcționare este de 16-24 de ani.

Nevoi/solicitări funcționale specifice

Nu este cazul.

Corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului

Soluția tehnică propusă se corelează cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului.


Data,
23.04.2024

Întocmit,
Ing. Pleșcan Diana



Adoptată astăzi, 25 aprilie 2024



**Președinte de ședință,
Consilier local, Gheorghiță Crețu**



**Contrasemnează pentru legalitate - Pentru secretar general
al comunei Aroneanu, Diana-Maria Șoldan**



**PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 58/25.04.2024^1**

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate o simplă o absolută o calificată^1)	25.04.2024	
2	Comunicarea către primar^2)	30.04.2024	
3	Comunicarea către prefectul județului^3)	30.04.2024	
4	Aducerea la cunoștința publică^4)+5)	30.04.2024	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual^4)+5)	30.04.2024	
6	Hotărârea devine obligatorie^6) sau produce efecte juridice^7), după caz	30.04.2024	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: ^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.“ ^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.“ ^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ... ^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ ^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“

