



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

**privind actualizarea valorii contractului de concesiune a serviciului de
producere, transport și distribuție a energiei termice nr. 33423/ 2092/ 2006,
încheiat cu SC CET SA Bacău**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

- Prevederile art. 3 (1) și ale art. 8 (2) lit. „d” din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
- Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare și secțiunea III, punctul 4 din Anexa la aceeași lege;
- Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
- Referatul nr. 78249/ 26.05.2011 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 223/ 2006 privind aprobarea încetării Contractului de Administrare nr.24461/01.08.2002/40/05.08.2002 și a protocolului anexă, a actelor adiționale nr.1 și nr.2/2002 la contract, având ca obiect sistemul de termoficare din Municipiul Bacău, încheiat între Consiliul Local al municipiului Bacău și S.C. CET S.A. Bacău, ca urmare a încheierii Contractului de concesiune, precum și trecerea cu plată în domeniul public al Municipiului Bacău, a bunurilor din patrimoniul S.C. CET S.A. Bacău provenite din investițiile realizate în baza contractului de administrare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 111/ 2007 privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 – Se aprobă modificarea și completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacău cu mijloacele fixe și obiectele de inventar înscrise în Anexele nr. 2 și nr. 4, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 – Se aprobă actualizarea valorii contractului de concesiune a serviciului de producere, transport și distribuție a energiei termice nr. 33423/ 2092/ 2006, încheiat cu SC CET SA Bacău, ca urmare a diminuărilor datorate casărilor, predării unor

CT-uri și spațiilor disponibilizate din PT-uri, precum și majorărilor prin repunerea unor clădiri, prin efectuarea de recepții și constituirea de mijloace fixe din obiecte de inventar provenite din investiții realizate cu bani publici.

ART. 3 – Se aprobă modificarea și completarea Anexelor la Contractul de concesiune nr. 33423/ 2092/ 2009 cu bunurile – mijloace fixe și obiecte de inventar evidențiate în Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4 – Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 33423/ 2092/ 2009, în care vor fi evidențiate toate mișcările menționate la articolele anterioare și care constituie Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 – Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și Îndrumare Asociației de Proprietari, Direcției Economice și SC CET SA Bacău.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZAHARIA NICOLAE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

**NR. 207
DIN 30.06.2011
O.P., I.D./R.T./ Ex.1/Ds.I-A-4**

ACT ADITIONAL NR. 2/ 2011

la contractul de concesiune nr. 33423/ 2092/ 01.09.2006

Partile contractante:

Municipiul Bacau, reprezentat prin Primar ing. ROMEO STAVARACHE, cu sediul în Bacau, strada Marasesti, nr.6, judetul Bacau, avand contul RO07TREZ06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CIF RO 4278337, in calitate de **concedent, pe o parte,**

si

SC CET SA Bacau, cu sediul in Bacau, strada Chimiei, nr.6, telefon 0234/585050, fax 0234/519650, CIF RO 14639374, inserisa la ORC la nr.104/320/2002, cont virament RO54BRDE040SV33916590400 deschis la BRD Groupe Societe Generale Bacau, reprezentata prin director general CAPAT SORIN ADRIAN si sef serviciu financiar contabilitate Rusu Mariana, in calitate de **concesionar**

Avand in vedere prevederile art.22(1) a contractului de concesiune 33423/2092/01.09.2006 si prevederile protocoalelor, incheiate intre Primaria Municipiului Bacau si SC CET Bacau numerele 8291 - 8298/03.12.2008/100040/03.02.2009 au incheiat prezentul act aditional care modifica si completeaza contractul de concesiune nr.33423/2092/01.09.2006 dupa cum urmeaza :

- la art.1(3) se introduce liniile 3.4. si 5. cu urmatoarele formulari:
- bunuri care intra in contractul de concesiune, provenite din investitii realizate de CET S.A Bacau cu bani publici, predate primite in concesiune conform protocoalelor de predare-primire numarul 8291-8298/03.12.2008/100040-03.02.2009 (anexa 2).
- bunuri din PF si CT casate in baza HCL 74/07.03.2008, HCL 294/31.07.2007, HCL 199/28.06.2007, care ies din contractul de concesiune- Anexa nr. "3" la ctr.concesiune.
- bunuri de natura pieselor de schimb si subansamblelor provenite din casarea de mijloace fixe si obiecte de inventar, care se adauga la contractul de concesiune - Anexa nr. " 4" la contractul de concesiune.

Prezentul act aditional insotit de anexele "2", "3" si "4" (pe care le anexam pe support magnetic) a fost incheiat astazi in 2 (doua) exemplare, din care un exemplar pentru concedent si un exemplar pentru concesionar.

CONCEDENT

**CONCESIONAR
S.C. CET S.A. BACAU**

PRIMAR

Ing. ROMEO STAVARACHE

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. ADRIAN SORIN CAPAT

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. CLEMENTINA VINERICA

DIRECTOR COMERCIAL

Ec. MARIUS ION STANILA

S.A.I.P.F.L.L.A.P.

Ing. GAVRIIL PIRCU

SEF SERV. F. - C.

Ec. Mariana Rusu

VIZAT JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

Jr. IOAN HANU

C.M.M

SEF. BIROU PATRIMONIU V.A.

Izabela Pintilie

Ec. Iulian Cîntea

PRESEDINTE DE SEDINTA
ZAHARIA NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI



**SITUATIA BUNURILOR - MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR CARE INTRA IN CONTRACTUL DE
CONCESIONARE INCHEIAT INTRE CONSILIUL LOCAL BACAU SI CET S.A BACAU NR.
33423/2092/01.09.2008**

Nr. crt.	Denumire MF/OI care intra in CTR concesionare	Nr. Inventar/ cod	Protocol de predare - primire	Temel Legal	Valoare MF/OI care intra in CTR.Conces. -lei-
0	1	2	3	4	5
	INSTALAREA UNUI GRUP COGENERARE la CET S.A Bacau de 13,9 MW		8291/03.12.2008/ 100040/03.02.09	CTR Conces. 33423/2092/08	
1	Cladire grup cogenerare	1100100			1631779,68
2	Turbina cu gaze TBM - T 130; 13,9 MWe	2100051			10297114,83
3	Generator electric SINCRON AC, LEROY SOMER ; 17 MVA; 8,3KV	2100052			5028332,74
4	Cos fum grup cogenerare	1100101			638635,89
5	Cazan recuperator OHL Technologies GMBH ; 22 MWt	2100053			2225779,15
6	Cazan apa LOOS ; 3 MWt	2100054			2527725,31
7	Instalatie de comanda si reglare automata a turbogeneratorului	2100055			3499389,7
8	Camera de specii grup cogenerare	2100056			21611,29
9	Pompa circulatie tip Grundfos NB 100-250/245 A-F-A BAQE, cazan LOOS	2100057			10075,05
10	Pompa circulatie tip Grundfos NB 100-250/245 A-F-A BAQE, cazan LOOS	2100058			10075,05
11	Pompa circulatie tip Grundfos NB 40-125/116 A-F-A BAQE, cazan OHL	2100059			10075,06
12	Pompa circulatie circuit primar tip Grundfos NK 250-400/393/B/ BAQE	2100060			45251,71
13	Pompa circulatie circuit primar tip Grundfos NK 250-400/393/B/ BAQE	2100061			45251,71
14	Pompa circulatie circuit primar tip Grundfos NK 250-400/393/B/ BAQE	2100062			45251,71
15	Pompa circulatie circuit primar tip Grundfos NK 250-310/290/287- BAQE	2100063			43334,12
16	Pompa circulatie circuit primar tip Grundfos NK 250-310/290/287- BAQE	2100064			43334,12
17	Pompa circulatie circuit primar tip Grundfos NK 250-310/290/287- BAQE	2100065			43334,12
18	Compresor de aer cu sistem de uscare, ATLAS COPCO GA 7FF	2100066			63997,09
19	Compresor de aer cu sistem de uscare, ATLAS COPCO GA 7FF	2100067			63997,09
20	Sistem de mentinerea presiunii circuit primar, REFLEXOMAT	2100068			96756,43
21	Supapa de control circuit termoficare (robinete comandate pneumatic)	2100069			363989,39
22	Schimbatoare de caldura cu placi 12,5 MW, FUNKE	2100070			108112,76
23	Schimbatoare de caldura cu placi 12,5 MW, FUNKE	2100071			108112,76
24	Schimbatoare de caldura cu placi 12,5 MW, FUNKE	2100072			108112,76
25	Racord termoficare centrala cogenerare Dn 400, 281 ml	1900081			401604,48
26	Instalatie tehnologica de termoficare	2100073			467288,12
27	Statie electrica de joasa tensiune, ARESA	2100074			151927,55
28	Sistem de control si monitorizare turbina cu gaze	2100075			150531,77
29	Instalatie electrica comanda echipamente centrala, MCC; ARESA	2100076			224461,82

30	Transformator curent alternativ, AREVA	2100077			63041,61
31	Statie electrica medie tensiune, AREVA	2100078			136873,05
32	Instalatie electrica de forta (exteriora)	1900082			739748,65
33	Cladire statie compresor gaze	1100102			296454,51
34	Platforma si acces la drumurile secundare din incinta aferente grup cogenerare	1900083			55799,4
35	Compresor gaze ELT - 321 / 900, ELTACON	2100079			3553982,12
36	Conducta pentru alimentarea cu gaze naturale turbina gaz, compresor gaz, cazan LOOS	1900084			94805,5
37	Gaz cromatograf	2250004			53500
	ALIMENTARE CU AGENT TERMIC NOI CONSUMATORI		8292/03.12.2008/ 100040/03.02.09	CTR Conces. 33423/2092/06	
38	AMENAJAT IN INCINTA LICEULUI FERDINAND STR G.BACOVIA (CONDUCTA PREIZOLATA TUR-RETUR 2DN 125, TRASEU SUBTERAN 270	1900046			176898,52
39	MODUL TERMIC PT INCALZIREA SI PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE IN PT LICEU FERDINAND	2100049			97301,46
40	INSTALATII SANITARE SI INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT AFERENTE CLADIRII PT LICEU FERDINAND	1600020			18952,51
41	CONTOR ENERGIE TERMICA-CIRCUIT PRIMAR DN 100 PT LICEU FERDINAND	2240007			5750,73
42	CONTOR ENERGIE TERMICA-CIRCUIT SECUNDAR DN 100 PT LICEU FERDINAND	2240008			8329,42
43	CONTOR APA CALDA-CIRCUIT SECUNDAR DN 80 PT LICEU FERDINAND	08 INV			1758,31
44	CONTOR APA RECE-CIRCUIT SECUNDAR DN 80 PT LICEU FERDINAND	08 INV			1159,56
45	PEDAGOGIC "ST.CEL MARE" (CONDUCTA PREIZOLATA TUR-RETUR 2DN 125, TRASEU SUBTERAN 302 ML)	1900047			207584,70
46	DE LA PT LIC. PEDAGOGIC SPRE CONSUMATORI (-CONDUCTA PREIZOLATA TUR-RETUR INCALZIRE DN 80, L=142 ML TRASEU	1900048			281325,48
47	BRANSAMENT APA PE 75 MM RACORDAT IN BRANSAMENTUL OL 150 MM AL LIC PEDAGOGIC, L= 55 M	1800016			7990,32
48	MODUL TERMIC PENTRU INCALZIRE SI PREPARARE APA CALDA MENAJERA IN PT LIC PEDAGOGIC	2100050			108632,22
49	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE AFERENTE CLADIRII PT LIC PEDAGOGIC	1600021			6331,54
50	LA CT LICEUL DE CHIMIE (CONDUCTA PREIZOLATA TIR RETUR INCALZIRE DN 150, L=135 ML TRASEU SUBTERAN CONDUCTA	1900049			183975,82
51	CONDUCTA CIRCUIT INCALZIRE DN 150, L=23 ML; CONDUCTA CIRCULATIE APA CALDA MENAJERA DN 100, L=21 ML; CONDUCTA	1900050			12449,95
52	CONTOR APA FIERBINTA WPHI, DN 80 MM, SERIE 8399; CALCULATOR EN TERMICA MULTIMEDIA S1, SERIE 25083080; TERMOREZ. JUMO, PT	3403405			6893,92
53	FIERBINTA MTWI, ON=9mc/h, SERIE 05016894; CALCULATOR EN TERMICA MULTIMEDIA S1 ACM, SERIE 22145151; TERMOREZISTENTA JUMO, PT	3403406			1910,65
54	APARENT, DE LA PT 21 DISTRIBUTORUL CENTRALEI TERMICE EXISTENTE, IN SUBSOL CORP A LICEU "D.MANGERON"; CONDUCTA	1900051			288504,24
55	CONDUCTA CIRCUIT INCALZIRE DN 150, L=41 ML; CONDUCTA CIRCULATIE APA CALDA MENAJERA DN 100, L=14 ML; CONDUCTA	1900052			19575,17
56	CONTOR ENERGIE TERMICA PENTRU CIRCUIT INCALZIRE, DN 100, Qn 60 mc/h	3403407			8372,15
57	CONTOR ENERGIE TERMICA PENTRU APA CALDA MENAJERA DN 25 SOL, DE LA PT 33 LA CLADIRE POLITIE PASAPOARTE DIN STR. HENRI	3403408			2318,35
58	COANDA NR.2 - conducta termica preizolata Dext=114 mm, L=2*184ml;	1900053			102851,27
59	INSTALATII TEHNLOGICE IN PT 33 PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA CLADIRE OILITIA OASAPOARTE STR. HENRI COANDA NR.2	2160083			12770,69
60	POMPA DUBLA PENTRU INCALZIRE, IN TREI TREPTE, D=18,0 mc/h, Hp=15mCA, P=3,0 Kw, MONTATA PE CONDUCTA	2170133			8597,90
61	COMPUS DIN UNITATE DE DEBIT MONTATA PE TUR, INTEGRATOR INCORPORAT SI DOUA TERMOREZ. CU CABLU SPIRAL SI DOUA TECI	3403410			7736,36
62	CONTOR DE APA CALDA DN 32 mm, CU FILTRU SI STABILIZATOR DE CURGERE.	3403411			4346,60
63	SUBTERAN: PREIZOL. PTR. INCALZIRE DN=100, L=636 ml; - CONDUCTA TEAVA FLEXIBILA REHAU DN = 100, L= 58 ml	1900079			301978,29

64	CONTOR ENERGIE TERMICA TIP KAMSTRUP DN=80;Qn=40MC/H;serie 5117856/08	2240223			7396,85
65	LOCUINTESOCIALE, STR. TIPOGRAFIORNR.12, MONTATE SUBTERAN: - CONDUCTA PREIZOLATA Dext=76mm, L=70 ml;	1900054			44295,64
66	32,Q=8mc/h, COMPUS DIN UNITATE DE DEBITMETRIE MONTATA PE TUR, INTEGRATOR INCORPORAT,2 TERMOREZISTENTE CU 2 TECI, STR.	2240223			5547,34
67	32,Q=8mc/h, COMPUS DIN UNITATE DE DEBITMETRIE MONTATA PE TUR, INTEGRATOR INCORPORAT,2 TERMOREZISTENTE CU 2 TECI, STR.	2240224			5547,34
68	CONTOR A CM, DN 25, Q=4mc/h CU FILTRU SI STABILIZATOR DE CURGERE, STR. TIPOGR. NR. 12.	2240225			3075,82
69	CONTOR A CM, DN 25, Q=4mc/h CU FILTRU SI STABILIZATOR DE CURGERE, STR. TIPOGR. NR. 12.	2240226			3075,84
70	SOCIALE, STR. TEIULUI NR. 13, MONTAT SUBT.: - CONDUCTA PREIZOLATA PENTRU INCALZIRE, Dn=125, L=162ml;Dn	1900080			374791,78
71	CONTOR ENERGIE TERMICA PENTRU CIRCUIT INCALZIRE, Dn 32,Q=5.5mc/h, DE TIP US ECHO II COMPLET ECHIPAT.	2240224			3279,59
72	CONTOR ENERGIE TERMICA PENTRU CIRCUIT INCALZIRE, Dn 32,Q=5.5mc/h, DE TIP US ECHO II COMPLET ECHIPAT.	2240225			3279,59
73	CONTOR ENERGIE TERMICA PENTRU CIRCUIT INCALZIRE, Dn 32,Q=5.5mc/h, DE TIP US ECHO II COMPLET ECHIPAT.	2240226			3279,59
74	CONTOR ACM ,Dn=25mm,Q=2,3mc/h, DE TIP US ECHO COMPLET ECHIPAT.	2240227			3259,99
75	CONTOR ACM ,Dn=25mm,Q=2,3mc/h, DE TIP US ECHO COMPLET ECHIPAT.	2240228			3259,99
76	CONTOR ACM ,Dn=25mm,Q=2,3mc/h, DE TIP US ECHO COMPLET ECHIPAT.	2240229			3259,99
			8293/03.12.2 008/ 100040/03.02 .09	CTR Conces. 33423/2092/0 6	
	Reabilitare instalatii de recirculareapa calda- Etapa I				
77	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 1 (teava PVC, D=25 mm, L=98ml)	1900055			2037,23
78	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 5 (teava PVC, D=25 mm, L=200ml;teava PVC, D=20 mm, L=25ml)	1900056			3250,72
79	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 6 (teava PVC, D=25 mm, L=345ml)	1900057			5264,61
80	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 9 (teava PVC, D=25 mm, L=1115ml, teava PVC, D=16mm, L=400ml)	1900058			17628,38
81	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 11 (teava PVC, D=25 mm, L=1639ml, teava PVC, D=16mm, L=45ml)	1900059			18595,98
82	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 14 (teava PVC, D=25 mm, L=1960ml, teava PVC, D=20mm, L=125ml; D=16mm, L=338ml)	1900060			28617,99
83	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 15 (teava PVC, D=20 mm, L=80ml)	1900061			2467,81
84	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 16 (teava PVC, D=25 mm, L=550ml)	1900062			6428,43
85	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 17 (teava PVC, D=25 mm, L=800ml;teava PVC, D=20 mm, L=125ml; teava PVC, D=16mm, L=125ml)	1900063			14774,92
86	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 18 (teava PVC, D=25 mm, L=975ml;teava PVC, D=20mm, L=485ml; teava PVC, D=16mm, L=125ml)	1900064			17677,04
87	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 19 (teava PVC, D=25 mm, L=2580ml;teava PVC, D=20mm, L=395ml; teava PVC, D=16mm, L=125ml)	1900065			38211,3
88	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 27 (teava PVC, D=20 mm, L=220ml)	1900066			3713,06
89	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 40 (teava PVC, D=25 mm, L=28ml)	1900067			388,82
90	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 43 (teava PVC, D=25 mm, L=396ml)	1900068			8647,6
91	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 59 (teava PVC, D=25 mm, L=600ml;teava PVC, D=20mm, L=85ml;teava PVC, d=16mm, L=148ml)	1900069			9697,53
92	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 62 (teava PVC, D=25 mm, L=320ml;teava PVC, D=16mm, L=145ml)	1900070			6570,98
93	Retea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 63 (teava PVC, D=25 mm, L=130ml;teava PVC, D=16mm, L=390ml)	1900071			8457,87

94	Rețea de recirculare a apei calde de consum aferenta PT 96 (țeava PVC, D=20 mm, L=135m)	1900072			3162,04
	Transformare 6 CT in PT		8294/03.12.2008/ 100040/03.02.09	CTR Conces. 33423/2092/08	
95	Racord de termoficare pentru alimentare cu agent termic primar a CT Luceafarul transformata in PT 42 -conducta preizolata 2"Dn 125mm, montata subteran, L=181m lungime de traseu	1900073			244306,25
96	Racord de termoficare pentru alimentare cu agent termic primar a CT Grivita Rosie transformata in PT 84: -conducta preizolata 2"Dn 80mm, montata subteran, L=228m lungime de traseu	1900074			212114,38
97	Racord de termoficare pentru alimentare cu agent termic primar a CT 1 Cornisa transformata in PT 32: -conducta preizolata 2"Dn 150mm, montata subteran, L=247m lungime de traseu	1900075			399709,79
98	Racord de termoficare pentru alimentare cu agent termic primar a CT 1 Mai transformata in PT 53: -conducta preizolata 2"Dn 150mm, montata subteran, L=73m lungime de traseu	1900076			191450,2
99	Racord de termoficare pentru alimentare cu agent termic primar a CT 2 Parc transformata in PT 79: -conducta preizolata 2"Dn 125mm, montata subteran, L=150m lungime de traseu	1900077			271902,57
100	Racord de termoficare pentru alimentare cu agent termic primar a CT 4 Cremenea transformata in PT 7: -conducta preizolata 2"Dn 200mm, montata subteran, L=150m lungime de traseu	1900078			358422,76
101	Cladire CT Luceafarul transformata in PT 42 (modernizare)	1600022			38.378,50
102	Cladire CT Grivita Rosie transformata in PT 84 (modernizare)	1600023			27.677,35
103	Cladire CT 1 Cornisa transformata in PT 32 (modernizare)	1600024			55.150,46
104	Cladire CT 1 Mai transformata in PT 53 (modernizare)	1600025			54.591,74
105	Cladire CT Parc 2 transformata in PT 79 (modernizare)	1600026			23.179,52
106	Cladire CT 4 Cremenea transformata in PT 7 (modernizare)	1600027			51.934,97
107	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de alimentare si automatizare, convertizoare, senzori de temperatura, senzori de presiune, regulator de presiune, reductor de presiune)	3800124			97.577,59
108	Tablou 0.4 KW TG-PT	2240254			24.628,75
109	Debitmetru apa rece preparare ACM, tip MSD Dn 40, Qn10	2240255			2.586,89
110	Debitmetru apa adaos, tip MTWH Dn 32, Qn 6	2240256			2.103,35
111	Contor ultrasonic de energie termica agent termic primar tip ULTRA FLOW Dn 80, Qn 40	2240257			6.080,88
112	Contor ultrasonic de energie termica secundar incalzire, tip ULTRA FLOW Dn 100, Qn 100	2240258			8.926,40
113	Contor ultrasonic de energie termica ACM tip ELSONIC II Dn 50, Qn 15	2240259			3.420,25
114	Debitmetru recirculare ACM, tip MTWH Dn 32, Qn 6	2240260			2.103,35
115	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de alimentare si automatizare, convertizoare, senzori de temperatura, senzori de presiune, regulator de presiune, reductor de presiune)	3800125			107.901,51
116	Tablou 0.4 KW TG-PT	2240261			23.406,55
117	Debitmetru apa rece preparare ACM P+4, tip MSD Dn 40, Qn10	2240262			2.586,89
118	Debitmetru apa rece preparare ACM P+10 tip MSD Dn 40, Qn10	2240263			2.586,89
119	Debitmetru apa adaos tip MTWH Dn 40, Qn10	2240264			2.689,29
120	Contor ultrasonic de energie termica agent termic primar, tip ULTRA FLOW Dn 100, Qn 60	2240265			8.309,41
121	Contor ultrasonic de energie termica secundar incalzire, tip ULTRA FLOW Dn 150, Qn 150	2240266			9.368,24
122	Contor ultrasonic de energie termica ACM P+4, tip ELSONIC II Dn 40, Qn 10	2240267			3.557,14
123	Contor ultrasonic de energie termica ACM P+10 tip ELSONIC II Dn 40, Qn 10	2240268			3.557,14

124	Debitmetru recirculare ACM P+4 tip MTWH Dn 25 , Qn3.5	2240269		2.077,04
125	Debitmetru recirculare ACM P+10 tip MTWH Dn 32 , Qn6	2240270		2.481,66
126	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800126		124.324,70
127	Tablou 0.4 KW TG-PT	2240271		22.610,18
128	Debitmetru apa rece preparare ACM , tip WOLTEX Dn 50 , Qn25	2240272		2.418,60
129	Debitmetru apa adaos , tip MTWH Dn 40 , Qn10	2240273		1.882,13
130	Contor ultrasonic de energie termica agent termic primar tip ULTRA FLOW Dn 100 , Qn 100	2240274		8.926,40
131	Contor ultrasonic de energie termica secundar incalzire tip ULTRA FLOW Dn 150 , Qn 250	2240275		9.697,28
132	Contor ultrasonic de energie termica ACM , tip ULTRA FLOW Dn 65 , Qn 25	2240276		5.075,50
133	Debitmetru recirculare ACM , tip MTWH Dn 40 , Qn10	2240277		2.689,29
134	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800127		92.051,97
135	Tablou 0.4 KW TG-PT	2240278		22.610,18
136	Debitmetru apa rece preparare ACM , tip MSD Dn 40 , Qn10	2240279		2.586,89
137	Debitmetru apa adaos , tip MTWH Dn 25 , Qn 3.5	2240280		2.077,04
138	Contor ultrasonic de energie termica agent termic primar tip ELSONIC II Dn 50 , Qn 15	2240281		3.420,22
139	Contor ultrasonic de energie termica secundar incalzire , tip ULTRAFLOW Dn 80 , Qn 40	2240282		6.080,88
140	Contor ultrasonic de energie termica ACM tip ELSONIC II Dn 40 , Qn 10	2240283		3.121,41
141	Debitmetru recirculare ACM , tip MTWH Dn 32 , Qn 6	2240284		2.481,66
142	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800128		100.192,05
143	Tablou 0.4 KW TG-PT	2240285		22.610,18
144	Debitmetru apa rece preparare ACM , tip MSD Dn 40 , Qn10	2240286		2.586,89
145	Debitmetru apa adaos , tip MTWH Dn 32 , Qn 6	2240287		2.103,35
146	Contor ultrasonic de energie termica agent termic primar tip ULTRAFLOW Dn 80 , Qn 40	2240288		6.080,88
147	Contor ultrasonic de energie termica secundar incalzire , tip ULTRAFLOW Dn 100 , Qn 100	2240289		8.926,40
148	Contor ultrasonic de energie termica ACM tip ELSONIC II Dn 40 , Qn 10	2240290		3.121,41
149	Debitmetru recirculare ACM , tip MTWH Dn 40 , Qn 10	2240291		2.689,29
150	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800129		99.582,62
151	Tablou 0.4 KW TG-PT	2240292		26.305,88
152	Debitmetru apa rece preparare ACM , tip MSD Dn 40 , Qn10	2240293		2.586,89
153	Debitmetru apa adaos , tip MTWH Dn 32 , Qn 6	2240294		2.103,35
154	Contor ultrasonic de energie termica agent termic primar tip ULTRAFLOW Dn 80 , Qn 40	2240295		6.080,88
155	Contor ultrasonic de energie termica secundar incalzire , tip ULTRAFLOW Dn 100 , Qn 100	2240296		8.926,40
156	Contor ultrasonic de en. termica ACM tip ELSONIC II Dn 40 , Qn 10	2240297		3.121,41
157	Debitmetru recirculare ACM , tip MTWH Dn 32 , Qn 6	2240298		2.103,35
158	Sistem de comunicatie dispecerat aferent 6 CT transformate in PT	3800034		100.068,25
159	Cladire CT Luceafarul transformata in PT 42 (modernizare)	1600022		16.243,64
160	Cladire CT Grivita Rosie transformata in PT 84 (modernizare)	1600023		14.024,97
161	Cladire CT I Cornisa transformata in PT 32 (modernizare)	1600024		12.326,60
162	Cladire CT I Mai transformata in PT 53 (modernizare)	1600025		11.141,66

163	Cladire CT Parc 2 transformata in PT 79 (modernizare)	1600028			12.105,85
164	Cladire CT 4 Cremenea transformata in PT 7 (modernizare)	1600027			11.872,97
165	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 43 placi, seria 51193	2600240			9.361,15
166	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 43 placi, seria 51194	2600241			9.361,15
167	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 42 placi, seria 51195	2600242			5.500,94
168	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170299			5.580,00
169	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170300			5.580,00
170	Electropompa CR 5-4A, pentr recirculare	2170301			1.352,88
171	Modul expansiune seria M63023580000000	3800103			22.575,23
172	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160113			135.539,41
173	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 69 placi, seria 51189	2600284			11.738,85
174	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 69 placi, seria 51190	2600285			11.738,85
175	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 27 placi, seria 51191	2600286			4.635,32
176	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 31 placi, seria 51192	2600287			4.910,95
177	Electropompa TP80 - 400/2 pentru circuit incalzire	2170302			5.562,77
178	Electropompa TP80 - 400/2 pentru circuit incalzire	2170303			5.562,77
179	Electropompa CR3 - 5A, pentr recirculare	2170304			1.253,57
180	Electropompa CR 3-5A, pentr recirculare	2170305			1.253,57
181	Modul expansiune seria M63023590000000	3800104			24.370,69
182	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160114			187.996,39
183	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 101 placi, seria 51196	2600288			14.513,95
184	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 43 placi, seria 51194	2600289			14.513,95
185	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 42 placi, seria 51195	2600290			10.782,14
186	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170306			5.580,00
187	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170307			5.580,00
188	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170308			5.580,00
189	Electropompa CR10-3A, pentr recirculare	2170309			1.764,38
190	Modul expansiune seria M63023600000001	3800105			24.370,69
191	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160115			167.924,01
192	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 35 placi, seria 51199	2600291			5.390,57
193	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 35 placi, seria 51200	2600292			5.390,57
194	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 26 placi, seria 51201	2600293			4.581,08
195	Electropompa TP50 - 430/2 pentru circuit incalzire	2170310			4.139,27
196	Electropompa TP50 - 430/2 pentru circuit incalzire	2170311			4.139,27
197	Electropompa CR 3-5A, pentr recirculare	2170312			1.253,57
198	Modul expansiune seria M63023580000002	3800106			22.575,23
199	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160116			123.966,34
200	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 57 placi, seria 51202	2600294			10.576,57
201	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 57 placi, seria 51203	2600295			10.576,57
202	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, cu 35 placi, seria 51204	2600296			5.124,59
203	Electropompa TP80 - 400/2 pentru circuit incalzire	2170313			5.562,77
204	Electropompa TP80 - 400/2 pentru circuit incalzire	2170314			5.562,77
205	Electropompa CR 3-5A, recirculare	2170315			1.253,57
206	Modul expansiune seria M63023600000000	3800107			24.190,26
207	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160117			149.938,73
208	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, cu 45 placi, seria 51205	2600297			9.536,05

209	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , cu 45 placi , seria 51206	2600298			9.536,05
210	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , cu 35 placi , seria 51207	2600299			5.124,59
211	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170316			5.580,00
212	Electropompa TP80 - 330/2 pentru circuit incalzire	2170317			5.580,00
213	Electropompa CR 3-5A , pentr recirculare	2170318			1.253,57
214	Modul expansiune seria M63023580000000	3800108			22.575,23
215	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160118			125.339,05
	Transformare 5 CT In PT		8296/03.12.2 008/ 100040/03.02 .09	CTR Conces. 33423/2092/0 6	
216	Cladire punct termic (modernizare) PT 5	1600015			65530,21
217	Cladire punct termic (modernizare) PT 10	1600016			71102,68
218	Cladire punct termic (modernizare) PT 13	1600017			63968,74
219	Cladire punct termic (modernizare) PT 27	1600018			63887,55
220	Cladire punct termic (modernizare) PT 117	1600019			77845,54
221	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 5 (controller de automatizare , tablou de automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , vane de reglaj , circuite aferente	3800109			80.333,52
222	contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240230			4.033,31
223	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 10 (controller de automatizare , tablou de automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , vane de reglaj , circuite aferent	3800110			73.829,42
224	contor apa rece tip WOLTEX Dn 80	2240231			4.099,88
225	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 13 (controller de automatizare , tablou de automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , vane de reglaj , circuite aferent	3800111			88.493,64
226	contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240232			4.033,31
227	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 27 (controller de automatizare , tablou de automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , vane de reglaj , circuite aferent	3800112			95.972,81
228	contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240233			4.033,31
229	contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240234			4.033,31
230	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 117 (controller de automatizare , tablou de automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , vane de reglaj , circuite aferent	3800113			68.211,47
231	contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240235			4.033,31
232	Sistem comunicatie wireless dispecerat pentru 5 CT transformate in PT	3800114			22.352,11
	Transformare 9 CT In Mun. Bacau		8296/03.12.2 008/ 100040/03.02 .09	CTR Conces. 33423/2092/0 6	
233	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , vane cu actionare e	3800115			120.065,76
234	Contor apa rece Zona I tip WOLTEX Dn 80	2240236			4.086,31

235	Contor apa rece Zona 2 tip WOLTEX Dn 65	2240237			4.019,92
236	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare,	3800116			76.384,32
237	Contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240238			4.019,92
238	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare,	3800117			85.545,94
239	Contor apa rece tip WOLTEX Dn 80	2240239			6.704,01
240	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare, senzori de temperatura, senzori de presiune, regulator de presiune, vane cu actionare e	3800118			80.611,89
241	contor apa rece Zona 1 tip WOLTEX Dn 80	2240240			4.086,31
242	contor apa rece Zona 2 tip WOLTEX Dn 80	2240241			4.086,31
243	Bucula de masura apa calda menajera Zona I tip ELSONIC Dn 80	2240242			7.103,63
244	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare,	3800119			93.892,82
245	Debitmetru apa rece tip WOLTEX Dn 100	2240243			3.905,86
246	Bucula de masura apa calda menajera Zona 2 tip ELSONIC Dn 50	2240244			4.675,81
247	Contor recirculare Zona 1 tip MTWH Dn 40	2240245			2.020,36
248	Contor recirculare Zona 2 tip MTWH Dn 32	2240246			1.782,23
249	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare,	3800120			79.627,37
250	Contor apa rece tip WOLTEX Dn 65	2240247			2.542,50
251	Contor apa rece Zona 2 tip WOLTEX Dn 65	2240248			2.542,50
252	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare, senzori de temperatura, senzori de presiune, regulator de presiune, vane cu actionare e	3800121			99.017,79
253	Debitmetru apa rece tip WOLTEX Dn 100	2240249			3.905,86
254	Bucula de masura apa calda menajera, Scoala, tip ELSONIC Dn 40	2240250			2.850,41
255	Contor recirculare Zona 1 tip MTWH Dn 40	2240251			1.976,12
256	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de automatizare, convertizoare,	3800122			68.540,49
257	Contor apa rece tip WOLTEX Dn 50	2240252			3.143,04
258	Contor apa rece tip WOLTEX Dn 50	2240253			3.920,30
259	Sistem de comunicare wireless dispecerat pentru 9 CT transformate in PT	3800034			58.902,16
260	Cladire punct termic (modernizare)	1600006			65.061,90
261	Cladire punct termic (modernizare)	1600007			39.045,97
262	Cladire punct termic (modernizare)	1600008			40.096,10
263	Cladire punct termic (modernizare)	1600010			28.408,50
264	Cladire punct termic (modernizare)	1600011			71.205,70
265	Cladire punct termic (modernizare)	1600012			77.807,97
266	Cladire punct termic (modernizare)	1600013			71.385,98
267	Cladire punct termic (modernizare)	1600014			31.468,11
	Reabilitare 34 PT in Mun. Bacau		8297/03.12.2008/100040/03.02.09	CTR Conces. 33423/2092/08	
268	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104941m			38.669,87
269	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160084			134.006,50

270	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170134		2.541,81
271	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170135		2.541,61
272	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 160 , P=1,5kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170136		1.433,21
273	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170137		1.378,88
274	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170138		1.378,88
275	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit primar	2240011		8.884,95
276	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit secundar	2240012		5.250,45
277	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 1	2240013		5.093,17
278	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240014		3.281,87
279	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240015		3.620,57
280	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240018		2.236,71
281	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn2.5 , Dn20	2240017		2.016,15
282	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63281 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600105		6.113,84
283	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63276 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600106		1.373,31
284	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.5 Gcal/h , cu 39 placi , seria 64045	2600194		4.407,62
285	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.5 Gcal/h , cu 69 placi , seria 63459 (reconfigurat in SCP tip M10-BFG , Q=0.5 Gcal/h si 33 placi)	2600195		12.202,10
286	Modul expansiune EA - MHIL 106-12-25-40/40-1000 , seria 115060906020	3800035		18.675,82
287	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de	3800036		54.633,17
288	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104885m		62.537,05
289	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160091		253.806,92
290	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170168		5.026,46
291	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170169		5.026,46
292	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170170		5.026,46
293	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 240 , P=5,5kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170171		2.360,50
294	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170172		1.483,92
295	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170173		1.378,88
296	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit primar	2240054		8.598,58
297	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn400 , Dn150 , circuit secundar	2240055		10.888,77
298	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit ACM 1	2240056		6.194,73
299	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240057		2.959,20
300	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn100 , Dn100	2240058		4.287,24
301	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240059		2.434,71
302	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240060		3.642,29
303	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63266 (reconfigurat in SCP tip M6 - BFG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600122		1.373,31
304	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 61 placi , seria 63304 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1.5 Gcal/h si 77 placi	2600123		22.817,32
305	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.5 Gcal/h , cu 77 placi , seria 64034	2600208		7.888,09
306	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.3 Gcal/h , cu 25 placi , seria 64039	2600209		2.808,07

307	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8, Q= 3.0 Gcal/h ,cu 54 placi , seria 41905 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2.5 Gcal/h si 61 placi) .	2600210			22.298,77
308	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8, Q= 3.0 Gcal/h ,cu 54 placi , seria 41907 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2.5 Gcal/h si 61 placi) .	2600211			22.298,77
309	Modul expansiune EA - MVI 1603-12-25-65/65-2x2500 , seria 116060906033	3800049			30.583,22
310	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , reglator de presiune , reductor de presiune	3800050			86.052,22
311	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2108380m			31.552,57
312	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160092			156.940,49
313	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170174			3.005,26
314	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170175			3.005,26
315	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 160 , P=1,5kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170178			1.433,21
316	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170177			1.378,88
317	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170178			1.378,88
318	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit primar	2240061			4.878,84
319	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit secundar	2240062			10.978,50
320	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 1	2240063			4.976,14
321	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240064			2.230,61
322	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240065			1.657,56
323	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240066			1.071,59
324	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240067			1.189,46
325	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63284 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600124			1.373,31
326	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 31 placi , seria 63285 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600125			2.965,83
327	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.5 Gcal/h ,cu 39 placi , seria 64047	2600212			4.407,62
328	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64011	2600213			5.492,15
329	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64012	2600214			5.492,15
330	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-2500 , seria 113060906018	3800051			20.842,40
331	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800052			56.587,89
332	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2102762m			62.155,19
333	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160093			277.700,09
334	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170179			5.026,46
335	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170180			5.026,46
336	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170181			5.026,46
337	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 240 , P=5,5kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170182			2.360,50
338	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170183			1.483,92
339	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170184			1.378,88
340	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit primar	2240068			8.237,16
341	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn400 , Dn150 , circuit secundar	2240069			12.132,12
342	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit ACM 1	2240070			6.948,33

343	Contor energie termica ULTRA FLOW Qn40 , Dn80 , circuit ACM 2	2240071			5.250,18
344	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn100 , Dn100	2240072			5.407,80
345	Debitmetru apa rece P+10 WOLTEX , Qn40 , Dn65	2240073			4.514,31
346	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240074			2.910,92
347	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2 Gcal/h ,cu 79 placi , seria 63314 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1.5 Gcal/h si 79 placi) .	2600127			15.188,61
348	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 5.0 Gcal/h ,cu 89 placi , seria 41900 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2.5 Gcal/h si 61	2600215			22.370,74
349	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 5.0 Gcal/h ,cu 89 placi , seria 41901 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2.5 Gcal/h si 61	2600216			22.370,74
350	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.5 Gcal/h ,cu 79 placi , seria 64037	2600217			8.084,83
351	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.7 Gcal/h ,cu 37 placi , seria 64003	2600218			4.769,54
352	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.7 Gcal/h ,cu 37 placi , seria 64004	2600219			4.769,54
353	Modul expansiune EA - MVI 1603-12-25-65/65-2x2500 , seria 116060906034	3800053			30.583,22
354	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800054			94.972,83
355	Ciadirie punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2102563m			64.556,36
356	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160094			231.703,51
357	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170185			4.287,52
358	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170186			4.287,52
359	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170187			4.287,52
360	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170188			1.976,54
361	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170189			1.483,92
362	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170190			1.378,88
363	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240075			8.954,51
364	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn400 , Dn150 , circuit secundar	2240076			9.712,95
365	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM 1	2240077			4.989,35
366	Contor energie termica ULTRA FLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 2	2240078			3.792,12
367	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240079			3.390,17
368	Debitmetru apa rece P+10 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240080			2.927,00
369	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240081			2.901,92
370	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.5 Gcal/h ,cu 61 placi , seria 63305 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 54 placi)	2600128			11.496,50
371	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 31 placi , seria 63286 (reconfigurat in SCP tip M6 - BFG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600129			2.965,83
372	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.5 Gcal/h ,cu 62 placi , seria 41910 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2 Gcal/h si 49 placi) .	2600220			20.126,68
373	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q=3.5 Gcal/h ,cu 62 placi , seria 41913 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2 Gcal/h si 49 placi) .	2600221			20.126,68
374	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h ,cu 54 placi , seria 64028	2600222			6.816,93
375	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.5 Gcal/h ,cu 39 placi , seria 64048	2600223			4.407,62
376	Modul expansiune EA - MVI 1603-12-25-65/65-2x2000 , seria 116060906030	3800055			29.596,81
377	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800056			79.007,65

378	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2150532m		53.323,09
379	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160086		191.844,09
380	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170286		3.005,26
381	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170287		3.005,26
382	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170288		1.483,92
383	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170289		1.378,88
384	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170290		1.378,88
385	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit primar	2240206		9.469,77
386	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn80 , Dn100 , circuit secundar	2240207		6.996,01
387	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 1	2240208		4.713,78
388	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240209		3.291,74
389	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240210		3.241,21
390	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240211		2.399,63
391	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240212		2.194,64
392	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63279 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600160		500,55
393	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 43 placi , seria 63295 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600161		374,68
394	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.7 Gcal/h , cu 43 placi , seria 63294 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600163		4.015,54
395	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1000 , seria 113060906010	3800097		49.116,18
396	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune)	3800098		56.025,20
397	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2150555m		44.283,01
398	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160087		251.553,86
399	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170291		5.026,46
400	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170292		5.026,46
401	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170293		1.976,54
402	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170294		1.483,92
403	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240213		10.668,78
404	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240214		11.431,97
405	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM	2240215		6.702,30
406	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240216		4.405,35
407	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240217		2.440,28
408	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 4.0 Gcal/h , cu 71 placi , seria 41919 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,25 Gcal/h si 30 placi)	2600277		16.608,76
409	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.5 Gcal/h , cu 62 placi , seria 41911 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,25 Gcal/h si 30 placi)	2600278		16.790,60
410	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h , cu 53 placi , seria 64024	2600279		7.556,25
411	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2500 , seria 112060906003	3800099		22.093,03
412	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800100		64.701,23
413	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2110114m		47.559,48
414	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160088		164.472,16

415	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170295		4.287,52
416	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170296		4.287,52
417	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170297		1.976,54
418	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170298		1.483,92
419	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100, circuit primar	2240218		7.697,26
420	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100, circuit secundar	2240219		8.736,12
421	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM	2240220		5.383,71
422	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240221		5.697,44
423	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240222		1.858,93
424	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.0 Gcal/h , cu 54 placi , seria 41906 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1 Gcal/h si 25 placi)	2600280		14.431,59
425	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 4.0 Gcal/h , cu 71 placi , seria 41923 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1 Gcal/h si 25 placi)	2600281		14.699,80
426	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.0 Gcal/h , cu 53 placi , seria 64025	2600282		6.696,49
427	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.0 Gcal/h , cu 53 placi , seria 64026	2600283		6.696,49
428	Modul expansiune EA - MHIL 506-12-25-40/40-2000 , seria 114060906024	3800101		20.627,50
429	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , reglator de presiune , reductor de presiune	3800102		69.639,68
430	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104094		48.308,88
431	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160095		137.880,60
432	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170191		3.005,26
433	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170192		3.005,26
434	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170193		1.483,92
435	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170194		1.378,88
436	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170195		1.378,88
437	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100, circuit primar	2240082		9.224,57
438	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100, circuit secundar	2240083		6.987,50
439	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 1	2240084		3.040,25
440	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240085		3.050,96
441	Debitmetru apa rece P+4 MSD , Qn15 , Dn50	2240086		2.588,47
442	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240087		2.595,05
443	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240088		1.805,66
444	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63271 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600130		7.881,62
445	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h , cu 31 placi , seria 63289 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600131		7.881,62
446	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h , cu 43 placi , seria 64013	2600224		5.492,15
447	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h , cu 43 placi , seria 64014	2600225		5.492,15
448	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500 , seria 113060906015	3800057		19.915,88

449	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiun	3800058			58.989,05
450	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2127078m			33.189,41
451	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160096			187.905,62
452	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170196			4.287,52
453	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170197			4.287,52
454	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170198			1.976,54
455	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170199			1.483,92
456	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240089			7.333,41
457	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240090			8.158,93
458	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM	2240091			8.050,06
459	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240092			5.014,43
460	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240093			1.959,32
461	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 61 placi , seria 63312 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 54 placi)	2600132			18.080,48
462	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 2.5 Gcal/h , cu 46 placi , seria 41924 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,25 Gcal/h si 30 placi)	2600226			15.260,72
463	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 2.5 Gcal/h , cu 46 placi , seria 41927 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,25 Gcal/h si 30 placi)	2600227			15.260,72
464	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h , cu 54 placi , seria 64029	2600228			6.816,93
465	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2500 , seria 112060906002	3800059			22.093,03
466	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiun	3800060			65.097,06
467	Cladire punct termic cu instalatii aferente- iluminat (modernizare)	2104752m			45.390,90
468	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160097			237.483,70
469	Electropompa Grundfos tip TP 60 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170200			3.005,26
470	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170201			3.005,26
471	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170202			3.005,26
472	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170203			1.976,54
473	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170204			1.483,92
474	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170205			1.378,88
475	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240094			8.403,95
476	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240095			9.393,51
477	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM 1	2240096			6.829,59
478	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240097			3.190,03
479	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240098			4.217,41
480	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240099			3.002,87
481	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240100			2.746,81
482	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63265 (reconfigurat in SCP tip M6 - BFG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi)	2600133			1.373,31
483	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 61 placi , seria 63308 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 54 placi)	2600134			18.080,48

484	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.5 Gcal/h ,cu 62 placi , seria 41912 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,5 Gcal/h si 37 placi)	2600229			17.504,29
485	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.5 Gcal/h ,cu 62 placi , seria 41914 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 ,Q=1,5 Gcal/h si 37 placi)	2600230			17.504,29
486	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h ,cu 54 placi , seria 64030	2600231			6.818,93
487	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2x1500 , seria 112060906008	3800061			25.330,57
488	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800062			77.477,52
489	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104772			81.532,15
490	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160098			323.335,71
491	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170206			4.287,52
492	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170207			4.287,52
493	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170208			4.287,52
494	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 170 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170209			2.208,37
495	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170210			1.483,92
496	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170211			1.378,88
497	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit primar	2240101			10.169,00
498	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn400 , Dn150 , circuit secundar	2240102			12.174,56
499	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit ACM 1	2240103			8.562,63
500	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240104			3.457,47
501	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn100 , Dn100	2240105			5.190,51
502	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240106			2.312,54
503	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240107			3.006,85
504	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63264 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1.5 Gcal/h si 79 placi)	2600135			1.373,31
505	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2 Gcal/h ,cu 79 placi , seria 63315 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1.5 Gcal/h si 79 placi)	2600136			15.188,61
506	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q=4.0 Gcal/h ,cu 71 placi , seria 41921 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2 Gcal/h si 49 placi)	2600232			19.944,83
507	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q=4.0 Gcal/h ,cu 71 placi , seria 41922 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=2 Gcal/h si 49 placi)	2600233			19.944,83
508	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.5 Gcal/h ,cu 79 placi , seria 64038	2600234			8.084,83
509	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.3 Gcal/h ,cu 25 placi , seria 64043	2600235			2.808,07
510	Modul expansiune EA - MVI 1803-12-25-65/65-2x2000 , seria 116060906031	3800063			29.596,81
511	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de	3800064			79.945,32
512	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2102733m			67.909,58
513	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160085			165.735,87
514	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170139			3.005,26
515	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170140			3.005,26
516	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 160 , P=1,5kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170141			1.433,21

517	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170142			1.378,88
518	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170143			1.378,88
519	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240018			8.052,24
520	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit secundar	2240019			7.611,97
521	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 1	2240020			4.562,71
522	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240021			2.803,06
523	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240022			3.090,14
524	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240023			1.777,90
525	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240024			2.217,22
526	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63293 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600107			374,68
527	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.7 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 63273 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600108			4.875,08
528	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 39 placi , seria 64046	2600196			4.407,62
529	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64008	2600197			5.492,15
530	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64008	2600198			5.492,15
531	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500 , seria 113060806014	3800037			19.915,88
532	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice : (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800038			57.949,20
533	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2140015m			59.218,95
534	Instalatiile tehnologice in punctul termic	2160099			213.830,22
535	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170212			4.287,52
536	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170213			4.287,52
537	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170214			1.976,54
538	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170215			1.483,92
539	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170216			1.378,88
540	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240108			9.942,66
541	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240109			7.934,42
542	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM 1	2240110			5.636,85
543	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240111			3.465,49
544	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240112			3.253,44
545	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240113			2.339,76
546	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn15 , Dn40	2240114			2.053,94
547	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63278 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600137			1.373,31
548	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 1,25 Gcal/h ,cu 46 placi , seria 41925 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q= 1,25 Gcal/h si 30 placi)	2600236			15.260,72
548	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 2,5 Gcal/h ,cu 46 placi , seria 41926 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q= 1,25 Gcal/h si 30 placi)	2600237			15.260,72
550	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.0 Gcal/h ,cu 53 placi , seria 64022	2600238			6.696,49

551	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h ,cu 53 placi , seria 64023	2600239			6.686,49
552	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2500 , seria 112060906004	3800065			22.093,03
553	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800066			71.584,25
554	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104629m			36.287,94
555	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160100			175.043,27
556	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170217			3.005,26
557	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170218			3.005,26
558	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4	2170219			1.483,92
559	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170220			1.378,88
560	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit primar	2240115			8.808,66
561	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit secundar	2240116			7.997,63
562	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM	2240117			4.820,18
563	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240118			3.165,67
564	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240119			2.171,10
565	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 31 placi , seria 63287 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600139			2.965,83
566	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.7 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 63298 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600142			374,68
567	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h ,cu 91 placi , seria 63466 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG ,Q=0,75 Gcal/h si 43 placi) .	2600241			16.060,64
568	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64015	2600242			5.492,15
569	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500 , seria 113060906012	3800067			19.915,88
570	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800068			51.369,90
571	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104613m			39.231,96
572	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160101			206.134,70
573	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170221			4.287,52
574	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170222			4.287,52
575	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170223			1.483,92
576	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170224			1.378,88
577	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170225			1.378,88
578	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240120			9.871,47
579	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240121			8.763,13
580	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit ACM 1	2240122			5.454,87
581	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240123			2.962,97
582	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn40 , Dn65	2240124			3.135,47
583	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240125			1.937,81
584	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240126			2.633,94
585	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63272 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600140			1.373,31
586	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.7 Gcal/h ,cu 37 placi , seria 64005	2600242			5.881,06

587	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.7 Gcal/h ,cu 37 placi , seria 64006	2600243			5.881,06
588	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG ,Q=1.25 Gcal/h ,cu 69 placi , seria 64033	2600244			8.212,64
589	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2500 , seria 112060906005	3800069			22.093,03
590	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , reglator de presiune , reductor de presiune	3800070			69.250,56
591	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160102			213.658,98
592	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170226			3.005,26
593	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170227			3.005,26
594	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170228			3.005,26
595	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 170 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170229			2.208,37
596	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170230			1.483,92
597	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240127			9.108,99
598	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit secundar	2240128			10.072,62
599	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit ACM	2240129			7.359,17
600	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn100 , Dn100	2240130			4.752,24
601	Debitmetru apa adacs WSCP , Qn18 , Dn50	2240131			2.919,64
602	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.5 Gcal/h ,cu 61 placi , seria 63311 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1.5 Gcal/h si 77 placi) .	2600143			19.958,95
603	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.5 Gcal/h ,cu 62 placi , seria 41909 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,5 Gcal/h si 37 placi)	2600245			17.504,29
604	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 4.0 Gcal/h ,cu 71 placi , seria 41920 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,5 Gcal/h si 37 placi)	2600246			17.322,43
605	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.5 Gcal/h ,cu 77 placi , seria 64035	2600247			7.888,09
606	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2x1500 , seria 112060906006	3800071			25.330,57
607	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controler de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , reglator de presiune , reductor de presiune	3800072			73.458,20
608	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2246032m			39.296,02
609	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2146215m			32.635,48
610	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160086			106.821,49
611	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170144			2.541,61
612	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170145			2.541,61
613	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170146			1.378,88
614	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 180 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170147			1.378,88
615	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit primar	2240025			6.972,94
616	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit secundar	2240026			5.375,69
617	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM	2240027			4.158,54
618	Debitmetru apa rece MSD , Qn15 , Dn50	2240028			3.070,80
619	Debitmetru apa adacs MTWH , Qn2.5 , Dn20	2240029			2.074,06
620	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63277 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600109			1.373,31

621	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.3 Gcal/h ,cu 25 placi , seria 64040	2600199			2.808,07
622	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG ,Q=1.5 Gcal/h , cu 69 placi , seria 63460 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=0.5 Gcal/h si 33 placi) .	2600200			12.202,10
623	Modul de expansiune EA - MHIL 106 -12-25-40/40-2x1000 , seria 115060906022	3800039			21.529,37
624	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiun	3800040			47.984,93
625	instalatii tehnologice in punctul termic	2160103			91.560,28
626	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170231			2.541,61
627	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170232			2.541,61
628	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170233			1.378,88
629	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170234			1.378,88
630	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170235			1.378,88
631	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2170348m			55.337,60
632	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit primar	2240132			7.016,86
633	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit secundar	2240133			4.904,93
634	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 1	2240134			2.821,47
635	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240135			3.841,38
636	Debitmetru apa rece P+4 MSD , Qn15 , Dn50	2240136			2.530,62
637	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240137			3.300,09
638	Debitmetru apa caldă MTWH , Qn2.5 , Dn20	2240138			1.993,06
639	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 31 placi , seria 63288 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600141			4.565,25
640	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63274 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600144			437,61
641	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.0 Gcal/h ,cu 47 placi , seria 63458 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0,5 Gcal/h si 31 placi) .	2600248			18.066,98
642	Modul expansiune EA - MHIL 106-12-25-40/40-1000 , seria 115060906021	3800073			18.675,82
643	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controler de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiun	3800074			55.478,74
644	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2102644m			52.811,73
645	instalatii tehnologice in punctul termic	2160087			251.338,77
646	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170148			5.026,46
647	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170149			5.026,46
648	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 370 , P=18,5kw , pentru circuit incalzire	2170150			5.026,46
649	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 240 , P=5,5kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170151			2.360,50
650	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170152			1.483,92
651	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170153			1.378,88
652	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit primar	2240030			12.032,13
653	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn400 , Dn150 , circuit secundar	2240031			11.510,44

654	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100, Dn100, circuit ACM 1	2240032			7.037,51
655	Contor energie termica ELSONIC II Qn15, Dn50, circuit ACM 2	2240033			3.743,76
656	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX, Qn100, Dn100	2240034			5.623,26
657	Debitmetru apa rece P+10 MSD, Qn15, Dn50	2240035			2.515,75
658	Debitmetru apa adaos WSCP, Qn18, Dn50	2240036			3.304,99
659	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, Q= 0.3 Gcal/h, cu 21 placi, seria 63270 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG, Q=0.5 Gcal/h si 39 placi)	2600110			4.875,08
660	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, Q= 0.2 Gcal/h, cu 79 placi, seria 63313 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG, Q=1.5 Gcal/h si 79 placi)	2600111			16.766,71
661	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, Q=1.5 Gcal/h, cu 79 placi, seria 64038	2600201			8.084,83
662	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8, Q= 2.5 Gcal/h, cu 61 placi, seria 41915 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8, Q=2,5 Gcal/h si 61 placi)	2600202			21.848,98
663	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8, Q= 3.6 Gcal/h, cu 64 placi, seria 41916 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8, Q=2,5 Gcal/h si 61 placi)	2600203			21.848,98
664	Modul expansiune EA - MVI 1603-12-25-65/65-2x2500, seria 116060906032	3800041			30.583,22
665	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de alimentare si automatizare)	3800042			82.359,84
666	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2125698m			53.893,55
667	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160104			160.069,91
668	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340, P=11kw, pentru circuit incalzire	2170236			3.005,26
669	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340, P=11kw, pentru circuit incalzire	2170237			3.005,26
670	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190, P=2,2kw, pentru ridicare presiune apa rece P+4	2170238			1.483,92
671	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160, P=1,1kw, pentru recirculare P+4	2170239			1.378,88
672	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160, P=1,1kw, pentru recirculare P+10	2170240			1.378,88
673	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60, Dn100, circuit primar	2240139			5.409,10
674	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100, Dn100, circuit secundar	2240140			6.675,08
675	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25, Dn65, circuit ACM 1	2240141			4.273,35
676	Contor energie termica ELSONIC II Qn15, Dn50, circuit ACM 2	2240142			5.043,00
677	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX, Qn25, Dn50	2240143			2.497,81
678	Debitmetru apa rece P+10 MSD, Qn15, Dn50	2240144			1.520,53
679	Debitmetru apa adaos MTWH, Qn10, Dn40	2240145			1.548,04
680	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, Q= 0.3 Gcal/h, cu 21 placi, seria 63263 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG, Q=0.3 Gcal/h si 25 placi)	2600145			373,61
681	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, Q= 0.7 Gcal/h, cu 43 placi, seria 63292 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG, Q=0.5 Gcal/h si 39 placi)	2600146			1.373,31
682	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG, Q=0.5 Gcal/h, cu 39 placi, seria 64049	2600249			4.407,62
683	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, Q=0.75 Gcal/h, cu 43 placi, seria 64016	2600250			5.492,15
684	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG, Q= 0.75 Gcal/h, cu 43 placi, seria 64017	2600251			5.492,15
685	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500, seria 113060906016	3800075			19.915,88
686	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare, tablou de alimentare si automatizare, convertizoare, senzori de temperatura, senzori de presiune, regulator de presiune, reductor de presiune)	3800076			58.250,83
687	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2125716			54.814,12
688	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160105			179.126,01

689	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170241		3.005,26
690	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170242		3.005,26
691	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170243		1.483,92
692	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170244		1.378,88
693	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn80 , Dn100 , circuit primar	2240146		7.702,63
694	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit secundar	2240147		8.462,59
695	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit ACM	2240148		5.708,17
696	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn40 , Dn65	2240149		6.331,47
697	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240150		2.585,05
698	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.7 Gcal/h , cu 63 placi , seria 63300 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600126		689,37
699	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 1 Gcal/h , cu 63 placi , seria 63302 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600147		689,37
700	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h , cu 43 placi , seria 64018	2600252		5.492,15
701	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h , cu 43 placi , seria 64019	2600253		5.492,15
702	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500 , seria 113060906011	3800077		19.915,88
703	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare .	3800078		57.115,84
704	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2102356m		84.938,57
705	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160106		214.261,94
706	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170245		4.287,52
707	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170246		4.287,52
708	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170247		1.483,92
709	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170248		1.378,88
710	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170249		1.378,88
711	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240151		15.534,49
712	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240152		8.181,54
713	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 1	2240153		4.283,26
714	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240154		3.427,85
715	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240155		4.555,57
716	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240156		3.786,66
717	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240157		2.681,41
718	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63282 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600148		1.129,95
719	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 1 Gcal/h , cu 63 placi , seria 63301 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600149		1.373,31
720	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 69 placi , seria 63461 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 57 placi) .	2600254		29.146,16
721	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h , cu 39 placi , seria 64050	2600255		4.407,62
722	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.3 Gcal/h , cu 25 placi , seria 64041	2600256		2.808,07
723	Modul expansiune EA - MHIL 506-12-25-40/40-2000 , seria 114060906025	3800079		20.627,50

724	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800080			65.195,70
725	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2150004m			37.674,51
726	instalatii tehnologice in punctul termic	2160107			172.527,39
727	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170250			3.005,26
728	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170251			3.005,26
729	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170252			1.378,88
730	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170253			1.378,88
731	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170254			1.378,88
732	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit primar	2240158			9.885,09
733	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit secundar	2240159			9.086,48
734	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 1	2240160			3.370,10
735	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240161			3.393,09
736	Debitmetru apa rece P+4 MSD , Qn15 , Dn50	2240162			3.178,18
737	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240163			2.269,03
738	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240164			2.165,76
739	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63268 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600150			1.373,31
740	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.5 Gcal/h ,cu 39 placi , seria 64051	2600257			4.407,62
741	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.3 Gcal/h ,cu 25 placi , seria 64044	2600258			2.808,07
742	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , sarcinaQ=0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64020	2600259			5.492,15
743	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64021	2600260			5.492,15
744	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500 , seria 113060906017	3800081			19.915,88
745	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800082			60.359,80
746	instalatii tehnologice in punctul termic	2160108			166.037,81
747	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170255			4.287,52
748	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170256			4.287,52
749	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170257			1.378,88
750	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2181387m			51.978,09
751	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240165			8.004,23
752	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240166			8.697,92
753	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM	2240167			4.812,46
754	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240168			2.675,31
755	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240169			2.483,29
756	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63269 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi)	2600151			6.994,58
757	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 39 placi , seria 64052	2600261			5.288,36
758	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h ,cu 57 placi , seria 64031	2600262			8.058,97
759	Modul expansiune EA - MHIL 506-12-25-40/40-2000 , seria 114060906026	3800083			20.627,50
760	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800084			53.911,73

761	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160109			105.158,06
762	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170258			2.541,61
763	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 270 , P=7,5kw , pentru circuit incalzire .	2170259			2.541,61
764	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170260			1.378,88
765	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170261			1.378,88
766	Ciadirie punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2180979m			39.406,61
767	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80, circuit primar	2240170			6.606,86
768	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80, circuit secundar	2240171			5.166,92
769	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM	2240172			3.937,75
770	Debitmetru apa rece MSD , Qn15 , Dn50	2240173			2.900,19
771	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn2.5 , Dn20	2240174			1.873,46
772	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 31 placi , seria 63290 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.3 Gcal/h si 25 placi) .	2600152			437,61
773	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q=0.3 Gcal/h ,cu 25 placi , seria 64042	2600263			3.436,24
774	Modul expansiune EA - MHIL 106-12-25-40/40-1000 , seria 115060906019	3800085			18.675,82
775	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizator , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de	3800086			44.787,36
776	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160110			244.389,52
777	Ciadirie punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2170257m			47.717,62
778	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170262			4.287,52
779	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170263			4.287,52
780	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170264			1.483,92
781	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170265			1.378,88
782	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170266			1.378,88
783	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100, circuit primar	2240175			7.666,26
784	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150, circuit secundar	2240176			10.355,59
785	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit ACM 1	2240177			5.142,67
786	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240178			3.215,34
787	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn40 , Dn65	2240179			3.659,29
788	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240180			3.984,83
789	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240181			2.581,12
790	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63291 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600153			10.204,52
791	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.5 Gcal/h ,cu 31 placi , seria 63267 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600154			2.965,83
792	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 1 Gcal/h ,cu 63 placi , seria 63299 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600164			689,37
793	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h ,cu 91 placi , seria 63463 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h , si 57 placi	2600264			19.692,36
794	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h ,cu 91 placi , seria 63465 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h , si 57 placi	2600265			19.692,36
795	Modul expansiune EA - MHIL 506-12-25-40/40-2000 , seria 114060906027	3800087			20.627,50
796	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800088			72.866,68
797	Ciadirie punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2102684m			68.906,28

798	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160088		207.703,86
799	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170154		4.287,52
800	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170155		4.287,52
801	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170156		1.976,54
802	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170157		1.483,92
803	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240037		8.240,43
804	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240038		8.792,00
805	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM	2240039		5.543,43
806	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240040		4.566,76
807	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240041		2.299,52
808	Schimbator de caldura cu placi tip V 60 , Q= 3 Gcal/h , cu 73 placi , seria 4078 (reconfigurat in SCP tip V 60 (M15) , Q=1.25 Gcal/h si 35 placi) .	2600112		313,48
809	Schimbator de caldura cu placi tip M10 - BFG , Q= 2 Gcal/h , cu 111 placi , seria 63262 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 54 placi)	2600113		879,93
810	Schimbator de caldura cu placi tip M10 - BFG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 61 placi , seria 63307 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 54 placi) .	2600114		19.611,08
811	Schimbator de caldura cu placi tip V 60 , Q= 4 Gcal/h , cu 101 placi , seria 4081 (reconfigurat in SCP tip V 60 (M15) , Q=1.25 Gcal/h si 35 placi) .	2600120		313,48
812	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2500 , seria 112060906001	3800043		22.093,03
813	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare ,	3800044		72.145,38
814	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2108748m		61.228,81
815	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160111		193.758,67
816	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170267		4.287,52
817	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170268		4.287,52
818	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170269		1.483,92
819	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170270		1.378,88
820	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170271		1.378,88
821	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240182		6.713,92
822	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240183		7.561,12
823	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit ACM 1	2240184		6.332,53
824	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240185		3.885,25
825	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn40 , Dn65	2240186		3.713,84
826	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240187		2.634,21
827	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240188		2.823,29
828	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h , cu 21 placi , seria 63280 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600155		6.113,84
829	Schimbator de caldura cu placi tip M10 - BFG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 61 placi , seria 63310 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=0.7 Gcal/h si 37 placi)	2600156		7.879,42
830	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.0 Gcal/h , cu 54 placi , seria 41902 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1 Gcal/h si 25 placi) .	2600266		14.431,59
831	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 4.0 Gcal/h , cu 71 placi , seria 41918 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1 Gcal/h si 25 placi)	2600267		14.700,03
832	Schimb. de caldura cu placi tip M10-BFG , sarcina termica 0.7 Gcal/h , cu 37 placi , seria 64007	2600268		4.769,54
833	Modul expansiune EA - MHIL 506-12-25-40/40-2000 , seria 114060906028	3800089		20.627,50

834	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800090			72.888,30
835	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2108761m			54.609,32
836	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160112			185.536,80
837	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170272			4.287,52
838	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170273			4.287,52
839	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170274			1.976,54
840	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170275			1.483,92
841	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit primar	2240189			8.502,96
842	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit secundar	2240190			5.951,00
843	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM	2240191			4.098,98
844	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240192			5.278,46
845	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240193			2.502,71
846	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 1.5 Gcal/h , cu 61 placi , seria 63309 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=1 Gcal/h si 53 placi) .	2600157			11.807,13
847	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.0 Gcal/h , cu 54 placi , seria 41903 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1 Gcal/h si 25 placi) .	2600269			14.431,59
848	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.0 Gcal/h , cu 54 placi , seria 41908 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1 Gcal/h si 25 placi) .	2600270			14.431,59
849	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h , cu 91 placi , seria 63464 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q= 1 Gcal/h si 53 placi) .	2600271			17.517,89
850	Modul expansiune EA - MHIL 50-12-25-40/40-2000 , seria 114060906023	3800091			20.627,50
851	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800092			63.941,76
852	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2108762m			61.071,02
853	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160064			201.283,15
854	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170276			3.005,26
855	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170277			3.005,26
856	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170278			3.005,26
857	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 170 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170279			2.208,37
858	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170280			1.483,92
859	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240194			8.266,79
860	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit secundar	2240195			10.401,61
861	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit ACM	2240196			7.035,54
862	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn100 , Dn100	2240197			3.859,99
863	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240198			3.761,87
864	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h , cu 91 placi , seria 63467 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1,5 Gcal/h si 77 placi)	2600272			21.356,59
865	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h , cu 91 placi , seria 63468 (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=1,5 Gcal/h si 77 placi)	2600273			21.356,59
866	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 3.0 Gcal/h , cu 54 placi , seria 41904 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,5 Gcal/h si 37 placi)	2600274			17.053,98
867	Schimbator de caldura cu placi tip M15-MFG8 , Q= 4.0 Gcal/h , cu 71 placi , seria 41917 (reconfigurat in SCP tip M15 - MFG8 , Q=1,5 Gcal/h si 37 placi)	2600275			17.322,43

868	Modul expansiune EA - MHI 805-12-25-50/50-2x1500 , seria 112060906007	3800093			25.330,57
869	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controler de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800094			73.072,67
870	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160085			131.935,02
871	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170281			3.005,26
872	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170282			3.005,26
873	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4	2170283			1.483,92
874	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170284			1.378,88
875	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10 .	2170285			1.378,88
878	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2181001m			34.669,65
877	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit primar	2240199			9.013,67
878	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit secundar	2240200			6.574,42
879	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn25 , Dn65 , circuit ACM 1	2240201			4.922,94
880	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240202			3.617,34
881	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn25 , Dn50	2240203			3.135,51
882	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240204			2.592,18
883	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240205			2.043,52
884	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63283 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600158			4.874,97
885	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.3 Gcal/h ,cu 21 placi , seria 63275 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600159			4.874,97
886	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.7 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 63297 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.5 Gcal/h si 39 placi) .	2600162			374,68
887	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h ,cu 57 placi , seria 64032	2600276			7.178,23
888	Modul expans. EA - MHIL 505-12-25-40/40-1000 , seria 113080906009	3800095			19.116,18
889	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controler de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiune	3800096			52.777,38
890	Ciadir punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2103510m			51.668,47
891	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160089			148.486,79
892	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170158			3.005,26
893	Electropompa Grundfos tip TP 80 - 340 , P=11kw , pentru circuit incalzire .	2170159			3.005,26
894	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170160			1.483,92
895	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 180 , P=1,1kw , pentru recirculare P+4 .	2170181			1.378,88
896	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit primar	2240042			10.601,35
897	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn100 , Dn100 , circuit secundar	2240043			5.952,64
898	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn40 , Dn80 , circuit ACM	2240044			4.210,67
899	Debitmetru apa rece WOLTEX , Qn40 , Dn65	2240045			2.657,72
900	Debitmetru apa adaos MTWH , Qn10 , Dn40	2240046			3.226,57
901	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 0.7 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 63296 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi)	2600115			3.551,67
902	Schimbator de caldura cu placi tip M6-FG , Q= 1 Gcal/h ,cu 63 placi , seria 63303 (reconfigurat in SCP tip M6 - FG , Q=0.7 Gcal/h si 54 placi) .	2600138			689,37
903	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 0.75 Gcal/h ,cu 43 placi , seria 64010	2600204			5.492,15
904	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q= 2.0 Gcal/h ,cu 91 placi , seria 63462 , (reconfigurat in SCP tip M10 - BFG , Q=0,75 Gcal/h si 43 placi	2600205			16.060,64

905	Modul expansiune EA - MHIL 505-12-25-40/40-1500 , seria 113060906013	3800045			19.915,88
906	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiun	3800046			53.965,68
907	Cladire punct termic cu instalatii aferente - iluminat (modernizare)	2104841m			80.712,25
908	Instalatii tehnologice in punctul termic	2160090.			229.188,57
909	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170162			4.287,52
910	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170163			4.287,52
911	Electropompa Grundfos tip TP 100 - 330 , P=15kw , pentru circuit incalzire .	2170164			4.287,52
912	Electropompa Grundfos tip TP 65 - 240 , P=4kw , pentru ridicare presiune apa rece P+4 .	2170165			1.978,54
913	Electropompa Grundfos tip TP 50 - 190 , P=2,2kw , pentru recirculare P+4 .	2170166			1.483,92
914	Electropompa Grundfos tip TP 40 - 160 , P=1,1kw , pentru recirculare P+10	2170167			1.378,88
915	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn150 , Dn150 , circuit primar	2240047			11.714,87
916	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn250 , Dn150 , circuit secundar	2240048			9.643,99
917	Contor energie termica ULTRAFLOW Qn60 , Dn100 , circuit ACM 1	2240049			4.737,49
918	Contor energie termica ELSONIC II Qn15 , Dn50 , circuit ACM 2	2240050			2.952,00
919	Debitmetru apa rece P+4 WOLTEX , Qn60 , Dn80	2240051			3.874,92
920	Debitmetru apa rece P+10 MSD , Qn15 , Dn50	2240052			2.223,42

921	Debitmetru apa adaos WSCP , Qn18 , Dn50	2240053			4.209,42
922	Schimbator de caldura cu placi tip V 60 , Q= 3 Gcal/h ,cu 73 placi , seria 4079 (reconfigurat In SCP tip V 60 (M15) , Q=1.75 Gcal/h si 47 placi) .	2600116			313,48
923	Schimbator de caldura cu placi tip V 60 , Q= 3 Gcal/h ,cu 73 placi , seria 4080 (reconfigurat In SCP tip V 60 (M15) , Q=1.75 Gcal/h si 47 placi) .	2600117			313,48
924	Schimbator de caldura cu placi tip M10 - BFG , Q= 1.5 Gcal/h ,cu 61 placi , seria 63306 (reconfigurat In SCP tip M10 - BFG , Q=1 Gcal/h si 54 placi) .	2600119			11.496,50
925	Schimbator de caldura cu placi tip M10-BFG , Q=1.0 Gcal/h ,cu 54 placi , seria 64027	2600206			6.816,93
926	Sch. de caldura cu placi tip M10-BFG , sarcina termica 0.7 Gcal/h ,cu 37 placi , seria 64002	2600207			4.769,54
927	Modul expansiune EA - MVI 1603-12-25-65/65-2x2000 , seria 116060906029	3800047			29.596,81
928	Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice (controller de automatizare , tablou de alimentare si automatizare , convertizoare , senzori de temperatura , senzori de presiune , regulator de presiune , reductor de presiun	3800048			77.873,62
929	Camera de comanda - Dispecer	3800034			611084,94
930	SOFTWARE SERVER COMUNICATIE ACHIZITIE (LICENTA ICONICS GEN 32VB-UNLIMITED)	6400015			40.478,00
931	SOFTWARE STATIE DE LUCRU MONITORIZARE (LICENTA ICONICS GEN 32VB-BROWSER)	6400016			5.819,00
932	SOFTWARE STATIE DE LUCRU ALARMERE (LICENTA ICONICS GEN 32VB-BROWSER)	6400017			5.619,00
933	SOFTWARE MANAG. CONFIGURA SECURIZARE DATE (LICENTA ICONICS WERHMI-SERVER V8)	6400018			26.422,00
934	Repunere cladire PT 15	2102563			4.443,86
935	PT 86 - Anexa	1101738			5.457,20
	Sisteme de masura a energiei termice - DOTATII		8298/03.12.2008/ 100040/03.02.09	CTR Conces. 33423/2092/06	
936	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 98353089 DN 32 ASOC 45 STR 22 DECEMBRIE BL 1 SC D	3403397			2.984,00
937	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 70306257 DN 40 ASOC 35 STR CARPATI BL 25 SC B	3403393			5.299,39
938	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 70306011 DN 32 ASOC 35 STR MARASESTI BL 100 SC B	3403394			4.959,14
939	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 5407014074 DN 65 AS PROPR 24 STR CASTANELOR BL 5 SC B	3403395			8.043,28
940	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 90310833 DN 50 ASOC 24 STR CASTANELOR BL 5 SC A	3403396			5.913,30
941	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 90104773 DN 40 AS PROPR. 19 STR CORNISA BL 23 SC B	3403388			5.306,41
942	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 03-267562 DN 40 AS PROPR. 66 STR ORIZONTULUI BL 12 SC A	3403377			5.588,26
943	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 03-03080 DN 40 AS PRPR. 66 STR ORIZONTULUI BL 8 SC A	3403378			5.018,34
944	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 70306890 DN 50 AS PROPR. TURNURI ORIZONT STR MARASESTI BL 114 SC B	3403372			6.436,70
945	SISTEM DE MASURA PT. ENERGIE TERMICA SERIE 70303987 DN 50 AS PRPR. TURNURI ORIZONT STR MARASESTI BL 116 SC A	3403373			6.151,00

946	SISTEM DE MASURA PT ACM SERIE 03-327227 DN 32 AS PROPR. TURNURI ORIZONT STR MARASESTI BL 116 SC A	3403374		2.944,38
947	SISTEM DE MASURA PT ACM SERIE 03-327205 DN 32 AS PROPR. TURNURI ORIZONT STR MARASESTI BL 114 SC C	3403375		3.084,27
948	SISTEM DE MASURA PT ACM SERIE 03-327205 DN 32 AS PRPR. TURNURI ORIZONT STR.MARASESTI BL 114 SC C	3403376		1.655,83
949	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA TIP SCHLUMBERGER SERIE 04-280822 DN 50 AS PROPR. 84 LUCEAFARUL STR MILCOV BL 69 SC A	3403390		5.824,95
950	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA TIP SCHLUMBERGER SERIE 04-280822 DN 50 AS PROPR. 84 LUCEAFARUL STR MILCOV BL 71 SC B	3403391		8.716,26
951	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 2331809 DN 32 ASOC 45 STR REPUBLICII BL 68 SC A	3403400		3.186,10
952	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE DN 40 SERIE 0402859 AS PROPR 89 STR PROIECTANTULUI BL 3 SC C	3403401		5.631,95
953	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA DN 40 SERIE 0304349 AS PROPR 89 STR PROIECTANTULUI BL 3 SC D	3403402		5.702,87
954	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA DN 50 SERIE 0402681 AS PROPR 89 STR PROIECTANTULUI BL 4 SC B	3403403		6.932,25
955	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE DN 50 SERIE 00308305 AS PROPR 89 STR PROIECTANTULUI BL 6 SC B	3403404		6.878,63
956	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 70400370 AS PROPR. 163 STR BUCEGI BL 129 SC B	3403379		5.311,13
957	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 7453014254 AS PRPR. 163 STR BUCEGI BL 137 SC B	3403380		7.696,01
958	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 7040581 AS PRPR. 133 STR STEFAN CEL MARE BL 23 SC A	3403381		6.199,51
959	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 70308088 AS PROPR. 133 STR ST CEL MARE BL 23 SC C	3403382		5.914,06
960	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 70308026 AS PROPR. 133 STR APRODU PURICE BL 1 SC A+B	3403383		7.360,00
961	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 703079 AS PROPR. 133 STR APRODU PURICE BL 3 SC A+B	3403384		7.360,00
962	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70400095 DN 15 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 10 SC A	3403410		4.149,00
963	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70201589 DN 40 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 10 SC B	3403411		4.824,00
964	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70405204 DN 32 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 12 SC B,C	3403412		4.463,00
965	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70405088 DN 32 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 13 SC A	3403413		4.463,00
966	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404397 DN 32 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 13 SC B	3403414		4.463,00
967	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404889 DN 32 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 13 SC C	3403415		4.463,00
968	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404841 DN 32 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 14 SC A,B	3403416		4.463,00
969	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70405190 DN 32 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 17 SC A	3403417		4.463,00
970	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70403285 DN 40 AS PROPR 116 STR APRODU PURICE BL 17 SC B,C	3403418		4.824,00
971	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404902 DN 32 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 9 SC A	3403419		4.463,00
972	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70403081 DN 40 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 9 SC B,C	3403420		4.824,00
973	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404853 DN 32 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 9 SC A	3403421		4.463,00
974	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70403745 DN 40 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 13 SC A,B	3403422		4.824,00
975	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404834 DN 32 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 14 SC A,B	3403423		4.463,00

976	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70405201 DN 32 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 16 SC A,B	3403424		4.463,00
977	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70100132 DN 40 AS PROPR 116 STR CALUGARENI BL 18 SC A,B	3403425		4.824,00
978	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70405113 DN 32 AS PROPR 116 STR PREL. BRADULUI BL 100 SC B	3403426		4.463,00
979	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70405084 DN 32 AS PROPR 116 STR PREL. BRADULUI BL 100 SC C	3403427		4.463,00
980	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404633 DN 32 AS PROPR 116 STR PREL. BRADULUI BL 100 SC D	3403428		4.463,00
981	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70501281 DN 40 AS PROPR 116 STR I.I.de la BRAD BL 84 SC A,B	3403429		4.824,00
982	SISTEM MASURA ENERGIE TERMICA PT INCALZIRE SERIE 70404470 DN 32 AS PROPR 116 STR I.I.de la BRAD BL 84 SC C	3403430		4.463,00
983	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA TIP SCHLUMBERGER SERIE 03-267410 DN 50 AS PROPR 87 STR BRADULUI BL 60 SC C	3403389		6.564,10
984	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 70308285 DN 50 AS PROPR 97 STR MIORITEI BL 70 SC A	3403398		6.625,75
985	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA SERIE 70400330 AS PROPR 97 STR MIORITEI BL 12 SC B	3403399		5.610,00
986	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA DN 40 SERIE 22206034 AS PROPR. 83 STR NEAGOE VODA BL 8 SC A	3403409		3.101,42
987	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 22214744 DN 40 AS PROPR 83 STR APRODUL PURICE BL 7 SC B	3403385		3.101,42
988	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 02290851 DN 32 AS PROPR 83 STR MIORITEI BL 5 SC A	3403386		2.996,10
989	SISTEM DE MASURA PT ET SERIE 02290645 DN 32 AS PROPR 83 STR NEAGOE VADA BL 4 SC A	3403387		2.496,61
990	SISTEM DE MASURA PT ENERGIE TERMICA TIP ZENNER SERIE 20438890 DN 50 AS PROPR 48 STR BANCA NATIONALA BL 41 SC A	3403392		2.984,00
991	SISTEM DE MASURA SCHLUMBERGER SERIE 90105485 DN 32 AS PRPR.30 STR MILCOV BL 7 SC C	3403370		4.327,95
992	SISTEM DE MASURA SCHLUMBERGER SERIE 70400452 DN 32 AS PRPR.30 STR.MILCOV BL 118 SC D	3403371		5.610,00
993	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 9 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503		1.307,12
994	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 9 Sc C; As 43 Crizantema;	C1503		1.368,92
995	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 9 Sc E; As 43 Crizantema;	C1503		1.448,03
996	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 11 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503		1.302,94
997	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 11 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503		1.282,47
998	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 11 Sc C; As 43 Crizantema;	C1503		1.309,46
999	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 13 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503		1.284,15
1000	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 13 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503		1.328,82
1001	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 13 Sc C; As 43 Crizantema;	C1503		1.323,51
1002	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 15 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503		1.288,61
1003	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 15 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503		1.366,06
1004	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 17 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503		1.284,46
1005	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 17 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503		1.284,46

1006	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 19 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503			1.301,51
1007	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 24 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503			1.484,66
1008	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 32 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503			1.268,69
1009	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 32 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503			1.301,58
1010	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 36 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503			1.323,96
1011	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stadionului BI 36 Sc B; As 43 Crizantema;	C1503			1.330,38
1012	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 18 Sc A; As 43 Crizantema;	C1503			1.300,19
1013	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 10 Sc B; As 66;	C1503			1.297,55
1014	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 10 Sc C; As 66;	C1503			1.307,56
1015	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 12 Sc A; As 66;	C1503			1.302,73
1016	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 12 Sc B; As 66;	C1503			1.298,58
1017	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 4 Sc D; As 66;	C1503			1.288,56
1018	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Letea BI 15 Sc A; As 66;	C1503			1.269,94
1019	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Letea BI 18 Sc A; As 66;	C1503			1.396,44
1020	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Letea BI 18 Sc B; As 66;	C1503			1.390,02
1021	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Letea BI 18 Sc C; As 66;	C1503			1.396,91
1022	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 2 Sc A; As 66;	C1503			1.375,42
1023	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 2 Sc B; As 66;	C1503			1.396,16
1024	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 2 Sc C; As 66;	C1503			1.380,67
1025	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 4 Sc A; As 66;	C1503			1.320,07
1026	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 4 Sc B; As 66;	C1503			1.331,27
1027	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 6 Sc A; As 66;	C1503			1.304,83
1028	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 6 Sc B; As 66;	C1503			1.292,86
1029	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 6 Sc C; As 66;	C1503			1.292,86
1030	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 8 Sc A; As 66;	C1503			1.302,14
1031	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 8 Sc B; As 66;	C1503			1.296,46
1032	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 8 Sc C; As 66;	C1503			1.288,34
1033	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 8 Sc D; As 66;	C1503			1.301,90
1034	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Orizontului BI 10 Sc A; As 66;	C1503			1.301,48
1035	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 114 Sc A; As Turnul "L" Orizont;	C1504			1.342,37
1036	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 114 Sc B; As Turnul "L" Orizont;	C1504			1.483,64
1037	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 116 Sc B; As Turnul "L" Orizont;	C1504			1.337,21
1038	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 114 Sc A; As Turnul "L" Orizont;	C0202			756,00
1039	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 114 Sc B; As Turnul "L" Orizont;	C0202			756,00
1040	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 114 Sc C; As Turnul "L" Orizont;	C0202			756,00
1041	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 116 Sc A; As Turnul "L" Orizont;	C0202			756,00
1042	SIST. MAS. ACM SCHLUMB Str Marasesti BI 116 Sc B; As Turnul "L" Orizont;	C0202			756,00
1043	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 67 Sc B; As 84 Lucașaru;	C1503			1.309,58
1044	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 67 Sc C; As 84 Lucașaru;	C1503			1.295,82
1045	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 67 Sc D; As 84 Lucașaru;	C1503			1.307,72
1046	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 71 Sc A; As 84 Lucașaru;	C1503			1.229,00
1047	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 53 Sc A; As 84 Lucașaru;	C1503			1.354,35
1048	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 53 Sc B; As 84 Lucașaru;	C1503			1.241,20
1049	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 53 Sc C; As 84 Lucașaru;	C1503			1.304,76

1050	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 53 Sc D; As 84 Luceafarut;	C1503			1.314,44
1051	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 55 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.508,86
1052	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 55 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1503			1.301,47
1053	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 57 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.310,53
1054	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 57 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1503			1.265,85
1055	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 59 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.368,95
1056	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 59 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1503			1.334,28
1057	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 61 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.241,20
1058	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 61 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1503			1.241,20
1059	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 63 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.312,52
1060	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 63 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1503			1.312,52
1061	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 65 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.307,20
1062	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 65 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1503			1.317,60
1063	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 67 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1503			1.294,53
1064	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 69 Sc A; As 84 Luceafarut;	C1504			1.303,05
1065	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 69 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1504			1.436,23
1066	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 71 Sc B; As 84 Luceafarut;	C1504			1.301,29
1067	SIST. MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Milcov BI 71 Sc C; As 84 Luceafarut;	C1504			1.303,05
1068	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER DN 25 Str Letea BI 25 Sc A; As 23 Letea	C1503			1.325,00
1069	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 3 Sc B; As 89;	C1503			1.290,74
1070	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 1 Sc B; As 89;	C1503			1.269,51
1071	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 33 Sc E; As 89;	C1503			1.283,13
1072	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 33 Sc D; As 89;	C1503			1.357,76
1073	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 33 Sc C; As 89;	C1503			1.365,14
1074	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 33 Sc B; As 89;	C1503			1.319,48
1075	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 33 Sc A; As 89;	C1503			1.403,82
1076	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 31 Sc B; As 89;	C1503			1.259,94
1077	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Republicii BI 31 Sc A; As 89;	C1503			1.292,26
1078	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 8 Sc D; As 89;	C1503			1.261,56
1079	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 6 Sc C; As 89;	C1503			1.405,90
1080	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 6 Sc A; As 89;	C1503			1.295,51
1081	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 4 Sc C; As 89;	C1503			1.300,18
1082	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 3 Sc D; As 89;	C1504			1.330,11
1083	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 3 Sc C; As 89;	C1504			1.340,09
1084	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 3 Sc A; As 89;	C1504			1.394,69
1085	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 1 Sc A; As 89;	C1504			1.332,86
1086	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 8 Sc C; As 89;	C1504			1.330,11
1087	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 8 Sc B; As 89;	C1504			1.330,11
1088	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 8 Sc D; As 89;	C1504			1.330,11
1089	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 6 Sc B; As 89;	C1504			1.340,09
1090	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 4 Sc B; As 89;	C1504			1.330,11
1091	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Proiectantului BI 4 Sc A; As 89;	C1506			1.148,23
1092	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 129 Sc A; As 163 Bucegi;	C1503			1.332,67
1093	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 129 Sc B; As 163 Bucegi;	C1503			1.280,12
1094	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 133 Sc B; As 163 Bucegi;	C1503			1.349,67
1095	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 133 Sc A; As 163 Bucegi;	C1504			1.391,60
1096	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 131 Sc A; As 163 Bucegi;	C1504			1.352,96
1097	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 131 Sc B; As 163 Bucegi;	C1504			1.381,90

1098	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 135 Sc A; As 163 Bucegi;	C1504			1.420,40
1099	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 137 Sc A; As 163 Bucegi;	C1504			1.430,74
1100	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Bucegi BI 139 Sc A; As 163 Bucegi;	C1504			1.389,19
1101	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str 9 Mai BI 17 Sc A; As Mihai Viteazu;	C1503			1.451,66
1102	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str 9 Mai BI 21 Sc A; As Mihai Viteazu;	C1503			1.451,66
1103	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str 9 Mai BI 21 Sc B; As Mihai Viteazu;	C1503			1.451,66
1104	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Ana Ipatescu BI 1 Sc A; As Mihai Viteazu;	C1503			1.245,50
1105	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Ana Ipatescu BI 1 Sc B; As Mihai Viteazu;	C1503			1.245,17
1106	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Ana Ipatescu BI 2 Sc BA; As Mihai Viteazu;	C1503			1.451,66
1107	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ana Ipatescu BI 2 Sc CA; As Mihai Viteazu;	C1503			1.451,66
1108	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Dumbravel BI 4 Sc A; As Mihai Viteazu;	C1503			1.195,55
1109	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Mihai Viteazu BI 3 Sc A; As Mihai Viteazu;	C1503			1.245,17
1110	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Mihai Viteazu BI 5 Sc A; As Mihai Viteazu;	C1503			1.451,66
1111	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Ana Ipatescu BI 2 Sc B; As 115 Mihai Viteazu;	1506			1.144,29
1112	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Mihai Viteazu BI 3 Sc B; As 115 Mihai Viteazu;	1506			1.490,81
1113	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Mihai Viteazu BI 3 Sc C; As 115 Mihai Viteazu;	1506			1.203,43
1114	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str Dumbravel BI 6 Sc A; As 115 Mihai Viteazu;	1506			1.187,60
1115	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str 9 Mai BI 21 Sc C; As 115 Mihai Viteazu;	1506			1.147,03
1116	SIST. MAS. ACM SCHLUMBERGER Str 9 Mai BI 21 Sc D; As 115 Mihai Viteazu;	1506			1.166,54
1117	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 2 Sc A; As 83;	C1503			1.464,83
1118	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 2 Sc B; As 83;	C1503			1.448,44
1119	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 4 Sc A; As 83;	C1503			1.350,73
1120	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 4 Sc B; As 83;	C1503			1.402,98
1121	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 6 Sc B; As 83;	C1503			1.409,37
1122	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 1 Sc A; As 83;	C1503			1.414,18
1123	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 3 Sc A; As 83;	C1503			1.422,45
1124	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 3 Sc B; As 83;	C1503			1.397,96
1125	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 4 Sc A; As 83;	C1503			1.411,43
1126	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 4 Sc B; As 83;	C1503			1.397,96
1127	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 5 Sc A; As 83;	C1503			1.400,83
1128	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 6 Sc A; As 83;	C1503			1.355,16
1129	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 6 Sc B; As 83;	C1503			1.397,96
1130	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 10 Sc A; As 83;	C1503			1.393,94
1131	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 10 Sc B; As 83;	C1503			1.457,48
1132	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 1 Sc B; As 83;	C1503			1.415,60
1133	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 3 Sc A; As 83;	C1503			1.409,37
1134	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 3 Sc B; As 83;	C1503			1.425,27
1135	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 5 Sc A; As 83;	C1503			1.437,09
1136	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 5 Sc B; As 83;	C1503			1.401,64
1137	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 7 Sc A; As 83;	C1503			1.395,83
1138	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Miorita BI 7 Sc B; As 83;	C1503			1.392,69
1139	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 8 Sc A; As 83;	C1504			1.477,54
1140	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 1 Sc A; As 83;	C1506			1.258,36
1141	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 3 Sc A; As 83;	C1506			1.205,31
1142	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 5 Sc A; As 83;	C1506			1.243,80
1143	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Stanicului BI 7 Sc A; As 83;	C1506			1.237,10
1144	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 7 Sc A; As 83;	C1506			1.200,80
1145	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Neagoe Voda BI 7 Sc B; As 83;	C1506			1.205,32

1146	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Morita Bl 3 Sc C; As 83;	C1508			1.248,12
1147	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 2 Sc B; As 123;	1508			1.141,79
1148	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 8 Sc A; As 123;	1508			1.098,00
1149	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Martin Horea Bl 15 Sc B; As 123;	1508			1.090,98
1150	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Martin Horea Bl 17 Sc B; As 123;	1508			1.119,77
1151	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 3 Sc A; As 121;	C1503			1.201,88
1152	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 4 Sc A; As 121;	C1508			1.168,68
1153	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 4 Sc B; As 121;	C1508			1.137,74
1154	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 4 Sc C; As 121;	C1508			1.123,58
1155	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 5 Sc B; As 121;	C1508			1.118,47
1156	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 6 Sc A; As 121;	C1508			1.113,59
1157	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 6 Sc B; As 121;	C1508			1.115,97
1158	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 7 Sc A; As 121;	C1508			1.118,58
1159	SISTEM MASURA ACM SCHLUMBERGER Str Ardeștului Bl 9 Sc A; As 121;	C508			1.138,94
TOTAL					57655825,95

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZAHARIA NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3
la HOTĂRÂREA nr. 207 din 30.06.2011

SITUAȚIA BUNURILOR - MULOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR CARE IES DIN CONTRACTUL DE CONCESIONARE INCHEIAT
INTRE CONSILIUL LOCAL BACAU SI CET S.A BACAU NR. 33423/209201.09.2006

Nr. crt.	Denumire punct termic (P.T) / centrala termica (CT)	Adresa	Denumire mijloc fix/ Obiect de Inventar	Numar de Inventar	Valoare mijloace fixe/ obiecte de Inventar care ies din CTR. Conces.
0	1		2	3	4
1	Căldire PT 95	Sr. Maranuresului nr.32 bis		2146545	9388,38
2	PT 95-Modernizare	Sr. Maranuresului nr.32 bis		1600011	34805,80
3	PT 97-Modernizare	Sr. Tipografilor nr.11 A		2146805	8713,57
3	PT 98	Sr. George D Bacovia nr. 68 bis		1600013	49418,20
	PT 98-Modernizare	Sr. George D Bacovia nr. 68 bis		2146847	3714,73
	PT 98 - Anexa	Sr. George D Bacovia nr. 70		1600012	29745,95
4	PT 96 - Contract de închiriere nr.917/06.10.2004			1101738	5467,20
	PT 37 (CT-Daca Service)	Sr. Victor Babes D nr. 6		2102711	0,00
	PT 37-Modernizare	Sr. Victor Babes D nr. 6		1600009	0,00
5	PT 115 (CT-NUFARUL)	Sr. Nicu Eneadint. 40 B		2102759	1854,91
	PT 115-Modernizare	Sr. Nicu Eneadint. 40 B		1600014	18289,29
	Cos fum PT 115	Sr. Nicu Eneadint. 40 B			

6	PT 31 (CT-BUCEGI)	Sr. Bucegi D nr. 140 A	2102702	3082,06
	PT 31-Modernizare	Sr. Bucegi D nr. 140 A	1600006	15599,23
	Cos fun nr. "1" PT 31	Sr. Bucegi D nr. 140 A		
	Cos fun nr. "2" PT 31	Sr. Bucegi D nr. 140 A		
7	PT 33 (CT-NEPTUN)	Sr. Aviatorilor D nr. 31 bis	2102701	3365,54
	PT 33-Modernizare	Sr. Aviatorilor D nr. 31 bis	1600007	40902,39
	Cos fun PT 33	Sr. Aviatorilor D nr. 31 bis		
8	PT 35 (CT-URA)	Sr. Aviatorilor D nr. 23 B	2102619	1221,73
	PT 35-Modernizare	Sr. Aviatorilor D nr. 23 B	1600008	20981,87
	PT 35 - Contract de inchiriere nr. 2065/03.06.2006			
	Cos fun PT 35	Sr. Aviatorilor D nr. 23 B		
9	PT 69 (CT-GARA)	Sr. Garii nr 64	2102617	200,25
	PT 69-Modernizare	Sr. Garii nr 64	1600010	36245,70
	PT 69 - Contract de inchiriere nr. 2055/03.08.2006			
	Cos fun PT 69	Sr. Garii nr 64		
10	PT 27 (CT-2 CORNISA)	Sr. Cornisai D Bistritei nr. 10 C	2102615	2513,11
	PT 27-Modernizare	Sr. Cornisai D Bistritei nr. 10 C	1600016	15257,75
	Cos fun PT 27	Sr. Cornisai D Bistritei nr. 10 C		
11	PT 5 (CT-3 CREMENA)	Sr. Alea Ghioceilor nr. 17 D	2102652	4016,33
	PT 5-Modernizare	Sr. Alea Ghioceilor nr. 17 D	1600015	21976,63
	Cos fun PT 5	Sr. Alea Ghioceilor nr. 17 D D nr. 17D		
12	PT 13 (CT-4 CORNISA)	Sr. Cornisai D Bistritei nr. 26E	fara	0,00
	PT 13-Modernizare	Sr. Cornisai D Bistritei nr. 26E	1600017	13327,02
	Cos fun PT 13	Sr. Cornisai D Bistritei nr. 26E	fara	
13	PT 10 (CT-5 CREMENA)	Sr. Milcov nr. 128 E	2102654	3315,22
	PT 10-Modernizare	Sr. Milcov nr. 128 E	1600016	19874,33
	PT 10-Modernizare - Zid delimitare spe	Sr. Milcov nr. 128 E	fara	
	PT 10 -Contract de inchiriere nr. 2080/03.08.2006			
	Cos fun PT 10	Sr. Milcov nr. 128 E		
14	PT 152 bis (CT-4 MIORITA=vandu)	Sr. Ardealului	2102747	0
	Cos fun D PT 152 bis	Sr. Ardealului	2102747	
15	PT 69 bis (CT-5 MIORITA)	Sr. 22 Decembrie	2146336	0,00
16	PT 23 (BAZA TERMICA)	Sr. Teiului - Incinta S.C SOMA SA	2104634	0,00

17	CT Piata Centrala	Str. 9 Mai		2104685	12174,13
	Cos furn CT Piata	Str. 9 Mai			
18	CT Liceul Vranceanu	Str. Bancal Nationala		2102613	5348,52
	Cos furnCT LiceulVranceanu	Str. Bancal Nationala		2102613	
19	CT Energiei	Str. Energiei 24		fara	0,00
	Cos furnDCT Energiei	Str. Energiei 24			
20	CT Cuza Voda	Str. Cuza VodaDnr. 8		fara	0,00
	Cos furnDCT Cuza Voda	Str. Cuza VodaDnr. 8			
21	PT 117(CT-1Miorita)	Str. Stanicului		2146484	0,00
	PT 117- Modernizare	Str. Stanicului		1600019	0,00
	Cos furn PT 117(metalic)	Str. Stanicului			
22	PT 1	Str. Pictor Aman		2104941	421,15
	PT 1- Modernizare	Str. Pictor Aman		2104941M	22139,24
	Cladire Hidrofor PT 1	Str. Pictor Aman		2110594	209,81
23	PT 2	Str. Aleea Ghicocelilor		2102733	4460,55
	PT 2- Modernizare	Str. Aleea Ghicocelilor		2102733M	34692,94
24	PT 3	Str. Mitron Costin		2148215	4768,79
	PT 3- Modernizare	Str. Mitron Costin		2148215M	11384,47
25	PT 4	Str. Cremenea		2102844	56,17
	PT 4- Modernizare	Str. Cremenea		2102844M	10284,35
26	PT 6	Str. Cremenea		2102864	192,75
	PT 6- Modernizare	Str. Cremenea		2102864M	25520,84
	Cos furn PT 6	Str. Cremenea			
27	PT 8	Str. Vasinului		2103510	2927,62
	PT 8- Modernizare	Str. Vasinului		2103510M	22876,12
28	PT 9	Str. Carpati		2104841	4692,94
	PT 9- Modernizare	Str. Carpati		2104841M	51549,05
	PT 9(CT 5 COR.20FRANS. PT 9)	Str. Carpati		2102629	1631,47
	Cos furn PT 9	Str. Carpati			
29	PT 11	Str. Carpati		2104885	4470,44
	PT 11- Modernizare	Str. Carpati		2104885M	38093,63
	Cos furn PT 11	Str. Carpati			
30	PT 12D	Str. Pictor Ion Andreescu		2108380	4337,98

PT 12- Modernizare	Str. Pictor Ion Andreescu		2108360M	12724,90
31 PT 14	Str. Alecu Russo		2102762	2026,98
PT 14- Modernizare	Str. Alecu Russo		2102762M	35240,84
32 PT 15	Str. Letea		2102563	1799,16
PT 15- Modernizare	Str. Letea		2102563M	26136,18
Cos fun PT 15	Str. Letea			
33 PT 16	Str. Garofiei		2104094	0,00
PT 16- Modernizare	Str. Garofiei		2104094M	0,00
PT 16(ANS. OMARASESTI IV)	Str. Garofiei		2103121	0,00
34 PT 17	Str. Milcov		2127078	8758,77
PT 17- Modernizare	Str. Milcov		2127078M	14362,18
35 Clădire PT 18	Str. Alesea Constructorilor		2104762	2601,28
PT 18- Modernizare	Str. Alesea Constructorilor		2104752M	12149,24
PT 18 EXTINDERE	Str. Alesea Constructorilor		2103992	12,76
HIDROFOR PT 18	Str. Alesea Constructorilor		2140032	0,00
36 PT 19	Str. Alesea Olarianilor		2104772	4748,68
PT 19- Modernizare	Str. Alesea Olarianilor		2104772M	20947,11
37 Clădire PT 20	Str. Alesea Proiectantului		2140015	2850,25
PT 20- Modernizare	Str. Alesea Proiectantului		2140015M	17252,18
PT 20 EXTINDERE	Str. Alesea Proiectantului		2140008	472,92
Clădire Hidrofor PT 20	Str. Alesea Proiectantului		2140026	0,00
38 PT 21	Str. Republicii		2104629	3014,71
PT 21- Modernizare	Str. Republicii		2104629M	12095,98
39 PT 22	Str. Aeroportului		2104613	3606,02
PT 22- Modernizare	Str. Aeroportului		2104613M	19231,35
40 PT 29	Str. Bicaz		2246032	2610,09
PT 29- Modernizare	Str. Bicaz		2246032M	12231,21
41 PT 30	Str. Bucegi		2170348	1582,09
PT 30- Modernizare	Str. Bucegi		2170348M	26844,03
42 PT 40	Str. Valea Alba		2125686	6239,55
PT 40- Modernizare	Str. Valea Alba		2125686M	29804,77
HIDROFOR PT 40	Str. Valea Alba		2108723	1438,60
43 PT 41	Str. Valea Alba		2125716	5240,21

PT 41- Modernizare		Str. Valea Alba		2125716M	27160,15
44 PT 43		Str. Ana Ipatescu		2102356	6474,43
PT 43- Modernizare		Str. Ana Ipatescu		2102356M	48922,22
45 PT 44U		Str. Lucretiu Patrascanu		2150004	876,84
PT 44- Modernizare		Str. Lucretiu Patrascanu		2150004M	26147,23
HIDROFORPT 44		Str. Lucretiu Patrascanu		2150006	882,85
46 PT 45U		Str. 9 Mai/Obl. Uniti		2181387	2858,72
PT 45- Modernizare		Str. 9 Mai/Obl. Uniti		2181387M	32059,48
Cladire HidroforPT 45		Str. 9 Mai/Obl. Uniti nr. 3		2270297	0,00
47 PT 58		Str. Stefan Cel Mare		2180979	2546,45
PT 58- Modernizare		Str. Stefan Cel Mare		2180979M	26217,48
48 PT 61		Str. 22 Decembrie		2108748	2821,86
PT 61- Modernizare		Str. 22 Decembrie		2108748M	30285,22
49 PT 62		Str. Calugareni		2108761	2742,55
PT 62- Modernizare		Str. Calugareni		2108761M	27880,71
50 PT 63		Str. Calugareni		2108762	1089,96
PT 63- Modernizare		Str. Calugareni		2108762M	34650,22
51 PT 64		Str. Stefan Cel Mare		2181001	4104,94
PT 64- Modernizare		Str. Stefan Cel Mare		2181001M	21764,23
52 PT 151		Str. Decabal		2150532	431,56
PT 151- Modernizare		Str. Decabal		2150532M	17838,30
53 PT 154		Str. Milcov		2110114	3675,25
PT 154- Modernizare		Str. Milcov		2110114M	15910,19
54 Cladire CT Dacia				2102711	13609,73
CT Dacia - Modernizare				1600009	27824,60
55 PT 59 bis				2146336	15432,86
PT 152 bis				2102747	6716,45
57 PT 73				2104634	4984,87
CT Energiei				fara	0,00
59 CT Cuza Voda				fara	0,00
60 Casare MF +Ol din 29 Hidrofor					
61 HIDROFOR 3 BACOVIA			INST ELECTRICA DE FORTA LA ST HIDROFOR	2280082	52,10
62 HIDROFOR 3 BACOVIA			ELECTROPOMPA L100 15x3000 Q=60MCHh=50 M 88950	3370374	98,95

63	HIDROFOR 3 BACOVIA		ELECTROPOMPA L 100 15x3000 Q=60MC/h=50 M 88951	3370375	98,95
64	HIDROFOR 3 BACOVIA		ELECTROPOMPA TIP SA 65-50 156x2	3360086	2,61
65	HIDROFOR 3 BACOVIA		VAS TAMPON INCHIS LA STATIA DE HIDROFOR	3360087	94,46
66	HIDROFOR 3 BACOVIA		VAS TAMPON INCHIS LA STATIA DE HIDROFOR	3360088	94,61
67	HIDROFOR 3 BACOVIA		VAS TAMPON INCHIS LA STATIA DE HIDROFOR	3360089	94,61
68	HIDROFOR 3 BACOVIA		RECIPIENT HIDROFOR SUB PRESIUNE LA ST HIDROFOR	3360090	94,48
69	HIDROFOR 3 BACOVIA		RECIPIENT HIDROFOR SUB PRESIUNE LA ST HIDROFOR	3360091	94,46
70	HIDROFOR 3 BACOVIA		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 LA ST HIDROFOR	3360092	94,46
71	HIDROFOR 3 BACOVIA		INST DE AUTOMATIZARE LA ST HIDROFOR	4480083	6,74
72	HIDROFOR 3 BACOVIA		COMPRESOR CU AER CENTRIFUG	3300023	12,92
73	HIDROFOR 3 MIORITA		RECIPIENT HIDROFOR	3300454	2,30
74	HIDROFOR 3 MIORITA		ELECTROPOMPA L 100 Q50 H58 15x3000 S91244	3908431	146,48
75	HIDROFOR 3 MIORITA		ELECTROPOMPA L 100 Q50 H58 15x3000 S91245	3908432	146,48
76	HIDROFOR 3 MIORITA				
77	CIRCUITE				
78	HIDROFOR BALESCU		HIDROFOR CT N BALESCU 1	3303686	73,91
79	HIDROFOR BALESCU		HIDROFOR CT N BALESCU 1	3303687	73,91
80	HIDROFOR BALESCU		ELECTROCOMPRESOR CT N BALESCU 1	3303688	1,99
81	HIDROFOR BALESCU		ELECTROPOMPA L85	3303683	1,03
82	HIDROFOR BALESCU		ELECTROPOMPA TIP SADU	3311422	33,98
83	HIDROFOR BALESCU		ELECTROPOMPA L80 15-3000 Q=40mc/h SERIA	3350726	76,47
84	HIDROFOR BALESCU		RECIPIENT SUB PRESIUNE ST. HIDROFOR	3481431	2,98
85	HIDROFOR BUCEGI NOI		INSTALATIE ELECTRICA ILUM+FORJA	2250718	3,80
86	HIDROFOR BUCEGI NOI		INSTALATIE DE HIDROFOR NARCISA	2350712	214,81
87	HIDROFOR BUCEGI NOI		VAS DE HIDROFOR 5000 L -6 buc.	3350713	103,06
88	HIDROFOR BUCEGI NOI		ELECTROPOMPE ATN Q=30MC/h	3350714	76,01
89	HIDROFOR BUCEGI NOI		electrocompresor Pn=12	3350715	22,31
90	HIDROFOR BUCEGI NOI		INSTALATIE DE AUTOMATIZARE	4450717	2,21
91	HIDROFOR BUCEGI VECHI		POMPA CIRCULATIE	3300704	0,69
92	HIDROFOR BUCEGI VECHI		POMPA L 100	3303414	24,83
93	HIDROFOR BUCEGI VECHI		RECIPIENT HIDROFOR	3303450	28,01
94	HIDROFOR BUCEGI VECHI		POMPA SADU	3304745	9,11
95	HIDROFOR BUCEGI VECHI		ELECTROPOMPA L 125	3350830	340,97

96	HIDROFOR BUCEGI VECHI		ELECTROPOMPA L 125	3350833	124,26
97	HIDROFOR CORNISA NOU		INST. ELECTR. DE FORTA ST. HIDRO CT1B MARASESTI ZONA	2250856	109,63
98	HIDROFOR CORNISA NOU		ELECTROPOMPE TIP SD 80 180 CT1 MARASESTI ZONA SPOF	3350859	40,23
99	HIDROFOR CORNISA NOU		ELECTROPOMPE TIS SD 80 180 CT1 MARASESTI ZONA SPOF	3350860	40,23
100	HIDROFOR CORNISA NOU		RECIPIENT PT APA SUB PRES. CT1 MARASESTI ZONA SPORTIVA	3350864	44,83
101	HIDROFOR CORNISA NOU		RECIPIENT PT APA SUB PRES. MARASESTI ZONA SPORTIVA	3350865	44,83
102	HIDROFOR CORNISA NOU		RECIPIENT PT APA SUB PRES. CT1 MARASESTI ZONA SPOR	3350866	44,83
103	HIDROFOR CORNISA NOU		ELECTROCOMPRESOR TIP PRECIZIA BUC. CT1 ANS MARASE	3350867	30,56
104	HIDROFOR CORNISA NOU		POMPA SD 80 Q=52 H=90 N=37x3000	3370477	156,08
105	HIDROFOR CORNISA VECHI		ELECTROPOMPA L 125	3300900	7,86
106	HIDROFOR CORNISA VECHI		ELECTROPOMPA L 125	3346259	70,52
107	HIDROFOR CORNISA VECHI		ELECTROPOMPA L 125	3346436	78,35
108	HIDROFOR GARA		RECIPIENT HIDROFOR 2000 L	3300294	0,61
109	HIDROFOR GARA		ELECTROPOMPA L 125	3308296	13,26
110	HIDROFOR GARA		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 MOBIL IN PT 152 N	3350665	17,99
111	HIDROFOR GARA		ELECTROPOMPA L 125	3370412	171,83
112	HIDROFOR GARA		POMPA LOTRU	3381107	33,37
113	HIDROFOR N. BALCESCU 12		INST ELECTRICA LA STAT HIDROFOR N BALCESCU 12	2206028	52,96
114	HIDROFOR N. BALCESCU 12		INSTALATIE PT. STATIE HIDROFOR	2246085	2.091,10
115	HIDROFOR N. BALCESCU 12		ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3346075	5,61
116	HIDROFOR N. BALCESCU 12		HIDROFOR 5000L	3346081	68,74
117	HIDROFOR N. BALCESCU 12		HIDROFOR 5000L	3346082	68,74
118	HIDROFOR N. BALCESCU 12		HIDROFOR 5000L	3346083	68,74
119	HIDROFOR N. BALCESCU 12		HIDROFOR 4000L	3346084	59,04
120	HIDROFOR N. BALCESCU 12		ELECTROPOMPA LOTRU 80 PT RECIRCULATIE	3361091	20,47
121	HIDROFOR N. BALCESCU 12		POMPA SADU	3361121	0,55
122	HIDROFOR N. BALCESCU 12		POMPA SADU	3361122	0,55
123	HIDROFOR N. BALCESCU 12		CONTUAR ELECTRIC CA 43	4446080	0,07
124	HIDROFOR NUFARUL		COMPRESOR ECR 350	3300030	34,29
125	HIDROFOR NUFARUL		RECIPIENT HIDROFOR APA RECE	3300549	77,20
126	HIDROFOR NUFARUL		ELECTROPOMPA	3314000	2,25
127	HIDROFOR NUFARUL		ELECTROPOMPA L80,11x3000,Q=30 mc/h, H=55	3370381	78,66
128	HIDROFOR PT 1		HIDROFOR 3000 L	3304950	77,28

129	HIDROFOR PT 1		HIDROFOR 5000 L	3304951	104,82
130	HIDROFOR PT 1		HIDROFOR 5000 L	3304952	104,82
131	HIDROFOR PT 1		ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3304962	23,36
132	HIDROFOR PT 1		ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3304963	23,36
133	HIDROFOR PT 1		POMPE CERNA 65	3304974	33,69
134	HIDROFOR PT 1		ELECTROPOMPA TIP SD80X3	3325694	15,22
135	HIDROFOR PT 14		RECIPIENT HIDROFOR	3300559	82,51
136	HIDROFOR PT 14		RECIPIENT HIDROFOR	3300560	82,16
137	HIDROFOR PT 14		RECIPIENT HIDROFOR	3300561	82,16
138	HIDROFOR PT 14		RECIPIENT HIDROFOR	3300562	82,16
139	HIDROFOR PT 14		ELECTROCOMPRESOR	3300872	1,80
140	HIDROFOR PT 14		STATIE HIDROFOR PT 14 CREM 3	3327215	1.022,36
141	HIDROFOR PT 14		ELECTROPOMPA CENTRIFUGA LOTRU 100	3380434	90,66
142	HIDROFOR PT 14		ELECTROPOMPA CENTRIFUGA LOTRU 100	3380435	105,44
143	HIDROFOR PT 15		HIDROFOR 5000L PT 16	3303246	95,49
144	HIDROFOR PT 15		HIDROFOR 3150L	3304097	89,14
145	HIDROFOR PT 15		HIDROFOR PT15	3340002	74,12
146	HIDROFOR PT 15		HIDROFOR PT15	3340003	74,12
147	HIDROFOR PT 151		RECIP HIDROF-VAS DE EXP IN PT151,N.VODA(5000L 2 BUC)	3350537	53,96
148	HIDROFOR PT 151		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR350 MOBIL IN PT151,N.VODA	3350542	14,36
149	HIDROFOR PT 151		ELECTROPOMPA SD 80'2 SERIA 807	3350653	93,22
150	HIDROFOR PT 151		HIDROFOR 5000L S.9158W/1980 PT151 BL.BANCA NATIONALA	3350809	16,33
151	HIDROFOR PT 151		ELECTROPOMPA SD80 Q=60mch H=60m, S802	3481588	31,24
152	CIRCUITE				
153	HIDROFOR PT 18		ELECTROCOMPRESOR (P.T. 18)	3304767	2,00
154	HIDROFOR PT 18		HIDROFOR 5000	3340033	116,76
155	HIDROFOR PT 18		HIDROFOR 5000	3340034	116,76
156	HIDROFOR PT 18		POMPA SADU	3340036	7,33
157	HIDROFOR PT 18		POMPA SADU	3340037	7,33
158	HIDROFOR PT 19		POMPA SADU 80	3303467	28,34
159	HIDROFOR PT 19		ELECTROCOMPRESOR	3304600	1,96
160	HIDROFOR PT 19		HIDROFOR PT 19	3340086	88,71
161	HIDROFOR PT 19	1	ELECTROPOMPA SD80	3381477	41,82

182	HIDROFOR PT 19		HIDROFOR 5000L 1	3381478	15,21
163	HIDROFOR PT 19		HIDROFOR 5000L	3381479	132,15
184	HIDROFOR PT 2		RECIPIENT HIDROFOR	3300466	78,86
165	HIDROFOR PT 2		RECIPIENT HIDROFOR	3300470	50,38
166	HIDROFOR PT 2		POMPA L 80	3300779	0,23
187	HIDROFOR PT 2		POMPA S 80X3	3300864	53,84
188	CIRCUITE				
169	HIDROFOR PT 20		HIDROFOR 3150L	3304094	77,67
170	HIDROFOR PT 20		POMPA SADU 65X4	3304611	43,25
171	HIDROFOR PT 20		POMPA SADU 65X4	3304612	36,54
172	HIDROFOR PT 20		VAS EXPANSIUNE	3340021	45,09
173	HIDROFOR PT 20		ELECTROCOMPRESOR	3340025	10,55
174	HIDROFOR PT 22		HIDROFOR 3150L	3304593	77,67
175	HIDROFOR PT 22		HIDROFOR 5000L	3304594	105,31
176	HIDROFOR PT 22		ELECTROCOMPRESOR	3304598	17,47
177	HIDROFOR PT 22		ELECTROPOMPA L100 Q50 H58 15x3000 S91248	3908437	146,48
178	HIDROFOR PT 22		ELECTROPOMPA L100 Q50 H58 15x3000 S91247	3908438	146,48
179	HIDROFOR PT 30		INSTALATIE HIDROFOR	2370349	227,12
180	HIDROFOR PT 30		VAS EXPANSIUNE 4000L	3300373	24,19
181	HIDROFOR PT 30		HIDROFOR 5000L	3303247	95,49
182	HIDROFOR PT 30		ELECTROPOMPE	3370359	106,38
183	HIDROFOR PT 30		ELECTROPOMPE	3370360	106,38
184	HIDROFOR PT 30		REZERVOR 5000L	3381110	104,82
185	HIDROFOR PT 30		ELECTROCOMPRESOR (SI PENTRU PT)	3470351	110,22
186	HIDROFOR PT 4		POMPA LOTRU 80	3300901	4,94
187	HIDROFOR PT 4		ELECTROCOMPRESOR PT4	3303234	2,58
188	HIDROFOR PT 4		HIDROFOR PT 4	3303272	88,95
189	HIDROFOR PT 4		HIDROFOR PT4	3303273	88,95
190	HIDROFOR PT 4		ELECTROPOMPA CENTRIFUGA LOTRU 80	3380433	90,74
191	HIDROFOR PT 40		INSTALATIE ELECTRICA LA HIDROFOR PT 40	2227008	67,00
192	HIDROFOR PT 40		ELECTROPOMPA TIP SADU 65X3 ST HIDROFOR PT 40	3308724	33,94
193	HIDROFOR PT 40		ELECTROPOMPA TIP SADU 65X3 ST HIDROFOR PT 40	3308725	33,94
194	HIDROFOR PT 40		RECIPIENT 5000L LA HIDROFOR PT 40	3308726	137,90

195	HIDROFOR PT 40		RECIPIENT 5000L LA HIDROFOR PT 40	3308727	137,90
196	HIDROFOR PT 44		INSTAL ELECTRICE PT. HIDROFOR PT44 L PATRASCANU 3/2	2260794	110,09
197	HIDROFOR PT 44		INSTAL SANIT. PT. HIDROFOR PT44 LTE L PATRASCANU 3/2	2360792	934,21
198	HIDROFOR PT 44		INSTAL DE INCALZIRE PT. HIDROFOR PT44 L PATRASCANU 3/2	2360793	70,77
199	HIDROFOR PT 44		ELECTROPOMPA L80	3300782	0,23
200	HIDROFOR PT 44		POMPA AN65 Q35m ³ /h S:61173-61178 HIDROFOR PT44	3350795	74,39
201	HIDROFOR PT 44		RECIPIENT HIDROFOR PT44 5000*10 S:8993-6207 8 BUCATI	3350796	693,81
202	HIDROFOR PT 44		ELECTROCOMPRESOR ECR 350 HIDROFOR PT44	3350797	39,83
203	HIDROFOR PT 44		POMPA SD 65*2 Q=20m ³ /h S:829 HIDROFOR PT44	3350800	104,21
204	HIDROFOR PT 44		POMPA SD 65*2 Q=20m ³ /h S:830 HIDROFOR PT44	3350801	104,21
205	HIDROFOR PT 44		POMPA SADU 80X4	3370413	69,23
206	HIDROFOR PT 44		APOMETRU Q150 PT44 LUCRETU PATRASCANU	4460777	0,42
207	HIDROFOR PT 44		APOMETRU Q100 PT44 LUCRETU PATRASCANU	4460789	0,19
208	HIDROFOR PT 45		INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA LA HIDROFOR 9 MAI UNII	2270298	332,58
209	HIDROFOR PT 45		ELECTROPOMPA ETALATA TIP SADU 65X4	3314007	2,25
210	HIDROFOR PT 45		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350	3314037	4,63
211	HIDROFOR PT 45		POMPA LOTRU 100	3326726	26,14
212	HIDROFOR PT 45		VAS TAMPON	3370299	173,60
213	HIDROFOR PT 45		RECIPIENT PT HIDROFOR BL 9 MAI UNIRII 3	3370300	158,90
214	HIDROFOR PT 45		RECIPIENT PT HIDROFOR BL 9 MAI UNIRII 3	3370301	158,90
215	HIDROFOR PT 45		RECIPIENT PT HIDROFOR BL 9 MAI UNIRII 3	3370302	158,90
216	HIDROFOR PT 45		POMPA SD 80X3	3370411	171,83
217	HIDROFOR PT 45		RECIPIENT SUB PRESIUNE ST. HIDROFOR	3481430	2,98
218	HIDROFOR PT 59		POMPA SD80 Q=40m ³ /h H=90mca, N=30x3000m ³ /min COD 301	3000076	35,97
219	HIDROFOR PT 59		RECIPIENT HIDROFOR ACUMULATORI PRES PT 59	3370270	158,93
220	HIDROFOR PT 59		RECIPIENT HIDROFOR ACUMULATORI PRES PT 59	3370271	158,93
221	HIDROFOR PT 59		ELECTROPOMPE SADU PT 59	3370284	48,99
222	HIDROFOR PT 59		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 PT 59	3370285	114,30
223	HIDROFOR PT 59		VAS TAMPON INCHIS HIDROFOR LA STATIA HIDROFOR PT59	3370280	117,17
224	HIDROFOR PT 6		ELECTROCOMPRESOR PT6	3303235	3,26
225	HIDROFOR PT 6		HIDROFOR 5000L PT6	3303284	94,86
226	HIDROFOR PT 6		HIDROFOR 5000L PT6	3303285	95,35
227	HIDROFOR PT 6		POMPA SADU PT6	3303405	17,93

228	HIDROFOR PT 6		POMPA L85	3346262	42,08
229	HIDROFOR PT 61		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR PT 61	3327085	57,29
230	HIDROFOR PT 61		VAS TAMPON INCHIS LA STATIA HIDROFOR PT 61	3381185	162,18
231	HIDROFOR PT 61		RECIPIENT SUB PRESIUNE DE 5000L PT ST HIDROFOR 61	3381186	162,06
232	HIDROFOR PT 61		ELECTROPOMPA TIP AN 65	3381187	56,94
233	HIDROFOR PT 61		ELECTROPOMPA TIP AN 65	3381188	56,94
234	HIDROFOR PT 64		INSTALATIE SANIT.SI ELECTRICA STATIE HIDROFOR ST.CEL	2350499	119,47
235	HIDROFOR PT 64		INSTALATIE ELECTRICA HIDROFOR ST.CEL MARE	2350500	15,31
236	HIDROFOR PT 64		POMPA LOTRU 100	3325710	50,94
237	HIDROFOR PT 64		HIDROFOR 5000	3340014	104,99
238	HIDROFOR PT 64		HIDROFOR 5000	3340035	118,60
239	HIDROFOR PT 64		ELECTROPOMPA L100 18.5*3000 Q=60m ³ /h	3350733	100,33
240	HIDROFOR PT 64		ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 MOBIL IN PT 64	3381021	76,13
241	HIDROFOR RAZBOIENI		INST ELECTRICA DE FORTA SI LEGARE LA PAMINT	2211420	194,48
242	HIDROFOR RAZBOIENI		ELECTROPOMPA TIP SADU	3311423	33,98
243	HIDROFOR RAZBOIENI		ELECTROPOMPA TIP SADU	3311424	33,98
244	HIDROFOR RAZBOIENI		RECIPIENT HIDROFOR SUBPRESIUNE DE 5000L	3311425	80,99
245	HIDROFOR RAZBOIENI		RECIPIENT HIDROFOR SUBPRESIUNE DE 5000L	3311426	80,99
246	HIDROFOR RAZBOIENI		RECIPIENT HIDROFOR SUBPRESIUNE DE 5000L	3311427	80,99
247	HIDROFOR RAZBOIENI		RECIPIENT HIDROFOR SUBPRESIUNE DE 5000L	3311428	80,99
248	HIDROFOR RAZBOIENI		ELECTROCOMPRESOR ECR 350 MONTAT IN ST DE HIDROFOR	3311429	2,28
249	HIDROFOR RAZBOIENI		VAS TAMPON INCHIS DE 5000L TIP HIDROFOR	3311430	113,07
250	HIDROFOR RAZBOIENI		POMPA LOTRU 100	3346662	9,25
251	HIDROFOR RAZBOIENI		ELECTROPOMPA L80 16*3000 Q=40m ³ /h SERIA	3350725	78,47
252	HIDROFOR RAZBOIENI		ELECTROPOMPA L80 Q=30m ³ /h H=55m	3381440	57,16
253	HIDROFOR RAZBOIENI		INST DE AUTOMATIZARE LA ST HIDROFOR PT	4411421	1,09
254	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		INST ELECTRICA DE FORTA LA ST HIDROFOR M	2225688	185,39
255	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		RECIPIENT APA DE 5000L BUC 8	3325691	1.004,15
256	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3325692	2,39
257	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		ELECTROPOMPA TIP SADU 80X3	3325693	15,22
258	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		POMPA SADU 65	3346077	1,11
259	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		POMPA SD 65*2 Q=20m ³ /h S:831 HIDROFOR	3350802	104,21
260	HIDROFOR MIHAJ VITEAZU		RECIPIENT SUB PRESIUNE ST. HIDROFOR	3481429	2,98

261	HIDROFOR MIHA VITEAZU		1	RECIPIENT SUB PRESIUNE ST. HIDROFOR	3481432		2,98
262	HIDROFOR MIHA VITEAZU			ELECTROPOMPA L125 Q100 H50 30x3000	3808436		218,27
263	HIDROFOR MIHA VITEAZU			INST DE AUTOMATIZARE LA ST HIDROFOR M V	4425889		10,37
264	PT 16			HIDROFOR 5000L PT16	3303244		95,49
265	PT 16			HIDROFOR 5000L PT16	3303245		95,49
266	PT 16			HIDROFOR 5000L PT16	3303248		95,49
267	PT 16			HIDROFOR 5000L PT16	3303249		95,49
268	PT 16			HIDROFOR 5000L PT16	3303250		95,49
269	PT 16			ELECTROPOMPA L100 Q50 H50 15x3000 S81236 LA HIDROFO	3808429		146,48
270	PT 16			ELECTROPOMPA L100 Q50 H50 15x3000 S81237 LA HIDROFO	3808430		146,48
271	PT 16			CONTOAR ELECTRIC STATIE HIDROFOR	4404100		0,07
	Casare 6CT						
272	CT Cremenea 4			SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VX3 S 472	3000079		1.772,47
273	CT Cremenea 4			SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VX3 S 475	3000080		1.772,47
274	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300247		150,62
275	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300248		150,62
276	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300249		150,62
277	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300250		149,14
278	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300251		150,62
279	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300252		150,62
280	CT Cremenea 4			VAS EXPANSIUNE 4000L	3300302		4,05
281	CT Cremenea 4			RECIPIENT HIDROFOR	3300315		40,22
282	CT Cremenea 4			RECIPIENT HIDROFOR	3300316		40,22
283	CT Cremenea 4			RECIPIENT HIDROFOR	3300317		40,09
284	CT Cremenea 4			RECIPIENT HIDROFOR	3300318		40,09
285	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300338		180,20
286	CT Cremenea 4			CAZAN PA 25	3300389		212,56
287	CT Cremenea 4			POMPA CIRCULATIE 200B	3300713		0,70
288	CT Cremenea 4			POMPA CERNA 200B	3300714		0,70
289	CT Cremenea 4			ELECTROCOMPRESOR	3300868		1,76
290	CT Cremenea 4			POMPA LOTRU 65	3303404		2,84
291	CT Cremenea 4			VAS EXPANSIUNE 4000L	3303423		18,44
292	CT Cremenea 4			POMPA L 80	3304032		0,42

293	CT Cremona 4		ELECTROPOMPA L65 7.5*3000 Q=20m ³ /h SERIA 83708	3360732	46,91
294	CT Cremona 4		RECIPIENT PARALELIPEDIC DESCHIS	3381014	22,21
295	CT Cremona 4		ELECTROPOMPA CR125 Q120 H10 7,5x1500 SERIA 91255	3908434	144,12
296	CT Cremona 4		ELECTROPOMPA CR125 Q120 H10 7,5x1500 SERIA 91256	3908435	144,12
297	CT Cremona 4		CONTOR ENERGIE TERMICA DN 250	4908404	858,03
298	CT Cremona 4		COS FIJ M CT4 CREMENA	2202974	643,66
299	CT LUCEAFARUL		INST CONDUCTA TEHNOLOGICA PT PREP ACM	2281081	3,817,72
300	CT LUCEAFARUL		INST ELECTRICA DE FORTA SI PUNERE LA PAMINT	2281082	1,920,67
301	CT LUCEAFARUL		CAZAN CSD 5 Gcal/h	3000078	209,11
302	CT LUCEAFARUL		SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VX3 S 473	3000081	1,772,47
303	CT LUCEAFARUL		SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VX3 S 474	3000082	1,772,47
304	CT LUCEAFARUL		SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VX3 S 476	3000083	1,772,47
305	CT LUCEAFARUL		SEPARATOR NAMOL	3281135	76,59
306	CT LUCEAFARUL		COMPRESOR CU AER	3300019	0,30
307	CT LUCEAFARUL		CAZAN PA 25	3300337	182,11
308	CT LUCEAFARUL		RECIPIENT HIDROFOR	3300400	56,98
309	CT LUCEAFARUL		RECIPIENT HIDROFOR	3300401	56,98
310	CT LUCEAFARUL		VAS EXPANSIUNE INCHIS	3300403	56,67
311	CT LUCEAFARUL		CAZAN PAG 25	3300506	98,79
312	CT LUCEAFARUL		POMPA CR 150	3300803	10,82
313	CT LUCEAFARUL		POMPA CR 65	3300805	2,71
314	CT LUCEAFARUL		POMPA CIRCULATIE AX VERTICAL	3300811	1,50
315	CT LUCEAFARUL		POMPA CRIS 200	3346666	14,57
316	CT LUCEAFARUL		APARAT CONTRACURENT CT LUCEAFARUL	3350478	753,26
317	CT LUCEAFARUL		VENTILATOR V40 SERIA 189407	3370384	146,42
318	CT LUCEAFARUL		VENTILATOR V40 SERIA 189404	3370386	146,42
319	CT LUCEAFARUL		POMPA SADU 50 Q=4m ³ /h H=50 mca	3370473	47,69
320	CT LUCEAFARUL		CAZAN DE APA CALDA PT INCALZ CENTR. TIP CSD 5 GCA	3381084	4,809,28
321	CT LUCEAFARUL		REZERVOR 5000L	3381111	104,92
322	CT LUCEAFARUL		ELECTROPOMPA CR200	3381123	0,55
323	CT LUCEAFARUL		ELECTROPOMPA CR200	3381124	0,55
324	CT LUCEAFARUL		ELECTROPOMPA CR125	3381125	0,55
325	CT LUCEAFARUL		HIDROFOR 5000L	3381126	57,46

326	CT LUCEAFARUL		POMPA CRIS 200	3381132	1,19
327	CT LUCEAFARUL		HIDROFOR 5000L	3381133	80,80
328	CT LUCEAFARUL		HIDROFOR 5000L	3381134	80,80
329	CT LUCEAFARUL		DEBITMETRU A.C.M.	7255766	646,51
330	CT LUCEAFARUL		COS FUM CT LUCEAFARUL	2202989	1,046,40
331	CT LUCEAFARUL		COS DE FUM BL M KOGALNICEANU I LA CT LUCEAFARUL	2281084	2,053,48
332	CT Gritvita Rosie		CAZAN PA 25	3300272	114,55
333	CT Gritvita Rosie		CAZAN PA 25	3300273	114,55
334	CT Gritvita Rosie		CAZAN PA 25	3300274	114,55
335	CT Gritvita Rosie		CAZAN PA 25	3300285	111,40
336	CT Gritvita Rosie		VAS EXPANSIUNE 4000L	3300309	1,79
337	CT Gritvita Rosie		POMPA CERNA 150	3300733	0,24
338	CT Gritvita Rosie		POMPA CERNA 150	3300734	0,24
339	CT Gritvita Rosie		POMPA LOTRU 65	3304807	30,12
340	CT Gritvita Rosie		POMPA CERNA 80 CT3 BACOVIA BC 2	3308297	17,04
341	CT Gritvita Rosie		POMPA LOTRU 80 EXTINDERE CT GR ROSIE	3325488	0,43
342	CT Gritvita Rosie		POMPA LOTRU 65	3340022	36,54
343	CT Gritvita Rosie		POMPA LOTRU 100	3346519	244,24
344	CT Gritvita Rosie		POMPA LOTRU 80	3346584	18,69
345	CT Gritvita Rosie		VAS EXPANSIUNE INCHIS,5000L,SERIA 78031	3360835	185,71
346	CT Gritvita Rosie		APARAT CONTRACURENT D560L4*3 SERIA 58846	3360836	354,37
347	CT Gritvita Rosie		SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SCP0,36mp 2Gcal/h S1	3370425	483,57
348	CT Gritvita Rosie		POMPA SDF Q=8mch H=40mca	3370474	89,71
349	CT Gritvita Rosie		POMPA SDF Q=8mch H=40mca	3370475	89,71
350	CT Gritvita Rosie		ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3370476	110,43
351	CT Gritvita Rosie		POMPA CERNA 150	3381117	16,93
352	CT Gritvita Rosie		ELECTROPOMPA LB0Q50 H40 11x3000 S91290	3908424	120,96
353	CT Gritvita Rosie		CONTOR ENERGIE TERMICA DN40 INCALZIRE	4324658	242,38
354	CT Gritvita Rosie		CONTOR ENERGIE TERMICA DN25 A.C.M.	4324659	201,03
355	CT Gritvita Rosie		CONTOR ENERGIE TERMICA DN 150/100	4908386	462,72
356	CT Gritvita Rosie		CONTOR ENERGIE TERMICA DN 150/100	4908387	462,72
357	CT Gritvita Rosie		COS FUM CT GR ROSIE	2202972	70,64
358	CT 1 Mai		INST ELECTR DE FORTA SI PUN LA PAMINT IN CT1 M.N.VOD	2250576	13,72

359	CT 1 Mai		INST TEHN PT INCAL SI PREP ACM IN CT1M	2250561	399,81
360	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300369	71,03
361	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300360	71,03
362	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300361	71,03
363	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300362	71,03
364	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300363	71,03
365	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300364	71,03
366	CT 1 Mai		CAZAN INCALZ PA 25	3300365	71,03
367	CT 1 Mai		RECIPIENT HIDROFOR	3300366	48,29
368	CT 1 Mai		RECIPIENT HIDROFOR	3300367	48,13
369	CT 1 Mai		VAS EXPANSIUNE	3300368	18,37
370	CT 1 Mai		APARAT CONTRACURENT	3300370	44,99
371	CT 1 Mai		APARAT CONTRACURENT	3300447	101,26
372	CT 1 Mai		APARAT CONTRACURENT D 66	3300534	98,59
373	CT 1 Mai		POMPA C 200	3300693	0,62
374	CT 1 Mai		POMPA CIRCULATIE C 200	3300694	0,62
375	CT 1 Mai		POMPA CIRCULATIE CRIS 50A	3300765	0,17
376	CT 1 Mai		POMPA C 200	3300768	0,52
377	CT 1 Mai		POMPA C 200	3300789	0,52
378	CT 1 Mai		POMPA C 100	3300846	3,03
379	CT 1 Mai		ELECTROCOMPRESOR	3300871	1,77
380	CT 1 Mai		POMPA CRIS 50	3304025	0,46
381	CT 1 Mai		SCHIMB DE CALD TIP ES66 MONTAT IN CT1M	3350576	239,56
382	CT 1 Mai		ELECTROPOMPA RIDICAREA PRES APEI IN CT1M	3350577	10,39
383	CT 1 Mai		SEPAR DE NAMOL D4 300 MONTAT IN CT1M	3350578	55,33
384	CT 1 Mai		APARATE IN CONTRACURENT	3350763	46,12
385	CT 1 Mai		POMPE CERNA 200	3350761	147,05
386	CT 1 Mai		SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SIGMA X 13NAL SERIA 3908429	5463,70	
387	CT 1 Mai		CONTOR ENERGIE TERMICA DN 250	4908400	824,11
388	CT 1 Mai		COS FUM CT1 MAI	2202962	1,691,56
389	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA CERNA 160 SERIA 78900	3300201	105,71
390	CT Comisa 1		HIDROFOR 4000 L	3350670	43,67
391	CT Comisa 1		REZERVOR PARALELIPEDIC 5000 L	3350671	23,36

392	CT Comisa 1		APARAT CONTRACURENT 850L 8-3	3350872	260,22
393	CT Comisa 1		POMPA AN 65	3370452	93,18
394	CT Comisa 1		POMPA AN 65, Q=22m ³ /h H=20m CA N=3 x3000rot/min S=68620	3370470	38,50
395	CT Comisa 1		CONTOR E NERGIE TERMICA TIP ZENNER DN40	7255778	2.431,40
396	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300052	23,45
397	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300053	7,19
398	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300054	23,45
399	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300055	23,45
400	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300056	23,45
401	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300057	23,45
402	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300058	23,45
403	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300059	23,45
404	CT Comisa 1		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300060	7,19
405	CT Comisa 1		VAȘ EXPANSIUNE	3300397	0,57
406	CT Comisa 1		APARAT CONTRACURENT	3300552	67,11
407	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA L125	3300778	0,21
408	CT Comisa 1		POMPA CIRC CRIS 200C	3300827	1,12
409	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA CR200	3304907	3,58
410	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA C125	3326060	42,52
411	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA L125	3326061	65,58
412	CT Comisa 1		APARAT CONTRACURENT	3346347	487,32
413	CT Comisa 1		APARAT CONTRACURENT	3346348	487,32
414	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA CERNA 200	3380536	13,09
415	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA SDF40	3380556	72,54
416	CT Comisa 1		ELECTROPOMPA SDF40	3380557	72,54
417	CT Comisa 1		ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3381454	75,13
418	CT Comisa 1		CONTOR ENERGIE TERMICA DN 200	4908392	878,10
419	CT Comisa 1		CONTOR ENERGIE TERMICA DN 200	4908393	878,10
420	CT Comisa 1		COS FUM CT1 CORNISA 1	2202991	74,11
421	CT Parc 2		ELECTROPOMPA L65 Q15 H=40 5,5x3000 S93572	3000087	175,02
422	CT Parc 2		CAZAN INCALZIRE PA 25	3300095	6,41
423	CT Parc 2		CAZAN INCALZIRE CENTRALA PA 25	3300096	6,41
424	CT Parc 2		CAZAN INCALZIRE PA 25	3300097	6,41

425	CT Parc 2		CAZAN INCALZIRE PA 25	3300098	6,72
426	CT Parc 2		POMPA CERNA 200 B	3300702	0,95
427	CT Parc 2		POMPA CRIS 200 C	3300731	0,33
428	CT Parc 2		POMPA CRIS 200	3300735	0,33
429	CT Parc 2		POMPA C 200	3300898	3,56
430	CT Parc 2		APARAT CONTRACURRENT 550L 8X4	3370437	739,05
431	CT Parc 2		RECIPIENT HIDROFOR 3150I S=8975	3370480	265,66
432	CT Parc 2		ELECTROPOMPA C 80	3380555	86,22
433	CT Parc 2		COMPRESOR CORSAIR 282M SERIA 906 5527309	3908843	472,08
434	CT Parc 2		CONTOR DN150 CT PARC II	4808438	1.090,93
435	CT Parc 2		COS FUM CT PARC 2	2202966	829,52
436	CT Parc 2		CONTOR ENERGIE TERMICA TIP ZENNER DN32 SERIE 98322	7256756	1.325,90
437	PT 28		BOILER ORIZONTAL		
438	PT 28		BOILER ORIZONTAL		114,2
439	PT 26		ELECTROPOMPA CONDENS 1500 ROTMIN CR 100		114,2
440	PT 26		SCHIMBATOR CU FASCIOLE OL, 3 TRONSOANE		2892
441	PT 26		SCHIMBATOR CU FASCIOLE OL, 3 TRONSOANE		308,48
442	PT 28		BOILER ORIZONTAL		308,49
443	PT 28		ELECTROPOMPA BASA 1500 ROTMIN, SADU		228,4
444	PT 28		ELECTROPOMPA BASA 1500 ROTMIN, SADU		11,76
445	PT 28		SCHIMBATOR DE CALDURA APA-ABUR		11,76
446	PT 31		Instalatie conductie tehn.pt incalz. +vacm cdbuogei		115,8
447	PT 31		Recipient hidrofor	2250709	208,1494
448	PT 31		Recipient hidrofor	3303448	28,0079
449	PT 31		Recipient hidrofor	3303448	28,0079
450	PT 31		Schimbalor de caldura cu placi 4x3/2gcal/h s331	3908416	28,0079
451	PT 31		Schimbalor de caldura cu placi sigma x13naiseria1116/2001	3908428	552,4751
452	PT 31		Schimbalor de caldura cu placi x3/2gcal/h s326	3908415	5453,7
453	PT 33		Schimbalor de caldura cu placi x3/2gcal/h s332	3908414	552,4751
454	PT 33		Electropompa 1100/206 q=50m ³ /h h=55mca 15x3000 s89328	3370439	552,4751
455	PT 33		Schimbalor de caldura cu placi scp 0,35mp1,5gcal/s130/95	3370402	98,9899
456	PT 35		Schimbalor de caldura cu placi scp 0,35mp1,5gcal/s131/95	3370403	377,1116
			Colector distib incalzire	2300299	4,3086

457	PT 35		Schimbalor de caldura cu placi 1,5gal/h vizarb s 115	3370418	531,0508
458	PT 35		Schimbalor de caldura cu placi 1,5gal/h vizarb s 215	3370419	531,0508
459	PT 37		Schimbalor de caldura cu placi s 117	3381445	297
460	PT 37		Schimbalor de caldura cu placi s 118	3381446	297
461	PT 40		RECIPIENT HIDROFOR 5000L BUC 2 PT 40	3325705	127,37
462	PT 40		RECIPIENT HIDROFOR 5000L BUC 3 PT 40 VAS EXP. INCHIS	3325704	127,63
463	PT 41		RECIPIENT HIDROFOR 5000L PT 41 BUC 5	3325720	489,26
464	PT 61		RECIPIENT HIDROFOR PT 61	3308765	132,15
465	PT 61		RECIPIENT HIDROFOR PT 61	3308756	132,15
466	PT 61		RECIPIENT HIDROFOR PT 61	3308757	132,15
467	PT 69		Schimbalor caldura cu placi scp 0,35 mp 2 g cal s 133/85	3370399	483,5689
468	PT 95		Schimbalor de caldura cu placi s 36	3381447	564
469	PT 95		Schimbalor de caldura cu placi scp0,35mp 2g cal s 139	3370423	483,57
470	PT 95		Schimbalor de caldura cu placi scp0,35mp 2g cal s 142	3370424	483,57
471	PT 95		Tablou electric tip bar	3381409	281,61
472	PT 96		Schimbalor caldura scp 0,35 gal/h s 143/95	3370429	483,57
473	PT 97		Schimbalor de caldura cu placi sc po .35mp 2gcal/hst141	3370426	483,57
474	PT 97		Tablou electric masura,	3381433	60,34
475	PT 115		Recipient hidrofor apa rece	3300550	77,2487
476	PT 115		Vas deversare apa	3300546	39,2614
477	AEROSTAR		BOILER ORIZONTAL BO 5001		114,87
478	AEROSTAR		FILTRU DE AER		0,43
479	AEROSTAR		FILTRU DE AER		0,43
480	AEROSTAR		SCHIMBATOR CALDURA		0,43
481	AEROSTAR		SCHIMBATOR CALDURA		589,14
482	AEROSTAR		SUPAPA DE SIGURANTA DUBLA		589,14
483	AEROSTAR		SUPAPA DE SIGURANTA DUBLA		6,48
484	HIDROFOR PT 15		ELECTROCOMPRESOR PT15	3303236	6,48
485	HIDROFOR PT 15		ELECTROPOMPA L100 Q50 H50 16x3000 S91210	3908427	2,17
486	HIDROFOR PT 15		ELECTROPOMPA L100 Q50 H50 16x3000 S91211	3908428	146,48
487	HIDROFOR PT 15		HIDROFOR 5000 L S 79738	3000094	146,48
488	HIDROFOR PT 15		POMPA L125	3300765	772,98
489	HIDROFOR PT 15		POMPA SADU PT15	3303466	0,59
					28,34

490	OBIECTE DE INVENTAR		MANOMETRE 0-25-08-302		1289
491	OBIECTE DE INVENTAR		TERMOMETRE 63-120-20 METALICE		299,8
492	Cladire Hidrofor PT 20			2140028	928,24
493	Cladire Hidrofor PT 45			2270297	4787,61
494	Cladire PT 117 -PARTIAL			1600019	7770,5
495	Cladire PT 117 -PARTIAL			2146484	9152,3
496	Cladire Hidrofor PT 16			2103121	5751,07
497	CLADIRE CT LUCEAFARULI (PT 42) ,			2181080	14.538,71
TOTAL					1459784,92

PRESEDINTE DE SEDINTA
ZAHARIA NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 4
LA H.C.L. NR. 207 DIN 30.06.2011

LISTA BUNURILOR PROVENITE DIN CASARE DE MILIOANE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR, DE NATURA PISELOR DE SCHIMB SI SUBANSAMBLELOR, CARE INTRA IN CONTRACTUL
CONCESIONARE NR. 33423/2006/201.09.2006

Nr. CRT.	LOC ATIE	NR INV INALTIME DE CASARE	DENUMIREA MILIOACELOR FIXE TRANSFORMATE IN PISE DE SCHIMB	COD CLSF	DATA PTF	CANTITATI					VALOAREA CONTABILA				VALOARE DE INVENTAR		DEPRE
						STOCURI		DIFERENTE			Valoare	DIFERENTE		Valoarea			
						Fapdo	Scapdo	Plus	Minus	Plus		Minus					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12			
			AGESTIUNEA BAILE CORNEL														
1	CT 2 CORNISA	4906426	CONTOUR DND20 INCALZIRE	342.	18.03.95	1	1			335,71			335,71				
2	CT 2 CORNISA	4906441	CONTOUR DND20 INCALZIRE	342.	26.02.95	1	1			333,59			333,59				
3	CT CREMENEA	4906401	CONTOUR ENERGIE TERMICA DN 250	342.	30.12.95	1	1			1.127,44			1.127,44				
4	CT CREMENEA	3381450	POMPA L 80	217.1.1.1.	01.06.90	1	1			32,39			32,39				
5	CT CREMENEA	3300708	POMPA CRIS 200A	217.1.1.1.	01.07.72	1	1			0,70			0,70				
6	CT CREMENEA	3350681	ELECTROPOMPA L65 q15m ³ /ora H45	217.1.1.1.	03.05.93	1	1			37,16			37,16				
7	CT CREMENEA	3350682	ELECTROPOMPA L65 q15m ³ /ora H45	217.1.1.1.	03.05.93	1	1			37,16			37,16				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
8	CT CREMENEA	3350649	ELECTROCOMPRESOR BCR 350 Serie 25377	2.16.4.2.	18.05.93	1	1			20.59		20.59	
9	CT 4 MIORITA	3300028	COMPRESOR CU AER ELECTROMOTOR	2.16.4.2.	01.12.76	1	1			33.11		33.11	
10	CT 4 MIORITA	3300843	POMPA CRIS 150	2.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			0.48		0.48	
11	CT 4 MIORITA	3300879	POMPA CRIS 150	2.17.1.1.1.	01.12.76	1	1			2.88		2.88	
12	CT 4 MIORITA	3300880	POMPA CRIS 150	2.17.1.1.1.	01.12.76	1	1			2.88		2.88	
13	CT LUCEAFARUL	7255810	CONTOUR ENERGIE TERMICA DNG3 SZ2906568	2.2.4.2.	31.10.03	1	1			2.442.79		2.442.79	
14	CT PARC II	7255780	CONTOUR E.T.DM40 SIERIE22087668 AL PARCULUI 30 B	2.2.4.2.	30.06.05	1	1			2.380.38		2.380.38	
15	CT 5 MIORITA	3336345	POMPA SADU ADAOS	2.17.1.1.1.	01.03.83	1	1			12.49		12.49	
16	CT 5 MIORITA	3336346	POMPA SADU ADAOS	2.17.1.1.1.	01.03.83	1	1			12.49		12.49	
17	CT 5 MIORITA	3336344	POMPA LOTRU 125	2.17.1.1.1.	01.03.83	1	1			28.82		28.82	
18	CT 5 MIORITA	3308301	POMPA LOTRU 65 CT 5 MIORITA 2/2	2.17.1.1.1.	01.03.83	1	1			0.31		0.31	
19	CT 5 MIORITA	3308302	POMPA CRIS 50 CT5 MIORITA	2.17.1.1.1.	01.04.84	1	1			3.13		3.13	
20	CT PIATA	3300528	RECIPIENT HIDROFOR	2.17.4.2.	01.12.76	1	1			25.51		25.51	
21	CT PIATA	3304686	POMPA CERNA BUC 2 CT PIATA AGROALIMENTARA	2.1.17.1.1.1	01.01.83	1	1			89.01		89.01	
22	CT PIATA	3304687	POMPA LOTRU 125 BUC 2 PIATA AGROALIMENTARA	2.1.17.1.1.1	01.01.83	1	1			37.76		37.76	
23	CT PIATA	3308357	ANZATOARE NG55 COD 4.128.99.387	2.1.16.5.	01.10.99	1	1			8.401.24		8.401.24	
24	CT PIATA	3308784	ANZATOARE NG55 COD 4.128.99.387	2.1.16.5.	01.10.99	1	1			8.401.24		8.401.24	
25	CT PIATA	3308784	ANZATOARE NG55 COD 4.128.99.387	2.1.16.5.	01.10.99	1	1			8.401.24		8.401.24	
26	CT PIATA	3370386	ELECTROPOMPA L.150 (2 BUC)	2.1.17.1.1.	01.07.71	1	1			0.24		0.24	
27	CT Vranceanu	3304135	POMPA SADU 50X4	2.1.17.1.1.	01.10.71	1	1			0.72		0.72	
28	CT Vranceanu	3308839	ELECTROCOMPRESOR	2.1.16.4.2	01.01.76	1	1			1.76		1.76	
29	CT Vranceanu	3300038	ELEMENTI PA -50 BUC			1	1			43.38		43.38	
30	CT Vranceanu	3340012	RECIPIENT METALIC 1600 L. -1 BUC			1	1			13.48		13.48	
31	CT Vranceanu	3370420	RECIPIENT HIDROFOR 1600/6dm S 79297	2.1.17.1.1.1	01.10.95	1	1			102.84		102.84	
32	CT ENERGIEI 24	3370421	RECIPIENT HIDROFOR 1600/6dm S 79297	2.1.17.4.2.	01.10.95	1	1			112.92		112.92	
33	CT ENERGIEI 24	3370421	RECIPIENT HIDROFOR 1600/6dm S 79297	2.1.17.4.2.	01.10.95	1	1			112.92		112.92	
34	CT ENERGIEI 24	3908426	SCHEMATOR DE CALDURA SIEMAX13 NAL SERUA	2.1.6.1.1.2	31.08.01	1	1			3.900.80		3.900.80	
35	CT ENERGIEI 24	3908433	ELECTROPOMPA CR125 Q100 H17.5/1500 S91254	2.1.17.1.1.1	01.06.96	1	1			146.48		146.48	
36	PT 1	3303559	POMPA LOTRU 65	3.17.1.1.1.	01.05.78	1	1			7.34		7.34	
37	PT 2	3300838	POMPA C200	3.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			18.89		18.89	
38	PT 3	3346264	POMPA CRIS 50	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1			22.78		22.78	
39	PT 4	3303402	ELECTROPOMPA L.125	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1			13.22		13.22	
40	PT 4	3303402	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.04.78	1	1			49.30		49.30	
41	PT 4	3303409	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.04.78	1	1			49.30		49.30	
42	PT 4	3303409	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.04.78	1	1			49.30		49.30	
43	PT 4	3303409	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.04.78	1	1			49.30		49.30	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
44	PT 6	3303461	POMPA CIRC C 200 B	3.17.1.1.1.	01.09.70	1	1			0.68			0.68	
45	PT 8	3303572	COMPRESOR AER EC3 PT8 M COSTIN	3.16.4.2.	01.05.78	1	1			2.13			2.13	
46	PT 9	3304884	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3.16.4.2.	01.03.82	1	1			24.57			24.57	
47	PT 9	3300722	POMPA CRIS 150 A	3.17.1.1.1.	01.07.72	1	1			0.52			0.52	
48	PT 11	3450651	ELECTROPOMPA L125	3.17.1.1.1.	29.10.92	1	1			114.92			114.92	
49	PT 11	3381420	ELECTROPOMPA L65 Q-20mch H-40m S 86215	3.17.1.1.1.	01.06.94	1	1			42.48			42.48	
50	PT 11	3370137	POMPA AN 80/65	3.17.1.1.1.	01.05.90	1	1			72.38			72.38	
51	PT 11	3300815	POMPA CIRC CRIS 200 CIRC. INCALZIRE	3.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			22.68			22.68	
52	PT 12	3304610	POMPA SADU 65X4	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			50.19			50.19	
53	PT 12	3270309	ELECTROPOMPA TTP AN65	3.17.1.1.1.	01.03.90	1	1			105.16			105.16	
54	PT 12	3270310	ELECTROPOMPA TTP AN65	3.17.1.1.1.	01.03.90	1	1			105.16			105.16	
55	PT 12	3346430	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.07.83	1	1			71.24			71.24	
56	PT 12	3346431	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.07.83	1	1			71.24			71.24	
57	PT 12	3350001	POMPA SADU 65	3.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			1.73			1.73	
58	PT 14	3381441	ELECTROPOMPA L125 Q-16mch H-52 S 87223	3.17.1.1.1.	01.10.94	1	1			171.66			171.66	
59	PT 14	3300897	POMPA CRIS C 200 C CIRC. INCALZIRE	3.17.1.1.1.	01.06.77	1	1			21.22			21.22	
60	PT 14	3300898	POMPA CRIS C 200 C CIRC. INCALZIRE	3.17.1.1.1.	01.06.77	1	1			21.22			21.22	
61	PT 15	3300533	ELECTROPOMPA CR 200 MONTAT IN PT 15 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.02.88	1	1			104.45			104.45	
62	PT 15	3303411	ELECTROPOMPA CR200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.03.78	1	1			4.42			4.42	
63	PT 15	3330632	ELECTROPOMPA CRIS 150 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	07.07.92	1	1			118.82			118.82	
64	PT 15	3304605	POMPA SADU 50	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			10.48			10.48	
65	PT 15	3303464	POMPA SADU	3.17.1.1.1.	04.01.78	1	1			83.82			83.82	
66	PT 16	3370478	POMPA AN 150 Q-14mch H-10mca	3.17.1.1.1.	30.08.92	1	1			21.33			21.33	
67	PT 16	3303413	POMPA CRIS 150 PT16 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.03.78	1	1			25.67			25.67	
68	PT 16	3303412	POMPA CRIS 150 PT16 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.03.78	1	1			9.33			9.33	
69	PT 17	3346272	ELECTROCOMPRESOR 350	3.16.4.2.	01.05.82	1	1			9.72			9.72	
70	PT 17	3346277	POMPA CERN 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1			37.30			37.30	
71	PT 17	3346270	POMPA L65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1							
72	PT 17	3346271	POMPA C-65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1							
73	PT 18	3340038	ELECTROCOMPRESOR (HIDROFOR PT 18)	3.16.4.2.	01.12.81	1	1							
74	PT 18	3381430	AMPLIF. AR	3.17.1.1.1.	01.07.94	1	1			83.95			83.95	
75	PT 18	3304753	POMPA CRIS 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			37.62			37.62	
76	PT 18	3304773	POMPA CRIS 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			36.28			36.28	
77	PT 18	3304756	POMPA LOTRU 80 AMPLIF. AR	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			4.49			4.49	
78	PT 18	3304754	POMPA SADU 65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			13.12			13.12	
79	PT 18	3304755	POMPA SADU 65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			13.12			13.12	
80	PT 19	3346433	ELECTROPOMPA L100 AMPLIF. ACM	3.17.1.1.1.	01.07.83	1	1			34.87			34.87	
81	PT 19	3304797	POMPA CERN 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			50.38			50.38	
82	PT 19	3304798	POMPA CERN 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			50.38			50.38	
83	PT 19	3304799	POMPA CERN 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			50.38			50.38	
84	PT 19	3304099	POMPA LOTRU 100 AMPLIF. ACM	3.17.1.1.1.	01.06.79	1	1			8.71			8.71	
85	PT 19	3304805	POMPA SADU	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			23.22			23.22	
86	PT 19	3304806	POMPA SADU	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			23.22			23.22	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
87	PT 20	3340000	POMPA L 80 ADAOS ELECTROPOMPA L80 Q=45m ³ /h H=50m S 66377	3.17.1.1.1.	01.12.81	1	1			38.96			38.96	
88	PT 20	3381438	AMPLIF. ACM	3.17.1.1.1.	01.07.94	1	1			83.14			83.14	
89	PT 20	3381439	ELECTROPOMPA L80 Q=45m ³ /h H=50m S 66377	3.17.1.1.1.	01.07.94	1	1			83.14			83.14	
90	PT 20	3346216	POMPA CERNIA 200 INC.	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1			64.38			64.38	
91	PT 20	3346217	POMPA CERNIA 200 INC.	3.17.1.1.1.	01.05.82	1	1			64.38			64.38	
92	PT 20	3340023	POMPA SADU 50X2	3.17.1.1.1.	01.12.81	1	1			38.84			38.84	
93	PT 21	3304615	ELECTROCOMPRESOR	3.16.4.2.	01.06.81	1	1			17.65			17.65	
94	PT 21	3304627	POMPA CRIS 150	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			33.36			33.36	
95	PT 21	3304628	POMPA CRIS 150	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			33.29			33.29	
96	PT 21	3304626	POMPA CRIS 65	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			31.82			31.82	
97	PT 21	3304624	POMPA SADU 50	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			20.81			20.81	
98	PT 21	3304625	POMPA SADU 50	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			20.81			20.81	
99	PT 22	3304599	ELECTROCOMPRESOR	3.16.4.2.	01.07.81	1	1			17.46			17.46	
100	PT 22	3304602	POMPA AN65	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			40.43			40.43	
101	PT 22	3304604	POMPA AN65	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			10.28			10.28	
102	PT 22	3304608	POMPA SADU 50	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			20.77			20.77	
103	PT 22	3304609	POMPA SADU 50	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			20.77			20.77	
104	PT 22	3304609	POMPA CIRCULATIE C 200	3.17.1.1.1.	01.09.70	1	1			0.62			0.62	
105	PT 22	3300698	POMPA CIRCULATIE C 200	3.17.1.1.1.	01.02.71	1	1			0.18			0.18	
106	PT 29	3300832	POMPA CENTRIE MONOETAJ	3.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			4.36			4.36	
107	PT 29	3300833	POMPA CENTRIE MONOETAJ	3.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			4.36			4.36	
108	PT 29	3304603	POMPA CRIS 150 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.07.81	1	1			40.43			40.43	
109	PT 29	3304750	POMPA SADU 50X4	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			5.08			5.08	
110	PT 29	3304744	POMPA SADU 50X5	3.17.1.1.1.	01.06.81	1	1			5.50			5.50	
111	PT 29	3304732	ELECTROCOMPRESOR	3.16.4.2.	01.06.81	1	1			1.94			1.94	
112	PT 29	3304027	POMPA CR150 CIRC. INCALZIRE	3.17.1.1.1.	01.04.75	1	1			1.22			1.22	
113	PT 30	3370354	ELECTROPOMPE AN150 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.09.90	1	1			93.10			93.10	
114	PT 30	3370355	ELECTROPOMPE C65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.09.90	1	1			105.43			105.43	
115	PT 30	3370356	ELECTROPOMPE C65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.09.90	1	1			30.30			30.30	
116	PT 30	3370357	ELECTROPOMPE C65 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.09.90	1	1			42.52			42.52	
117	PT 30	3381476	POMPA L100	3.17.1.1.1.	01.06.87	1	1			31.09			31.09	
118	PT 40	3302363	ELECTROPOMPA TIP SADU ADAOS	3.17.1.1.1.	01.06.85	1	1			9.67			9.67	
119	PT 40	3300860	POMPA CR 125 CIRC. AG. PL.	3.17.1.1.1.	01.05.85	1	1			19.23			19.23	
120	PT 40	3346258	POMPA CRIS 125	3.17.1.1.1.	01.05.85	1	1			90.38			90.38	
121	PT 40	3325709	POMPA CRIS 200 PT 40 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.04.75	1	1			3.03			3.03	
122	PT 40	3325729	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 PT 41	3.16.4.2.	05.05.85	1	1			48.61			48.61	
123	PT 41	3302372	ELECTROPOMPA TIP CERNIA 80 LA PT 41	3.17.1.1.1.	01.06.85	1	1			98.95			98.95	
124	PT 41	3381169	POMPA AN 65 Q 30 H22	3.17.1.1.1.	01.04.89	1	1			36.49			36.49	
125	PT 41	3304969	POMPA CRIS 125 CIRC. AG. PRIMAR	3.17.1.1.1.	01.05.85	1	1			11.51			11.51	
126	PT 41	3325725	POMPA CRIS 200 PT 41 BUC 2 CIRC. AG. SEC.	3.17.1.1.1.	01.05.85	1	1			148.26			148.26	
127	PT 41	3325724	POMPA SADU PT 41 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.05.85	1	1			27.23			27.23	
128	PT 41	3325727	POMPA SADU PT 41 ADAOS	3.16.4.2.	01.06.85	1	1			26.89			26.89	
129	PT 43	3327020	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 LA PT 43	3.16.4.2.	01.06.85	1	1			53.51			53.51	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
131	PT 43	3350550	ELECTROPOMPA TIP CERNA200 IN PT43, P. FLORESCU DR. ARONEAN	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			38.40			38.40	
132	PT 43	3302374	ELECTROPOMPA TIP CRIS LA PT 43 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.06.85	1	1			30.83			30.83	
133	PT 43	3302386	ELECTROPOMPA TIP CRIS LA PT 43 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.06.85	1	1			31.88			31.88	
134	PT 43	3302387	ELECTROPOMPA TIP CRIS LA PT 43 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.06.85	1	1			31.88			31.88	
135	PT 43	3302377	ELECTROPOMPA TIP SADU 50 LA PT 43 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.06.85	1	1			30.79			30.79	
136	PT 44	3350766	ELECTROCOMPRESOR BCR350 S25526 PT44 LUCRETIU PATRASCANU	3.16.4.2.	30.11.93	1	1			4.07			4.07	
137	PT 44	3311435	ELECTROPOMPA CR125 (CIRC. INC.)	3.17.1.1.1.	01.06.87	1	1			30.04			30.04	
138	PT 44	3327114	ELECTROPOMPA CRIS 150 (CIRC. INC.)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			31.48			31.48	
139	PT 44	3381095	ELECTROPOMPA TIP AN 50	3.17.1.1.1.	01.02.88	1	1			14.90			14.90	
140	PT 44	3381096	ELECTROPOMPA TIP AN 50	3.17.1.1.1.	01.02.88	1	1			14.90			14.90	
141	PT 44	3350782	POMPE AN 200 PT44 LUCRETIU PATRASCANU	3.17.1.1.1.	30.11.93	1	1			147.05			147.05	
142	PT 45	3270294	ELECTROPOMPE ORIZONTALE SADU 50x6 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.04.90	1	1			54.79			54.79	
143	PT 45	3270295	ELECTROPOMPE ORIZONTALE SADU 50x6 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.04.90	1	1			54.79			54.79	
144	PT 45	3327113	ELECTROPOMPA TIP AN65	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			31.41			31.41	
145	PT 58	3370304	ELECTROPOMPA AN 65	3.17.1.1.1.	01.04.90	1	1			32.39			32.39	
146	PT 58	3381443	ELECTROPOMPA CRIS 125 Q-50mch H-20m S 86779	3.17.1.1.1.	01.11.94	1	1			71.83			71.83	
147	PT 58	3380959	ELECTROPOMPA TIP AN 150 PT INCALZ IN PT 58	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			63.38			63.38	
148	PT 58	3380990	ELECTROPOMPA TIP AN 150 PT INCALZ IN PT 58	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			63.29			63.29	
149	PT 58	3380995	ELECTROPOMPA TIP SADU 50X4 PT ADAOS MONTAT IN PT58	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			42.73			42.73	
150	PT 58	3380996	ELECTROPOMPA TIP SADU 50X4 PT ADAOS MONTAT IN PT58	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			42.73			42.73	
151	PT 58	3370282	ELECTROPOMPE TIP AN 65	3.17.1.1.1.	01.04.90	1	1			50.95			50.95	
152	PT 59	3350728	ELECTROPOMPA CRIS 125 Q-50mch CIRC. AG. PR.	3.17.1.1.1.	01.11.93	1	1			109.45			109.45	
153	PT 59	3381487	ELECTROPOMPA SD 50	3.17.1.1.1.	01.06.80	1	1			25.16			25.16	
154	PT 59	3370283	ELECTROPOMPE SADU PT 59	3.17.1.1.1.	01.04.90	1	1			48.99			48.99	
155	PT 59	3370291	ELECTROPOMPE TIP AN PT 59	3.17.1.1.1.	01.04.90	1	1			74.00			74.00	
156	PT 59	3370280	ELECTROPOMPE TIP AN 200 PT 59 CIRC. INCALZIRE	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			129.33			129.33	
157	PT 61	3327063	ELECTROPOMPA TIP CRIS PT 61	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			41.98			41.98	
158	PT 61	3308759	ELECTROPOMPA TIP SADU PT 61 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			41.82			41.82	
159	PT 61	3308760	ELECTROPOMPA TIP SADU PT 61 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			41.82			41.82	
160	PT 61	3308758	ELECTROPOMPE TIP CRIS 200 BC PT 61 (CIRCULATIE INC.)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			92.71			92.71	
161	PT 61	3327059	ELECTROPOMPE TIP CRIS 200 B LA PT 61 (CIRCULATIE INC.)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			81.16			81.16	
162	PT 62	3381444	(CIRC. AG. PR.)	3.17.1.1.1.	01.11.94	1	1			71.83			71.83	
163	PT 62	3327083	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 (CIRCULATIE INC.)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			65.09			65.09	
164	PT 62	3327084	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 (CIRCULATIE INC.)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			65.09			65.09	
165	PT 62	3327085	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 (CIRCULATIE INC.)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			65.09			65.09	
166	PT 62	3327086	ELECTROPOMPA TIP SADU 50x3 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			33.63			33.63	
167	PT 62	3327087	ELECTROPOMPA TIP SADU 50x3 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			33.63			33.63	
168	PT 63	3327117	ELECTROCOMPRESOR TIP BCR 350	3.16.4.2.	01.02.86	1	1			59.17			59.17	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
169	PT 63	3346511	ELECTROPOMPA ANO	3.17.1.1.1.	01.04.82	1	1			11.94			11.94	
170	PT 63	3346512	ELECTROPOMPA ANO	3.17.1.1.1.	01.04.82	1	1			11.94			11.94	
171	PT 63	3481578	ELECTROPOMPA CRIS 125 SERIA 84865 CIRCULATIE AG. PR.	3.17.1.1.1.	01.12.93	1	1			98.38			98.38	
172	PT 63	3380622	ELECTROPOMPA TIP CERNA PTR INCALZ MONTATA IN PT 63	3.17.1.1.1.	01.02.88	1	1			86.57			86.57	
173	PT 63	3327109	ELECTROPOMPA TIP CRIS 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			111.95			111.95	
174	PT 63	3327110	ELECTROPOMPA TIP CRIS 200 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			111.95			111.95	
175	PT 63	3327111	ELECTROPOMPA TIP SADU	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			33.57			33.57	
176	PT 63	3327112	ELECTROPOMPA TIP SADU	3.17.1.1.1.	01.02.86	1	1			33.57			33.57	
177	PT 64	3481589	ELECTROPOMPA CERNA 150, Q=200mC/h H=30m	3.17.1.1.1.	01.05.94	1	1			28.61			28.61	
178	PT 64	3481580	ELECTROPOMPA CRIS 125 SERIA 84866 (CIRC. AG. PR.)	3.17.1.1.1.	01.12.93	1	1			45.76			45.76	
179	PT 64	3381016	ELECTROPOMPA TIP CERNA 200 PT INCALZ MONTAT IN PT (CIRC. INC.)	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			58.30			58.30	
180	PT 64	3381015	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 MONTATA IN PT 64 (CIRC. INC.)	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			58.37			58.37	
181	PT 64	3381017	ELECTROPOMPA TIP SADU 65X3 MONTAT IN PT 64 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			49.40			49.40	
182	PT 64	3381018	ELECTROPOMPA TIP SADU 65X3 MONTAT IN PT 64 (ADAOS)	3.17.1.1.1.	01.01.89	1	1			49.40			49.40	
183	PT 151	3350729	ELECTROPOMPA CRIS 125 Q=50mC/h SERIA 8501793 (CIRC. AG. PR.)	3.17.1.1.1.	01.11.93	1	1			109.45			109.45	
184	PT 151	3350540	ELECTROPOMPA TIP AND00 FT CIR AG SEC INC. PT1512 BUC	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			47.99			47.99	
185	PT 151	3350541	ELECTROPOMPA TIP AN65 FT CIR ACM LA PT151 N.VODA	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			8.77			8.77	
186	PT 151	3350539	ELECTROPOMPA TIP SADU50*6 PT ADAOS MONT IN PT1512 BUC	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			5.15			5.15	
187	PT 152	3350562	ELECTROPOMPA TIP SADU MONT IN PT152 N.VODA2 BUC	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			10.13			10.13	
188	PT 152	3350563	ELECTROPOMPA TIP AND00 MONT IN PT152 N.VODA3 BUC	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			61.55			61.55	
189	PT 152	3350564	ELECTROPOMPA TIP AND0 MONT IN PT152 N.VODA2 BUC	3.17.1.1.1.	03.05.92	1	1			19.63			19.63	
190	PT 154	3310836	POMPA CENTRIE MONOETA CR125	3.17.1.1.1.	01.12.75	1	1			2.37			2.37	
191	PT 154	3310580	ELECTROPOMPA TIP CERNA 80 A PTR RIDIC PRES	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			32.53			32.53	
192	PT 154	3310581	ELECTROPOMPA TIP CERNA 80 A PTR RIDIC PRES	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			32.53			32.53	
193	PT 154	3310577	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			53.39			53.39	
194	PT 154	3310578	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			53.39			53.39	
195	PT 154	3310579	ELECTROPOMPA TIP CRIS 150 CIRC. INC.	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			53.39			53.39	
196	PT 154	3310575	ELECTROPOMPA TIP L80 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			40.69			40.69	
197	PT 154	3310576	ELECTROPOMPA TIP SADU 50X6 ADAOS	3.17.1.1.1.	01.12.86	1	1			13.43			13.43	
198	PT 154	3310584	ELECTROCOMPRESOR TIP BCR 350 MOBIL	3.16.4.2.	01.12.86	1	1			1.97			1.97	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
199	PT 59	4908406	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 250	3.42	30.12.95	1	1			833.11			833.11	
200	PT 59	3346361	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	2.16.42.4	01.03.83	1	1			1.07			1.07	
201	PT 59	3346351	HIDROFOR 4000 L	2.17.4.8	01.03.83	1	1			108.53			108.53	
202	PT 59	3336340	POMPA CRIS 200 CIRCULATIE INCALZIRE	2.17.1.1.1.	01.03.83	1	1			63.79			63.79	
203	PT 59	3336341	POMPA CRIS 200 CIRCULATIE INCALZIRE	2.17.1.1.1.	01.03.83	1	1			63.79			63.79	
204	PT 59	3370400	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SCP 0,35 mp	2.6.1.1.4	01.09.95	1	1			483.57			483.57	
205	PT 59	3370401	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SCP 0,35 mp	2.6.1.1.4	01.09.95	1	1			483.57			483.57	
206	CT PIATA	3304712	AGROALIMENTARA	2.1.16.4.2	01.01.83	1	1			61.54			61.54	
207	CT PIATA	3350549	RECIR PT APA SUB PR 5000L P FLORESCU	2.1.17.4.4	03.05.92	1	1			30.72			30.72	
208	CT CUZA VODA	3300874	POMPA C 100	2.1.17.1.1	01.06.67	1	1			0.22			0.22	
209	CT CUZA VODA	3346363	POMPA CRIS 50	2.1.17.1.1	01.03.83	1	1			5.33			5.33	
210	PT 11	3304904	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.03.82	1	1			65.06			65.06	
211	PT 11	3304904	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.03.82	1	1			65.06			65.06	
212	PT 11	3304905	POMPA CRIS 200	3.17.1.1.1.	01.03.82	1	1			65.06			65.06	
213	CT GRIVITA ROSIE	4908386	GESTIUNEA FATOL DOMENIUL PUBLIC	2.2.4.2	30.12.1995	1	1			462.72			462.72	
214	CT GRIVITA ROSIE	4908387	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 150/100	2.2.4.2	30.12.1995	1	1			462.72			462.72	
215	CT 4 CREMENEA	4908404	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 250	2.2.4.2	30.12.1995	1	1			858.03			858.03	
216	CT 1 CORNISA	4908392	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 200	2.2.4.2	30.12.1995	1	1			878.10			878.10	
217	CT 1 CORNISA	4908393	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 200	2.2.4.2	30.12.1995	1	1			878.10			878.10	
218	CT 1 MAI	4908400	CONTOR ENERGIE TERMICA DN 250	2.2.4.2	30.12.1995	1	1			824.11			824.11	
219	CT PARC II	7255756	SERIE 9832673	2.2.4.2	31.01.2003	1	1			1.325.90			1.325.90	
220	CT LUCEAFARUL	7255766	DEBITMETRU A.C.M.	2.2.4.2	31.01.2003	1	1			646.51			646.51	
221	CT 4 CREMENEA	3350732	ELECTROPOMPA L65 7.5*3000 Q=20m ³ /h SERIA B3708	2.1.17.1.1	01.09.1993	1	1			46.91			46.91	
222	CT 4 CREMENEA	3908434	ELECTROPOMPA CR125 Q120 H10 7.5x1500 SERIA	2.1.17.1.1	01.06.1996	1	1			144.12			144.12	
223	CT 4 CREMENEA	3908435	ELECTROPOMPA CR125 Q120 H10 7.5x1500 SERIA	2.1.17.1.1	01.06.1996	1	1			144.12			144.12	
224	CT 4 CREMENEA	3000079	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VXS 472	2.1.6.1.1.	06.12.1997	1	1			1.772.47			1.772.47	
225	CT 4 CREMENEA	3000080	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI VXS 475	2.1.6.1.1.	06.12.1997	1	1			1.772.47			1.772.47	
226	CT 4 CREMENEA	3300713	POMPA CIRCULATIE 200B	2.1.17.1.1	01.07.1972	1	1			0.70			0.70	
227	CT 4 CREMENEA	3300714	POMPA CERNIA 200B	2.1.17.1.1	01.07.1972	1	1			0.70			0.70	
228	CT 4 CREMENEA	3300669	ELECTROCOMPRESOR	2.1.16.4.2	01.01.1976	1	1			1.76			1.76	
229	CT 4 CREMENEA	3304032	POMPA LOTRU 65	2.1.17.1.1	01.03.1978	1	1			2.84			2.84	
230	CT GRIVITA ROSIE	3370476	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	2.1.16.4.2	30.01.1993	1	1			110.43			110.43	
231	CT GRIVITA ROSIE	3381117	POMPA CERNIA 150	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			16.93			16.93	
232	CT GRIVITA ROSIE	3340022	POMPA LOTRU 65	2.1.17.1.1	01.12.1981	1	1			36.54			36.54	
233	CT GRIVITA ROSIE	3346584	POMPA LOTRU 80	2.1.17.1.1	01.05.1983	1	1			18.59			18.59	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
235	CT GRIVITA ROSIE	3370425	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SCOP, 35mp	2.1.6.1.1.1	01.10.1995	1	1			483.57			483.57	
236	CT GRIVITA ROSIE	3300733	POMPA CERNIA 150	2.1.17.1.1	01.06.1972	1	1			0.24			0.24	
237	CT GRIVITA ROSIE	3300734	POMPA CERNIA 150	2.1.17.1.1	01.06.1972	1	1			0.24			0.24	
238	CT GRIVITA ROSIE	3304607	POMPA LOTRU 65	2.1.17.1.1	01.07.1981	1	1			30.12			30.12	
239	CT GRIVITA ROSIE	3304297	POMPA CERNIA 80 CT3 BACOVIA BC 2	2.1.17.1.1	01.06.1984	1	1			17.04			17.04	
240	CT GRIVITA ROSIE	3324488	POMPA LOTRU 80 EXTINDERE CT GR ROSIE	2.1.17.1.1	01.11.1973	1	1			0.43			0.43	
241	CT GRIVITA ROSIE	3370474	POMPA SDF Q-6mch H-40mca	2.1.17.1.1.1	30.01.1993	1	1			89.71			89.71	
242	CT GRIVITA ROSIE	3370475	POMPA SDF Q-6mch H-40mca	2.1.17.1.1.1	30.01.1993	1	1			89.71			89.71	
243	CT GRIVITA ROSIE	3300424	ELECTROPOMPA L80Q50 H40 11x3000 S91290	2.1.17.1.1.1	01.06.1996	1	1			120.96			120.96	
244	CT I CORNISA	3326060	ELECTROPOMPA L125	2.1.17.1.1	01.01.1987	1	1			42.52			42.52	
245	CT I CORNISA	3326061	ELECTROPOMPA L125	2.1.17.1.1	01.01.1987	1	1			65.58			65.58	
246	CT I CORNISA	3380536	ELECTROPOMPA CERNIA 200	2.1.17.1.1	01.12.1987	1	1			13.09			13.09	
247	CT I CORNISA	3380535	ELECTROPOMPA SDF40	2.1.17.1.1	01.02.1988	1	1			72.54			72.54	
248	CT I CORNISA	3381434	ELECTROPOMPA SDF40	2.1.17.1.1	01.02.1988	1	1			72.54			72.54	
249	CT I CORNISA	3300201	ELECTROPOMPA CERNIA 150 SERIA 78900	2.1.16.4.2	01.06.1989	1	1			75.13			75.13	
250	CT I CORNISA	3370452	POMPA AN 65	2.1.17.1.1	01.09.1991	1	1			105.71			105.71	
251	CT I CORNISA	3370470	S-69620	2.1.17.1.1	30.01.1993	1	1			38.50			38.50	
252	CT I CORNISA	3300827	POMPA CIRC CRIS 200C	2.1.17.1.1	01.12.1975	1	1			0.21			0.21	
253	CT I CORNISA	3304907	SCHIMB DE CALD TIE BSSS MONTAT IN CTIM	2.1.17.1.1	03.05.1992	1	1			239.56			239.56	
254	CT I CORNISA	3300827	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI SIGMA X	2.1.6.1.1.1	31.08.2001	1	1			5453.70			5453.70	
255	CT I CORNISA	3300693	POMPA C 200	2.1.17.1.1	01.09.1970	1	1			0.62			0.62	
256	CT I MAI	3300765	POMPA CIRCULATIE CRIS 50A	2.1.17.1.1	01.07.1971	1	1			0.17			0.17	
261	CT I MAI	3300846	POMPA C 100	2.1.17.1.1	01.12.1975	1	1			3.03			3.03	
262	CT I MAI	3300771	ELECTROCOMPRESOR	2.1.17.1.1	01.01.1976	1	1			1.77			1.77	
263	CT I MAI	3300882	SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI V3 S 474	2.1.6.1.1	06.12.1997	1	1			1.772.47			1.772.47	
264	CT LUCEAFARUL	3300083	COMPRESOR CU AER	2.1.16.4.2	01.10.1975	1	1			0.30			0.30	
265	CT LUCEAFARUL	3300019	POMPA CR 150	2.1.17.1.1	01.10.1975	1	1			10.82			10.82	
266	CT LUCEAFARUL	3300803	POMPA CR 65	2.1.17.1.1	01.10.1975	1	1			2.71			2.71	
267	CT LUCEAFARUL	3300805	POMPA CIRCULATIE AX VERTICAL	2.1.17.1.1	01.07.1982	1	1			14.57			14.57	
268	CT LUCEAFARUL	3300811	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			1.19			1.19	
269	CT LUCEAFARUL	3300812	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			47.69			47.69	
270	CT LUCEAFARUL	3300813	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
271	CT LUCEAFARUL	3300814	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
272	CT LUCEAFARUL	3300815	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
273	CT LUCEAFARUL	3300816	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
274	CT LUCEAFARUL	3300817	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
275	CT LUCEAFARUL	3300818	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
276	CT LUCEAFARUL	3300819	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
277	CT LUCEAFARUL	3300820	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
278	CT LUCEAFARUL	3300821	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
279	CT LUCEAFARUL	3300822	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
280	CT LUCEAFARUL	3300823	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
281	CT LUCEAFARUL	3300824	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
282	CT LUCEAFARUL	3300825	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
283	CT LUCEAFARUL	3300826	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
284	CT LUCEAFARUL	3300827	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
285	CT LUCEAFARUL	3300828	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
286	CT LUCEAFARUL	3300829	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
287	CT LUCEAFARUL	3300830	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
288	CT LUCEAFARUL	3300831	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
289	CT LUCEAFARUL	3300832	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
290	CT LUCEAFARUL	3300833	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
291	CT LUCEAFARUL	3300834	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
292	CT LUCEAFARUL	3300835	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
293	CT LUCEAFARUL	3300836	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
294	CT LUCEAFARUL	3300837	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
295	CT LUCEAFARUL	3300838	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
296	CT LUCEAFARUL	3300839	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
297	CT LUCEAFARUL	3300840	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
298	CT LUCEAFARUL	3300841	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
299	CT LUCEAFARUL	3300842	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
300	CT LUCEAFARUL	3300843	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
301	CT LUCEAFARUL	3300844	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
302	CT LUCEAFARUL	3300845	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
303	CT LUCEAFARUL	3300846	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
304	CT LUCEAFARUL	3300847	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
305	CT LUCEAFARUL	3300848	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
306	CT LUCEAFARUL	3300849	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
307	CT LUCEAFARUL	3300850	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
308	CT LUCEAFARUL	3300851	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
309	CT LUCEAFARUL	3300852	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
310	CT LUCEAFARUL	3300853	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
311	CT LUCEAFARUL	3300854	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
312	CT LUCEAFARUL	3300855	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
313	CT LUCEAFARUL	3300856	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
314	CT LUCEAFARUL	3300857	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
315	CT LUCEAFARUL	3300858	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
316	CT LUCEAFARUL	3300859	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
317	CT LUCEAFARUL	3300860	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
318	CT LUCEAFARUL	3300861	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
319	CT LUCEAFARUL	3300862	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
320	CT LUCEAFARUL	3300863	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
321	CT LUCEAFARUL	3300864	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
322	CT LUCEAFARUL	3300865	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
323	CT LUCEAFARUL	3300866	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
324	CT LUCEAFARUL	3300867	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
325	CT LUCEAFARUL	3300868	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
326	CT LUCEAFARUL	3300869	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
327	CT LUCEAFARUL	3300870	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
328	CT LUCEAFARUL	3300871	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
329	CT LUCEAFARUL	3300872	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
330	CT LUCEAFARUL	3300873	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
331	CT LUCEAFARUL	3300874	POMPA CRIS 200	2.1.17.1.1	01.03.1984	1	1			0.55			0.55	
332	CT LUCEAFARUL													

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
277	CT PARC II	3300702	POMPA CERNA 200 B	2.1.17.1.1	01.10.1971	1	1			0.95			0.95	
278	CT PARC II	3300731	POMPA CRUS 200 C	2.1.17.1.1	01.06.1972	1	1			0.33			0.33	
279	CT PARC II	3300735	POMPA CRUS 200	2.1.17.1.1	01.06.1972	1	1			0.33			0.33	
280	CT PARC II	3300896	POMPA C 200	2.1.17.1.1	01.07.1975	1	1			3.58			3.58	
281	CT PARC II	3300555	ELECTROPOMPA C 80	2.1.17.1.1	01.02.1988	1	1			86.22			86.22	
282	HIDROFOR 3 BACOVIA	2280082	INST ELECTRICA DE FORTA LA ST HIDROFOR	1.7.2.2	1.8.1987	1	1			52.10			52.10	
283	HIDROFOR 3 BACOVIA	3370374	ELECTROPOMPA L100 15x3000 Q=60MCH=50 M	2.1.17.1.1	25.5.1995	1	1			98.95			98.95	
284	HIDROFOR 3 BACOVIA	3370375	ELECTROPOMPA L100 15x3000 Q=60MCH=50 M	2.1.17.1.1	25.5.1995	1	1			98.95			98.95	
285	HIDROFOR 3 BACOVIA	3380086	ELECTROPOMPA TIP SA 65-50 155x2	2.1.17.1.1	1.8.1987	1	1			2.61			2.61	
286	HIDROFOR 3 BACOVIA	3380093	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 LA ST HIDROFOR	2.1.6.4.2	1.8.1987	1	1			16.96			16.96	
287	HIDROFOR 3 BACOVIA	4480083	INST DE AUTOMATIZARE LA ST HIDROFOR	3.8	1.8.1987	1	1			6.74			6.74	
288	HIDR 3 MIORTA	3300023	COMPRESOR CU AER CENTRIFUG	2.1.16.4.2	1.12.1975	1	1			12.92			12.92	
289	HIDR 3 MIORTA	3308431	ELECTROPOMPA L100 Q50 H58 15x3000 S91244	2.1.17.1.1	1.6.1996	1	1			146.48			146.48	
290	HIDR 3 MIORTA	3308432	ELECTROPOMPA L100 Q50 H58 15x3000 S91245	2.1.17.1.1	1.6.1996	1	1			146.48			146.48	
291	HIDROFOR BALESCU	3303588	ELECTROCOMPRESOR CT N BALESCU I	2.1.16.4.2	1.5.1978	1	1			1.99			1.99	
292	HIDROFOR BALESCU	3303593	ELECTROPOMPA LAS	2.1.17.1.1	1.5.1978	1	1			1.03			1.03	
293	HIDROFOR BALESCU	3311422	ELECTROPOMPA TIP SADU	2.1.17.1.1	1.6.1987	1	1			33.98			33.98	
294	HIDROFOR BALESCU	3350726	ELECTROPOMPA L180 15x3000 Q=40mch SERIA	2.1.17.1.1	1.8.1993	1	1			78.47			78.47	
295	HIDROFOR BUCEGI NOI	2250718	INSTALATIE ELECTRICA ILIN+FORJA	1.7.2.2	22.12.1993	1	1			3.80			3.80	
296	HIDROFOR BUCEGI NOI	2350712	INSTALATIE DE HIDROFOR NARCISA	1.9.3	22.12.1993	1	1			214.81			214.81	
297	HIDROFOR BUCEGI NOI	3350714	ELECTROPOMPE ATN Q=30MCH	2.1.17.1.1	22.12.1993	1	1			76.01			76.01	
298	HIDROFOR BUCEGI NOI	3350715	electrocompresor Pa=12	2.1.6.4.2	22.12.1993	1	1			22.31			22.31	
299	HIDROFOR BUCEGI NOI	4450717	INSTALATIE DE AUTOMATIZARE	3.8	22.12.1993	1	1			2.21			2.21	
300	HIDROFOR CORNISA	2250658	INST ELECTR DE FORTA ST HIDRO CTIB MARASESTI	1.7.2.2	30.6.1991	1	1			109.63			109.63	
301	HIDROFOR CORNISA	3350659	ELECTROPOMPE TIP SD 80 180 CTI MARASESTI	2.1.17.1.1	30.6.1991	1	1			40.23			40.23	
302	HIDROFOR CORNISA	3350660	ELECTROPOMPE TIS SD 80 180 CTI MARASESTI	2.1.17.1.1	30.6.1991	1	1			40.23			40.23	
303	HIDROFOR CORNISA	3350667	ELECTROCOMPRESOR TIP PRECIZIA BUC.CTI ANS	2.1.16.4.2	30.6.1991	1	1			30.56			30.56	
304	HIDROFOR CORNISA	3370477	POMPA SD 80 Q=52 H=90 N=37x3000	2.1.17.1.1	30.6.1991	1	1			156.08			156.08	
305	HIDROFOR CORNISA	3300900	ELECTROPOMPA L125	2.1.17.1.1	1.6.1977	1	1			7.88			7.88	
306	HIDROFOR CORNISA	3346239	ELECTROPOMPA L125	2.1.17.1.1	1.5.1982	1	1			70.52			70.52	
307	VECHI	3346436	ELECTROPOMPA L125	2.1.17.1.1	1.7.1983	1	1			78.35			78.35	
308	HIDROFOR GARA	3308296	ELECTROPOMPA L 125	2.1.17.1.1	1.8.1984	1	1			13.26			13.26	
309	HIDROFOR GARA	3350565	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 MOBIL IN PT 152	2.1.6.4.2	3.5.1992	1	1			17.99			17.99	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
310	HIDROFOR GARA	3370412	ELECTROPOMPA L 125	2.17.1.1.1	1.7.1991	1	1			171.83		171.83	
311	HIDROFOR GARA	3381107	POMPA LOTRU	2.17.1.1.2	1.3.1984	1	1			33.37		33.37	
312	BALCESCU N.	2205028	INST ELECTRICA LA STAT HIDROFOR N BALCESCU	1.7.2.2.	1.11.1983	1	1			52.96		52.96	
313	BALCESCU N.	2246085	INSTALATIE PT. STATIE HIDROFOR	1.9.3	1.1.1981	1	1			2.091.10		2.091.10	
314	BALCESCU N.	3346075	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	2.1.16.4.2	1.1.1981	1	1			5.61		5.61	
315	BALCESCU N.	3381091	ELECTROPOMPA LOTRU 80 PT RECTRICULATIE	2.1.17.1.1	1.2.1988	1	1			20.47		20.47	
316	BALCESCU N.	3381121	POMPA SADU	2.1.17.1.1	1.3.1984	1	1			0.55		0.55	
317	BALCESCU N.	3381122	POMPA SADU	2.1.17.1.1	1.3.1984	1	1			0.55		0.55	
318	HIDROFOR NUFARUL	3300030	COMPRESOR ECR 350	2.16.4.2	1.7.1975	1	1			34.29		34.29	
319	HIDROFOR NUFARUL	3314000	ELECTROPOMPA	2.17.1.1.1	1.11.1983	1	1			2.25		2.25	
320	HIDROFOR NUFARUL	3370381	ELECTROPOMPA L80,113000,Q=30 m ³ /h, H=55	2.17.1.1.1	20.6.1995	1	1			78.66		78.66	
321	HIDROFOR I	3304962	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3.16.4.2.	1.10.1981	1	1			23.36		23.36	
322	HIDROFOR I	3304963	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	3.16.4.2.	1.10.1981	1	1			23.36		23.36	
323	HIDROFOR I	3304974	POMPE CERNA 65	3.17.1.1.1.	1.10.1981	1	1			33.69		33.69	
324	HIDROFOR I	3323694	ELECTROPOMPA TIP SD 80X3	3.17.1.1.1.	1.4.1985	1	1			15.22		15.22	
325	HIDROFOR I	3300872	ELECTROCOMPRESOR	3.16.4.2.	1.1.1976	1	1			1.80		1.80	
326	HIDROFOR I	3380434	ELECTROPOMPA CENTRIFUGA LOTRU 100	3.17.1.1.1.	1.1.1988	1	1			105.44		105.44	
327	HIDROFOR I	3380435	ELECTROPOMPA CENTRIFUGA LOTRU 100	3.17.1.1.1.	1.1.1988	1	1			93.22		93.22	
328	HIDROFOR I	3350653	ELECTROPOMPA SD 80? SERIA 807	3.17.1.1.1.	30.11.1992	1	1			31.24		31.24	
329	HIDROFOR I	3481588	ELECTROPOMPA SD80 Q=60m ³ /h H=60m, S802	3.17.1.1.1.	1.5.1994	1	1			2.00		2.00	
330	HIDROFOR I	3304767	ELECTROCOMPRESOR (P.T. 18)	3.16.4.2.	1.7.1981	1	1			7.33		7.33	
331	HIDROFOR I	3340036	POMPA SADU	3.17.1.1.1.	1.12.1981	1	1			28.34		28.34	
332	HIDROFOR I	3340037	POMPA SADU	3.17.1.1.1.	1.12.1981	1	1			1.96		1.96	
333	HIDROFOR I	3303467	POMPA SADU 80	3.17.1.1.1.	1.12.1981	1	1			0.23		0.23	
334	HIDROFOR I	3304800	ELECTROCOMPRESOR	3.16.4.2.	1.7.1981	1	1			53.84		53.84	
335	HIDROFOR I	3381477	ELECTROPOMPA SD80	3.17.1.1.1.	1.6.1986	1	1			43.25		43.25	
336	HIDROFOR I	3300779	POMPA L 80	3.17.1.1.1.	1.11.1974	1	1			10.55		10.55	
337	HIDROFOR I	3300854	POMPA S 80X3	3.17.1.1.1.	1.12.1975	1	1			17.47		17.47	
338	HIDROFOR I	3304611	POMPA SADU 65X4	3.17.1.1.1.	1.7.1981	1	1			146.48		146.48	
339	HIDROFOR I	3304612	POMPA SADU 65X4	3.17.1.1.1.	1.7.1981	1	1			227.12		227.12	
340	HIDROFOR I	3304025	ELECTROCOMPRESOR	3.16.4.2.	1.7.1981	1	1			106.38		106.38	
341	HIDROFOR I	3304598	ELECTROCOMPRESOR	3.17.1.1.1.	1.6.1996	1	1			4.94		4.94	
342	HIDROFOR I	3908437	ELECTROPOMPA L100 Q50 H58 15x3000 S91246	2.8.5.8	1.9.1990	1	1			2.58		2.58	
343	HIDROFOR I	3908438	ELECTROPOMPA L100 Q50 H58 15x3000 S91247	3.17.1.1.1.	1.9.1990	1	1						
344	HIDROFOR I	2370349	INSTALATIE HIDROFOR	3.17.1.1.1.	1.9.1990	1	1						
345	HIDROFOR I	3370359	ELECTROPOMPE	3.17.1.1.1.	1.9.1990	1	1						
346	HIDROFOR I	3370360	ELECTROPOMPE	3.17.1.1.1.	1.9.1990	1	1						
347	HIDROFOR I	3300901	POMPA LOTRU 80	3.17.1.1.1.	1.6.1977	1	1						
348	HIDROFOR I	3303234	ELECTROCOMPRESOR PT4	3.16.4.2.	1.4.1978	1	1						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
349	HIDROFOR 4	3380433	ELECTROPOMPA CENTRIFUGA LOTRU 80	3.17.1.1.1.	1.1.1988	1	1			90.74			90.74	
350	HIDROFOR 40	2227008	INSTALATIE ELECTRICA LA HIDROFOR PT 40	2.6.2.2.	1.4.1986	1	1			67.00			67.00	
351	HIDROFOR 40	3308724	ELECTROPOMPA TIP SADU 65X3 ST HIDROFOR PT 40	3.17.1.1.1.	1.4.1986	1	1			33.94			33.94	
352	HIDROFOR 40	3308725	ELECTROPOMPA TIP SADU 65X3 ST HIDROFOR PT 40	3.17.1.1.1.	1.4.1986	1	1			33.94			33.94	
353	HIDROFOR 44	2250794	INSTAL.ELECTRICE PT HIDROFOR PT44	2.6.2.2.	3.7.1992	1	1			110.09			110.09	
354	HIDROFOR 44	3300782	ELECTROPOMPA L80	3.17.1.1.1.	1.1.1974	1	1			0.23			0.23	
355	HIDROFOR 44	3350795	POMPA AN65 Q35meh S61173-61176 HIDROFOR PT44	3.17.1.1.1.	3.7.1992	1	1			74.39			74.39	
356	HIDROFOR 44	3350797	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 HIDROFOR PT44	3.16.4.2.	3.7.1992	1	1			39.83			39.83	
357	HIDROFOR 44	3350800	POMPA SD 652 Q-20meh S:829 HIDROFOR PT44	3.17.1.1.1.	5.2.1993	1	1			104.21			104.21	
358	HIDROFOR 44	3350801	POMPA SD 652 Q-20meh S:830 HIDROFOR PT44	3.17.1.1.1.	5.2.1993	1	1			104.21			104.21	
359	HIDROFOR 44	3370413	POMPA SADU 80X4	3.17.1.1.1.	1.7.1991	1	1			69.23			69.23	
360	HIDROFOR 45	2270298	INSTALATIE ELECTRICA DE FORTA LA HIDROFOR 9	2.6.2.2.	1.4.1990	1	1			332.58			332.58	
361	HIDROFOR 45	3314007	ELECTROPOMPA ETALATA TIP SADU 65X4	3.17.1.1.1.	1.1.1983	1	1			2.25			2.25	
362	HIDROFOR 45	3314037	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350	3.16.4.2.	1.1.1983	1	1			4.63			4.63	
363	HIDROFOR 45	3325726	POMPA LOTRU 100	3.17.1.1.1.	1.5.1985	1	1			26.14			26.14	
364	HIDROFOR 45	3370411	POMPA SD 80X3	3.17.1.1.1.	1.7.1991	1	1			171.83			171.83	
365	HIDROFOR 59	3000076	POMPA SD80 Q-40meh H-90mca, N-30x3000rev/min	3.17.1.1.1.	1.8.1996	1	1			35.97			35.97	
366	HIDROFOR 59	3370284	ELECTROPOMPE SADU PT 59	3.17.1.1.1.	1.4.1990	1	1			48.99			48.99	
367	HIDROFOR 59	3370285	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 PT 59	3.16.4.2.	1.4.1990	1	1			114.30			114.30	
368	HIDROFOR 61	3327065	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR PT 61	3.16.4.2.	1.2.1986	1	1			57.29			57.29	
369	HIDROFOR 61	3381187	ELECTROPOMPA TIP AN 65	3.17.1.1.1.	1.4.1989	1	1			56.94			56.94	
370	HIDROFOR 61	3381188	ELECTROPOMPA TIP AN 65	3.17.1.1.1.	1.4.1989	1	1			56.94			56.94	
371	HIDROFOR 64	2340500	INSTALATIE ELECTRICA HIDROFOR ST CEL MARE	2.6.2.2.	30.6.1993	1	1			15.31			15.31	
372	HIDROFOR 64	3325710	POMPA LOTRU 100	3.17.1.1.1.	1.5.1985	1	1			50.94			50.94	
373	HIDROFOR 64	3340733	ELECTROPOMPA L100 18.5-3000 Q-50meh	3.17.1.1.1.	1.9.1993	1	1			100.33			100.33	
374	HIDROFOR 64	3381021	ELECTROCOMPRESOR TIP ECR 350 MOBIL PT 64	3.16.4.2.	1.1.1989	1	1			75.13			75.13	
375	HIDROFOR 64	2211420	INST ELECTRICA DE FORTA SI LEGARE LA PALMINT	1.7.2.2.	1.6.1987	1	1			194.48			194.48	
376	HIDROFOR RAZBOIENI	3311423	ELECTROPOMPA TIP SADU	2.1.17.1.1	1.6.1987	1	1			33.98			33.98	
377	HIDROFOR RAZBOIENI	3311424	ELECTROPOMPA TIP SADU	2.1.17.1.1	1.6.1987	1	1			33.98			33.98	
378	HIDROFOR RAZBOIENI	3311429	ELECTROCOMPRESOR ECR 350 MONTAT IN ST DE	2.1.16.4.2	1.6.1987	1	1			2.28			2.28	
379	HIDROFOR RAZBOIENI	3346662	POMPA LOTRU 100	2.1.17.1.1	1.7.1982	1	1			9.25			9.25	
380	HIDROFOR RAZBOIENI	3350725	ELECTROPOMPA L80 15-3000 Q-40meh SERIA	2.1.17.1.1	1.8.1993	1	1			78.47			78.47	
381	HIDROFOR RAZBOIENI	3381440	ELECTROPOMPA L80 Q-30meh H-55m	2.1.17.1.1	1.8.1994	1	1			57.16			57.16	
382	HIDROFOR RAZBOIENI	4411421	INST DE AUTOMATIZARE LA ST HIDROFOR PT	2.2.8.	1.6.1987	1	1			1.09			1.09	
383	HIDROFOR M VITEAZU	2225688	INST ELECTRICA DE FORTA LA ST HIDROFOR M	1.7.2.2.	1.4.1985	1	1			185.39			185.39	
384	HIDROFOR M VITEAZU	3325692	ELECTROCOMPRESOR ECR 350	2.1.16.4.2	1.4.1985	1	1			2.39			2.39	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
385	HIDROFOR M VITEAZU	3335693	ELECTROPOMPA TIP SADU 80X3	2.1.17.1.1	1.4.1985	1	1			15.22			15.22	
386	HIDROFOR M VITEAZU	3346077	POMPA SADU 65	2.1.17.1.1	1.1.1981	1	1			1.11			1.11	
387	HIDROFOR M VITEAZU	3350802	POMPA SD 65 2 Q=20m ³ /h S.831 HIDROFOR	2.1.17.1.1	5.2.1993	1	1			104.21			104.21	
388	HIDROFOR M VITEAZU	3908436	ELECTROPOMPA L125 Q100 H50 30x3000	2.1.17.1.1	1.6.1996	1	1			218.27			218.27	
389	HIDROFOR M VITEAZU	4425689	INST DE AUTOMATIZARE LA ST HIDROFOR M V	2.2.8.	1.4.1985	1	1			10.37			10.37	
390	16	3908429	ELECTROPOMPA L100 Q50 H50 15x3000 S91236 LA	3.17.1.1.1	1.6.1996	1	1			146.48			146.48	
391	16	3908430	ELECTROPOMPA L100 Q50 H50 15x3000 S91237 LA	3.17.1.1.1	1.6.1996	1	1			146.48			146.48	
392	HIDROFOR BUCEGI	3300704	POMPA CIRCULANTE	2.17.1.1.1	1.10.1971	1	1			0.69			0.69	
393	VECHI	3303414	POMPA L.100	2.17.1.1.1	1.3.1978	1	1			24.83			24.83	
394	VECHI	3304745	POMPA SADU	2.17.1.1.1	1.6.1981	1	1			9.11			9.11	
395	HIDROFOR BUCEGI	3350630	ELECTROPOMPA L.125	2.17.1.1.1	7.7.1992	1	1			340.97			340.97	
396	VECHI	3350633	ELECTROPOMPA L.125	2.17.1.1.1	7.7.1992	1	1			124.26			124.26	
397	HIDROFOR 6	3303235	ELECTROCOMPRESOR PT6	3.16.42	1.4.1978	1	1			3.26			3.26	
398	HIDROFOR 6	3303405	POMPA SADU PT6	3.17.1.1.1	1.4.1978	1	1			17.93			17.93	
399	HIDROFOR 6	3346262	POMPA L65	3.17.1.1.1	1.5.1982	1	1			42.08			42.08	
400	CT 1 Mai		Vana DN 300 (CT 1 Mai)			1	1			81.00			81.00	
401	CT 1 Mai		Vana DN 200 (CT 1 Mai)			3	3			180.00			180.00	
402	CT GRIVITA		Arzatoare (CT Grivita)			6	6			153.60			153.60	
403	CT 4 Crenasa		Arzatoare (CT 4 Crenasa)			11	11			422.40			422.40	
			GESTIUNEA FATOL VIORTEL							31559.55			31559.55	
			GESTIUNEA COUOCARU OVIDIU											
404	CT 1 MAI		Elementi cazan							456.30			456.30	
405			Clapei rediere DN 65			13	13			13.20			13.20	
406			Vana DN 65			1	1			8.10			8.10	
407			Vana DN 50			2	2			10.80			10.80	
408			Arzatoare			2	2			76.80			76.80	
409	CT 1 CORNISA		Arzatoare			3	3			115.20			115.20	
410			Vana DN 125			6	6			93.60			93.60	
411			Vana DN 100			1	1			10.50			10.50	
412			Clapei rediere DN 65			2	2			13.20			13.20	
413			Clapei rediere DN 125			2	2			31.20			31.20	
414			Robinet bile DN 80			3	3			36.00			36.00	
415			Robinet bile DN 50			5	5			30.00			30.00	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12
416	CT GRIVITA ROSIE	Suprap sielurata 1"				9	9			2,70			2,70	
417		Vasa DN 80				1	1			9,30			9,30	
418		Clapei rediere DN 65				4	4			26,40			26,40	
419		Vasa DN 100				4	4			28,00			28,00	
420		Elementi caza				6	6			210,60			210,60	
421	CT IV CREMENEA	Vasa DN 125				1	1			15,60			15,60	
422		Vasa DN 100				1	1			12,30			12,30	
423		Vasa DN 80				3	3			27,90			27,90	
424		Clapei rediere DN 65				6	6			39,60			39,60	
425		Clapei rediere DN 125				3	3			46,80			46,80	
426		Robotei bla DN 50				3	3			18,00			18,00	
427		Elementi caza				20	20			702,00			702,00	
428	CT PARC II	Vasa DN 60				3	3			31,50			31,50	
429		Vasa DN 65				4	4			26,40			26,40	
430		Vasa DN 50				3	3			15,30			15,30	
431		Clapei rediere DN 65				4	4			26,40			26,40	
TOTAL GESTIUNEA COLOCARU OVIDIU						117	117			2.133,70			2.133,70	
TOTAL GENERAL, PIESE SCHIMB SI SUBANRABILE										7953,16			7953,16	



PRESEDINTE DE SEDINTA
ZAHARIA NICOLAE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI