



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA nr. 131 din 28.04.2017

privind modificarea HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.04.2017, potrivit art.39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Nota Internă nr. 2515/ 31.03.2017 a Serviciului Tehnic Investiții prin care transmite situația mijloacelor fixe ce trebuiesc predate către SC Thermoenergy Group SA la obiectivele de investiție: "Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET – Școala Generală cls. I – VIII și Sala de Sport "G. M. Cancicov" Mun. Bacău și "Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46 sc. A+B și str. Letea nr. 50 sc. A+B";
- Referatul nr. 78168/ 04.04.2017 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune modificarea HCL nr. 227/ 2015 ;
- Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2915/ 13.04.2017;
- Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2916/ 13.04.2017, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 676/26.04.2017 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 582/26.04.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 558/26.04.2017 al Comisiei de specialitate nr.3,nr. 608/26.04.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.638/26.04.2017 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 încheiat între Primăria Municipiului Bacău și SC Thermoenergy Group SA;
- Prevederile HCL nr. 174/ 1999 privind aprobarea inventarierii bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău;
- Prevederile HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014;
- Prevederile HCL nr. 89/ 2017 privind modificarea HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014;
- Prevederile art. 1 alin. (1) și (2), lit. "d" și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 325/ 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 554, ale art. 858 și ale art. 863 lit. "a" din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;
-Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;
-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată și completată;
În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se modifică Anexa nr. 1 la HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014, aceasta urmând să aibă conținutul prezentat în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 227/ 2015 rămân în vigoare.

ART. 3 – Se abrogă HCL nr. 89/ 2017 privind modificarea HCL nr. 227/ 2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014, ca rămasă fără obiect.

ART. 4 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 – Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Tehnic Investiții și SC Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 6 – Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IROFTE DUMITRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI**

Lista bunurilor rezultate din investiții care intră în contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69549/12.12.2014 și se predau de la municipiul Bacău către Thermoenergy Group S.A.

1. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET – Blocuri ANL str. Letea nr. 46, sc. A+B și str. Letea nr. 50, sc. A+B”

Nr. crt.	Cod clasificare	Denumirea bunului	Data PIF	Durata normală de funcționare	Valoare lei, cu TVA
MODUL TERMIC STR. LETEA NR. 46, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Letea 46 A+B-racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2013	24-36	54.634,89
2	2.1.16.5.	Modul termic aferent bl. 46 Letea, sc. A+B, 700/350kw, seria 1000064905, Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire, seria 1000064571; Schimbător de căldură cu plăci pentru acm, seria 60098816; Vas expansiune V=750l; Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turaj variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2013	8-12	132.332,66
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model Kamstrup 402; serie integrator 60631971, Dn = 50	2013	4-8	4.129,96
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model Kamstrup 402; serie integrator 69043940, Dn = 100	2013	4-8	4.761,49
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm model Kamstrup 402; serie 60631900, Dn = 32	2013	4-8	1.898,83
6	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2013	8-12	1.084,15
7	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Letea 46, sc. A, serie integrator 12358570,	2013	4-8	2.521,62

		serie traducător 12362665, model ACTARIS ITRON			
8	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Letea 46, sc. A, serie integrator 12358576, serie traducător 12355527, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	1.814,48
9	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Letea 46, sc. B, serie integrator 12358563, serie traducător 12362663, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	2.521,62
10	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Letea 46, sc. B, serie integrator 12358577, serie traducător 12355525, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	1.814,48
11	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 40 mm, Pn16-STAF	2013	4-8	942,850
12	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 40 mm, Pn 16-STAP	2013	4-8	4.212,870
13	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=40mm, Pn16-STAF	2013	4-8	942,850
14	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 40 mm, Pn 16-STAP	2013	4-8	4.212,870
MODUL TERMIC STR. LETEA NR. 50, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Letea 50 A+B-racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2013	24-36	53.907,13
2	2.1.16.5.	Modul termic aferent bl. 50 Letea, sc. A+B, 700/350kw, seria 1000064906, Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire, seria 1000064572; Schimbător de căldură cu plăci pentru acm, seria 60098815; Vas expansiune V=750l; Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2013	8-12	132.345,98
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model Kamstrup 402; serie	2013	4-8	4.130,37

		integrator 60631970, Dn = 50			
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model Kamstrup 402; serie integrator 69043939, Dn = 100	2013	4-8	4.761,97
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm model Kamstrup 402; serie 60631899, Dn = 32	2013	4-8	1.898,04
6	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2013	8-12	1.084,26
7	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Letea 50, sc. A, serie integrator 12358560, serie traducător 12362664, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	2.521,87
8	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Letea 50, sc. A, serie integrator 12358575, serie traducător 12355526, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	1.814,66
9	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Letea 50, sc. B, serie integrator 12358564, serie traducător 12362661, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	2.521,87
10	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Letea 50, sc. B, serie integrator 12358582, serie traducător 12355524, model ACTARIS ITRON	2013	4-8	1.814,66
11	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2013	4-8	942,950
12	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2013	4-8	4.213,280
13	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2013	4-8	942,950
14	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2013	4-8	4.213,280
RETEA TERMICĂ					
1	1.9.2.1	Rețea termică primară: Dn 100 = 110 m Dn 80 = 68 m	2013	20-30	58.089,41
2	1.9.2.1	Rețea termică secundară Dn 100 = 82 m Dn 80 = 160 m (Acc pex 2" = 41m, pex 1½" = 80 m, Recirc. Pex 1" = 41 m, pex ¾"	2013	20-30	127.627,08

		=80 m)			
2. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău – Blocuri ANL str. Bucegi nr. 136, 138, 140, sc. A+B și str. Făgăraș 4, 6, 8, sc. A+B”					
Nr. crt.	Cod clasificare	Denumirea bunului	Data PIF	Durata normală de funcționare	Valoare lei, cu TVA
MODUL TERMIC STR. BUCEGI NR. 136, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Bucegi 136 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.224,22
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413362; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413370; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turaj variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2014	8-12	125.938,62
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256616/2013	2014	4-8	4.339,97
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256623/2013	2014	4-8	5.003,71
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827986/2013	2014	4-8	1.995,75
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q =	2014	4-8	200,55

		2,5 mc/h			
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,13
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 136 A seria 13186069	2014	4-8	2.717,78
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Bucegi 136 A seria 13166354	2014	4-8	1.955,16
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 136 B seria 13186067	2014	4-8	2.717,78
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 136 B seria 12187306	2014	4-8	1.955,16
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
MODUL TERMIC STR. BUCEGI NR. 138, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Bucegi 138 A+B-racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.224,22
2	2.1.16.5.	Modul termic aferent bl. 138 Bucegi, 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413363; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413371; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2014	8-12	125.938,62
		Contor de energie termică – primar			

3	2.2.4.2.	model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256620/2013	2014	4-8	4.339,97
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică - încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256626/2013	2014	4-8	5.003,71
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică - acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827985/2013	2014	4-8	1.995,75
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,13
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică - încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 138 A seria 13379052	2014	4-8	2.717,78
9	2.2.4.2.	Debitmetru - acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 138 A seria 13166353	2014	4-8	1.955,16
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică - încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 138 B seria 13186068	2014	4-8	2.717,78
11	2.2.4.2.	Debitmetru - acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 138 B seria 13166351	2014	4-8	1.955,16
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
MODUL TERMIC STR. BUCEGI NR. 140, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Bucegi 140 A+B-racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.224,22
		Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53			

2	2.1.16.5.	plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413365; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413368; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2014	8-12	125.938,62
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256619/2013	2014	4-8	4.339,97
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256625/2013	2014	4-8	5.003,71
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827988/2013	2014	4-8	1.995,75
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,13
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 140 A, seria 13379050	2014	4-8	2.717,78
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Bucegi 140 A, seria 13166352	2014	4-8	1.955,16
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Bucegi 140 B, seria 13379051	2014	4-8	2.717,78
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Bucegi 140 B, seria 11135750	2014	4-8	1.955,16
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045

14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,365
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.375,045
MODUL TERMIC STR. FĂGĂRAȘ NR. 4, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Făgăraș 4 A+B-racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.732,50
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413364; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413369; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2014	8-12	125.925,61
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256618/2013	2014	4-8	4.339,49
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256622/2013	2014	4-8	5.003,15
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827989/2013	2014	4-8	1.995,53
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,55
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,12
		Contor de energie termică –			

8	2.2.4.2.	încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr.4 A, seria 13186073	2014	4-8	2.717,50
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Făgăraș nr.4 A, seria 12187307	2014	4-8	1.954,96
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr.4 B, seria 13186063	2014	4-8	2.717,50
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr.4 B, seria 13166355	2014	4-8	1.954,96
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
MODUL TERMIC STR. FĂGĂRAȘ NR. 6, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Făgăraș 6 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.732,50
2	2.1.16.5.	Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413361; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413366; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2014	8-12	125.925,61
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256621/2013	2014	4-8	4.339,49

4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256624/2013	2014	4-8	5.003,15
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827990/2013	2014	4-8	1.995,53
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,53
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,12
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 6 A, seria 13186074	2014	4-8	2.717,50
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr. 6 A, seria 8792502	2014	4-8	1.954,96
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 6 B, seria 13186075	2014	4-8	2.717,50
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr. 6 B, seria 8792506	2014	4-8	1.954,96
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
MODUL TERMIC STR. FAGĂRAȘ NR. 8, SC. A+B					
1	1.6.5.	Clădire modul termic cu instalații aferente ANL Făgăraș 8 A+B- racord apă, racord canalizare, instalații electrice, contorizare instalații	2014	24-36	85.732,50
		Modul termic 700/350kw, încălzire-0,6Gcal/h; acc - 0,3Gcal/h cu: - 3.1 Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire M10-MFG cu 53 plăci, Q=1.167 Gcal/h, seria 413360; - 3.2 Schimbător de căldură cu plăci			

2	2.1.16.5.	pentru acm tr. I M10-MFG cu 35 plăci, Q=0,881 Gcal/h, seria 413367; - 3.3 Vas expansiune V=700l; - Vas acumulare acc V=1500 l; electropompă circulație cu turație variabilă; electropompă de recirculare a acc; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2014	8-12	125.925,61
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model MULTICAL 601, Dn = 65 mm; Pn 16 bar; Q max=18mc/h; serie integrator 69256617/2013	2014	4-8	4.339,49
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire model MULTICAL 601, Dn = 80 mm; Pn 16 bar; Q max=30mc/h; serie integrator 69256627/2013	2014	4-8	5.003,15
5	2.2.4.2.	Contor de energie termică – acm (turn/bară) model MULTICAL 402, Dn = 1 ½"; Pn 16 bar; Q max = 7 mc/h; serie integrator 60827987/2013	2014	4-8	1.995,53
6	2.2.4.2.	Debitmetru acc recirculare și apă adaos Dn = 20mm; Pn 16 bar; Q = 2,5 mc/h	2014	4-8	200,53
7	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2014	8-12	3.031,12
8	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 8 A, seria 12246030	2014	4-8	2.717,50
9	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn =25 mm ANL Făgăraș nr. 8 A, seria 13185420	2014	4-8	1.954,96
10	2.2.4.2.	Contor de energie termică – încălzire Dn = 50mm ANL Făgăraș nr. 8 B, seria 13379049	2014	4-8	2.717,50
11	2.2.4.2.	Debitmetru – acm Dn = 25 mm ANL Făgăraș nr. 8 B, seria 13185417	2014	4-8	1.954,96
12	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn = 50 mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295
13	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
14	2.2.4.2.	Robinet echilibrare Dn=50mm, Pn16-STAD	2014	4-8	654,295

15	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială Dn = 50 mm, Pn 16-STAP	2014	4-8	1.374,900
----	----------	--	------	-----	-----------

RETEA TERMICĂ

1	1.9.2.1	Rețea termică primară: Dn 200 = 102 m Dn 125 = 132 m Dn 100 = 208 m Dn 80 = 252 m	2014	20-30	357.514,29
2	1.9.2.1	Rețea termică secundară Dn 100 = 536 m Dn 80 = 424 m (Acc pex 2" = 200m, pex 1½" = 150 m, Recirc. Pex 1" = 200 m, pex ¾" = 150 m)	2014	20-30	356.629,73

3. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică – racordare la SACET – Școala generală cls. I-VIII și Sala de sport „G.M. Cancicov” Mun. Bacău”

Nr. crt.	Cod clasificare	Denumirea bunului	Data PIF	Durata normală de funcționare	Valoare lei, cu TVA
MODUL TERMIC Școala și sala de sport „G.M. Cancicov”, str. Prieteniei nr. 73					
1	1.6.5.	Construcții, terasamente, desfaceri/refaceri carosabil, refacere spații verzi, instalații electrice de forță	2011	24-36	140.399,07
2	2.1.16.5.	Modul termic aferent școală, 550/220kw, seria 128/2011, Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire, seria 380/2011; Schimbător de căldură cu plăci pentru secundar, seria 379/2011; Vas expansiune V=500l; electropompă circulație Wilo seria 2078314/0003; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2011	8-12	69.636,42
3	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model ITRON, serie 10894539; serie integrator 2010/1088237, Dn 40	2011	4-8	3.135,08
4	2.2.4.2.	Contor de energie termică – secundar model ITRON; serie 10894541, serie integrator 10883233, Dn 40	2011	4-8	3.135,08
		Modul termic aferent sala sport, 200/50kw, seria 129/2011,			

5	2.1.16.5.	Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire, seria 381; Schimbător de căldură cu plăci pentru secundar, seria 382; Vas expansiune V=150l; electropompă circulație Wilo seria 50210553; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură	2011	8-12	59.644,98
6	2.2.4.2.	Contor de energie termică – primar model ITRON, serie 10894545; serie integrator 10883178, Dn 40	2011	4-8	3.135,08
7	1.9.3.	Instalații interioare sală sport	2011	24-36	53.909,75
8	2.2.8.	Instalație de transmitere date	2011	8-12	19.284,28
9	2.2.4.2.	Robinet echilibrare școală Dn = 65 mm, Pn16	2011	4-8	221,910
10	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială școală Dn = 50 mm, Pn 16	2011	4-8	259,760
11	2.2.4.2.	Robinet echilibrare sală sport Dn=32mm, Pn16	2011	4-8	221,910
12	2.2.4.2.	Regulator de presiune diferențială sală sport Dn = 32 mm, Pn 16	2011	4-8	259,760
RETEA TERMICĂ					
1	1.9.2.1	Rețea termică primară: Dn 125 = 560 m, Dn 80 = 25 m, Dn 50 = 44 m	2011	20-30	201.232,09

**DIRECTOR ADJUNCT
BARDASU CRISTINA**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IROFTE DUMITRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI**