



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 30.01.2026

pentru modificarea H.C.L. nr.266 din 20.06.2025 privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2026 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr.104646/20.01.2026 primită de la DELGAZ GRID S.A, însoțită de planuri de situație, plan de încadrare în zonă și memoriu tehnic întocmite de către S.C. INSTGAZ S.R.L. prin care solicită actualizarea H.C.L. nr. 266/20.06.2025 în sensul suplimentării suprafeței totale aferente lucrării "Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe străzile Castanilor, Frasinului, Carpați, loc. Bacău, jud. Bacău";
 - Referatul comun nr. 104480/20.01.2026, transmis de către Serviciul Evidență Patrimoniu, Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat, din cadrul Direcției Patrimoniu, prin care solicită modificarea H.C.L. nr. 266 din 20.06.2025 privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Municipiul Bacău;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.105655/21.01.2026;
 - Raportul de specialitate al Direcției Juridice, înregistrat cu nr.105660/1/21.01.2026;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Evidență Patrimoniu, înregistrat cu nr. 105660/2/21.01.2026;
 - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 15/29.01.2026 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 11/29.01.2026 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 34/29.01.2026 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 - Prevederile H.C.L. nr. 266 din 20.06.2025 privind aprobarea dreptului de uz si servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău;
 - Prevederile art. 58 alin. (1), ale art. 59 alin.(1) și ale art.60 alin.(1) din Legea nr. 24/ 2000 republicată, modificată și completată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 - Prevederile art.109, art. 112 și art. 113 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin.(2) lit. c) și ale alin.(6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) și alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr.266 din 20.06.2025, după cum urmează:

(a) Art. 1, alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut:

”*suprafeței totale de 1023 mp teren aparținând Municipiului Bacău, aferente lucrării ”Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe străzile Castanilor, Frasinului, Carpați, loc. Bacău, jud. Bacău” în vederea înlocuirii conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă suprafața de 826,4 mp și amplasării unui număr de 82 branșamente suprafața de 196,6 mp, pe străzile: Frasinului, imobil înscris în inventarul domeniului public la poziția 284, neînscris/înscris în cartea funciară -suprafața de 136,8 mp ocupată de conducta de distribuție și 15,2 mp suprafața ocupată de 11 branșamente; Carpați, imobil înscris în inventarul domeniului public la poziția 230, neînscris în cartea funciară, – suprafața de 256, 9 mp ocupată de conducta de distribuție și 91,6 mp suprafața ocupată de 37 de branșamente, Castanilor, imobil înscris în inventarul domeniului public la poziția 231, neînscris în cartea funciară, – suprafața de 432,7 mp ocupată de conducta de distribuție și 89,8 mp suprafața ocupată de 34 de branșamente, conform planurilor de situație, Anexele nr.2 și nr.3, părți integrante la prezenta hotărâre. Lungimea totală a conductelor de distribuție gaze naturale este de 1981m din care 341 m pe str. Frasinului, 624 m pe str. Carpați și 1013 m pe str. Castanilor iar cele 82 branșamente vor fi amplasate pe o lungime totală de 491,5 m, delimitată conform planurilor de situație, Anexele nr.2 și nr.3, părți integrante la prezenta hotărâre.”

(b) se modifică planurile de situație - Anexa nr.2 și Anexa nr.3, în sensul înlocuirii acestora astfel:

Anexa nr.2 se înlocuiește cu Anexa nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Anexa nr.3 se înlocuiește cu Anexa nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 266/2025 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile hotărârii prin Direcția Patrimoniu - Structura Întreținere Patrimoniu și Serviciul Evidență Patrimoniu.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Patrimoniu - Structurii Întreținere Patrimoniu, Serviciului Evidență Patrimoniu și S.C. DELGAZ GRID S.A.(prin serviciul anterior menționat).

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

STANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE DE GAZE NATURALE SI DIFERITE INSTALATIILE CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE			
Distanța / corespunde la sau este echivalentă cu	Dist. min. între		
	P1-P2	P1-P3	P2-P3
1	1	1	2
linii cu substații sau alimentarea de termeni susceptibile de a fi stocate	0,5	0,5	1
linii subterane	0,5	0,5	1
obstacole de construcție	1	1	1,5
linii pentru rețele locale pentru alimentarea cu gaze	0,5	0,5	1
obstacole de spec. cabloilor de forță, cabloilor de telecomunicații, cabloilor de alimentare cu energie electrică, cabloilor de telecomunicații, cabloilor de alimentare cu energie electrică	0,5	0,5	0,5
linii pentru rețele locale, linii pentru gaze de caldura, stații sau substații, cu construcții independente	0,5	0,5	1
linii pentru (alimentația mascată) între linii care sunt apropiate în apropierea stațiilor	0,5	0,5	0,5
linii	0,5	0,5	0,5
linii	0,5	0,5	0,5
de cale ferată exclusiv cele care stau, trage și încalză substații	1,5*	1,5*	1,5*
- în tuneluri	3,0**	3,0**	3,0**
- în defileu, în la valuri terestru			

* la o presiune normală
 ** din aval limită de cale ferată

NOTA: distanțele enunțate în nr. se măsoară în proiectele normative, între limitele extreme ale conductelor

**Detaliu cuplari
nod 4410**

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
DAN-GABRIEL BITIRE

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ŞEF SERVICIU
MARIA-ANDREEA BUTNARU

Detaliu cuplare VI
nod 4536'

Detaliu cuplare V nod 4544'

Legenda:

- Conductă gaze naturale presiune redusă din PE existentă
 Bransament gaze naturale presiune redusă din OL existentă
 Conductă gaze naturale presiune redusă din OL existentă
 Bransament gaze naturale presiune redusă din OL existentă
 Conductă gaze naturale presiune redusă din PE proiectată
 Bransament gaze naturale presiune redusă din PE proiectată
 Conductă gaze naturale presiune redusă din OL aeriană/î
 Bransament gaze naturale presiune redusă din OL ce se v
 Linie electrică subterană
 Cablu telefonic subterană
 Conductă apă
 Canal menajer
 Rețea termică
 Cablu telefonic aerian
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 1
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 2
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 3
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 4
 Tub de protecție

Gropi de pozitie pentru dezafectare conducte 1.2x1.2x1.7

Gropi de pozitie pentru cuplare conducte 1.2x1.2x1.7

	Vana PE
	Cot 45°
	Cot 90°
	Reductie
	Teu egal
	Teu redus
	Mufa cf.
	Fiting de tranzitie PE/OL

Diametrul nominal al dispozitivului	Presiunea de operare	Regulator de presiune/debit instalat/ tip contor instalat	Debit maxim	Tip GS
	bar	m3/h	m3/h	
Dn 32 mm	0-0,8-5	Pentru debite 0-20 m3/h	16-38	1
	0,2-5	35	36-80	2
Dn 63 mm	0-0,8-5	50	58-140	3
	0,2-5	140/regulateoare montate in paralel	180-400	4

Suprafata totala ocupata pe strazile Castanilor, Frasinului, Carpati, loc. Bacau este de 1023,0 mp.

 S.C. INSTGAZ S.R.L.			 Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID S.A.			Proiect nr. 'COD SAP': 1931.24087	
SPECIFICATIE	NUME	SIMNATURA	Scara: 1:500	Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa, pe strazile Cuztarilor, Traianului, Carpati, Ion. Băducu, jucl. Bacau			Faza: PTZ/IDTAC
PROIECTAT	ing. Biro Barna		Data:	PLAN DE SITUATIE			Planşa nr.
VERIFICAT	ing. Biro Barna						

DTA:

atenuarea tubular va fi de polietilena PE 100 SDR 11 pentru presiune medie.

distanțarea de pozare va fi de 9 m măsurata de la generatoarele superioara a conductei la suprafața finită a solului.

conductele cu diametrul pana la Ø 63 mm inclusiv, se vor asambla prin electrofuziune iar cele cu diametrul peste Ø 63 mm, prin sudura cap la cap.

elementele de asamblare vor fi din materiale compatibile cu cele ale tevilor.

chipmentele de sudura, trebuie sa respecte condițiile impuse de Normele tehnice - 2018 si sa fie agrementate

form prevederilor in vigoare.

ransametele vor avea lungimea si diametrul specificate in tabelul de bransament.

ecutanțul va cuprinde si insuși prevederile indicate in memoriul tehnic anexat.

si se admit modificari de la prevederile documentarii, fara obtinerea prealabila a avizului proiectantului

indica si bransamente de gaze proiectate vor respecta distanțele prevăzute in NPTEE-18, art. 3.12, tabelul 1 sau

distule impuse de detinatorii de utilitati si impuse prin avizele de montaj. In cazul in care aceste distante nu

fi respectate pe zonele in cauza conductele si bransamentele vor fi amplasate in tub de protectie

Sețiunea A-A
Scara 1:100
str. Frasinului

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 30.01.2026

98C

Detalii cuplare

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Conducta gaze naturale presiune redușa din PE existențã
 Bransament gaze naturale presiune redușa din PE existent
 Conducta gaze naturale presiune redușa din OL existențã
 Bransament gaze naturale presiune redușa din OL existent
 Conducta gaze naturale presiune redușa din PE proiectat
 Bransament gaze naturale presiune redușa din PE proiectat
 Conducta gaze naturale presiune redușa din OL aeriană/îngropată ce se va defazecta
 Bransament gaze naturale presiune redușa din OL ce se va defazecta
 Linie electrică subterană
 Cablu telefonic subterană
 Conductă apă
 Canal menajer
 Rețea termică
 Cablu telefonic aerian
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 1
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 2
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 3
 Dispozitiv de tip Gas Stop tip 4
 Tub de protecție
 Gropi de poziție pentru defazectare conducte 1.2x1.2x1.7
 Gropi de poziție pentru cuplare conducte 1.2x1.2x1.7

U	Diametrul nominal al dispozitivului	Presiunea de operare	Regulator de presiune/debit instalat/ tip confor instalat	Debit maxim	Tip GS
		bar	m ³ /h	m ³ /h	
U	Dn 32 mm	0,05-5	Pentru debite în 2000 litre	16-38	1
		0,2-5	35	36-80	2
	Dn 63 mm	0,05-5	50	58-140	3
		0,2-5	140 regatoare montate în paralel	180-400	4

DISTANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE DE GAZE NATURALE SI DIFERITE
INSTALATII, CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE

	Din valoarea		
	PE-1	PE-2	PE-3
Chilaci cu subsoluri sau altmante de terenuri susceptibile de a fi cernuți.	1	1	2
Chilaci din beton	0,5	0,5	
Companaje de canalizare	1	1	1,5
Candele pentru sisteme de canalizare pentru instalatii tehnologice	0,5	0,5	1
Conducte de aer, cabluri de aer, cabluri telefonice, montate direct in sau prin canalele acustice existente	0,5	0,5	0,5
Canote pentru scutirea tunurilor. Tencuieli si de consolidare, statii sau camere, obiective si constructii, in caz de incendiu	0,5	0,5	1
Lini de zăme si instalatii mecanizate, între linia sau pe apropiata si (severitate în funcție de linie)	0,5	0,5	0,5
Capete	0,5	0,5	0,5
Spalte	0,5	0,5	0,5
Lini de cale ferată exclusiv cele de statii, trage si muncă industriale	1	1	1
- in ramburile	1,5	1,5	1,5*
- in dubluri la nivelul tronsoanelor	3,0**	3,0**	3,0**
*1 de la precizările tabelului			
**) din valoarea liniilor de cale ferată			

NOTA: Distanța materializată în m se măsoară în proiectele executate, între linia exterioară de conductoare

acordare
planse

1

2

2

BUCHAREST
BOBARNIA

D Nr 212150312
 IU Nr 112150397

finita a solu
ametrul pes

STONZ
gremenate



12, tabelul 1

mp.

	Proi
	COR

1931.	
Ф. Васил.	РТ-

	Plas
--	------

NOTA :

* Materialul tubular va fi din poliolenă PE100 (SDR 11) pentru presiune medie.

* Adăncimea de pozare va fi de 0,9 m măsurată de la generatora superioră a conductei la suprafața finită a solului.

* Conductele cu diametrul până la Ø 63 mm inclusiv, se vor asambla prin electrofuziune iar cele cu diametrul peste Ø 63 mm, prin sudură cap la cap.

* Elementele de asamblare vor fi din material compatibil cu cele ale tevilor.

* Echipamentele de sudură, trebuie să respecte condițiile impuse de Normele tehnice - 2018 și să fie aprobate conform prevederilor în vigoare.

* Bransamentele vor avea lungimea și diametrul specificat în tabelul de bransament.

* Executanții va consulta și însuși prevederile indicate în memoriul tehnic anexat.

* Nu se admit modificări față de prevederile documentareții, fără obținerea prealabilă a avizului proiectanților.

* Conducta și bransamentele de gaze proiectate vor respecta distanțele prevăzute în NTPEE-18, art. 3.12, tabelul 1 sau condițiile impuse de deținătorii de utilități și impuse prin avizele de montare. În cazul în care aceste distanțe nu pot fi respectate pe zone în cauza conductei și bransamentele vor fi montate în tub de protecție.

Suprafata total ocupata pe strazile Castanilor, Frasinului, Carpati, loc. Bacau este de 1023,0 mp.

	S.C. INSTGAZ S.R.L.		Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID S.A.	Proiect nr. COD SAP: 1031.2.0007
---	----------------------------	---	---	--

SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	Scara: 1:500	Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presume redusa, pe strazile Castanilor, Frasinului, Carpati, loc. Bacau	Faza: PT-DTAC
PROIECTAT	ing. Rino Rama					

PROIECTAT	ing. Biro Barna	1500	jud. Bacau	11-DTAC
VERIFICAT	ing. Biro Barna	Data:	PLAN DE SITUATIE	Planşa nr. 1
RECEMAT	ing. Vlad Ionescu	2025		

RECAP: Time: 10:00 AM

6