

Departament Clienti
Birou Management Portofoliu si
Relatii Autoritati Centrale
B-dul Marasesti, nr.4-6 Corp B, Sector 4,
Municipiul Bucuresti, Cod postal 040254
Contact on-line: www.distrigazsud-retele.ro

Cod interfata DGSR: 1487219
CLC DGSR: DGSPHPLR0001522013

Catre,

COMUNA BARCANESTI
Strada CRINILOR, nr.108, loc.
BARCANESTI, jud. Prahova,
cod 107055

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distributie a gazelor naturale
Nr. 13922803/data 24.06.2026

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. **211102183** din data de 10.03.2026, va comunicam avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru :

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din Strada ROMANESTI, nr. FN, localitatea ROMANESTI, judetul Prahova;

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale:

- extinderea conductei de distributie a gazelor naturale existenta in localitatea ROMANESTI, judetul Prahova, pe strada LAVANDEI, tip material PE, diametru 90,00 mm, regim de presiune Redusa, cu conducta de distributie pozata pe strada LAVANDEI, tip material PE, diametru 90,00 mm pozata pe strada DRUM ACCES NC 21675, tip material PE, diametru 90,00 mm

, regim de presiune Redusa, in lungime de 297,00 m pe domeniul public si 1.161,00 m pe domeniul privat;

3. Prezentul aviz tehnic de racordare este insotit de:

- a) schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;
- b) contractul de racordare.

4. Valabilitatea prezentului aviz inceteaza:

- a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;
- b) la cererea clientului final, in urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea instalatiei de racordare;
- c) la incetarea valabilitatii acordurilor/autorizatiilor si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca definitiva;
- d) la clasarea cererii de racordare, conform Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale;
- e) la rezilierea contractului de racordare la SD / contractului de cofinantare.

5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezinta conditiile tehnice de racordare si sta la baza intocmirii documentatiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale, racordului si/sau a statiei de reglare-masurare/statiei de reglare/statiei de masurare/postului de reglare-masurare/postului de reglare/postului de masurare, precum si/sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.

6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezinta informatii tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterana/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor naturale necesare proiectarii si executiei acesteia.

INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Bd. Mărăsești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București, 040254
Call Center: 021 9376

Nr. Reg. Com.: J2008002728407
CUI: RO 23308833
Capital social: 1.764.314 980 lei



AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Nr. 13922803/data 24.06.2026

7. Punerea în funcțiune a instalației de racordare se realizează în termenul prevăzut de Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

8. Punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, se realizează în termenul prevăzut de Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Nota: Termenele prevăzute la punctele 7 și 8 se decalează corespunzător:

(i) În situația în care întârzierea se datorează neemiterii sau emiterii cu întârziere, de către autoritățile/instituțiile publice și/sau detinatorii de utilități și/sau alți emitenți de avize/acorduri stabiliți prin certificatul de urbanism, a autorizațiilor, acordurilor și/sau a avizelor; sau

(ii) în situația apariției unor impuneri suplimentare dispuse de autoritățile publice locale/centrale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului menționat la pct.4 lit. d), ulterior finalizării lucrărilor de realizare a obiectivelor necesare racordării la sistemul de distribuție și punerii în funcțiune a acestora, vă aducem la cunoștință că aveți obligația de a realiza și de a solicita, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE, punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale în intervalul menționat în acest act normativ.

Sef Birou Racordare

CIUBUC ANDREI



Emitent
GHEORGHE VLAD ANDREI



DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.
BIROU MANAGEMENT PORTOFOLIU
ȘI RELAȚII AUTORITĂȚI CENTRALE

Protecția datelor cu caracter personal

În vederea soluționării aspectelor legate de fluxul de Racordare, potrivit legislației în vigoare, prelucrăm date cu caracter personal.

Pentru mai multe informații puteți consulta Nota Generală de Informare cu privire la Protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe site-ul nostru www.distrigazsud-retele.ro, în secțiunea dedicată Protecției datelor cu caracter personal, precum și la sediile noastre.

INTERN

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Bd. Mărășești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București, 040254
Call Center: 021 9376

Nr. Reg. Com. J2008002728407
CUI: RO 23308833
Capital social: 1.764 314.980 lei



Nr soluție de acces: 364841 / 27.04.2026

SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE

Nr cerere aviz tehnic 211102183 Data 26.02.2026
Nume solicitant COMUNA BARCANESTI Amplasament: Localitatea BARCANESTI
Str BARCANESTI, Strada , Nr , BI , Sc , Apt
Cod GIS Soluție Alimentare Workspace BSTR 167996
Tip soluție: ☒ Extindere / Redimensionarea obiectivului ☐ Racord si/sau SRM/SR/PRM/PR/PM.
Alte informatii cu privire la soluție Lpublic= 297 m; Lprivat= 1161 m (domeniul privat com. Barcanesti)



LEGENDA

• Punct cuplare

MP / OL CND gaze MP OL existenta Ø ____

RP / OL CND gaze RP OL existenta Ø ____

JP / OL CND gaze JP OL existenta Ø ____

MP / PE CND gaze MP PE existenta Dn ____

RP / PE CND gaze RP PE existenta Dn 90 mm

JP / PE CND gaze JP PE existenta Dn ____

CDp Ext. CND gaze propusa PE Dn ____ la notif. ____

• Soluție propusa

CDp Extindere CND gaze propusa PE Dn90mm; L= 1458 m;

PC Punct de cuplare

CT Cap terminal

Vana propusa: ____

BRp Bransament gaze propus PE Dn mm; L= m;

Firida Cod SAP: - ;

Cod producator: - ;

PR propus RP-JP: - mc/h;

PM propus: - ; ΔP= - mbar;

SRM propus: ____

SR propus: ____

Element cuplare bransament pe conducta:

☐ teu bransament PE

☐ teu bransament OL

☐ sa bransare

• Interval presiuni element cuplare:

☐ 0,035 - 5bar

☐ 0,2 - 5bar

☐ 0,3 - 6 bar

Emitent,

Specialist/analist tehnic distributie,

Nume VASILE IULIANA GEORGIANA

Legitimatie PGD nr. 210240148

Semnatura

Data 27.04.2026

FD - 764 - 1015

Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Bd. Mărășești nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București, 040254
Call center: 021 9376
distrigazsud-retele.ro

Nr. Reg. Com. J2008002728407
CUI: RO 23308833
Capital social: 1.764 314.980 lei

