



AQUABIS S.A.

Operator regional licentiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 11381 din 07.06.2022

C A T R E,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
Prin Directia Tehnica

La cererea dumneavoastra nr. 11381 / 2022, va comunicam avizul de principiu **conditionat** pentru lucrarea:

"Construire parcare D + P", în mun Bistrita, str. Aleea Pandurilor, nr. FN, jud. Bistrita – Nasaud, conform plan de situatie anexat.


Cu mentiunea ca pe amplasamentul propus exista **rețele de apa si canal**, ceea ce impune respectarea urmatoarelor conditii de catre d-voastra:

- se va respecta distanta de **3 metri**, între rețelele de apa-canal existente si fundatia constructiilor propuse;
- **distantele minime fata de rețelele de apa-canal existente, conform STANDARD ROMAN nr. 8591/ 1997;**
- sapatura manuala in apropierea rețelor de apa-canal existente;
- pe planul de situatie rețelele de apa-canal sunt trasate orientativ;
- pentru stabilirea cu exactitate a traseului rețelor de apa-canal, se va solicita asistenta tehnica din partea societatii pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor de executie, la telefon: Sectia Distributie Apa, Interventii 0725 / 525541; 0263/ 212825;
- **in cazul in care nu pot fi respectate conditiile de mai sus privind distantele minime si este necesara devierea rețelor de apa-canal existente, aceste lucrari se vor executa si finanta de catre Primaria Municipiului Bistrita, dupa avizarea solutiilor de catre Aquabis S.A. ;**
- la realizarea lucrarilor se vor respecta toate normele tehnice in vigoare la aceasta data;
- in cazul in care vor fi afectate rețelele de apa-canal acestea vor fi readuse la starea initiala pe cheltuiala beneficiarului;
- **nerespectarea conditiilor inscrise in prezentul aviz duce la anularea lui si asumarea tuturor responsabilitatilor de catre beneficiar.**

Anexam prezentului planul de situatie cu rețelele de apa – canal existente in zona, trasate orientativ.

Prezentul aviz este valabil pe toata perioada de implementare a investitiei, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru³



SEF SECTIE DISTRIBUTIE APA, INTERVENTII
Beudean Ionut Cosmin Viorel

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gorca Tanasie



SEF BIROU TEHNIC-INVESTITII
Ing. Costin Florin Cristian

