

ing. TANASOIU IOAN  
str. Calea Dorobantilor nr. 112/118, bl. G1  
CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ, tel/fax: 0264-591597

Nr. 15466 data: 03.08.2022  
(conform registrului de evidenta)

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A1 (rezistenta si stabilitate) a proiectului: **"CONSTRUIRE PARCARE D+P"** in mun. Bistrita, aleea Pandurilor, CF nr.:90140, jud. Bistrita Nasaud, Nr. proiect (contr.): 15/2022, Faza: SF

1. Date de identificare:

- proiectant de specialitate: S.C. VILAGE CONSTRUCT SRL Beclean, str. M. Viteazu nr.26, jud. Bistrita-Nasaud, ORC: J06/44/2005, CUI: RO17156650
- nume, prenume proiectant: arh. Daniel Vanca, ing. Sergiu Suson
- investitor: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA, mun. Bistrita, piata Centrala nr.6, CUI: 4347569, jud Bistrita\_Nasaud
- amplasament: oras Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 29.07.2022
- data predarii proiectului verificat: 03.08.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei: constructie noua cu regim de inaltimedemisol si parter, fundatii continue din beton sub peretii perimetrali si fundatii izolate din beton armat sub stalpi si pile la interior, difragme din beton armat dipude perimetral la demisol, stalpi si pile din beton armat la interior, planseu din beton armat cu placa si grinda peste demisol. Parterul este deschis (de tip terasa circulabila cu beton elicopterizat pe membrana hidoizolanta) cu parapet de din beton armat de 90 cm inaltime si 15 cm grosime (de prtectie).

3. Documente ce se prezinta la verificare:


- Certificat de urbanism nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ eliberat de Primaria mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate:
  - încadrarea în zona seismica:  $a_g = 0.10g$  si  $T_c = 0.7s$
  - categoria de importanta a constructiei: C - normala
  - clasa de importanta a constructiei: III - normala
  - date din studiul geotehnic preluate de proiectant: argila prafoasa, culoare maroniu-negricioasa, plastic moale cu plasticitate ridicata  $p_{conv.} = 280 \text{ kPa}$ .
  - calitatea materialelor structurale utilizate: beton clasa C16/20 cu otel beton Bst500S.
- Plansele desenate în care se prezinta solutia constructiva: conform borderou
- Alte documente: memoriu tehnic.

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator semnându-se si stampilându-se conform îndrumatorului, fara conditii.

Am primit 2 exemplare,  
Investitor/Proiectant

Ing. SUSON SERGIU



Am predat 2 exemplare,  
Verificator tehnic atestat  
ing. IOAN TANASOIU

