

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem antiincendiu Stadion Municipal” din municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar, Ovidiu Iulian Portariuc pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Sistem antiincendiu Stadion Municipal”, din municipiul Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement și Serviciul Investiții, precum și raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și atribuirea contractelor de concesiune servicii, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție și ale art. 36 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem antiincendiu Stadion Municipal” din municipiul Botoșani, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Președinte de ședință,
Consilier, Tereza Nica**

**Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu**

Botoșani, 27 noiembrie 2014
Nr. 337

Denumirea obiectivului de investiții: „Sistem antiincendiu Stadion Municipal” din municipiul Botoșani

A) Indicatori economici:

1. **Valoarea totală estimată a investiției (inclusiv TVA) = 844.353,70 lei**, din care:
 - Lucrări de construcții și montaj = 612.490,00 lei;
2. Durata estimată de execuție = 8 luni.

B) Indicatori tehnici:

- Amplasament:
 - o Calea Națională nr. 64, mun. Botoșani, jud. Botoșani
- **Instalatia de alimentare cu apa rece pentru necesitățile de consum ale publicului spectator, se va compune din:**
 - o conducta de bransare la conducta existenta de apa prin intermediul unui robinet de servicii si a unei clapete de sens;
 - o retea inelara de distributie a apei potabile in spatiul stadionului;
 - o cismele publice stradale, cu picior din fonta sau otel.
 - o din rețeaua inelara de apa se vor alimenta 14 cismele publice cu picior si cuva, din fonta si care vor fi prevazute cu robineti de actionare sau clapeti de actionare. Cismelele vor avea tevi de evacuare a apei din cuve si se vor amplasa in dreptul scarilor de acces in gradene, aproape de gardul despartitor fata de pista de atletism.
- **Instalatia pentru stingerea incendiilor:**
 - o Alimentarea cu apa se va face prin rețele care asigura debitul de calcul si presiunea necesara interventiei directe de la hidranti, asigurata de la gospodaria proprie de apa pentru stins incendiu prin rețeaua exterioara pentru hidranti exteriori, in concordanta cu cerintele NP 086 - 05, art. 6.13 alin. a).
 - o Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pastrat intr-un rezervor de acumulare subteran din beton armat cu capacitatea de 50 mc, de unde va fi refulat de o statie de pompe format din două pompe (una activă și una de rezervă), pentru ridicarea presiunii fiecare având $Q=72MC/H$, $H=35mcA$, rezervorul fiind calculat in conformitate cu cerintele STAS 1478 - 90, pentru fiecare tip de instalatie.
 - o Se vor monta 6 hidranti exteriori supraterani amplasati conform planselor de executie si detaliilor de executie si care vor acoperi in totalitate intreaga arena sportiva.
 - o Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se vor prevedea instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a nivelelor rezervorului de incendiu, cu transmiterea semnalizarii la dispeceratul de securitate si pompieri din incinta, in concordanta cu prevederile art. 13.4 din NP 086 - 05.
- **Instalatii electrice camera pompelor**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,
CONSILIER, Nica Terza**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Ioan Apostu**