

ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:
„ Reabilitare instalatii sanitare – distributie apă rece/caldă si alimentare hidranti interiori Spitalul
de pneumoftiziologie Botosani ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând propunerea domnului primar Ovidiu Iulian Portariuc pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivele: **„ Reabilitare instalatii sanitare – distributie apă rece/caldă si alimentare hidranti interiori Spitalul de pneumoftiziologie Botosani ”**

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investitii,

în baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 28/ 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventiei si celor ale art. 36 alin. 2 lit. b) si alin. 4 lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE :

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnică si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitie: **„ Reabilitare instalatii sanitare – distributie apă rece/caldă si alimentare hidranti interiori Spitalul de pneumoftiziologie Botosani ”** prevăzuti în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Botosani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier, Ursuleanu Gheorghe Florentin

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

Botosani, 08 iulie 2015
Nr. 199

Denumirea obiectivului de investitii:

„ Reabilitare instalatii sanitare – distributie apă rece/caldă si alimentare hidranti interiori Spitalul de pneumoftiziologie Botosani ”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

A. Indicatori economici:

1.Valoarea totală estimată a investitiei (inclusiv TVA) = 95.295,00 lei

din care

C+M = 64.632,00 lei

2.Durata estimată de executie – 6 luni

B. Indicatori tehnici:

- retea exterioară: lungime = 130,00 ml PEHD Dn 63 mm
cămine vane = 2,00 buc.
- instalatii interioare: lungime = 980,00 ml
- hidranti interiori: lungime = 132,00 ml teavă Ol-Zn 2”

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier, Ursuleanu Gheorghe Florentin

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

**ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL**

Anexa la H.C.L. nr. 199 din 08 iulie 2015

Denumirea obiectivului de investitii:

**„ Reabilitare instalatii sanitare – distributie apă rece/caldă si alimentare hidranti interiori
Spitalul de pneumoftiziologie Botosani ”**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

A. Indicatori economici:

1.Valoarea totală estimată a investitiei (inclusiv TVA) = 95.295,00 lei

din care

C+M = 64.632,00 lei

2.Durata estimată de executie – 6 luni

B. Indicatori tehnici:

- retea exterioară: lungime = 130,00 ml PEHD Dn 63 mm

cămine vane = 2,00 buc.

- instalatii interioare: lungime = 980,00 ml

- hidranti interiori: lungime = 132,00 ml teavă Ol-Zn 2”

**PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier, Ursuleanu Gheorghe Florentin**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**