

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 193

din 27.04.2018

Privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 13, 22, 38, 44, 48, 130, 133, 159, 171, 175, 191, 193, 199, 215, 246, 254, 255, 259, 272, 273, 384, 385, 386, 387, 388, 472, 459, 467, 468, 480, 501, 502, 507, 508, 512, 513, 516, 519, 522, 523 – Cap. B - Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente și la pozițiile nr. 3, 60, 163, 164, 166, 179, 181 - cap.C - Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea scoaterii din funcțiune/declasare și casare.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și rapoartele comisiilor nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

În baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1) și (3), coroborat cu art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 11, 13, 22, 38, 44, 48, 130, 133, 159, 171, 175, 191, 193, 199, 215, 246, 254, 255, 259, 272, 273, 384, 385, 386, 387, 388, 472, 459, 467, 468, 480, 501, 502, 507, 508, 512, 513, 516, 519, 522, 523 – Cap. B - Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente și la pozițiile nr. 3, 60, 163, 164, 166, 179, 181 - cap.C - Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr.325/30.09.2011, în vederea scoaterii din funcțiune/declasare și casare, conform **anexelor nr.1 și 2**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Modificările produse de prezenta hotărâre se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Patrimoniu, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RĂDULESCU DANIELA - ELENA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Drăgan Ion, the Secretary.

Capitolul B - Sisteme de Alimentare cu Apă cu terenuri aferente

Lista de inventar a Bunurilor de Retur care
urmeaza sa fie casate de catre Delegatar (APA) - U.A.T. - MUNICIPIUL BRAILA

UZINA DE APA - BRAILA

Nr. Crt. HCLM 325/2011 (HCLM 108/2017)	Cod clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul doban darii sau dupa caz al darii in folosin ta	Valoare contabila actualizata 2016	Observatii/ situatie juridica
Instalatii tehnologice						
11 (11)	1.8.13.	INSTALATII TEHNOLOGICE BATERIA IV	str. Sandu Aldea, nr. 1, Conducte metalice; scoase din exploatare	1961	295,03	HCLM 107/2001; HCLM 55/2005
13 (13)	1.8.8.	CONDUCTE-STATIE COAGULARE	str. Sandu Aldea, nr. 1, Teava otel dn 150mm, dn200mm. L=150ml	1972	13.179,42	HCLM 107/2001
22 (21)	1.8.8.	FILTRE RAPIDE-BATERIA VII-IX	str. Sandu Aldea, nr. 1; include si modernizare bateria VII-IX, beton armat inst. Tehnologice; scoase din exploatare	1954	470.034,25	HCLM 107/2001
38 (36)	INSTALATII + POMPE din care:				939.172,87 din care se caseaza 48.921,83	
	INSTALATII TEHNOLOGICE					
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 1000	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 1000	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 1000	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	

	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	VANA FLUTURE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	ELECTROVANE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	ELECTROVANE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	ELECTROVANE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	ELECTROVANE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
	2.1.17.7	ELECTROVANE DN 600	Statia Apollo		2.564,65	
POMPE din care:						
	2.1.17.1.1. 1	ELECTROPOMPA 14NDS	Statia Apollo; Aversa Buc., tip 14NDS, H=40mCa, n=987rpm, Q=960mc/h, Dn(ref.)600, Dn(asp.)600		2.721,05	
	2.1.17.1.1. 1	ELECTROPOMPA 14NDS	Statia Apollo; Aversa Buc., tip 14NDS, H=40mCa, n=987rpm, Q=960mc/h, Dn(ref.)600, Dn(asp.)600		2.721,05	
	2.1.17.1.1. 1	ELECTROPOMPA 18NDS	Statia Apollo; Aversa Buc., tip 18NDS, H=40mCa, n=987rpm, Q=1960mc/h, Dn(ref.)600, Dn(asp.)600		3.379,76	
	2.1.17.1.1. 1	ELECTROPOMPA 18NDS	Statia Apollo; Aversa Buc., tip 18NDS, H=40mCa, n=987rpm, Q=1960mc/h, Dn(ref.)600, Dn(asp.)600		3.379,76	
	2.1.17.1.1. 1	ELECTROPOMPA 18NDS	Statia Apollo; Aversa Buc., tip 18NDS, H=40mCa, n=987rpm, Q=1960mc/h, Dn(ref.)600, Dn(asp.)601		3.379,76	
199 (194)	ELECTROPOMPE (din care:)				1.498.756,31	
	2.1.17.1.1. 1	Electropompa VDF	Cheson Captare; Q = 1000mc/h; P = 75 kw; dezafectata	1979	749.378,15	HCLM 107/2001
	2.1.17.1.1. 1	Electropompa VDF	Cheson Captare; Q = 1000mc/h; P = 75 kw; dezafectata	1979	749.378,16	
384 (373)	1.8.8.	BATERIA V-FILTRE RAPIDE	str. Sandu Aldea, nr. 1, Contine 3 recipiente metalice=instalatii aferente; Scoase din exploatare	2005	723,16	HCLM 107/2001

385 (374)	1.8.8.	BATERIA V-FILTRE RAPIDE	str. Sandu Aldea, nr. 1, Contine 3 recipiente metalice=instalatii aferente; Scoase din exploatare	2005	723,16	HCLM 107/2001
386 (375)	1.8.13.	INSTALATII TEHNOLOGICE BATERIA IV	str. Sandu Aldea, nr. 1, Conducte metalice; scoase din exploatare	2005	295,03	HCLM 107/2001; HCLM 55/2005
387 (376)	1.8.13.	INSTALATII TEHNOLOGICE BATERIA IV	str. Sandu Aldea, nr. 1, Conducte metalice; scoase din exploatare,	2005	295,03	HCLM 107/2001; HCLM 55/2005
388 (377)	1.8.13.	INSTALATII TEHNOLOGICE BATERIA IV	str. Sandu Aldea, nr. 1, Conducte metalice; scoase din exploatare,	2005	295,03	HCLM 107/2001; HCLM 55/2005
472 (461)	1.7.2.1.	Variator Turatie	Statia Apollo, Pvar=0,75- 315Kw; Un-380-440V. Frecv. -45-66Hz	1980	372.608,02	HCLM 55/2005
501 (490)	1.8.8.	FILTRE RAPIDE	str. Sandu Aldea, nr. 1, Contine 4 recipiente metalice=instalatii aferente, scoase din exploatare	2005	755,24	HCLM 107/2001
502 (491)	1.8.8.	FILTRE RAPIDE	str. Sandu Aldea, nr. 1, Contine 4 recipiente metalice=instalatii aferente, scoase din exploatare	2005	755,24	HCLM 107/2001

TOTAL = 3.297.887,79

**Se caseaza:
2.407.636,75**

Nr. Crt. HCLM 325/2011 (HCLM 108/2017)	Nr. inv.	Cod clasifi care	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobandi rii sau dupa caz al darii in folosint a	Valoarea de inventar (actualizata 2016)	Situatia juridica actuala. Denumirea act de proprietate sau alte acte doveditoare
TOTAL RETEA ADUCTIUNE Din care: 36.263,60						Se caseaza: 36.263,60	

133 (130)	101011 300026	1.8.6	Retea aductiune	Conducta apa Chiscani Braila intre Uzina de apa Chiscani si Uzina de apa Braila Dn 600 L = 17,000 - OL	1972	645,34	H.C.L.M. 107/2001
171 (168)	101011 300027	1.8.6	Retea aductiune Cheson - Chiscani Str. Tineretului/ apa bruta; Dn 800, L=12000 ml ; OL	Tronson I Cheson pana la fost CAP Chiscani L=2.306 m, din care aprox 990 m OL (diferenta PREMO). Se caseaza doar acest tronson deoarece este nefunctional.	1977	35.618,26	H.C.L.M. 107/2001
TOTAL RETEA DISTRIBUTIE = 1.284.350,53 din caseaza dupa cum urmeaza:						Se caseaza: 1.191.471,35	
44 (42)	101011 520185	1.8.6	Retea distributie	Str. Oborului (din str Anton Pann spre Al.Micsunelelor) Dn 200; L = 340; OL	1975	3.434,94	H.C.L.M. 107/2002
48 (46)	101011 520146	1.8.6	Retea distributie	Str. Hipodrom (intre str Pietatii si str Soarelui) Dn 300 L = 683; OL	1967	14.920,34	H.C.L.M. 107/2001
130 (127)	101011 520029	1.8.6	Retea distributie	Aleea Trandafirilor (intre str Pietatii si Gradinita, printre blocuri) Dn 150, L = 297; OL	1972	1.657,28	H.C.L.M. 107/2001
159 (156)	101011 520012	1.8.6	Retea distributie	Aleea Cocorilor (intre Cl.Calarasilor si str Gr.Alexandrescu) Dn 200; L = 400 ; AZBO	1975	587.681,37	H.C.L.M. 107/2001
	101011 520019	1.8.6	Retea distributie	Aleea Lebedei; Dn 300, L = 390; FONTA	1975		
175 (171)	101011 510117	1.8.6.	Retea distributie	Dimitrie Cantemir (Intre str Decebal si str Lúpeni) Dn 100 L = 311; FONTA	1978	83.733,82	H.C.L.M. 107/2001

191 (186)	101011 520184	1.8.6	Retea distributie	Str. Oborului (intre str Anton Pann si str. Micsunelelor) Dn 100 ; L = 340; FONTA	1977	91.541,80	H.C.L.M. 107/2001
193 (188)	101011 520084	1.8.6	Retea distributie	Str. Comunarzi (intre Sos de Centura si str Gh. Constantinescu) L =100, Dn 300, AZBO	1977	8.502,33	H.C.L.M. 107/2001
246 (241)		1.8.6	Retea distributie	Tub azbociment DN 100 mm, DN 150, mm, DN200 mm, L = 2410 ml, Str.Alexe Andrei, Str. Chisinau., Str.Grigore Alexandrescu, Str.Dorului, Strada Fortificației		136.604,18	H.C.L.M. 107/2001
din care se caseaza:						43.725,00	
246.1 (241.1)	101011 510145	1.8.6	Str. Fortificatiei	Str. Fortificatiei ; Dn100, L = 220; AZBO	1986	19.239,00	
246.2 (241.2)	101011 510188	1.8.6	Str. I.C.Bratianu	Str. I.C.Bratianu (Intre str Apollo si str Gral E. Grigorescu) Dn 200; L = 280 AZBO	1986	24.486,00	
215 (210)	101011 510176	1.8.6	Retea distributie	Str. George Toparceanu Dn 100; L = 615; AZBO	1981	24.648,23	H.C.L.M. 107/2001
254 (249)	101011 520144	1.8.6	Retea distributie	Str. Hipodrom (intre Aleea Micsunelelor si str Scolilor) Dn 200, L= 750; OL	1987	180.674,60	H.C.L.M. 107/2001
255 (250)	101011 520486	1.8.6	Retea distributie	Hidrofor PT4 CALARASI (retea apa bloc 20A, 20B, strada Franceza); L= 350 OL; Conducta OL Dn100 si Dn150	1988	62.492,16	H.C.L.M. 107/2001

259 (253)	101011 520231	1.8.6	Retea distributie	Str. Calarasi / dreapta (Intre str Tineretului si Bld Independentei) Dn 300; L= 766; AZBO	1988	85.023,34	H.C.L.M. 107/2001
272 (265)		1.8.6	Retea distributie	Fontă presiune DN 65 mm, DN 100 mm, L=2850 ml, Str.Grivița între Școlilor și Str.Galați - nefunctionala	1967	2.331,64	H.C.L.M. 107/2001
din care se caseaza:						2.331,64	
272.1 (265.1)	101011 510185	1.8.6	Retea distributie	Str. Grivitei (Intre str Carantina si str Republicii); Dn 100; L= 1,660 ; FONTA	1967	1.743,48	
272.2 (265.2)	101011 520139	1.8.6	Retea distributie	Str. Grivita (intre str Scolilor si str 1 Decembrie 1918); Dn 100; L = 560 ; FONTA hidrant: 2buc Dn100 subteran	1967	588,16	
273 (266)	101011 520177	1.8.6	Retea distributie	Str. Negoifului (intre str Comunarzi si str Calugareni) Dn 100; L= 270 ; AZBO	1966	1.104,50	H.C.L.M. 107/2001
TOTAL = 1.320.614,13					Se caseaza 1.227.734,95		

Nr. Crt. HCLM 325/2011 (HCLM 108/2017)	Cod clasificar e	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobindirii sau dupa caz al darii in folosinta	Valoare de inregistrare in contabilitate actualizata la 2016	Obs. / situatie juridica
0	1	2	3	4	5	6
459 (448)	1.8.3.	Priza de apa (cheson)	Constructie speciala - 2 celule	1987	660.722,86	HCLM 55/200 5
					din care se caseaza 554.557,14 lei	

459.1 (448.1)	2.2.8.	tablou electric comanda gr.1	tablou electric comanda gr.1 / tip-secundar, 1 circuit, protectie la scurtcircuit, IPTE ALEXANDRIA	1987	1.926,12	
459.2 (448.2)	2.2.8.	tablou electric comanda gr.2	tablou electric comanda gr.2 / tip-secundar, 1 circuit, protectie la scurtcircuit, IPTE ALEXANDRIA	1987	1.926,12	
459.3 (448.3)	2.2.8.	tablou electric comanda gr.3	tablou electric comanda gr.3 / tip-secundar, 1 circuit, protectie la scurtcircuit, IPTE ALEXANDRIA	1987	1.926,12	
459.4 (448.4)	2.2.8.	tablou electric comanda suflanta 1	tablou electric comanda suflanta 1 / tip- secundar, 1 circuit, protectie la scurtcircuit, IPTE ALEXANDRIA	1987	1.926,12	
459.5 (448.5)	2.2.8.	tablou electric comanda suflanta 2	tablou electric comanda suflanta 2 / tip- secundar, 1 circuit, protectie la scurtcircuit, IPTE ALEXANDRIA	1987	1.926,12	
459.6 (448.6)	2.2.8.	tablou electric comanda suflanta 3	tablou electric comanda suflanta 3 / tip- secundar, 1 circuit, protectie la scurtcircuit, IPTE ALEXANDRIA	1987	1.926,12	
459.7 (448.7)	2.1.16.6.	Tablou electric Intrerupator USOL 630A	Tablou electric Intrerupator USOL 630A / tip- principal, 4 circuite, protectie la scurtcircuit, PRODUCATOR ELECTROMONTAJ; include si cablu 6kv, L= 400ml (Celhart Donaris etapa a III-a Statia de tratare Chiscani)	2007	2.785,79	
459.8 (448.8)	2.1.16.6.	Tablou electric Intrerupator USOL 630A	Tablou electric Intrerupator USOL 630A - tip- principal, 15 circuite, protectie la scurtcircuit,	1987	2.785,79	
459.9 (448.9)	2.1.16.6.	Tablou electric Intrerupator USOL 630A	Tablou electric Intrerupator USOL 630A - tip- principal, 4 circuite, protectie la scurtcircuit,	1987	2.785,79	
459.10 (448.10)	2.1.16.6.	Tablou electric Intrerupator USOL 630A	Tablou electric Intrerupator USOL 630A - tip- principal, 15 circuite, protectie la scurtcircuit,	1987	2.785,79	

459.11 (448.11)	2.1.16.6.	Tablou electric Intrerupator USOL 630A	Tablou electric Intrerupator USOL 630A - tip- principal, 5 circuite, protectie la scurtcircuit	1987	2.785,79	
459.12 (448.12)	2.1.16.6.	Tablou electric Alim. Trafo 2 oromax 1000A	Tablou electric Alim. Trafo 2 oromax 1000A - tip- general, 1 circuit, protectie la suprasarcina, scurtcircuit	1987	3.342,96	
459.13 (448.13)	2.1.16.6.	Tablou electric Cupla	Tablou electric Cupla - tip- general, 1 circuit, protectie la suprasarcina, scurtcircuit	1987	2.785,79	
459.14 (448.14)	2.1.16.6.	Tablou electric Alim. Trafo 1, oromax 1000A	Tablou electric Alim. Trafo 1, oromax 1000A - tip- general, 1 circuit, protectie la suprasarcina, scurtcircuit	1987	3.342,96	
459.15 (448.15)	2.2.8.	tablou electric d1	tablou electric d1 / tip-de forta, comanda si automatizare, 2 circuite generale, 8 circ. secundare, protectie la scurtcircuit si suprasarcina ENERGOMONTAJ	2002	36.021,49	
459.16 (448.16)	2.2.8.	tablou electric d2	tablou electric d2 / tip-de forta, comanda si automatizare, 2 circuite generale, 8 circ. secundare, protectie la scurtcircuit si suprasarcina ENERGOMONTAJ	2002	36.021,49	
459.17 (448.17)	2.2.8.	Tablou electric Drenaj Grup 1 (cota -13)	Tablou electric Drenaj Grup 1 (cota - 13) - tip- secundar, conxiune senzori nivel drenaj (grad avansat de degradare)	2002	5.515,88	
459.18 (448.18)	2.2.8.	Tablou electric - Drenaj Grup 2	Tablou electric -Drenaj Grup 2 - amplasat la cota -13, tip- secundar, circuite senzori nivel drenaj (grad avansat de degradare)	2002	5.515,88	
459.19 (448.19)	2.1.16.6.	Tablou electric 03 Trafo 1 Iluminat, prize, alimentare pompe drenaj, vane refulare	Tablou electric 03 Trafo 1 Iluminat, prize, alimentare pompe drenaj, vane refulare - tip- principal, 11 circuite protectie la scurtcircuit	2002	5.515,88	

459.20 (448.20)	2.1.16.6.	Tablou electric 04 Trafo 2 Iluminat, prize, alimentare pompe drenaj, vane refulare	Tablou electric 04 Trafo 2 Iluminat, prize, alimentare pompe drenaj, vane refulare - tip- principal, 11 circuite protectie la scurtcircuit	2002	5.515,88	
459.21 (448.21)	2.1.16.6.	Tablou electric 01 Alim. Trafo 1, oromax	Tablou electric 01 Alim. Trafo 1, oromax - tip- general, protectie la scurtcircuit, suprasarcina	2002	7.714,43	
459.22 (448.22)	2.1.16.6.	Tablou electric 08 Trafo 2 OROMAX 1000A, 2 relee	Tablou electric 08 Trafo 2 OROMAX 1000A, 2 relee - tip- general, 1 circuit protectie la scurtcircuit, suprasarcina	2002	43.737,52	
459.23 (448.23)	2.1.16.6.	Tablou electric 02, Trafo 2 OROMAX 1000A,	Tablou electric 02, Trafo 2 OROMAX 1000A, - tip- general, 5 circuite, protectie la scurtcircuit, suprasarcina	2002	43.737,52	
459.24 (448.24)	2.2.8.	tablou electric actionare agitatoare	tablou electric actionare agitatoare / tip-secundar, 2 circuite, prot. la scurtcircuit	2002	13.462,22	
459.25 (448.25)	2.2.8.	Tablou electric	Tablou electric / tip-- de forta, comanda si automatizare, 1 circuit, P=110 kW, protectie la suprasarcina, producator- Rispano Mecuno Electrica SA	2002	31.354,39	
459.26 (448.26)	2.2.8.	Tablou electric	Tablou electric / tip-- de forta, comanda si automatizare, 1 circuit, P=110 kW, protectie la suprasarcina, producator- Rispano Mecuno Electrica SA	2002	31.354,39	
459.27 (448.27)	2.1.16.6.	Tablou distributie statie reactivi	Tablou distributie statie reactivi - tip- principal, 21 circuite, protectie la scurtcircuit	1987	5.571,59	
459.28 (448.28)	2.2.8.	tabou electric distributie	tip general, 16 circuite, transformator 220V - 24V, voltmetru	1987	1.926,12	

459.29 (448.29)	2.1.16.6.	Tablou electric 07 trafo 1 SOFT STARTER TELEMECANIQUE, INTRERUPATOR MOELLER,	Tablou electric 07 trafo 1 SOFT STARTER TELEMECANIQUE, INTRERUPATOR MOELLER - tip- general, 2 circuite, protectie la scurtcircuit, suprasarcina	2002	45.687,10	
459.30 (448.30)	2.1.16.6.	Tablou electric 10 trafo 2 SOFT STARTER TELEMECANIQUE	Tablou electric 10 trafo 2 SOFT STARTER TELEMECANIQUE - tip- general, 1 circuite, protectie la scurtcircuit, suprasarcina	2002	45.687,10	
459.31 (448.31)	2.1.16.6.	Tablou electric echipament pt. Bateriile de condensatori	tip- de forta, comanda si automatizare, 1 circuit, tip- protectie scurtcircuit, suprasarcina, dezactivat	1987	557,16	
459.32 (448.32)	2.1.16.6.	Tablou electric Soft Starter TELEMECANIQUE	Tablou electric Soft Starter TELEMECANIQUE - tip- de forta, 1 circuit, protectie la suprasarcina , scurtcircuit, producator Modee International SRL	2002	74.844,65	
459.33 (448.33)	2.2.8.	Tablou electric variator tip- Vacon intreputor general MOELLER	Tablou electric variator tip- Vacon intreputor general MOELLER - tip- de forta, comanda si automatizare, 1 circuit, tip- protectie scurtcircuit, suprasarcina, producator Medeea International srl	2002	74.844,65	
459.34 (448.34)	2.1.16.6.	Tablou electric distributie 380V	tip- secundar, 4 circuit, protectie la scurtcircuit	1987	2.507,21	
459.35 (448.35)	2.1.16.6.	Tablou electric distributie 380V	tip- secundar, 4 circuit, protectie la scurtcircuit	1987	2.507,21	
467 (456)	1.8.6.	Rețele incinta (utilaje – instalatie Uzina)	Conducte otel	1987	169,836.54	HCLM 55/200 5
		din care:				
467.1 (456.1)	1.8.6.	conducta	conducta spalare filtre pe galerie	1987	21.543,44	
467.2 (456.2)	1.8.6.	conducta	conducta aer pe galerie	1987	10.771,73	

467.3 (456.3)	1.5.7.	Recipient solutie neutralizare clor	Recipient solutie neutralizare clor - capacitate 2 metri cubi	1987	5.385,86	
467.4 (456.4)	1.5.7.	Recipient solutie neutralizare clor	Recipient solutie neutralizare clor - capacitate 2 metri cubi	1987	5.385,86	
467.5 (456.5)	2.1.17.7.	clapet retinere refulare	clapet retinere refulare	2002	14.257,88	
467.6 (456.6)	2.1.17.7.	clapet retinere refulare	clapet retinere refulare	2002	14.257,88	
467.7 (456.7)	2.1.17.7.	compensator montaj	compensator montaj	2002	14.257,88	
467.8 (456.8)	2.1.17.7.	compensator montaj	compensator montaj	2002	14.257,88	
467.9 (456.9)	1.5.7.	rezervoare polihidroxiclorura aluminu (PAX)	4 buc, fibra carbon, H=4m, capacitate 30 mc	1987	10.810,13	
467.10 (456.10)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.11 (456.11)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	
467.12 (456.12)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	
467.13 (456.13)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	
467.14 (456.14)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	
467.15 (456.15)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	

467.16 (456.16)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	
467.17 (456.17)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa spalare filtru(actionare pneumatica	1987	2.356,32	
467.18 (456.18)	2.1.17.7.	vana	vana apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.19 (456.19)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.20 (456.20)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.21 (456.21)	2.1.17.7	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.22 (456.22)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.23 (456.23)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.24 (456.24)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.25 (456.25)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.26 (456.26)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.27 (456.27)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	

467.28 (456.28)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.29 (456.29)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.30 (456.30)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.31 (456.31)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.32 (456.32)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.33 (456.33)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa filtrata,reglare nivel filtre (actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
467.34 (456.34)	2.1.17.7.	vana	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.356,32	
468 (457)	1.7.2.1.	Retele incinta (inst. Electrice)	inst. Electrice: pod de cable, instalatii de iluminat	1987	28.957,27	HCLM 55/200 5
		din care:				
468.1 (457.1)	2.1.16.6.	Tablou electric C9 Alimentare motor 6kV	tip- general , 1 circuit	1987	3.930,24	
468.2 (457.2)	2.1.16.6.	Tablou electric C8 Alim. motor 6kV	tip- general , 1 circuit	1987	3.930,24	
468.3 (457.3)	2.1.16.6.	Tablou electric C7 Alim. Motor 6kV	tip- general , 1 circuit in conservare	1987	3.930,24	
468.4 (457.4)	2.1.16.6.	Tablou electric C6 Alim. Motor 6kV	tip- general , 1 circuit in conservare	1987	3.930,24	

468.5 (457.5)	2.2.8.	Tablou electric Pcl 3	Tablou electric Pcl 3 - tip-- de forta, comanda si automatizare, 2 circuite, P=3kW, protectie la suprasarcina, producator HIMEL	2002	2.473,70	
468.6 (457.6)	2.2.8.	Tablou electric Pcl 1, Pcl 2	tip-- de forta, comanda si automatizare, 2 circuite, P=3kW, protectie la suprasarcina, producator HIMEL	2002	2.473,70	
468.7 (457.7)	2.1.16.3.1.	Transformator 220V-24V	protectie scurtcircuit	1987	1.223,26	
468.8 (457.8)	2.2.8	Tablou electric P1+P2	Tablou electric P1+P2	2002	3.395,87	
468.9 (457.9)	2.2.8	Tablou electric Alimentare pod rulant	Tablou electric Alimentare pod rulant - tip-- secundar , 1circuit, protectie la scurtcircuit	1987	1.223,26	
468.10 (457.10)	2.1.16.6.	Tablou electric	Tablou electric - tip- principal, 6 circuite, protectie la scurtcircuit	1987	1.223,26	
468.11 (457.11)	2.1.16.6.	Tablou electric	Tablou electric - tip-- principal, 4 circuite, protectie la scurtcircuit	1987	1.223,26	
480 (469)	1.7.2.1.	Centru comanda – instalatii electrice	Tablouri electrice de comanda (SC Termoelectrica SA)	1987	159.161,49	HCLM 55/200 5
		din care :				
480.1 (469.1)	2.2.8.	Tablou electric DL 01- camera comanda	Tablou electric DL 01- camera comanda - tip- secundar , 6circuite, protectie la scurtcircuit si suprasarcina	2002	1.516,08	
480.2 (469.2)	2.2.8.	Tablou electric CC-V2	Tablou electric CC-V2 - amplasat la cota-5, tip- de forta, comanda si automatizare, 1 circuit, protectie la scurtcircuit si la suprasarcina, circuit de comanda vana refulare V2	2002	1.601,49	

480.3 (469.3)	2.1.16.6.	Tablou electric 05 Trafo 1 Afisaj temperatura lagar Gr. 1	Tablou electric 05 Trafo 1 Afisaj temperatura lagar Gr. 1 - tip- secundar, 3 circuite protectie la scurtcircuit	2002	3.202,98	
480.4 (469.4)	2.2.8.	Tablou electric comanda distanta Soft- Starter	tip- secundar, 1 circuit, producator Rispano Mecano Electrica SA	2002	81.298,92	
480.5 (469.5)	2.2.8.	tablou electric d3	tablou electric d3 / tip-de forta, comanda si automatizare, 2 circuite generale, 8 circ. secundare, protectie la scurtcircuit si suprasarcina ENERGOMONTAJ	2002	71.542,02	
507 (496)	2.1.17.1	Priza de apa (pompe si armaturi)	Pompe: 3 buc.; armaturi; 2 pompe: Q = 1 mc/s + 40 mc/h)		1.219.704,49	HCLM 55/200 5
	din care:					
507.1 (496.1)	2.1.17.1.1.1.	Cheson Captare – priza de apa (Electropompa 3501)	U=380V, P=275kW, n=740rpm, tip- vertical, pornire Soft-Starter, producator- FLYT INTERNATIONAL; H=20mH2O, Q=3600mc/h, n=740rpm, Dn-r=500, Dn-a=800, producator- Flygt International	2002	388.805,58	
507.2 (496.2)	2.1.17.1.1.1.	Cheson Captare – priza de apa (Electropompa 3501)	U=380V, P=275kW, n=740rpm, tip- vertical, pornire VARIATOR, producator- FLYT INTERNATIONAL; H=20mH2O, Q=3600mc/h, n=740rpm, Dn-r=500, Dn-a=800, producator- Flygt International	2002	388.805,58	
507.3 (496.3)	2.1.17.1.1.1.	Cheson Captare – priza de apa (Electropompa 3501)	U=380V, P=275kW, n=740rpm, tip- vertical, pornire Soft-Starter, producator- FLYT INTERNATIONAL; H=20mH2O, Q=3600mc/h, n=740rpm, Dn-r=500, Dn-a=800, producator- Flygt International	2002	388.805,59	

507.4 (496.4)	2.1.17.1.1.1.	Cheson Captare – priza de apa (Electropompa epuisment)	U=380V, P=4,4kW, n=2855rpm, tip- submersibil, pornire directa, producator FLYT INTERNATIONAL; H=20mH2O, n=2855rpm, producator- Flygt Internationa	2002	9.770,11	
507.5 (496.5)	2.1.17.1.1.1.	Cheson Captare – priza de apa (Electropompa epuisment)	U=380V, P=4,4kW, n=2855rpm, tip- submersibil, pornire directa, producator FLYT INTERNATIONAL; H=20mH2O, n=2855rpm, producator- Flygt Internationa	2002	9.770,11	
507.6 (496.6)	2.1.17.7.	vana fluture refulare (actionare electrica)	Cheson Captare	2002	16.873,76	
507.7 (496.7)	2.1.17.7.	vana fluture refulare (actionare electrica)	Cheson Captare	2002	16.873,76	
508 (497)	2.1.24.4	Decantor suspensional (utilaje si instalatii)	Conducte otel, pod raclor, mixer, agitator difuzor Dn 125, 150, 325, 500, 800 mm; L – 200 ml	1987	292.890,09	HCLM 55/200 5
		din care:				
508.1 (497.1)	2.1.17.7.	vana	vana fluture iesire apa decantata (actionare electrica)	2002	87.440,94	
508.2 (497.2)	2.1.16.2.1	Electromotor	electromotor agitator 1 / U=380V, P=3KW, n=960rpm, tip- vertical pornire directa, NIEDERMEIRI GMBH	2002	63.441,88	
508.3 (497.3)	2.1.16.2.1	Electromotor	electromotor agitator 2 / U=380V, P=3KW, n=1425rpm, tip- vertical pornire directa, SC ADISS SA	2002	63.441,88	
508.4 (497.4)	2.1.17.7.	vana	vana fluture refulare (actionare electrica)	2002	23.903,54	

508.5 (497.5)	2.1.17.7.	vana	vana fluture alimentare camera amestec 1	1987	10.707,49	
508.6 (497.6)	2.1.17.7.	vana	vana fluture apa bruta treapta I	1987	10.707,49	
508.7 (497.7)	2.1.16.4.3	Turbosuflanta 3	Turbosuflanta 3 U=380V, P=45kW, n=980rpm, tip- EMI 83, pornire directa	1987	2.797,61	
508.8 (497.8)	2.1.17.7.	vana	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.342,26	
508.9 (497.9)	2.1.17.7.	vana	vana fluture refulare(actionare electrica)	2002	24.372,08	
508.10 (497.10)	2.1.17.7.	clapet retinere	clapet retinere refulare	2002	3.734,92	
512 (501)	2.1.17.1	Statie de repompare (pompe si armaturi)	Pompe (Q = 850 mc/h) – 4 buc. Si armaturi	1987	829.773,15	HCLM 55/200 5
		din care:				
512.1 (501.1)	2.1.16.2.1	Electromotor recuperare apa spalare filtre	Electromotor recuperare apa spalare filtre / U=380V, P=45kW n=1470rpm, tip- orizontal, pornire directa	1987	5.190,94	
512.2 (501.2)	2.1.17.1.1.1.	Pompa recuperare	Pompa recuperare / Q=400mc, n=1500rpm, tip- NDS, Dn-r=150mm, Dn-a=200mm	1987	5.190,94	
512.3 (501.3)	2.1.16.2.1.	electromotor	Statia tratare Chiscani U=380V, P=75 kW,, n=980rpm, tip- orizontal, pornire stea- triunghi, producator IME Bucuresti	1987	1.399,95	

512.4 (501.4)	2.1.17.1.1.1.	pompa	Statia tratare Chiscani Q=1000mc/h, n=980rpm, Dn-r=350, Dn-a=400	1987	1.399,95	
512.5 (501.5)	2.1.16.2.1.	electromotor	Statia tratare Chiscani U=380V, P=75 kW,, n=980rpm, tip- orizontal, pornire stea- triunghi, producator IME Bucurtesti	1987	1.399,95	
512.6 (501.6)	2.1.17.1.1.1.	pompa	Statia tratare Chiscani Q=1000mc/h, n=980rpm, Dn-r=350, Dn-a=400	1987	1.399,95	
512.7 (501.7)	2.1.16.2.1.	electromotor	Statia tratare Chiscani U=380V, P=75 kW,, n=980rpm, tip- orizontal, pornire stea- triunghi, producator IME Bucurtesti	1987	1.399,95	
512.8 (501.8)	2.1.17.1.1.1.	pompa	Statia tratare Chiscani Q=1000mc/h, n=980rpm, Dn-r=350, Dn-a=400	1987	1.399,95	
512.9 (501.9)	2.1.16.4.3.	Turbosuflanta 1	Turbosuflanta 1 U=380V, P=45kW, n=980rpm, tip- EMI 83, pornire directa	1987	2.799,89	
512.10 (501.10)	2.1.16.4.3.	Turbosuflanta 2	Turbosuflanta 2 U=380V, P=45kW, n=980rpm, tip- EMI 83, pornire directa	1987	2.799,89	
512.11 (501.11)	2.1.17.1.1.1.		electropompa epuisment U=380 V, P=1,5 kw	1987	6.643,18	
512.12 (501.12)	2.1.16.2.1.	Electromotor	Electromotor - U=380V, P=2,2kW, tip- orizontal, pornire directa	2002	12.465,11	
512.13 (501.13)	2.1.17.1.1.1	Pompa	Pompa- tip-- orizontal,Dn-r=50, Dn- a=50	2002	12.465,11	

512.14 (501.14)	2.1.16.2.1.	Electromotor	Electromotor - U=380V, P=2,2kW, tip- orizontal, pornire directa	2002	12.465,11	
512.15 (501.15)	2.1.17.1.1.1	Pompa	Pompa - tip-- orizontal,Dn-r=50, Dn-a=50	2002	12.465,11	
512.16 (501.16)	2.1.16.2.1	Electromotor	Electromotor / U=380V, P=200kW, n=1480rpm, tip- vertical, pnire Soft- Starter, producator FLOWSERWE	2002	168.200,54	
512.17 (501.17)	2.1.17.1.1.1.	Pompa	Pompa / H=35mH2O, Q=1400mc/h, n=1480rpm, tip- VTP M-148-669, Dn-r=350, Dn-a=400, producator Flwserwe	2002	168.200,54	
512.18 (501.18)	2.1.16.2.1.	Electromotor	Electromotor / U=380V, P=200kW, n=1480rpm, tip- vertical, pnire Soft- Starter, producator FLOWSERWE	2002	168.200,54	
512.19 (501.19)	2.1.17.1.1.1.	Pompa	Pompa / H=35mH2O, Q=1400mc/h, n=1480rpm, tip- VTP M-148-669, Dn-r=350, Dn-a=400, producator Flwserwe	2002	168.200,54	
512.20 (504.20)	2.1.16.2.1.	Electromotor	Electromotor - U=220V, P=2,5KW, n=2800rpm, tip- orizontal, pornire cu convertizor, producator-LEROY SOMER	2002	12.465,11	
512.21 (501.21)	2.1.17.1.1.1.	Pompa PCM POMPERS	Pompa PCM POMPERS - Q=45l/h, n=2800rpm, tip- orizontal, producator VANVES FRANCE	2006	12.465,11	
512.22 (501.22)	2.1.16.2.1.	Electromotor	Electromotor - U=220V, P=2,5KW, n=2800rpm, tip- orizontal, pornire cu convertizor, producator-LEROY SOMER	2002	12.465,11	
512.23 (501.23)	2.1.17.1.1.1.	Pompa PCM POMPERS	Pompa PCM POMPERS - Q=45l/h, n=2800rpm, tip- orizontal, producator VANVES FRANCE	2006	12.465,11	

512.24 (501.24)	2.1.17.7.	vana fluture refulare(actionare electrica)	vana fluture refulare(actionare electrica)	2002	12.041,16	
512.25 (501.25)	2.1.17.7.	vana fluture refulare(actionare electrica)	vana fluture refulare(actionare electrica)	2002	14.184,41	
513 (502)	2.1.17.1	Rețele (in incinta) si armaturi	Vane si compensatori Dn 1000, Dn 800, Dn 500, Dn 150 mm		72.600,93	HCLM 55/200 5
		din care:				
513.1 (502.1)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	Statia tratare Chiscani	2002	3.263,45	
513.2 (502.2)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	Statia tratare Chiscani	2002	3.263,45	
513.3 (502.3)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	Statia tratare Chiscani	2002	3.263,45	
513.4 (502.4)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	vana tip cutit evacuare namol	2002	3.263,45	
513.5 (502.5)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	vana tip cutit evacuare namol	2002	3.263,45	
513.6 (502.6)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	vana tip cutit evacuare namol	2002	3.263,45	
513.7 (502.7)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	vana tip cutit evacuare namol	2002	3.263,45	
513.8 (502.8)	2.1.17.7.	clapet retinere refulare	clapet retinere refulare	2002	3.790,55	
513.9 (502.9)	2.1.17.7.	compensator montaj	compensator montaj	2002	3.790,55	
513.10 (502.10)	2.1.17.7.	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	2002	6.064,89	
513.11 (502.11)	2.1.17.7.	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	2002	6.064,89	

513.12 (502.12)	2.1.17.7.	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	2002	6.064,89	
513.13 (502.13)	2.1.17.7.	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	vana fluture aspiratie(actionare electrica)	2002	6.064,89	
513.14 (502.14)	2.1.17.7.	vana fluture baypas itre refulare si alimentare	vana fluture baypas itre refulare si alimentare	2004	8.431,27	
513.15 (502.15)	2.1.17.7.	vana fluture plecare bazin B1	vana fluture plecare bazin B1	1987	2.847,15	
513.16 (502.16)	2.1.17.7.	vana fluture plecare bazin B2	vana fluture plecare bazin B2	1987	2.847,15	
513.17 (502.17)	2.1.17.7.	compensator montaj		2002	3.790,55	
516 (505)	2.1.17.1.1	Decantoare existente (armaturi)	Vane si compensatori Dn 800 – Dn 150 mm	2002	153.558,19	HCLM 55/2005
		din care:				
516.1 (505.1)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture iesire apa decantata (alimentare filtre)	1987	50.927,35	
516.2 (505.2)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture iesire apa decantata (alimentare filtre)	1987	50.927,35	
516.3 (505.3)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture(aspiratie P1)	1987	1.604,83	
516.4 (505.4)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture(aspiratie P2)	1987	1.604,83	
516.5 (505.5)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture(aspiratie P3)	1987	1.604,83	
516.6 (505.6)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture(refulare P1)	1987	1.604,83	

516.7 (505.7)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture(refulare P2)	1987	1.604,83	
516.8 (505.8)	2.1.17.7.	vana	vana tip fluture (refulare P3)	1987	1.604,83	
516.9 (505.9)	2.1.17.7.	vana	vana tip bila (refulare S1)	1987	534,94	
516.10 (505.10)	1.8.6.	instalatie aux. Vana	conducta alimentare D1	1987	9.628,97	
516.11 (505.11)	1.8.6.	instalatie aux. Vana	conducta spalare filtre	1987	2.674,71	
516.12 (505.12)	1.8.6.	instalatie aux. Vana	conducta aspiratie	1987	2.674,71	
516.13 (505.13)	1.8.6.	instalatie aux. Vana	conducta aer spre filtre	1987	1.069,88	
516.14 (505.14)	2.1.17.7.	instalatie aux. Vana	clapet retinere refulare P1	1987	1.604,83	
516.15 (505.15)	2.1.17.7.	instalatie aux. Vana	clapet retinere refulare P2	1987	1.604,83	
516.16 (505.16)	2.1.17.7.	instalatie aux. Vana	clapet retinere refulare P3	1987	1.604,83	
516.17 (505.17)	2.1.17.7.	Compensator de montaj	Compensator de montaj	1987	4.547,01	
516.18 (505.18)	2.1.17.7.	Compensator de montaj	Compensator de montaj	1987	4.611,21	
516.19 (505.19)	2.1.17.7.	Compensator de montaj	Compensator de montaj	1987	4.547,01	
516.20 (505.20)	2.1.17.7.	Compensator de montaj	Compensator de montaj	2002	4.611,21	
516.21 (505.21)	2.1.17.7.	vana	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.360,37	
519 (508)	1.7.2.1.	Statie 0,4 KV	Pod de Cable	1987	491.357,48	
		din care:				

519.1 (508.1)	2.2.8.	Tablou electricTrafo 1 MI-2 Intrerupator general MOELLER N7M 630, variator tip- VACON	Tablou electricTrafo 1 MI-2 Intrerupator general MOELLER N7M 630, variator tip- VACON - tip- de forta, comanda si automatizare, 3 circuite, protectie la scurtcircuit	2002	125.758,82	
519.2 (508.2)	2.2.8.	Tablou electric Comanda distanta variator	Tablou electric Comanda distanta variator / tip- secundar, 1 circuit, P=3kW, protectie la suprasarcina, producator Rispano Mecano ElectricaSA	2002	67.283,64	
519.3 (508.3)	2.2.8.	Tablou electric Actionare vane aspiratie refulare Gr. 4 Treapta II	Tablou electric Actionare vane aspiratie refulare Gr. 4 Treapta II - tip- de forta, comanda s automatizare, 2 circuite, protectie la suprasarcina si la scurtcircuit, producator Rispano Mecano Electrica SA	2002	67.283,64	
519.4 (508.4)	2.2.8.	Tablou electric Actionare vane aspiratie refulare Gr. 3 Treapta II	Tablou electric Actionare vane aspiratie refulare Gr. 3 Treapta II - tip- de forta, comanda s automatizare, 2 circuite, protectie la suprasarcina si la scurtcircuit, producator Rispano Mecano Electrica SA	2002	67.283,64	
519.5 (508.5)	2.2.8.	Tablou electric Alimentare transformator 220V/24V	Tablou electric Alimentare transformator 220V/24V - tip- principal 2 circuite, protectie la scurtcircuit	1987	67.383,85	
519.6 (508.6)	2.2.8.	tablou electric actionare agitator1	tablou electric actionare agitator1 / tip-secundar, 1-circuite, prot. la scurtcircuit, puter inst 3kw, ENERGOMONTAJ;	2002	11.920,18	
519.7 (508.7)	2.2.8.	tablou electric actionare agitator2	tablou electric actionare agitator 2 / tip-secundar,1-circuite, prot. la scurtcircuit, puter inst 3kw, ENERGOMONTAJ	2002	11.920,18	

519.8 (508.8)	2.2.8.	Tablou Electric	Tablou Electric / tip-- de forta, comanda si automatizare, 1 circuit, P=110 kW, protectie la suprasarcina, producator- Rispano Mecuno Electrica SA	2002	32.754,60	
519.9 (508.9)	2.2.8.	Tablou Electric	Statia tratare Chiscani	2002	39.768,93	
522 (511)	2.1.24.4	Decantor longitudinal (utilaje si instalatii)	suporti pentru pompe	2002	11.322,33	HCLM 55/200 5
		din care:				
522.1 (511.1)	2.1.17.7.	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.264,47	
522.2 (511.2)	2.1.17.7.	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.264,47	
522.3 (511.3)	2.1.17.7.	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.264,47	
522.4 (511.4)	2.1.17.7.	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.264,46	
522.5 (511.5)	2.1.17.7.	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	vana fluture aer filtre(actionare pneumatica)	1987	2.264,46	
523 (512)	2.1.24.4	Decantor longitudinal (pompe si armaturi)	Statie de pompare apa potabila utilaje Pompe: Q=8 l/s; Q= 40 l/s	2002	80.540,52	HCLM 55/200 5
		din care:				
523.1 (512.1)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	vana tip cutit evacuare namol	2002	3.023,14	

523.2 (512.2)	2.1.17.7.	vana tip cutit evacuare namol	vana tip cutit evacuare namol	2002	3.023,14	
523.3 (512.3)	2.1.16.2.1	electromotor agitator 1	electromotor agitator 1 / U=380V, P=3KW, n=960rpm, tip- vertical pornire directa, NIEDERMEIRI GMBH	2002	37.247,12	
523.4 (512.4)	2.1.16.2.1	electromotor agitator 2	electromotor agitator 2	2002	37.247,12	
TOTAL= 4.170.425,34				Se caseaza 4.064.259,62		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Capitolul C- Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente

Nr. Crt. HCLM 325/2011 (HCLM 108/2017)	Cod clasificari e	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobandirii sau dupa caz al darii in folosinta	Valoare contabila actualizata 2016	Observatii/ situatie juridica
3 (3)		Statie Pompare Lacu Dulce	Lacu Dulce, str. Cezar Boliac	1998	62.740,16	H.C.L.M 107/2001
	<i>din care:</i>				(se caseaza:) 33.286,78	
3.1 (3.1)	2.1.17.1.1.	Pompa EPEG 80	Q=40mc/h; H=22mCA; P=7kW	1998	16.083,65	
3.2 (3.2)	2.1.17.1.1.	Pompa EPEG 80	Q=40mc/h; H=22mCA; P=7kW	1998	16.083,65	
3.3 (3.3)	2.1.16.6.	Tablou electric	P=7kw	1998	559,74	
3.4 (3.4)	2.1.16.6.	Tablou electric	P=7kw	1998	559,74	
60 (59)		Statie Pompare Pasaj	Pasaj C.F.R., str. 1 Decembrie 1918	1974	292.858,20	H.C.L.M 107/2001
	<i>din care:</i>				(se caseaza:) 129.951,50	
60.1 (59.1)	2.1.16.6.	Tablou general	Pi=3x55kW	1974	8.46905	
60.2 (59.2)	2.1.16.6.	Tablou electric	Pi=2x15kW; Sc = 1 mp	1973	123,05	
60.3 (59.3)	2.1.17.1.1.	Pompa ACV 350	Q=750mc/h; H=15mCA; P=55kW	1974	37.450,00	
60.4 (59.4)	2.1.17.1.1.	Pompa ACV 350	Q=750mc/h; H=15mCA; P=55kW	1974	37.450,00	
60.5 (59.5)	2.1.17.1.1.	Pompa ACV 350	Q=750mc/h; H=15mCA; P=55kW	1974	37.450,00	

60.6 (59.6)	1.6.3.2.	Imprejmuire	Placi beton, L=90,4ml	1974	9.009,40	
163 (162)		Statie Pompare T.U.G.	T.U.G., Sos.Rm.Sarat	1972	55.495,18	H.C.L.M 107/2001
	din care:				(se caseaza:) 13.310,80	
163.1 (162.1)	2.1.16.6.	Tablou electric	Pi=2x11+1x18kW	1972	9.244,80	
163.2 (162.2)	1.6.3.2.	Imprejmuire	L=54ml	1972	4.066,00	
164 (163)		Statie Pompare Braila Nord	in spate la Dedeman	1973	10.957,20	H.C.L.M 107/2001
	din care:				(se caseaza:) 593,85	
164.1 (163.1)	2.1.16.6.	Tablou electric	Sc=1mp; Pi=2x15kW	1973	123,05	
164.2 (163.2)	2.1.17.1.1.	Pompa MV402	Q=950mc/h; H=15mCA, P=75kW	1973	235,40	
164.3 (163.3)	2.1.17.1.1.	Pompa MV402	Q=950mc/h; H=15mCA, P=75kW	1973	235,40	
166 (165)		Statie Pompare Calarasi IV	Calarasi IV, str. Odessa	2001	1.458,21	H.C.L.M 107/2001
	din care:				(se caseaza:) 94,61	
166.1 (165.1)	2.1.17.1.1.	Pompa ACV 150	Q=160mc/h; H=17mCA; P=17kW	2001	11,83	
166.2 (165.2)	2.1.17.1.1.	Pompa ACV 150	Q=160mc/h; H=17mCA; P=17kW	2001	11,83	
166.3 (165.3)	2.1.17.1.1.	Pompa ACV 150	Q=160mc/h; H=17mCA; P=17kW	2001	11,83	
166.4 (165.4)	1.8.7.	Conducta refulare	AZBO, Dn=300mm, L=420ml	2001	59,12	-
179 (178)		Statie Pompare Viziru III	Str Mecanizatorilor	1962	1.689,30	H.C.L.M. 55/2005
	din care:				(se caseaza:)	

					1.512,12	
179.1 (178.1)	2.1.16.6.	Tablou electric	Pi=2x45kW	1962	9,06	
179.2 (178.2)	2.1.17.1.1.	Pompa Brates 250	Q=280mc/h; H=17mCA; P=45kW	1962	239,21	
179.3 (178.3)	2.1.17.1.1.	Pompa Brates 250	Q=280mc/h; H=17mCA; P=45kW	1962	239,21	
179.4 (178.4)	1.8.7.	Conducta refulare	PREMO, Dn=600mm, L=1.970ml	1962	901,59	
179.5 (178.5)	2.1.16.6.	Tablou electric	Pi=2x15kW; Sc = 1 mp	1973	123,05	
181 (180)		Statie Pompare Radu Negru	Radu Negru (langa PECO MOL)	1986	538,27	H.C.L.M. 55/2005
	<i>din care:</i>				(se caseaza:) 275,59	
181.1 (180.1)	1.8.13.	Gratare	S=11,25mp	1986	29,99	
181.2 (180.2)	2.1.17.1.1.	Pompa MV 601	Q=1.000l/s; H=10mCA; P=132kW	1986	80,22	
181.3 (180.3)	2.1.17.1.1.	Pompa MV 601	Q=1.000l/s; H=10mCA; P=132kW	1986	80,22	
181.4 (180.4)	2.1.17.1.1.	Pompa MV 601	Q=1.000l/s; H=10mCA; P=132kW	1986	80,22	
181.5 (180.5)	2.1.16.6.	Tablou electric	Pi=2x132kW	1986	4,94	
TOTAL = 425.736,52					Se caseaza: 179.025,25	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

