

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: „REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA MEȘENDORF, COMUNA BUNEȘTI”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	SF
Beneficiar (UAT)	COMUNA BUNEȘTI
Amplasament:	localitatea Meșendorf, localitatea Criț, comuna Bunești
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	11,545,567.40
din care C+M (lei inclusiv TVA)	7,943,001.52
Curs BNR lei/euro din data de 21.10.2021	4.947
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	11,000,000.00
Valoare finanțată de UAT Bunești (lei inclusiv TVA)	545,567.40

**SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE
PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Stație de epurare	buc.	1	2,578,201.90
Stații de pompare și repompare a apei apă uzată	buc.	2	693,480.35
Rețea de canalizare apă uzată	m.	9,302.00	4,272,588.88
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar	buc.	1	55,632.50
Guri de vărsare în emisar (existentă)	buc.	1	
Racorduri individuale	buc.	223.00	1,537,077.42
Alte capacități:			
Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale)	loc.	800	

Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale:	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Guri de scurgere	buc.		
Rețea de canalizare apă pluvială	m.		
Stații de pompare și repompare a apei apă pluvială	buc.		
Guri de vărsare în emisar	buc.		
Alte capacități:			

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	2,500
Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori echivalenți beneficiari (euro fără TVA)	2,454.49

Primar/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, Palas Mircea
Semnătura

