

Anexa nr.3 Balanta apei pentru Localitatea Cı Coșteiu

Volum apa introdus în sistem (SIV) 169.000 mc/an	Consum autorizat 169.000 mc/an marja eroare(+/-) 2.00%	Consum autorizat facturat 116.000 mc/an	Consum contorizat facturat 116.000 mc/an	Apa facturată 116.000 mc/an
			Consum necontorizat facturat 0 mc/an	
		Consum autorizat nefacturat 0 mc/an marja eroare(+/- 0,0%)	Consum contorizat nefacturat 0 mc/an Consum necontorizat nefacturat 0 mc/an	Apă nefacturată 53.000 mc/an 31,36 % din SIV marja eroare (+/- 5%)
	Pierderi apa 53.000 mc/an 31,36 % din SIV marja eroare(+/- 5%)	Pierderi aparente 169,00 mc/an 0,1% din SIV marja eroare (+/- 10%)	Consum neautorizat 84,50 mc/an 0,05% din SIV marja eroare (+/- 0,0%) Erori de măsurare apometre și prelucrare date 84,50 mc/an 0,05 % din SIV	
		Pierderi reale 52.831,00 mc/an 31,26 % din SIV marja eroare (+/- 10%)	Pierderi pe rețeaua de distribuție și aducțiuni 34.241 mc/an 20,26 % din SIV Pierderi pe conducte până la contorul clientului 5.070,00 mc/an 3 % din SIV Consum tehnologic(goliri rețele și bazine stocare) 13.520 mc/an 8,00 % din SIV	

Notă :Pentru UAT Coștei,funcție de analiza balanței apei,a presiunii medii în rețea,a lungimii rețelei(30.100 ml) și a numărului de bransamente, indicatorii de pierdere ai întregului sistem de alimentare cu apă,la nivelul anului 2024,dar și în perspectivă ,previzionează o diminuare de la 31,36 % la 18 %(inclusiv consumul tehnologic) a pierderilor reale pentru perioada 2025-2030, a pierderilor aparente și reale din rețea,având în vedere gradul mic al uzurii rețelelor și întreținerea conforma și eficientă a acestora

Serviciul Public de Gospodrie Comunala Costeiu,
Șef Serviciu,
Oprescu Andrada-Iasmina

Întocmit,
Florin Iovescu