



LICENȚĂ
CLASĂ I
ANRSC
NR. 5083



S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA
CENTRUL ZONAL BUFTEA

22. IAN. 2021

Intrare/Ieșire Nr. 705

Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

Nr. 29 / 5743 din 22 / 01 / 2021

AVIZ DE AMPLASAMENT

Catre,

COMUNA CREVEDIA

Prin: DI ION COSTIN - GABRIEL

Str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 167

26 JAN 2021

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 1094

Urmare adresei dvs. cu nr. 5743 din 06.10.2020 cu privire la " **ELABORARE PUZ; PARCELARE LOTURI TEREN, SAT DARZA**" din Crevedia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 621, va comunicam avizul de amplasament astfel:

Pe amplasamentul ce face obiectul Certificatului de Urbanism nr. 357 din 03.07.2020 exista 3 foraje de apa (F1, F2, F3), conductele de aductiune apa Dn 125mm PEHD, respectiv Dn 90mm PEHD precum si cablurile electrice de monitorizare in intretinerea si exploatarea RAJA S.A.

Pentru pozitionarea cat mai exacta a conductelor existente pe amplasament si pentru evitarea unor situatii neprevazute se vor executa sondaje in prezenta reprezentantilor RAJA SA- C.Z. Buftea si se vor incheia procese verbale de pozitionare a conductelor.

Amplasamentul studiat se afla in zona de protectie sanitara severa si in perimetrul hidrogeologic al Surselor de apa (F1, F2, F3), sens in care va sunt aplicabile urmatoarele masuri din cadrul H.G. 930/2005:

Zona de protectie sanitara cu regim sever.

-este interzisă orice amplasare de folosință sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă.

-terenurile cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării și întreținerii sursei, construcției și instalației de alimentare cu apă

-nu sunt permise nici un fel de intervenții asupra stratului de sol activ și depozitelor acoperitoare ale acviferului;

2) Perimetrul Hidrogeologic:

- cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare și de descărcare la suprafață și/sau în subteran a apelor subterane prin emergențe naturale (izvoare), drenuri și foraje și are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.

- Pentru toate lucrările și activitățile de pe terenurile situate în perimetrele de protecție hidrogeologică este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

- Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie să prevadă toate măsurile necesare pentru prevenirea pătrunderii oricăror substanțe poluante greu degradabile sau nedegradabile în apele subterane sau în lacurile și nămolurile terapeutice, măsuri care vor constitui condiții impuse prin actul de reglementare.

Conform HG 930/2005, art.30, zona de protectie sanitara cu regim sever ce cuprinde terenurile din jurul conductelor de aductiune apa Dn 90mm PEHD si Dn 125mm PEHD este de 10m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor, zone care nu se vor betona si pe care nu se vor realiza constructii si parcar. In aceste zone terenul se va acoperi cu material demontabil (dale, pavele). In cazul unor avarii pe conductele existente pe amplasament si in zona vom interveni de urgenta cu utilajele RAJA SA si nu se vor plati despagubiri in caz de producere de pagube materiale.

Nu exista retea de canalizare in zona.

Amplasarea viitoarelor obiective se va face conform conditiilor de mai sus.

Ulterior elaborarii/completării documentației PUZ (implicit detaliile hidroedilitare), înainte de supunerea spre aprobare către UAT Crevedia, veți prezenta documentația tehnică (proponeri de alimentare cu apă ținând cont de conductele de apă menționate) însoțită de un breviar de calcul cu debitele de apă și apă uzată ale viitoarelor obiective, cât și inventarul în coordonate Stereo 70 România al Planului Urbanistic Zonal.

Ne rezervăm dreptul de modificarea soluției de bransare/racordare în funcție de evoluția zonei.


Va restituim alăturat un exemplar din planul de situație cu traseele rețelelor hidroedilitare existente în zona.

Avizul este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism.

PRESEDINTE CTE
ING. ADRIAN FLOREA



Sef Birou Avize,
Ing. O...




RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal

Atentie, documentul contine date cu caracter personal ! El se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatar. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va informam ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza continutului acestui document sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica

**COORDONATE STEREO 70 PERIMETRU
HIDROGEOLOGIC DE PROTECTIE
SANITARA - SURSA NOUA CREVEDIA**

	X	Y
A1	576041.27	345563.23
A2	576157.84	345490.22
A4	576405.85	345180.91
A5	576500.93	345063.65
A6	576601.35	344952.42
B6	576948.90	34417.52
C6	576912.77	344077.84
D6	576050.46	344347.40
D5	575950.04	344458.63
D4	575854.97	344575.89
D2	575521.72	344791.60
D1	575405.14	344864.61




**COORDONATE STEREO 70 FORAJELE F1-F2-F3
SURSA NOUA CREVEDIA**

F1 X=576107.600 Y=344863.362
F2 X=576226.072 Y=344791.388
F3 X=576340.352 Y=344694.843

Legenda

- Foraj
- Imprejmuire foraj
- R10m
- Zona de protectie sanitara cu regim sever
- Perimetru hidrogeologic de protectie sanitara



NOTA: In lipsa inventarului de coordonate al
lotului studiat, planul a fost aliniat folosind ca
reper imprejmurile sursei.