

Către

COMUNA CREVEDIA

DAMBOVITA, loc. CREVEDIA, sat CREVEDIA, str. BUCURESTI - TARGOVISTE, nr. 167, cod postal 137180

Urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată cu nr. 30602021687 din 12.10.2020 privind avizarea amplasării în DAMBOVITA, loc. CREVEDIA, sat DARZA, str. -, cod postal 137182, tarla 37, parcela 219, numar cadastral 85277 a obiectivului reprezentând PUZ - PARCELARE LOTURI TEREN, conform planului anexat vă comunicăm următoarele:

În urma analizării documentației depuse, suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR.30602021687 / 27.10.2020

cu următoarele precizări:

- Pe planul de situație s-au trasat cu aproximație liniile electrice aeriene (LEA) --- kV și liniile electrice subterane (LES) --- kV pozate la o adâncime de circa 0,6 - 1m.

Amplasamentul construcției față de elementele din teren și față de instalațiile electrice aeriene și subterane nu vor fi modificate și rămân neschimbate, conform planului anexat, respectându-se condițiile de coexistență impuse de prescripțiile energetice/norme tehnice energetice în vigoare, Societatea Energetica Electrica S.A.- PE 101 A / 85 (republicat în 1993), PE 101/5 (republicat în 1993), NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, PE 106/2003, 1.LI - Ip 5- 89, SR 8591 / 1997:

- distanța minimă admisă între conductorul extrem al LEA, la deviație maximă și cea mai apropiată parte a clădirii, fără să constituie traversare, este de 3 m pentru LEA 1kV < Un <= 20 kV și de 4 m pentru LEA 20kV < Un <= 110 kV;

- se interzice trecerea (traversarea) LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV peste clădiri, cu excepția LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate care pot traversa clădiri civile, respectându-se distanțele minime de 1 m față de acoperis și de 1,2 m față de coșul de fum;

- apropierea față de clădiri se realizează în funcție de categoria de pericol la incendiu a clădirii:

- a) față de clădirile de categoriile A și B, distanța minimă de apropiere între axul LEA de joasă tensiune și peretele clădirii va fi de 1,5 ori înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere;

- b) față de clădirile de categoriile C,D și E și clădirile civile, se vor respecta distanțele de 1 m pentru LEA joasă tensiune cu conductoare izolate și neizolate;

Distanța pe orizontală între un stâlp al LEA și orice parte a unei clădiri trebuie să fie de minimum 1m.

- distanța de siguranță în plan orizontal ale cablurilor pozate în pământ față de fundații de clădiri este de minimum 0,6 m.

- În cazul în care în zona de amplasament a construcției există instalații energetice ale altor destinatari decât Societatea Energetica Electrica S.A., se va solicita acordul acestora .

- În situația în care pe terenul dumneavoastră se află instalații energetice proprietate SDEE Targoviste , aveți obligația asigurării necondiționate a accesului personalului și a utilajelor SDEE Targoviste , pentru remedierea incidentelor, executarea reviziilor și a lucrărilor la aceste instalații.

- Construcțiile cu caracter provizoriu vor fi debransate necondiționat de la rețeaua electrică, la solicitarea Consiliilor Locale.

- În timpul execuției lucrărilor, se vor lua măsuri de către constructor, pentru respectarea normelor de protecție a muncii privind lucrul în apropierea liniilor electrice aeriene sau subterane.

- Orice modificare a instalației de alimentare cu energie electrică solicitată de consumator va fi plătită integral de acesta, bransamentele electrice afectate de viitoarea construcție vor fi refăcute în soluție modernizată.

- Lucrările în instalațiile energetice vor fi realizate numai printr-o societate atestată de către ANRE. Pentru prevenirea avarierii instalațiilor (LES) cu utilaje de construcție sau autovehicule și pentru evitarea producerii de accidente, se vor efectua sondaje de identificare exactă a traseelor cablurilor electrice, numai

cu asistență tehnică din partea TARGOVISTE-PL MORENI , str. 22 DECEMBRIE 1989 , nr. 44 , telefon 0245666009 , care va asigura delegat competent.

Prezentul AVIZ nu constituie autorizație pentru execuția instalației de alimentare cu energie electrică, și nici pentru execuția instalației de utilizare a energiei electrice, pentru execuția acestora fiind necesară solicitarea avizului tehnic de racordare.

Avizul de racordare se va solicita și obține separat, în conformitate cu reglementările privind tariful de racordare (Ordinul ANRE nr. 59/02.08.2013, cu modificările și completările ulterioare cuprinse în Ordinul ANRE nr. 63/14.07.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public) .

Condiții speciale:

SDEE Targoviste nu detine instalatii electrice de distributie in zona amplasamentului analizat si detinatorii imobilului nu vor putea solicita racordarea la operatorul de distributie inainte de finalizarea lucrarilor de extindere retea de distributie/electrificare. Recomandam Primariei Crevedia (in cazul de fata pentru parcelare loturi teren) sa nu emita autorizatii de construire in zonele unde nu exista utilitati, inainte de asigurarea lucrarilor de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte conform reglementarilor in vigoare.

Prin emiterea autorizatiei de construire Primaria Crevedia isi va asuma obligatiile ce ii revin privind participarea la realizarea lucrarilor de extindere si electrificare, respectiv pentru parcurgerea etapelor reglementate in acest scop, prin Legea Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE 59/2013 cu completările si modificările ulterioare si Ord. ANRE 36/2019 cu modificările si completările ulterioare.

În caz de nerespectare a condițiilor din prezentul aviz, veți răspunde civil sau penal de consecințe, conform Legii nr. 123/2012, iar SDEE Targoviste nu va elibera aviz de racordare și nu va racorda construcția la rețeaua electrică.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. 122/2020-GREENWOOD TECH GWT SRL și a certificatului de urbanism nr. 357 / 03.07.2020 .


Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 113.05 lei, a fost achitat cu chitanța nr. CP/719/06.05.2021

Termen de valabilitate: avizul este valabil, în intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis și pe perioada de existență a construcției, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.


DIRECTOR
ing. Eduard TANICA



SEF B.A.R
Inginer Maria SARAROIU



Întocmit
Inginer NACHE



Prezentul aviz are anexate 1 planuri de situație vizate spre neschimbare de SDEE Targoviste
Spre știință : TARGOVISTE-PL MORENI
C.E.110 kV Targoviste