

Pierderi reale de energie termică din instalațiile cuprinse în contur și calculate în baza bilanțului real supus aprobării

Nota: Bilanțul termoeenergetic este aferent anului 2022, pentru perioadele ianuarie-martie, noiembrie-decembrie

Parametru	UM	Bilanț termoeenergetic real
Pierderi producere	%	21,01%
Pierderi în RT (rețea transport)	%	23,50%
Pierderi în RD, inclusiv PT (rețea distribuție)	%	15,61%

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică Municipiul Drobeta-Turnu Severin,

**DIRECTOR,
ALECU Ilie Gheorghe**