



**S.C.UTILITATI SI GOSPODARIRE
COMUNALA FACAENI SRL**

J21/83/2017, RO37147680

Str. Primariei, nr. 55, Com. Facaeni, Jud. Ialomita

PLAN DE REVIZII SI REPARATII PENTRU STATIA DE EPURARE

Model statie epurare ape uzate menajere: CW COMPACT

Nr. crt	Tip lucrare	Revizie la fiecare 3 luni	reparatie
1.	Golire si curatare bazin omogenizare	X	La nevoie
2.	Golire si curatare camera aspiratie pompe	X	La nevoie
3.	Inlocuit lanturi de manevra la mixerul din bazinul de omogenizare	X	La 1 an
4.	Inlocuit lant de manevra a pompelor de apa uzata - influent	X	La 1 an
5.	Inlocuit lant de manevra a cosului gratar	X	La 1 an
6.	Golit cos colector din bazin omogenizare	X	zilnic
7.	Programare releu de automatizare Eaton- tip Easy 719-Ac-Rc	X	Inlocuire releu la nevoie
8.	Curatarea si inspectia modulului biologic nr. 1	X	La nevoie
9.	Curatarea si inspectia modulului biologic nr. 2	X	La nevoie
10.	Golire si curatare bazin decantor	X	La nevoie

11.	Verificare debitmetru intrare statie	X	Inlocuire la nevoie
12.	Golirea si curatarea sistemelor de conducte pentru recircularea namolului la modulul biologic nr. 1	X	La nevoie
13.	Golirea si curatarea sistemelor de conducte pentru recircularea namolului la modulul biologic nr. 2	X	La nevoie
14.	Revizia treptei mecanice	X	La nevoie
15.	Revizia treptei biologice- organisme vii	In fiecare saptamana	Adaugare la nevoie
16.	Verificare placi unde ultraviolete	X	Inlocuire panouri la nevoie
17.	Verificare pompa noroi modul biologic 1	X	Inlocuire la nevoie
18.	Verificare pompa noroi modul biologic 2	X	Inlocuire la nevoie
19.	Verificare turbosuflante modul biologic 1	X	Inlocuire la nevoie
20.	Verificare turbosuflante modul biologic 2	X	Inlocuire la nevoie
21.	Golire saci noroi si depozitarea acestuia	X	zilnic
22.	Verificare debitmetru iesire statie modul biologic 1	X	Verificare debitmetru iesire statie modul biologic 1
23.	Verificare debitmetru iesire statie modul biologic 2	X	Verificare debitmetru iesire statie modul biologic 2
24.	Verificare instalatie electrica 380 volti si	La 1 an	Inlocuire

	220 volti		componente la nevoie
25.	Verificarea tuturor pompelor la 380 volti	X	Inlocuire la nevoie
26.	Verificare pompa omogenizare sulfat feric	X	Inlocuire la nevoie
27.	Completare in bazin solutia de sulfat feric	zilnic	-
28.	Curatare bazin gura varsare influent	X	La nevoie
29.	Intretinere spatiu adiacent statie epurare	permanent	La nevoie
30.	Intretinere spatiu iluminat statie epurare	permanent	La nevoie
31.	Curatat camine stradale conducte apa uzata menajera	permanent	La nevoie

PLAN DE REVIZII SI REPARATII STATII TRANSFER APA UZATA

Nr. crt.	Tip lucrare	Revizie la fiecare 3 luni	Reparatie
1.	Golire si curatare bazin colector	X	La nevoie
2.	Inlocuit lanturi de manevra la cele 2 pompe din statia de transfer	X	Inlocuire la nevoie sau la 1 an
3.	Golit cos colector din bazin	zilnic	La nevoie
4.	Verificare mod functionare pompe transfer	X	La nevoie
5.	Verificare instalatie electrica 380 volti	La 1 an	La nevoie
6.	Intretinere spatiu adiacent statiei de transfer	permanent	La nevoie

Nota: Sunt in functiune 11 ministatii de transfer cu putere avizata de catre SC ENEL ENERGIE SA cuprinsa intre 2.4 kw-5 bucati, 2.7 kw – 1 bucata, 5.1 kw – 4 bucati, 7.7 kw – 1 bucata

PLAN DE REVIZII SI REPARATII PENTRU STATIA DE APA POTABILA

Nr. crt.	Tip lucrare	Revizie la fiecare 3 luni	Revizie la fiecare 6 luni	Reparatie
1.	Curatat si igienizat camine puturi – varuit, dezinfectat		X	La nevoie
2.	Intretinut spatiu adiacent puturilor – taiat iarba, reparatii gard imprejmuire	X		Reparatii gard imprejmuire la nevoie
3.	Verificat modul de functionare pompe apa		X	Inlocuit la nevoie
4.	Verificat modul de functionare apometre		X	Inlocuit la nevoie
5.	Curatat si igienizat bazine colectoare apa potabila		X	La nevoie
6.	Verificat modul de functionare modul hidrofor		X	Inlocuit pompe cu motor la nevoie
7.	Verificat modul de functionare sistem clorinare	X		La nevoie
8.	Verificat modul de functionare apometru iesire statie apa potabila		X	Inlocuit la nevoie
9.	Verificat nivel solutie dezinfectant	zilnic		
10.	Verificat sistem electric 380 volti si 220 volti		1 an	Inlocuit componente la nevoie
11.	Intretinere exterioara bazine colectoare apa potabila	X		La nevoie
12.	Intretinere spatiu adiacent	X		La nevoie
13.	Intretinere sistem iluminat exterior si interior statie apa potabila	X		La nevoie
14.	Intretinere interior si exterior cladiri adiacente – reparat si zugravit		1 an	La nevoie
15.	Curatat, intretinut si igienizat camine stradale		1 an	La nevoie
16.	Curatat si igienizat conducte de apa potabila		X	La nevoie