

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.16

din 10 02 2011

privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. APATERM S.A., a lucrărilor de modernizare aferente punctului termic SC34, Micro 19

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 35/01 02 2011*

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.6266/20 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6268/20 01 2011, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1– *Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. APATERM S.A., a lucrărilor de modernizare aferente punctului termic SC34, Micro 19, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3– *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Nr. crt.	Denumire mijloace fixe/ Locația/ Caracteristici tehnice	Cantitate	Cod clasificare	DN (ani)	Nr. inventar	Valoare de inventar
1.	Pompa circulație ACM, Q=63,7 mc/h IPL 65/140-4/2	2 buc.	1.9.4.	16-24		9.450,15
2.	Pompa circulație ACM, Q=63,7 mc/h IP-E 32/110-0,55/2R1	5 buc.	1.9.4.	16-24		30.357,08
3.	Pompă recirculație SCPQ=1,55 mc/h TOP- Z30/7-3	2 buc.	1.9.4.	16-24		1.897,36
4.	Statie dedurizare electromag. ptr. Acm, Q=1667 l/min S100	2 buc.	1.9.4.	16-24		23.869,38
5.	Vas expansiune închis cu membrană elastic. ptr. Pompa ACM- 300l	1 buc.	1.9.4.	16-24		1.043,36
6.	Contor en. termică ACM, R1, R2, Q=15mc/h WSC 50	2 buc.	2.2.4.2.	4-8		5.664,99
7.	Contor en. termică ACM, R3, Q=30 mc/h WSC 80	1 buc.	2.2.4.2.	4-8		3.256,84
8.	Contor en. termică ACM, R3, Q=40 mc/h WSC 80	1 buc.	2.2.4.2.	4-8		3.256,84
9.	Supapa siguranță Ø3/4-1 1/4" cu arc și corp alamă	9 buc.	2.2.4.2.	4-8		1.151,84
10.	Contor en. termică ACM, R5, Q=67 mc/h WEC 100 inc R1, WEC 100	1 buc.	2.2.4.2.	4-8		3.564,49
11.	Contor en. termică ACM, R5, Q=8 mc/h WEC80	5 buc.	1.9.4.	16-24		14.162,49
12.	Filtru impurități Y50, Y80, Y100, Pn= 16 bar	10 buc.	1.9.4.	16-24		1.742,61
13.	Vană hidrolică pres. Diferențială tur-retur Dn- 150 mm.	1 buc.	2.2.8.	8-12		41.440,16
14.	SCP AISI 316 ptr. ACM Q-2,5 Gcal/h	1 buc.	2.16.1.1.	8-12		23.391,98
15.	Contor apă rece qn 60 mc/h- qmax 120 mc/h	2 buc.	1.9.4.	16-24		2.654,79
16.	Filtru impurități Y80	2 buc.	1.9.4.	16-24		567,55
17.	Pompă circ. cu convertizor frecvență- ag. Termic sec. Încălzire Q303 mc/h, IPL-150/270-22/4	2 buc.	1.9.4.	16-24		48.178,48
18.	Modul expansiune-adaos 7500 kw, deschis comp. din rezervor apă tratată 3500l- 2 buc. Pompă dublă apă adaos – 1buc., ventil electr. – 1 buc., senzor nivel	1 buc.	1.9.4.	16-24		37.315,79
19.	Vas expansiune închis-500l, Pmax.=6 bar	3 buc.	1.9.4.	16-24		4.981,23
20.	SCP AISI 316, Q-1,5 Gcal/ h S19-IG16-88-TMTL 86	1 buc.	2.16.1.1.	8-12		11.425,47
21.	Stație dedurizare a apei automatizată tip duplex 2 filtre AS 300/V	1 buc.	1.9.4.	16-24		10.377,87
22.	Separator impuritati Dn 200 Y200-R CET, Y 250-R1, Y 100-R3-R4	5 buc.	1.9.4.	16-24		4.531,38
23.	Contor enegie termică încălzire R1 WEC 150	1 buc.	2.2.4.2.	4-8 ani		5.161,08
24.	Contor enegie termică încălzire R2 WEC 125	1 buc.	2.2.4.2.	4-8 ani		3.962,32
25.	Contor enegie termică încălzire R3-4 WSC 80	2 buc.	2.2.4.2.	4-8 ani		6.513,68
26.	Filtru impurități Y150, Y125, Y80, Pn= 16 bar	4 buc.	1.9.4.	16-24		1.534,86

27.	Filtru autocurățitor	1 buc.	1.9.4.	16-24		891,12
28.	SCP AISI 316, ptr. încălzire, Q- 2,0 Gcal/h, S21-IS16-162-TMTL62	8 buc.	2.16.1.1.	8-12		74.408,79
29.	Vană motorizată 2 căi, regl. debit agent primar VUG 125 F304-AVM 234S F132	1 buc.	2.2.8.	8-12		6.545,07
30.	Vană motoizată 3 căi, regl. debit agent primar BUG 065 F 304- AVM 234S F132	1 buc..	2.2.8.	8-12		3.312,75
31.	Vană motorizată 3 căi, reglare agent primar BUG 080 F304 avm	1 buc.	2.2.8.	8-12		3.907,50
32.	Sondă temperatură EGT 356F 101	6 buc.	2.2.8.	8-12		724,71
33.	Sondă temperatură EGT 301F 101	1 buc.	2.2.8.	8-12		78,37
34.	Flusostat pentru lichide FF82	2 buc.	2.2.8.	8-12		648,19
35.	Presostat de siguranță pentru lichide B01A	3 buc.	2.2.8.	8-12		344.07
36.	Automat programabil, substație automatizare EYL 20,3 F010 EYR203 F001 EYT 240 F001	1 buc.	2.2.8.	8-12		8.806,24
37.	Detector debit pe cond. apă rece ptr. producere ACM-DSDU 100 F020	2 buc.	2.2.8.	8-12		9.642,35
38.	Senzor de presiune DSU 106 F 001	1 buc.	2.2.8.	8-12		742,14
39.	Termostat de imersie RAK82.4/3728 M	5 buc.	2.2.8.	8-12		1.131,45
40.	Tablou automatizare	1 buc.	2.2.8.	8-12		22,493.07
41.	Arhitectură		1.6.5.			362.764.65
42.	Instalații term. țevă 1"=22m, țevă 1 1/4"=39m, țevă 133x4=87m, țevă 168x6= 60 m; țevă 168x6=60m, țevă 219x7=185, țevă 273x8=30m, robineți=25 buc.	401 ml.	1.9.4	16-24		338.552,02
43.	Instalații sanitare	220 ml.	1.9.8.	16-24		98.880,07
44.	Instalații electrice cablu CYY 3X1,5=100 m, CYY 3X2,5=120 m CYY5X4=105 m; CYY 5X16=90 m; CSY5Y5X1,5=180 m, CSY5Y7X1,5=60 m, CABLU semn. cont en=110 ,	655 ml.	2.1.16.5.	8-12		85.490,93
	TOTAL GENERAL				210376	1.320.817,57

PRESEDINTE DE SEDINTA
ILIE ZANFIR