

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.220

din 26 05 2011

privind: aprobarea studiilor de fezabilitate propuse pentru anul 2011

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 155/17 05 2011*

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.43 354/28 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 43 356/28 04 2011, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere devizele generale privind cheltuielile necesare realizării obiectivelor;

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- *Se aprobă studiile de fezabilitate pentru anul 2011, pentru obiectivele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3 - *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Studii de fezabilitate

1. *Reparatii capitale retele apa rece, apa calda, agent termic, abur tehnologic aferente Sectiilor Spitalului de Psihiatrie Elena Doamna*

Retelele hidroedilitare din incinta Spitalului de Psihiatrie Elena Doamna au durata de viata depasita sunt colmatate, sparte si au izolatia termica deteriorata care conduce la o mare pierdere de energie termica; totodata nu exista conducta de recirculatie apa calda menajera in incinta ,fapt care duce la pierderi de apa foarte mari .

Prin proiect se prevede realizarea lucrarilor:

1.Reparatii capitale retele apa rece in incinta

Conductele de apa rece din incinta vor fi inlocuite de la caminul de apometru existent la limita de proprietate pana la rezervorul de incendiu

2. Reparatii capitale retea apa calda si recirculare

In prezent nu exista conducta de recirculatie apa calda menajera in incinta ; s-a prevazut inlocuirea conductelor de apa calda menajera si proiectarea conductei de recirculatie de la fiecare camin de la intrarea in cladire pana la centrala termica.

3. Reparatii capitale retea agent termic pentru incalzire

Conductele de agent termic pentru incalzire vor fi inlocuite in totalitate , cu teava de polietilena preizolata termic si prevazuta cu puncte fixe si lire de dilatatie.

4. Reparatii capitale retea abur tehnologic si colectare condens

Cladirile care sunt alimentate cu abur sunt spalatoria, blocul alimentar, laboratorul de sterilizare; conductele de abur proiectate sunt din teava de otel preizolate termic; condensul va fi colectat de la spalatorie si blocul alimentar , iar evacuarea apelor meteorice se va realiza din conducta de canalizare tip PVC si vor deversa in caminul de canalizare existent in incinta .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 2.082.736 lei**
- **din care C+M: 1.788.365 lei**

- **Capacitati:** -retea apa rece : polipropilena Dn 25-125mm, Dn 40, PEHD
L=856 ml;
-apa calda menajera Dn 32-110mm, L=555m
-conducte recirculatie Dn 20-50mm, L=555m
-conducte de incalzire Dn 32-160mm, L=890ml
Durata de realizare a investitiei :12 luni
Sursa de finantare: buget local
Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

2. Inlocuirea instalatiei de utilizare gaze naturale presiune redusa/joasa Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna

In prezent instalatiile de utilizare gaze naturale presiune redusa si presiune joasa din incinta Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna au durata de viata depasita., sunt montate aparent pe stalpi metalici urmind a se dezafecta odata cu realizarea noii instalatii.

Prin proiect se prevad lucrarile:

- inlocuirea instalatiilor de utilizare gaze naturale presiune redusa
- inlocuirea instalatiilor de utilizare gaze naturale presiune joasa
- inlocuirea posturilor de reglare
- redimensionarea postului de masura

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 291.440 lei**
- **din care C+M: 190.180 lei**
- **Capacitati:** -instalatii de utilizare gaze naturale presiune redusa –ramura I-
centrala termica PE 100, De 90mm
-instalatii de utilizare gaze naturale presiune redusa ramura II ,
Q=10Nmc/h, PE100
De 32mm, De 40mm
-robineti si vane electromagnetice
-utilaje si echipamente tehnologice:regulatoare de presiune,filtru
de impuritati,
contoare cu pistoane rotative

Durata de realizare a investitiei :12 luni

Sursa de finantare: buget local

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

3. Alimentare cu energie electrica a TD Radiologie amplasat in incinta Spitalului Clinic de urgenta pentru copii Sf Ioan Galati

In prezent Spitalul Clinic de Urgenta „Sf Ioan” este alimentat cu energie electrica din PT 6 Siderurgistilor Vest, avand o putere maxima absorbita aprobata de 90KW.

Prin montarea unui nou punct de consum , aparat RMN , in cadrul obiectivul „Modernizarea si echiparea ambulatorului de specialitate Sf. Ioan” Galati s-a solicitat cresterea consumului de la 90KW la 292 KW .

Prin proiect se prevad lucrarile:

-amenajarea unei noi plecari 0,4kv din TDRi a PT 6 Siderurgistilor Vest , prin montarea unui set de sigurante

-montarea unui grup de masura montate in TDRi a PT6 Siderurgistilor Vest

-refacere pavaje

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- **Valoarea totala a investitiei: 143.600 lei**
- **din care C+M: 132.760 lei**
- **Capacitati:** -cablu CYY 95mmp, L=10m
-cablu ACYABY 3x240+120mmp, L=250ml
-pavaje S=120mp

Durata de realizare a investitiei :1 luna

Sursa de finantare: buget local

Preşedinte de şedinţă

Cristea Mircea Răzvan