

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 21

din 31 01 2012

privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 528 din 29.10.2009 privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. Apaterm S.A., a obiectivului de investiții “Modernizare punct termic SC 15, Mazepa I, Galați”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 27/30 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5008/17 01 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5010/17 01 2012 , al Direcției Economice și Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 59, alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit. "c", alin. 5, lit. "a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1– Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 528 din 29.10.2009 privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. Apaterm S.A., a obiectivului de investiții "Modernizare punct termic SC 15, Mazepa I, Galați", cu modificările și completările ulterioare, cu anexa B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3– Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Obiectivul de investitii “Modernizare punct termic SC 15, Mazepa I, Galați”- nr. inventar -29344

Nr. Crt.	Denumirea mijloacelor fixe Caracteristici tehnice Locul unde se află	U.M.	Cantitate	Cod de clasificare	D.N. ani	Valoare de inventar (cu IC)
INSTALȚIE TERMOMECHANICĂ				1.9.4.		
1.	Pompa de recirculare S.C.P. TOP –S/25/5 3.	buc	2	1.9.4.	16÷24	3.420,80
2.	Pompa de circulație cu convertizor de frecvență IL 100/150-15/2	buc	3	1.9.4.	16÷24	57.899,33
3.	Vas de hidrofor închis cu membrană 300AMR-B160	buc	1	1.9.4.	16÷24	1.564,09
4.	Vas tampon închis cu membrana 500 AMR-B160	buc	3	1.9.4.	16÷24	4.692,29
5.	Modul de expansiune – adaos, tip EXP 7500-35-2D/2P-2X3500	buc	1	1.9.4.	16÷24	3.290,46
6.	Supapă de siguranță Ø ¾”, 6 bar la SCP F1	buc	4	1.9.4.	16÷24	1.051,98
7.	Supapă de siguranță Ø 1 ¼”, 4 bar vase de expansiune și vas tampon	buc	4	1.9.4.	16÷24	1.733,26
8.	Stație de dedurizare, AS 300/V DUPLEX	buc	1	1.9.4.	16÷24	8.769,22
9.	Filtru de impurități tip Y, Dn 100	buc	1	1.9.4.	16÷24	258,39
10.	Filtru de impurități tip Y, Dn 125	buc	1	1.9.4.	16÷24	384,62
11.	Filtru de impurități tip Y, Dn 200	buc	3	1.9.4.	16÷24	852,95
12.	Filtru de impurități tip Y, Dn 250	buc	1	1.9.4.	16÷24	1.839,63
13.	Filtru autocurățitor FTA 070	buc	1	1.9.4.	16÷24	730,79
14.	Conducte și armături tv(3/4-1 1/4) L=72ml, tv.57x3,L=24ml tv.168x6,L=107ml,tv.219x7,L=128ml.	ml	331	1.9.4.	16÷24	253.178,46
INSTALȚIE SANITARĂ				1.9.4.		
1.	Pompa de circulație cu convertizor de frecvență IPL 32/100-0,55/2	buc	2	1.9.4.	16÷24	1.591,45
2.	Dizolvatoare de apă debit de apă 1500 l/minut	buc	2	1.9.4.	16÷24	22.485,17
3.	Filtru de impurități tip Y, Dn 40	buc	1	1.9.4.	16÷24	74,10
4.	Filtru de impurități tip Y, Dn 50	buc	1	1.9.4.	16÷24	714,06
5.	Filtru de impurități tip Y, Dn 80	buc	1	1.9.4.	16÷24	173,23
INSTALȚIE AUTOMATIZARE				2.2.8.		
1.	Vană hidrolică – presiune diferențială tur retur termoficare DA 516 Dn 200	buc	1	2.2.8.	16÷24	44.189,13
2.	Vană motorizată cu 2 căi GTVS 125-215, AVM 234S F 132	buc	1	2.2.8.	8÷12	4.780,83
3.	Vană motorizată cu 3 căi GTRS 80-100, AVM 234S F 132	buc	1	2.2.8.	8÷12	3.628,96

4.	Vană motorizată cu 3 căi GTRS 100-160, AVM 234S F 132	buc	1	2.2.8.	8÷12	4.218,57
5.	Sondă de temperatură SAUTER-EG 356 F 101	buc	6	2.2.8.	8÷12	988,33
6.	Sondă de temperatură SAUTER-EGT 301 F 101	buc	1	2.2.8.	8÷12	79,48
7.	Flusostat pentru lichide	buc	1	2.2.8.	8÷12	319,79
8.	Detector de debit DSDU 100 F 020	buc	2	2.2.8.	8÷12	2.413,41
9.	Automat programabil EYL 230F 010 EYR 203 F001, EYR 240 F 001	buc	2	2.2.8.	8÷12	9.630,00
10.	Senzor de presiune DSU 106 F001	buc	1	2.2.8.	8÷12	752,89
11.	Termostat imersie	buc	5	2.2.8.	8÷12	357,18
12.	Presostat de siguranță lichide	buc	3	2.2.8.	16÷24	389,74
13.	Echipament automatizare	ml	147	1.9.4.	16÷24	289.822,51
INSTALAȚIE ELECTRICĂ				2.1.1.6.5.		
1.	Instalație electrică cablu el.CYY06/1kv3x1,5; 3x2,5L212ml, CSYEEY5x1,5,L=180ml, CSYEEY 7X1,5l=60ml	ml	452	2.1.1.6.5	8÷12	33.846,14
2.	Tablou electric și de automatizare TEA	buc	1	2.1.1.6.5.	8÷12	30.978,22
SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ						
1.	Schimbător de căldură ACM P+4 VICARB 3Gcal, 141 plăci	buc	2	2.16.1.1a	12	82.056,21
2.	Schimbător de căldură ACM P+10 VICARB 1,5Gcal, 77 plăci	buc	2	2.16.1.1a	12	82.056,21
3.	Schimbător de căldură încălzire VICARB 3Gcal, 91 plăci	buc	3	2.16.1.1a	12	82.056,21
CONTORI ENERGIE TERMICĂ						
1.	Contor de energie termică circuit ACM R2-MTWH 40	buc	1	2.2.4.2.	4÷8	1.799,75
2.	Contor de energie termică circuit ACM recirculată WSC 50	buc	5	2.2.4.2.	4÷8	13.745,60
3.	Contor de energie termică circuit ACM R4, R5 WSC	buc	2	2.2.4.2.	4÷8	5.498,24
4.	Contor de energie termică circuit ACM R1 WSC 80	buc	1	2.2.4.2.	4÷8	3.008,95
5.	Contor de energie termică circuit ACM R3 WSC 100	buc	1	2.2.4.2.	4÷8	3.218,81
6.	Contor de energie termică circuit încălzire R1 WEC 125	buc	1	2.2.4.2.	4÷8	3.593,56
7.	Contor de energie termică circuit încălzire R2 WEC 200	buc	1	2.2.4.2.	4÷8	5.042,61
TOTAL GENERAL						1.073.175,61

*Președinte de
ședință*

Manoliu Mihai