

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr.22

din 31 01 2013

*privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul **Reabilitare rețele termice exterioare aferente Colegiului Tehnic "Traian Vuia"***

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 26/29 01 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 31 01 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51 986/23 01 2013, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 51 988/23 01 2013, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

*Având în vedere Devizul general pentru obiectivul de investiții **Reabilitare rețele termice exterioare aferente Colegiului Tehnic "Traian Vuia"**;*

Având în vedere prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit."b", alin.4, lit."d" și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aprobă documentația de avizare a lucrurilor de intervenții propuse pentru anul 2013, pentru obiectivul **Reabilitare rețele termice exterioare aferente Colegiului Tehnic "Traian Vuia"**, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3– Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință
Bugeag Gheorghe

Contrasemnează
Secretarul municipiului Galați
Grigore Matei

Reabilitare rețele termice exterioare aferente Colegiului Tehnic "Traian Vuia"

Colegiul Tehnic " Traian Vuia" din municipiul Galați, situat pe strada Anghel Saligny nr.117, deține în administrare o serie de imobile, în care își desfășoară activitatea de instruire teoretică și practică, elevii acestei școli.

Imobilele care compun colegiul sunt: corp școală (P+2 nivele), corp internat nr.1 (P+3 nivele), corp cantină (parter), corp internat nr.2 (P+3 nivele), corp ateliere nr.1 (P+1), corp ateliere + sală de sport nr.2 (P+1 nivele), corp ateliere nr.3 (parter).

Alimentarea cu energie termică pentru încălzire a clădirilor se face din punctul termic existent în zona PT DOINA printr-o rețea termică .

Rețeaua termică existentă este realizată din țevi din oțel Φ 168 x 6 mm este pozată parțial în canal de protecție nevizitabil, respectiv în canal de protecție vizitabil realizat din beton armat, este corodată nu este izolată termic corespunzător, existând porțiuni de izolații lipsă sau izolația este degradată.

Rețeaua de apă caldă menajeră existentă pleacă din punctul termic PT DOINA, este montată în canal de protecție existent circulabil, respectiv necirculabil și a fost realizată cu conducte din oțel zincat cu diametre de Dn 3". Conductele sunt corodate, izolațiile nu sunt corespunzătoare, iar rețeaua de recirculație nu există. Datorită uzurii avansate și vechimii de peste 20 ani a rețelelor termice și rețelei de apă caldă se impune înlocuirea lor în totalitate.

În vederea reducerii pierderilor de căldură și pentru mărirea fiabilității rețelelor, conductele ce se vor monta vor fi din țeavă preizolată cu fir însoțitor pentru depistarea avariilor, cu termoizolație din spumă poliuretanică protejată în tub P.V.C.

Conductele noi pentru rețele termice ce se vor monta vor avea diametru Φ 168 x 6 /250 mm iar pentru apă caldă vor avea diametrul Dn = 3".

Conductele de recirculație au diametru Dn 11/2" vor fi din țeavă preizolată și se vor monta pe același traseu cu conductele de apă caldă.

Contorul de energie termică pentru încălzire se va monta în PT DOINA, iar contorul pentru contorizarea apei calde se va monta la subsolul clădirii din incinta Colegiului Tehnic "Traian Vuia".

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției – 808.486 lei cu TVA

Din care C+M - 663.241 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției este 9 luni.

Sursa de finanțare – buget local

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe