

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 460

DIN 24 10 2013

*privind: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, pe anul 2013, la obiectivul **Centrala termica Scoala Gimnaziala nr. 28 „Mihai Eminescu” din municipiul Galati***

Inițiator: Primarul municipiului Galati, Marius Stan;

Numarul si data depunerii proiectului de hotarare: 398/22 10 2013

Consiliul local al municipiului Galati, întrunit în ședință ordinara în data de 24 10 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126766/17 10 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galati;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126728/ 17 10 2013, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

*Având în vedere Devizul General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului **Centrala termica Scoala Gimnaziala nr. 28 „Mihai Eminescu” din municipiul Galati;***

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b , alin. 4, lit. d si art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE


Art. 1– Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, pe anul 2013, la obiectivul **Centrala termica Scoala Gimnaziala nr. 28 „Mihai Eminescu” din municipiul Galati**, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3– Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Rotaru Savel Barbu



Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovaes

1. Centrală termică Școala nr.28" Mihai Eminescu "

Școala gimnazială nr.28" Mihai Eminescu " este situată pe strada Roșiori nr.31 și este formată dintr-un corp de clădire P+2E.

Clădirea școlii este alimentată cu energie termică pentru încălzire , de la sistemul centralizat de termoficare punctul termic S.C. 15 amplasat în cartierul Mazepa I.

Punctul termic S.C.15, Mazepa I are o capacitate de 7,5Gcal și alimentează cu energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră blocurile de locuințe și clădirile din zona care au program diferit de furnizare al agentului termic decât al școlii.

Centrala termică va fi amenajată într-o construcție nouă proiectată având dimensiunile 4,5x3,8 m cu înălțimea de 2,5m, amplasată în apropierea punctului de racord a rețelei termice existente.

Centrala termică proprie se compune din 2 cazane de câte 230 Kw fiecare pentru prepararea agentului termic pentru încălzire alimentate cu gaz metan și racordate la câte un coș de fum din inox cu $D_n = 250\text{mm}$ și $H = 12\text{m}$.

Coșurile de fum vor fi prevăzute cu gură de vizitare etanșă, clapetă antiexplozie și ștuțuri pentru prelevarea probelor de noxe evacuate.

Coșurile vor fi susținute de un cadru metalic special construit în acest scop, iar la partea superioară vor fi prevăzute cu căciulă de protecție.

Cazanele de încălzire vor funcționa în cascadă iar reglarea circuitelor de încălzire se va face prin bucla de automatizare de la sondele de temperatură montate în exterior, pe conductele de tur și retur cazan și la evacuarea gazelor pe coș.

Pornirea și oprirea pompelor este comandată de bucla de automatizare și termostatele de pe conducte.

Asigurarea la suprapresiune a instalațiilor este realizată prin supape de siguranță pe cazan, precum și prin vasul de expansiune închis cu membrana.

Toate conductele vor fi protejate anticoroziv și se vor izola termic cu cochilii de vată minerală protejate cu folie de aluminiu.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției – 525.172 lei cu TVA

Din care C+M - 277.842 lei cu TVA

Durata de realizare a investiției este 9 luni.


Sursa de finanțare – buget local

Capacitate tehnică:

- 2 cazane din oțel cu puterea termică 230Kw;
- arzător de gaze naturale;
- pompă de circulație simplă pe cazan;
- pompă de circulație dublă;
- vas de expansiune închis cu membrană având capacitatea de 200litri,
- stație de dedurizare,
- rezervor pentru apă de adaos având capacitatea de 500litri;
- vană motorizată,
- filtre de impurități;
- supape de siguranță;
- coș de fum din inox pentru fiecare cazan.

Presedinte de sedinta

Rotaru Sabel Barbu

The block contains an official circular stamp of the Municipality of HCL 460, featuring a coat of arms in the center and the text 'MUNICIPIUL HCL 460' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.