

HOTĂRÂREA nr. 654 ***din 06.12.2018***

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării "Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II – blocurile M7 - M14" și transmiterea acestora către SDEE Muntenia Nord SA – SDEE Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin PucEANu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 703/03.12.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 06.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96602/04.12.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin PucEANu;

Având în vedere Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 94080/22.11.2018 și Fișa mijloacelor fixe pentru instalațiile energetice aferente locuințelor sociale din blocurile M7÷M14, Cartier Micro 17;

Având în vedere adresa nr. 93332/20.11.2018, a Primăriei Municipiului Galați, înregistrată la SDEE MUNTENIA NORD S.A. – SDEE GALAȚI sub nr. 14171/20.11.2018;

Având în vedere adresa nr. 6229/27.11.2018, a SDEE MUNTENIA NORD S.A. – SDEE GALAȚI, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 115243/27.11.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1) lit. "b", alin. (2), art. 5, alin. (1), lit. "a", alin. (2), art. 6 și art. 7, alin. (1) din anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. „b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) *Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării “Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 – Etapa II - blocurile M7 ÷ M14”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;*

(2) Se aprobă transmiterea capacităților energetice menționate la alin. (1) către SDEE MUNTENIA NORD S.A. – SDEE GALAȚI, la valoarea de 3.089.093,02 lei cu TVA, prin contract de vânzare-cumpărare.

Art. 2 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,*

FIȘA

Mijloacelor fixe pentru instalațiile energetice pe care Primăria municipiului Galați la va preda către S.D.E.E. Galați
PT3 - pentru blocurile M7 + M14

ETAPA II : Decembrie 2018

Nr.Crt.	Denumire obiect tehnic / capacitate energetica	caracteristici tehnice sau detalii	U.M.	Cantitate	Cod clasificare	Durata normala de functionare (ani)	Valoare pret de transfer cu TVA (lei)	Observatii
I. Distribuitor 20 kV Statia Filesti - PT4 Micro 17								
1	Distribuitor 20KV: LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp de la PT ANL Micro 17 - Celula MT Statia Filesti	LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp	km	2.282	1.7.1.3	12-18	917.095,18	
2	Celula de linie 20KV (12 K) montata in statia Filesti - furnizor Electrosystem		buc	1	2.1.16.5	8-30	93.068,84	
	TOTAL						1.010.164,03	
II. Distribuitor 20kV Micro 17								
3	Distribuitor LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp PT2-PT3	LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp	m	90	1.7.1.3.	12-18	15.672,00	
4	Distribuitor LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp PT3-PT4	LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp	m	90	1.7.1.3.	12-18	15.672,00	
5	Distribuitor LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp PT4-PT ANL Micro 17	LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp	m	195	1.7.1.3.	12-18	32.641,07	
6	Racord LES 20kV intre PT4 la LES 20KV sosire Statia Dunarea- LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp	LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp	m	196	1.7.1.3.	12-18	32.237,54	
	TOTAL			571			96.222,61	
IV. FIBRA OPTICA SUBTERANA								
7	Cablu FO pozat in tub protectie intre PT2 - PT3	cablu fibra optica subteran tub protectie	km	0,09	1.3.21.	16-24	9.034,63	
8	Cablu FO pozat in tub protectie intre PT3 - PT4	cablu fibra optica subteran tub protectie	km	0,09	1.3.21.	16-24	9.034,63	
9	Cablu FO pozat in tub protectie intre PT4 - Statia Filesti	tub protectie	km	2,652	1.3.21.	16-24	266.019,70	
10	Camerete tragere fibra optica, prevazute cu capace	Dimensiune 600 x 600 x 600 mm	buc	78			111.062,03	
	TOTAL			2,832			395.151,00	
V. POSTURI DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA DE BETON								
11	Construcție PTAB 3, fundatie, canivouri necarosabile, trotuar, priza de pamant 1 ohm, imprejmuire, zid antifoc (ZID = 2 BUC)	Dimensiune PT3: 5,5m x 2,5m si dimensiune PC3: 7m x 2,5m	buc	1	1.1.3.2.	24-36	250.973,73	
12	Trafo 1 din PT3 - 20/0,4kV - 800kVA	Seria ECO-OL-AL-CK43138	buc	1	2.1.16.3.1.	16-24	81.663,10	
13	Trafo 2 din PT3 - 20/0,4kV - 800kVA	Seria ECO-OL-AL-CK43139	buc	1	2.1.16.3.1.	16-24	81.663,10	
14	Trafo 3 din PT3 - 20/0,4kV - 800kVA	Seria ECO-OL-AL-CK43140	buc	1	2.1.16.3.1.	16-24	81.663,10	
15	Echipamente 20KV - celule ED Engineering PTAB3 20/0,4kV (2 celule de linie 20kV, 3 celule de transformator, 3 tablouri de joasa tensiune), ppp verificari, incercari		buc	1	2.1.16.5.	8-30	145.092,05	
	TOTAL						641.055,08	

VI. INSTALATII DE TELEMASURA								
16	Instalatii de telemasura PTAB3 20/0,4kV - cutie de telecomunicatii 1 buc		buc	1	2.1.22.5.3.	5-11	21.142,91	
	TOTAL						21.142,91	
VI. ECHIPAMENTE TRANSMISIE - SISTEM DE MONITORIZARE SI TELECONDUCERE SCADA								
17	Echipamente transmisie - sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT3		buc	1	2.2.8.	8-12	109.406,18	
	TOTAL						109.406,18	
VII. RETEA LES 0,4kV tip AC2XABY 3x240+120mm								
18	Pentru bloc M7 LES 0,4kV PT2-Bloc M7 , L=0.219km (66+103+50=219), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M7, L=0.219km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,219	1.7.1.3.	12-18	53.998,69	
19	Pentru bloc M8 LES 0,4kV PT4-Bloc M8 , L=384km (181+50+153=384), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M8, L=0.384km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,384	1.7.1.3.	12-18	74.432,55	
20	Pentru bloc M9 LES 0,4kV PT4-Bloc M9 , L=0.400km (202+50+148=400), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M9, L=0.400km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,4	1.7.1.3.	12-18	76.330,07	
21	Pentru bloc M10 LES 0,4kV PT4-Bloc M10 , L=0.163.5km (43+50+70.5=163.5), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M10, L=0,163.5 km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,1635	1.7.1.3.	12-18	46.728,71	
22	Pentru bloc M11 LES 0,4kV PT4-Bloc M11 , L=0.148km (30+50+68=148), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M11, L=0,148km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 6 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,148	1.7.1.3.	12-18	44.964,08	
23	Pentru bloc M12 LES 0,4kV PT3-Bloc M12 , L=0.230km (112+60+58=230), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 5 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M12, L=0,230 km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 5 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,23	1.7.1.3.	12-18	52.787,18	
24	Pentru bloc M13 LES 0,4kV PT3-Bloc M13 , L=0.155km (33+62+60=155), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 5 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M13, L=0,155 km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 5 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,155	1.7.1.3.	12-18	43.420,40	
25	Pentru bloc M14 LES 0,4kV PT3-Bloc M14 , L=0.687km (329+295+63=687), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm, 2 buc cutii E2+4 si 4 buc prize de pamant Rp<4ohm	LES 0,4kV: PT2-Bloc M14, L=0,687 km Cablu AC2XABY 3x240+120mm 2 buc cutie E2+4 4 buc prize de pamant Rp<4ohm	km	0,687	1.7.1.3.	12-18	108.017,52	
26	LES 0,4kV De PT 3 la PT4 (alimentare rezerva pe 0,4kV), L=0.09km, Cablu de energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mm,	LES 0,4kV De PT 2 la PT4 (alimentare rezerva pe 0,4kV), L=0.09km Cablu AC2XABY 3x240+120mm	km	0,09	1.7.1.3.	12-18	10.944,40	
	TOTAL			2,4765			511.623,59	

VIII. BRANSAMENTE LES 0.4kV tip AC2XABY 3x95+50mm si C2XY-F 5x6mmp								
27	Pentru Bloc M7 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.056km (13+15+13+15=56) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.056km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau S x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.056	1.7.2.1	9-15	46.548,93	
28	Pentru Bloc M8 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.057km (14+15+12+16=57) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.057km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau S x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.057	1.7.2.1	9-15	46.636,63	
29	Pentru Bloc M9 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.060km (14+16+13+17=60) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.060km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau S x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.060	1.7.2.1	9-15	46.899,73	
30	Pentru Bloc M10 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km (14+16+14+15=59) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x6mmp sau S x FY6+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.059	1.7.2.1	9-15	46.812,03	
31	Pentru Bloc M11 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km (13+16+14+16=59) -cablu tip C2XY-F 5x6mmp =0.010km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau S x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 4 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.059	1.7.2.1	9-15	46.812,03	

32	Pentru Bloc M12 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.023km (11+12=23) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.005km FDCP 12 - 2 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la FDCP 12 De la E2+4 N la FDCP 12 -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.023km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau 5 x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 2 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.023				
			km	0.005	1.7.2.1	9-15	23.305,56	
33	Pentru Bloc M13 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.026km (12+14=26) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.005km FDCP 12 - 2 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la FDCP 12 + FDCP15 De la E2+4 N la FDCP 12 + FDCP18 -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.026km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau 5 x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 2 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.026				
			km	0.005	1.7.2.1	9-15	23.568,66	
34	Pentru Bloc M14 Bransament Cablu de energie 0,4kV -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.028 km (14+14=28) -cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.005km FDCP 12 - 2 buc BMPT 16A - 1 buc	De la E2+4 S la FDCP 12 + FDCP15 De la E2+4 N la FDCP 12 + FDCP18 -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.028km La BMPT 16A -cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau 5 x FY4+Tub PVC protectie =0.010km FDCP 12 - 2 buc BMPT 16 A - 1buc	km	0.028				
			km	0.005	1.7.2.1	9-15	23.744,04	
TOTAL				368			304.327,62	
TOTAL GENERAL valoare pret transfer cu TVA							3.089.093,01	

Președinte de ședință,