

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL**



***HOTĂRÂREA nr. 181
din 29.04.2026***

privind modificarea HCL nr. 489/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galați”, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 177/23.04.2026;

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară, în data de 29.04.2026;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69032/23.04.2026, al inițiatorului;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69039/23.04.2026, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. ”a” și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. "b", alin. (4) lit. "d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I – *Anexa la HCL nr. 489/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galați”, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. II – *Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. III – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General*

În proprietatea Municipiului Galați se află Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” Galați, situat pe strada N Alexandrescu nr. 99, una din cele mai vechi unități sanitare din țară, prevăzută cu 105 paturi și care funcționează în sistem pavilionar.

În prezent alimentarea de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” Galați este realizată printr-un cablu subteran 0,4KV din PT Războieni și rezerva din LEA 0,4KV din PT Rizer, cu o putere instalată de 132 KW, iar puterea maximă absorbită este de 80 KW.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de asigurare a serviciilor medicale UAT Municipiul Galati a depus cerere de finanțare pentru obiectivul „Relocare, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” Galați prin Programul Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale-Prioritatea de investiții 8.1-Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv specific-Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate-Operațiunea A-Ambulatorii.

Relocarea ambulatoriului integrat al Spitalului clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” Galați se va realiza din Pavilion C, în Pavilionul A, în prezent dezafectat cu reabilitarea spațiului, completarea structurii ambulatoriului și dotarea cu aparatura medicală corespunzătoare și mobilier specific.

Totodată modernizarea aparaturii sanitare pentru sălile de operare, sterilizare și radiologie, modernizarea instalațiilor de aer condiționat au condus la suplimentarea puterii instalate de 808,61 KW și o putere absorbită de 190KW.

Ca urmare asigurarea condițiilor de alimentare cu energie electrică a spitalului se impune redimensionarea și refacerea alimentării cu energie electrică.

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a Spitalului clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”:

- mansonare LES 20KV PTZ 1241 Razboieni 20/0,4KV PTZ 1199 Rodna 20/0,4KV pe o lungime de 380ml;
- realizare unui PTAB 20/0,4 KV cu doua transformatoare de 800 KVA tip interconectat și cu anvelopa de beton dimensionata pentru transformatoare de 1000KVA, amplasat la limita de proprietate pe terenul Primariei municipiului Galați, cu acces din str Vegetalelor;
- schimbarea tablourilor electrice, montarea a doua generatoare noi de 200KVA și interconectarea lor în incinta spitalului;
- racordarea noului post de transformare se va face în sistem intrare-ieșire în rețeaua de distribuție de 20 KV din Statia 110/20/6 KV Galați centru;
- realizarea a 2 linii electrice subterane pe o lungime de 380 ml astfel:
 - a) LES 20 KV între PTZ Razboieni 20/0,4 KV-PTAB Spitalul clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați 20/0,4 KV, prin mansonare termocontractabile-mansonare mixte prin mansonarea cablului;
 - b) LES 20 KV între PTAB Spitalul clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați 20/0,4 KV proiectat-PTZ Rodna 20/0,4 KV prin manson termocontractabil - manson mixt pentru mansonarea cablului (celalat cablu se va monta direct în celula libera din PTZ Rodna.

Pentru realizarea celor doua linii electrice subterane se va utiliza cablu tip A2XS (FL) 2Y 3x (1x150/25mmp) ce va fi pozat în spațiul verde, în trotuar și carosabil

- montare Grup celule 20 KV ce cuprinde 2 celule cu separator de sarcina și două celule trafo cu acționare manuala/motorizare;
- transformatoare de putere trifazate în ulei;
- tablouri de distributie joasa tensiune;
- montare echipamente: unitate de control si teleconducere prevazuta cu terminal SCADA dimensionata pentru 4 celule, rack telecomunicații (în care se va organiza echipamentul de comunicație cu nivel central de comanda);
- se vor prevedea montarea de circuite de siguranta pentru Spitalul clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați și pentru viitorii consumatori;

- montare a 2 generatoare de curent ca utilaje de rezerva de 200KVA din care 1 generator va alimenta consumatorii vitali din Pavilion B si E, centrala termică și pavilionul C, iar al doilea generator va alimenta sectia de radiologie - Pavilion D;
- amenajările constructive aferente posturilor de transformare se vor realiza cu ridicarea cotei terenului, pentru a evita patrunderea apei și canivou intrare cabluri în PTAB.

Ținând cont de creșterea preturilor materialelor in perioada 2018-2025, conditiile din ATR nr. 3050250200884/2025 valoarea estimată a investiției conform devizului general s-a majorat la 3.348.736,44 lei, aprobată prin HCL nr. 387/2025.

Pentru acest obiectiv s-a emis un nou Aviz tehnic de racordare nr. 3050250200884/2025 pentru puterea maxima simultana ce poate fi absorbită de 920,00 KV, respectiv 1022 KVA.

Prin acest ATR s-au modificat caracteristicile postului de transformate în concordanță cu echipamentele medicale achiziționate.

Astfel se va monta un post de transformare în anvelopa de beton în care se vor monta următoarele:

- 2 celule de linie 20KV;
- 1 celula 20KV SI;
- 2 celule trafo 20KV;
- tablou servicii interne TSI;
- dulap SCADA.

Într-o nișă prevăzută în anvelopa de beton a PTAB 20/0,4KV, 2x1250KVA se va monta contorul de energie electrică trifazat.

Anvelopa de beton a postului proiectat se va echipa cu:

- 2 transformatoare de putere 20/0,4KV 1250 KVA;
- tablou de distributie 0,4 KV echipat cu 2 circuite alimentare generala dinspre trafo 1 respectiv trafo 2, sistem de anclasare automata a rezervei, 1 circuit alimentare bara de distributie echipat cu intrerupator tetrapolar, circuite distributie echipate cu STI/MPR 630/630A, circuite distributie rezerva echipate cu STI/MPR 400/250A, circuit alimentare baterie de condesatoare, priza de legare la pământ.

Sistemul de anclare automat va fi prevăzut cu interblocaj mecanic și electric astfel încât funcționarea în paralel să nu fie posibilă.

Transformatoarele de putere 20/0,4KV-1250KVA proiectate vor alimenta un tablou de distribuție echipat cu 2 circuite alimentare generală, sistem de anclare automat a rezervei, transformatori de măsură de curent 1500/5A, circuite de distribuție, circuit de alimentare baterie condensatoare.

Totodată, se vor monta 2 grupuri electrogeneratoare fiecare având puterea de 200KVA care vor asigura alimentarea continuă cu energie electrică a consumatorilor vitali.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 3.935.859,77 lei

Din care C+M:1.614.969,82 lei

Capacități: -putere totală: 920 KW

- montare post PTAB 20/0,4 KV 2x1250kVA
- cablu LES 20KV, echipamente SCADA
- montare 2 generatoare de 200 KVA

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finanțare: buget local și/sau împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții

Pr 46B(CP)-AEE Spitalul Clinic de obstetrica Ginecologie-Buna Vestire-Galati +Pr 90 (ATR) ***

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA) Lei	TVA Lei	Valoarea (inclusiv TVA) Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	10 000,00	2 100,00	12 100,00
1.2.2	Obiectul 2-Inst util 0-Lucrari aferente post	10 000,00	2 100,00	12 100,00
1.2.2.5	Amenajari teren	10 000,00	2 100,00	12 100,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	5 000,00	1 050,00	6 050,00
1.3.2	Obiectul 2-Inst util 0-Lucrari aferente post	5 000,00	1 050,00	6 050,00
1.3.2.6	Amenajari ptr prot mediului	5 000,00	1 050,00	6 050,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		15 000,00	3 150,00	18 150,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	105 000,00	22 050,00	127 050,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	105 000,00	0,00	105 000,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistența tehnică	30 000,00	6 300,00	36 300,00
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dir. de santier	30 000,00	6 300,00	36 300,00
TOTAL CAPITOLUL 3		135 000,00	28 350,00	163 350,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1 213 725,10	254 882,27	1 468 607,37
4.1.1	Obiect1 ATR	762 850,48	160 198,60	923 049,09

4.1.1.1	Pozare LES 20KV si LES 0,4KV	248 183,08	52 118,45	300 301,53
4.1.1.3	Lucrari de ingradire post	5 612,61	1 178,65	6 791,26
4.1.1.4	REFACERE PAVAJE	4 339,14	911,22	5 250,36
4.1.1.5	demolare platforma betonata	24 715,66	5 190,29	29 905,95
4.1.1.6	Consolidare taluz	200 000,00	42 000,00	242 000,00
4.1.1.7	Luc exec si decontate	280 000,00	58 800,00	338 800,00
4.1.2	Obiectul 2-Inst util 0-Lucrari aferente post	80 829,14	16 974,12	97 803,26
4.1.2.1	Fundatie PTAB 20/0,4KV	65 644,14	13 785,27	79 429,41
4.1.2.2	Inst PTAB -RIZA DE PAMANT PTR. PTAB	15 185,00	3 188,85	18 373,85
4.1.3	Obiect 2-1-AEE-TGD1,2	264 016,88	55 443,54	319 460,42
4.1.3.1	LES 0,4KV TGD1 si TGD2	261 709,61	54 959,02	316 668,63
4.1.3.2	Refacere pavaje	2 307,27	484,53	2 791,80
4.1.4	Obiect 2-2-AEE Pavilion D	46 654,07	9 797,35	56 451,42
4.1.4.1	AEE-TE St. aer comprimat, Radiologie 1 si parter, laborator	46 654,07	9 797,35	56 451,42
4.1.5	Obiect 2-3-AEE Pavilion E+B	40 900,28	8 589,06	49 489,34
4.1.5.1	AEE-TE Pav B, E, Centr. termica, TE poarta+Hidrofor	40 900,28	8 589,06	49 489,34
4.1.6	Obiectul 2-4-instalare grup electrogen	18 474,25	3 879,59	22 353,84
4.1.6.1	Fundatie grup electrogen	18 474,25	3 879,59	22 353,84
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	105 960,70	22 251,75	128 212,45
4.2.1	Obiect1 ATR	39 380,11	8 269,82	47 649,93
4.2.1.2	Montaj celule in post prefabricat PTAB 20/0,4KV-2X1000KVA-Verificari si Incercari	39 380,11	8 269,82	47 649,93
4.2.2	Obiectul 2-Inst util 0-Lucrari aferente post	28 107,83	5 902,64	34 010,47
4.2.2.3	Montaj post prefabricat PTAB 20/0,4KV-2X1000KVA-Verificari si Incercari	17 556,58	3 686,88	21 243,46
4.2.2.4	Montaj TDR1	10 551,25	2 215,76	12 767,01
4.2.3	Obiect 2-1-AEE-TGD1,2	5 935,54	1 246,46	7 182,00
4.2.3.3	Montaj TGD	5 935,54	1 246,46	7 182,00
4.2.4	Obiect 2-2-AEE Pavilion D	9 768,67	2 051,42	11 820,09
4.2.4.2	Montaj TGD	9 768,67	2 051,42	11 820,09
4.2.5	Obiect 2-3-AEE Pavilion E+B	12 720,29	2 671,26	15 391,55
4.2.5.2	Montaj TGD	12 720,29	2 671,26	15 391,55
4.2.6	Obiectul 2-4-instalare grup electrogen	10 048,26	2 110,14	12 158,40
4.2.6.2	Montare echip	10 048,26	2 110,14	12 158,40
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1 431 600,00	300 636,00	1 732 236,00
4.3.1	Obiect: Obiect1 ATR	305 882,00	64 235,22	370 117,22
4.3.2	Obiect: Obiectul 2-Inst util 0-Lucrari aferente post	525 000,00	110 250,00	635 250,00
4.3.3	Obiect: Obiect 2-1-AEE-TGD1,2	600 718,00	126 150,78	726 868,78
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		2 751 285,80	577 770,02	3 329 055,82
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	2 500,00	525,00	3 025,00
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	2 500,00	525,00	3 025,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	13 955,76	2 930,71	16 886,47
5.2.1	Comisioanele si dobandile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	6 068,62	0,00	6 068,62



TRIC SRL
Vanatori,
18009284

GALFLOR INSTAL ELECTRIC SRL
str Garofitei, nr. 4, sat Costi, com. Vanatori,
jud Galati; RO48009284


00 301,53
6 791,26
5 250,36
29 905,95
42 000,00
38 800,00
97 803,26
9 429,41
8 373,85
9 460,42
6 668,63
2 791,80
6 451,42
6 451,42
9 489,34
9 489,34
2 353,84
14
212,45
649,93
649,93
010,47
243,46
767,01
182,00
182,00
920,09
320,09
391,55
391,55
158,40
58,40
36,00
17,22
50,00
38,78
0,00
0,00
5,82
5,00
0,00
5,00
3,47
1,00
3,62

5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1 213,72	0,00	1 213,72
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	6 673,42	0,00	6 673,42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	335 035,11	70 357,37	405 392,48
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		351 490,87	73 813,08	425 303,95
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		3 252 776,67	683 083,10	3 935 859,77
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		1 334 685,80	280 284,02	1 614 969,82

Data
2026-03-17

Întocmit,

Beneficiar,



Cursul de referinta: 5.1 Lei/Euro, din data de 2025-06-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro