



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA

307200 GHIRODA, STR VICTORIA NR 48, - JUD TIMIȘ

Tel: 0256/205201 - Fax: 0256/287406

E-mail: primariaghiroda@yahoo.com
www.primariaghiroda.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. 1004/2019 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata-Vii, comuna Ghiroda"

Consiliul Local al comunei Ghiroda.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29574/06.11.10.2019 a Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții publice și Dezvoltare Locala nr. 29575/06.11.2019;

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.4 lit.d, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din P.T. nr. 1004/2019 pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata-Vii, comuna Ghiroda" după cum urmează:

a) INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	6,497,925.99 LEI
Total valoare din DG cu TVA	7,725,866.86 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	5,846,550.17 LEI

b) INDICATORI TEHNICI :

Rețelele de alimentare cu apă se vor realiza din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PN 10, SDR 17, având L=13429 M (4960 m în Ghiroda, 8469 în Giarmata-Vii), 759 de bransamente, 71 de cămine de vane, 153 hidranți

Tabel Centralizator - Retea de apa proiectata in Localitatea Ghiroda si Giarmata Vii

nr. crt.	Componente sistem Starzi	Retea apa Dn125, Pn10, SDR 17	Retea apa Dn110, Pn10, SDR 17	Bransa- mente apa	Camin e 1x1x 1,5m	Camin e 1,5x1, 5 x1,50 m	Hidrant i	Retea apa Dn90, Pn10, SDR 17 (lega. hidranti)
	UM	ml	ml	buc	buc	buc	buc	ml
1	Arinului	180		21			2	4
2	Legatura Arinului- Linistii	302			2		3	6
3	Puz Codrea	247		16	2		2	4
4	DE 192/20		170	2	1		2	4
5	Iris	167		10	2		1	2
6	Lunei	101		7			1	2
7	Legatura Bucuriei- Câmpului	174			3		1	2
8	Orhideelor	155		15	1		1	2
9	PUZ Pescărie	1773		97	13	1	12	24
10	Poiana Mărului		282	17			3	6
11	Legatura Str.Muntenia- str. Poiana Marului		277		2		3	6
12	Rarău		315	12			3	6
13	PUZ Stanciu		62	4	1		1	2
14	Legatura Căprioarei- Strada Aeroportului	755		9	1		7	14
15	Afinelor		242	14			1	2
16	Ardeal		331	17			3	6

nr. crt.	Componente sistem	Retea apa Dn125, Pn10, SDR 17	Retea apa Dn110, Pn10, SDR 17	Bransa-mente apa	Camin e 1x1x 1,5m	Camin e 1,5x1, 5 x1,50 m	Hidrant i	Retea apa Dn90, Pn10, SDR 17 (lega. hidranti)
	Starzi							
	UM	ml	ml	buc	buc	buc	buc	ml
17	Brândușei		487	22			5	10
18	Cantinei		225	7			1	2
19	Coacăzelor		177	8			1	2
20	Cocorilor		159	10			1	2
21	Cucului		84	7	1		1	2
22	Daliei		331	15			3	6
23	PUZ Fari Invest (inclusiv Legatura Fari Invest - Strada Viorelelor)		420	27	1		4	8
24	Fragilor		230	4			1	2
25	Gorunilor		332	6	1		3	6
26	Iorgovanilor		75	4			1	2
27	Lăcrămioarelor		75	6			1	2
28	Luminiș		420	10	2		4	8
29	Magnoliei		534	10	1		6	12
30	Macilor		653	29	6	1	6	12
31	Merișor		70	6			0	0
32	Murului		242	19			1	2
33	Mușețelului		75	4			1	2
34	Narciselor		434	36	1		5	10
35	Naturii		374	26			4	8
36	Pădurarilor		623	18	7		6	12
37	Pelicanului		63	5			1	2
38	Pescarului		196	7			1	2
39	Platanilor		225	9	1		2	4
40	Rândunelelor		373	33	2		4	8
41	PUZ Sabău		319	11			3	6
42	Salciua		317	25	2		2	4
43	Sânzienelor		223	18			1	2
44	Stuparilor		179	5	2		1	2
45	Toporașilor		75	5			1	2
46	Viișoara		102	7			2	4
47	Viticultorilor		114	8	1		0	0
48	Aleea		1024	31	2		10	20

nr. crt.	Componente sistem Starzi	Retea apa Dn125, Pn10, SDR 17	Retea apa Dn110, Pn10, SDR 17	Bransa-mente apa	Camin e 1x1x 1,5m	Camin e 1,5x1,5 x1,50 m	Hidrant i	Retea apa Dn90, Pn10, SDR 17 (lega. hidranti)
	UM	ml	ml	buc	buc	buc	buc	ml
	Uberland-Venus							
49	Zmeuriș		246	11			1	2
50	PUZ Suci		319	45	3		3	6
51	DC64 - strada Timisoarei		1820	18	5	2	18	36
52	str. Albatrosului		135	6	1		2	4
	TOTAL CANTITATE	3854	13429	759	67	4	153	306

c). Durata de executie a lucrarilor: 24 luni.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul de Achiziții Publice si Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda.

Art. 3. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș
- Compartimentului de Achiziții Publice Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetatenilor prin afisare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ion BONTEA



Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GHIRODA
Cj. Sorin Victor PRILIPCEANU



Ghiroda

Nr. 237 din 15.11.2019

Hotararea a fost adoptată cu 10 voturi "pentru"

