




- echipament de control si semnalizare



- DMS... - detector multisenzor cu izolator termic



- DMA... - declansator manual de alarmare



- DAAI - dispozitiv de alarmare acustica de interior



- DAAOE - dispozitiv de alarmare acustica si optica de exterior

- cablu JE-H(St)H E90 1x2x0,8 mm, montat in tub HFT Ø16 mm, montat ingropat in perete



- DF... - detector multisenzor adresabil cu izolator termic



- BAD... - buton actionare instalatie de desfumare, montat aparent pe perete,



- UCD - unitate de control desfumare



- motor desfumare fereastră



Revizie Mai 2024

Clasa de importanță a construcției : II
Categorie de importanță : C - normala
Grad de rezistență la foc : II
Risc de incendiu mic

PROIECTANT GENERAL: KES BUSINESS S.R.L. Mun. Bistrița, Str. 1 Decembrie, Nr.30, Birou 2, Jud. Bistrița-Năsăud		Beneficiar: Municipiul Hunedoara Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2, Hunedoara – corp B” - Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.2, Hunedoara – corpB Amplasament: Str. Randunicii, Nr. 6, Loc. Hunedoara	Proiect nr. 1306/2023
Șef proiect Dr.Ing. Naghiu George	Proiectat Ing. Nistor Paul-Ionut	Scara 1:100	Faza: P.Th.
Intocmit Ing. Nistor Paul-Ionut	Data 20.10.2023	Titlu planșă: INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU PLAN ETAJ I	Specialitate: IDSAI
Notă: Acest document este proprietatea a KES BUSINESS S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă, în orice formă (electronică, mecanică, fotografică, etc.) sau prin orice mijloc de comunicație, fără acordul scris al KES BUSINESS S.R.L.		Planșă nr. IDSAI.02	




- echipament de control si semnalizare



- DMS... - detector multisenzor cu izolator termic



- DMA... - declansator manual de alarmare



- DAAI - dispozitiv de alarmare acustica de interior



- DAAOE - dispozitiv de alarmare acustica si optica de exterior



- cablu JE-H(ST)H E90 1x2x0,8 mm, montat in tub HFT Ø16 mm, montat ingropat in perete



- DF... - detector multisenzor adresabil cu izolator termic



- BAD... - buton actionare instalatie de desfumare, montat aparent pe perete,



- UCD - unitate de control desfumare



- motor desfumare fereastră ,



Revizie Mai 2024

Clasa de importanță a construcției : II
Categorie de importanță : C - normala
Grad de rezistență la foc : II
Risc de incendiu mic

KES BUSINESS		PROIECTANT GENERAL: KES BUSINESS S.R.L. Mun. Bistrița, Str. 1 Decembrie, Nr.30, Birou 2, Jud. Bistrița-Năsăud	Beneficiar: Municipiul Hunedoara Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2, Hunedoara - corp B - Etapa 1 - Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.2, Hunedoara - corp B Amplasament: Str. Randunicii, Nr. 6, Loc. Hunedoara	Proiect nr. 1306/2023
Șef proiect	Dr. Ing. Naghiu George		Scara 1:100	Specialitate: IDSAI
Proiectat	Ing. Nistor Paul-Ionut			Faza: P.Th.
Intocmit	Ing. Nistor Paul-Ionut		Data 20.10.2023	Planșă nr. IDSAI.03

Acest document este proprietatea a KES BUSINESS S.R.L. și nu poate fi reprodus, alăturat sau transmis, în nici un fel de formă (electronică, mecanică, fotocopiere, etc.) fără acordul scris al KES BUSINESS S.R.L. Orice încălcare a drepturilor de autor este strict interzisă.

