

Anexa 3 la H.C.L nr.17/25.03.2026

Componentele balanței de apă, U.A.T. LENAUHEIM

(I) Volum de apă intrat în sistem SIV 259995 mc/an	(2) Consum autorizat 220995,75 mc/an 85 % din SIV	(4) Consum autorizat facturat 220995,75 mc/an 85 % din SIV	Consum măsurat facturat 220995,75 mc/an 85 % din SIV	Apă care aduce venituri 220995,75 mc/an 85 % din SIV
			Consum nemăsurat facturat	
		(5) Consum autoizat nefacturat	Consum măsurat nefacturat	(8) Apă care nu aduce venituri (NRW) 38999,25mc/an 15% din SIV
			Consum nemăsurat nefacturat	
	(3) Pierderi de apă 38999,25mc/ an 15% din SIV	(6) Pierderi aparente	Consum neaut orizat	
		(7) Pierderi reale 38999,25mc/ an 15% din SIV	Erori de măsurare	
			Pierderi pe conductele de aducțiune și/sau pe conductele de distribuție 33799,35 mc/an 13% din SIV	
			Pierderi și deversări la rezervoarele de înmagazinare 5199,9mc/an 2% din SIV	
	Scurgeri pe branșamente până la punctul de contorizare al consumatorului			

- (1) Volumul de apă injectat în rețeaua de distribuție (m³/an);
- (2) Volumul anual de apă utilizat de consumatorii autorizați: persoane fizice, instituții publice, agenți economici;
- (3) Pierderi de apă= diferența (1) - (2);
- (4) Volumele de apă autorizate facturate pe baza contorizării sau altor sisteme de estimare;
- (5) Volumele de apă nefacturate: măsurate/nemăsurate, pentru: spălare rezervoare, spălare rețea, exerciții pompieri, alte utilități urbane/rurale;
- (6) Volume de apă utilizate de consumatori neautorizați, utilizare frauduloasă, erori tehnice la apometre și aparatele de măsură; sunt denumite și pierderi aparente;
- (7) Pierderi reale = volume de apă pierdute prin avarii conducte, branșamente, aducțiuni, deversări preaplin rezervoare;
- (8) Apa care nu aduce venit (NRW) rezultă suma (5) + (6) + (7).
- (4) Indicatorul apă care nu aduce venit (NRW) poziția 8, tabel 1.4 va trebui să se încadreze în:
- 25 - 30% din volumul de apă intrat în sistem (poziția 1, tabel 1.4) pentru sisteme reabilite;
 - 10% din volumul de apă intrat în sistem, pentru sisteme noi.