



**ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA MAGURENI
CONSILIUL LOCAL**

HOTARARE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si extindere rețea alimentare cu apă în comuna Măgureni, județul Prahova-etapa II"

Având în vedere prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 – legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, modificata si completata;
- art.129 alin.(2) lit b) alin.(4) lit.d), art. 139 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare;

Luând act de:

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Măgureni, în calitate sa de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.6999/24/09/2021;
- Raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr.7000/24/09/2021;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 al Consiliului local al comunei Măgureni;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul local al comunei Magureni, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reabilitare si extindere rețea alimentare cu apă în comuna Măgureni, judetul Prahova-etapa II", conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2. Prezenta hotarare va fi comunicată Institutiei Prefectului judetului Prahova, primarului comunei si va fi adusă la cunostință publică prin grija secretarului general al comunei Magureni.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie Trandafir**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Pirvulescu Violeta**

Măgureni, 29.09.2021
Nr. 26

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI
“Reabilitare si extindere retea alimentare cu apa in comuna Magureni, judetul
Prahova-etapa II ”**

• **INDICATORI TEHNICI**

Rețeaua de distribuție în localitatea Măgureni - etapa 2 este formată în sistem inelar și ramificat și este prevăzută din tuburi PEID, PE100-RC, PN10 cu diametrul cuprins între De 63 și De 140 mm, SDR 17 având lungimea totală a rețelei **L=6.987 m**, defalcata după cum urmează :

1. **Retea de distributie**

- 1.1. țevă de PEHD; PE 100; SDR 17; PN 10 atm; De 63 x 3,8 mm – 362 ml
- 1.2. țevă de PEHD; PE 100; SDR 17; PN 10 atm; De 75 x 4,5 mm – 139 ml
- 1.3. țevă de PEHD; PE 100; SDR 17; PN 10 atm; De 90 x 5,4 mm – 1396 ml
- 1.4. țevă de PEHD; PE 100; SDR 17; PN 10 atm; De 110 x 6,6 mm – 4258 ml
- 1.5. țevă de PEHD; PE 100; SDR 17; PN 10 atm; De 125 x 7,4 mm – 822 ml
- 1.6. țevă de PEHD; PE 100; SDR 17; PN 10 atm; De 140 x 8,3 mm – 10 ml

2. **Hidranți de incendiu** supraterani poziționați la distanță de cca. 100 m .

- 2.1. Hidrant suprateran de incendiu având D 80 mm cu două guri pe conductă Dn 110 mm - 26 buc
- 2.2. Hidrant suprateran de incendiu având D 80 mm cu două guri pe conductă Dn 125 mm - 8 buc

3. **Bransamentele existente** în număr de 320 buc se vor reface cu piese de bransament tip montate prin electrofuziune, și vor fi prevăzute cu robinete de concesie.

4. **Bransamente noi** în număr de 76 buc se vor executa cu piese de bransament tip montate prin electrofuziune, și vor fi prevăzute cu robinet de concesie.

5. **Camine bransament** în număr de 396 din PE Ø 400.

• **INDICATORI ECONOMICI**

Valoarea totală a investiției

3.195.451,67 lei fără TVA din care C+M 2.929.091,82 lei

3.796.465,69 lei inclusiv TVA din care C+M 3.485.619,27 lei inclusiv TVA

- **DURATA DE REALIZARE –11 luni de la data ordinului de începere al
lucrărilor**