



Amara nr 1 la Hcl

APROB ADMITEREA
PRIMAR

ȚASCALU NICOLAE LIVIU

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

la terminarea lucrărilor

Nr. *14670* din *16.10.2024*



Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: **“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna Maracineni, judetul Arges”**, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 14880/4426 din 28.12.2023 încheiate între **COMUNA MARACINENI si SC AMIRAS C&L IMPEX SRL**.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna Maracineni, judetul Arges”

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 50, eliberată de Primaria Comunei Maracineni, judetul Arges, la data de 04.07.2024, cu valabilitate pana in data de 04.07.2025.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 16.12.2024 până la data: 16.12.2024, fiind formată conform Dispoziției de numire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 400/12.12.2024:

Președinte: Ardei Nicolae- administrator public - presedinte comisie receptie;

Membri:

1. Lupu Marian inspector urbanism- membru comisie;
2. Popescu Luminita Profira-inspector-membru comisie;
3. ing. Petrescu Alisa - membru specialist;
4. Popescu Bogdan - reprezentant ISC.

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

Stancu Ioan - Executant - SC AMIRAS C&L IMPEX SRL

Neacsu Mihaela Georgiana -Proiectant - SC SICAL SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de Hansu Adrian- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 2.2; 3.2; 6, Autorizației nr. _00038352; 00031307.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Lucrările de construcții aferente obiectivului de investiție : **“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna Maracineni, judetul Arges”**

Pentru obiectivul de investitii: **“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in comuna Maracineni, judetul Arges** lucrarile au constat in demontarea aparatelor de iluminat vechi si montarea aparatelor de iluminat noi, LED cat si lucrari de trasare pentru amplasarea stalpilor proiectati si identificarea efectiva in teren a stalpilor existenti, ce constau in:

1. Lucrări electrice proiectate de instalare aparate de iluminat cu LED-uri integrat într-un sistem de telegestiune cu comunicație wireless:

- Înlocuire aparate de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED de putere 20W, buc.=49;
- înlocuire/instalare puncte de aprindere automat iluminat public pentru sistemul de telegestiune, 4 buc.

2. Lucrări electrice proiectate de instalare sistem de telegestiune prin montare controler pentru telegestiune:

- Montare, setare și configurare controler pentru telegestiune la nivel de aparat de iluminat, pentru comandă și control fără fir la distanță - 49 buc;
- montare, setare și configurare controler pentru telegestiune la nivel de punct de aprindere – 4 buc.

Lucrări electrice propuse de instalare stâlpi din beton astfel:

- Plantare stâlpi din beton tip SE 4, buc.=75;
- Montare conductor torsadat tip TYIR 16+25mm² in lungime de L=3160;

2. Lucrări electrice proiectate de instalare aparate de iluminat cu LED-uri integrat într-un sistem de telegestiune cu comunicație wireless:

- Montare aparate de iluminat cu LED de putere 80W, buc.=75, astfel :
 - Montare dispozitiv de fixare pe stâlp a aparatului de iluminat format din:
 - Consolă de susținere aparat de iluminat din țevă zincată 1 1/2”, L=2.0 m, buc=75;
 - Brățară fixare consolă de susținere aparat de iluminat, buc=150;
 - Legarea la pământ a armăturilor metalice ale aparatului de iluminat proiectat, buc=75;
 - Legare la rețea a aparatelor de iluminat proiectare, buc=75;
- Montare aparate de iluminat cu LED de putere 80W, buc.=15, astfel :
 - Montare dispozitiv de fixare pe stâlp a aparatului de iluminat format din:
 - Consolă de susținere aparat de iluminat din țevă zincată 1 1/2”, L=2.0 m, buc=15;
 - Brățară fixare consolă de susținere aparat de iluminat, buc=30;
 - Legarea la pământ a armăturilor metalice ale aparatului de iluminat proiectat, buc=15;
 - Legare la rețea a aparatelor de iluminat proiectare, buc=15;

3. Lucrări electrice proiectate de instalare sistem de telegestiune prin montare controler pentru telegestiune:

- Montare, setare și configurare controler pentru telegestiune la nivel de aparat de iluminat, pentru comandă și control fără fir la distanță - 90 buc;

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; – **Nu este cazul.**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – **Nu este cazul.**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. – **Nu este cazul.**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **900.340,16 lei fara TVA, respectiv 1.071.404,79 lei cu TVA.**

6.6. Perioada de garanție: **36 luni**, conform contractului de execuție.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **Nu sunt.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Vizualizarea construcției;
- Examinarea documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției.

- Din Referatul proiectantului, înregistrat la Primărie cu nr. 14666/16.12.2024 reiese ca lucrarile executate respecta prevederile proiectului tehnic autorizat si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

-Din Referatul dirigintei de santier inregistrat la Primarie cu nr. 14.665/16.12.2024 reiese ca lucrarile executate respecta prevederile proiectului tehnic autorizat si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

- Investitorul a obținut de la ISC Arges adeverinta pentru confirmarea platii cotelor legale catre ISC.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Urmărirea comportării în timp a construcției, atât pe perioada de garanție cât și pe toată durata de utilizare, în conformitate cu prevederile L10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, cât și ale Normativului P130-99.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 4 (patru) file și 0 anexe numerotate, s-a întocmit în 5 exemplare originale, la sediul Primăriei comunei Mărăcineni.

11. Alte mențiuni:

Comisia de recepție:

Președinte: Ardei Nicolae- administrator public - presedinte comisie receptie;


Membri:

Lupu Marian inspector urbanism- membru comisie;

Popescu Luminita Profira-inspector-membru comisie;

ing. Petrescu Alisa - membru specialist;

Popescu Bogdan - reprezentant ISC.



Secretariatul asigurat de:

Hansu Adrian



Alți participanți:

Proiectant:

SC SICAL SRL



Executant:

SC AMIRAS C&L IMPEX SRL

