

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiție "Realizare iluminat ambiental pentru diguri de apărare a Crișului Repede între Podul Decebal și Podul P-ța Unirii (vis-a-vis de Primărie), Oradea „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona N1, Oradea” , „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S12, Oradea”, „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S17”, „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S1, Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 24978/20.02.2012 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiție : "Realizare iluminat ambiental pentru diguri de apărare a Crișului Repede între Podul Decebal și Podul P-ța Unirii (vis-a-vis de Primărie), Oradea „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona N1, Oradea” , „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S12, Oradea”, „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S17” „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S1, Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a) lit. d) art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: "Realizare iluminat ambiental pentru diguri de apărare a Crișului Repede între Podul Decebal și Podul P-ța Unirii (vis-a-vis de Primărie), Oradea „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona N1, Oradea” , „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S12, Oradea”, „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S17”, „Realizare infrastructură rețele electrice SIP, Zona S1, Oradea”.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

1. Iluminat ambiental pentru diguri de apărare a Crișului Repede între Podul Decebal și Podul P-ța Unirii

Valoare totală INV / C+M : 1156,20 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 340,22 mii \$ (inclusiv TVA) / 882,12 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 259,57 mii \$ (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiție; Anul – 2012: 882,12 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 259,57 mii \$ (inclusiv TVA)

Capacități

NR CRT	OPERATIE/MATERIAL	U.M.	Unitati Fizice
1	Stalp octogonal h=6m + fundatie	buc	40
2	Corp de iluminat pietonal Europa L 70W	buc	11
3	Corp de iluminat stradal tip SGP de 150W	buc	46
4	Corp de iluminat stradal tip SGP de 70W	buc	22
5	Consola Pietonala montata pe stalp octogonal	buc	11
6	Consola de tip AO1	buc	12
7	Consola de tip AO28	buc	28
8	Retea subterana de tip ACYABY 3x35+16	m	1,400
9	Refacere gazon	mp	700
10	Decopertare si refacere pavaj	mp	200
11	Teava rigida PVC F110 Profil PVC rigid - 1 tub activ + 1 tub rezerva	m	40
12	Foraj ghidat	m	20
13	Priza de pamant 1 electrod	buc	40
14	Demontare lampadari	buc	40
15	Demontare corp de iluminat	buc	40

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Oradea
 Beneficiar: Municipiul Oradea
 Durata de realizare a investiției: 2012-(1 luna)

2.Zona Nord 1

Valoare totală INV / C+M: 5.907,97 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.738,46 mii \$(inclusiv TVA) / 3.057,04 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 899,55 mii \$ (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției; Anul – 2012: 3.057,04 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 899,55 mii \$ (inclusiv TVA)

Capacități

Nr.crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitati totale
1	Corp de iluminat Timlux P SE(T) 70W	buc	8
2	Corp iluminat Timlux S/21 SE(T) 70W	buc	150
3	Corp de iluminat Timlux S/21 SE(T) 100W	buc	144
4	Consola un brat tip Standard	buc	255
5	Consola doua brate tip Standard	buc	18
6	Consola trei brate tip Standard	buc	1
7	Stalp lampadar SP3W	buc	8
8	Stalp metalic octagonal h=8m	buc	174
9	Stalp beton SE4	buc	10
10	Stalp beton SE10	buc	7
11	Stalp beton SCP 10001	buc	2
12	Stalp beton SCP 10005	buc	2
13	Cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 3x16mmp	km	0.85
14	Cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 3x35mmp	km	3.8
15	Bloc de distributie si comanda / control CD 6	buc	3
16	Bloc masura si protectie instalatie de iluminat public tip BMPIIP	buc	3
17	Post trafo in anvelopa de beton 20/0,4 kV, 400kVA, cu spatiu pentru 800kVA cu exploatare din interior, echipat cu: - 2 buc. celule de linie MT-24kV, 630A cu izolatie in SF6, protectie la arc intern, echipate cu separatoare de sarcina motorizate, dispozitive prezenta tensiune si indicatoare de scurtcircuit polifazat si homopolar; - 1 buc. celula trafo cu izolatie in SF6, protectie la arc intern, echipata cu separator de sarcina de 200A si sigurante fuzibile; - trafo de putere uscat 20/0,4kV, 400kVA; - masura si distributie 0,4kV, realizata prin intermediul unui intreruptor automat de 630A	buc	1
18	Retea LES 20 kV, tip cablu A2XSY - 1X150/25mmp	m	900

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Oradea
 Beneficiar: Municipiul Oradea
 Durata de realizare a investiției: 2012-(5 luni)

3.Zona Sud 12

Valoare totala INV / C+M: 3.150,03 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 926,92 mii \$(inclusiv TVA) / 2.403,31 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 707,19 mii \$ (inclusivTVA)

Eșalonarea investitiei; Anul – 2012: 2.403,31 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 707,19 mii \$ (inclusivTVA)

Capacități

NR CRT	OPERATIE/MATERIAL	U.M.	Unitati Fizice
1	Stalp de beton tip SE10 cu h=8m	buc	16
2	Stalp de beton tip SE4 cu h=8m	buc	29
3	Stalp de beton tip SCP10005 cu h=8m	buc	14
4	Stalp de beton tip SCP10002 cu h=8m	buc	11
5	Stalp Scuar + fundatie	buc	73
6	Corp de iluminat de tip Timlux P 70W	buc	73
7	Corp de iluminat tip S/12 70W	buc	43
8	Corp de iluminat tip S/21 100W	buc	16
9	Corp de iluminat tip S/21 150W	buc	344
10	Consola de tip TG2 - 051015	buc	5
11	Consola de tip TG1 - 051015	buc	393
12	Retea aeriana de tip TYIR 50 OLAL 3x35 Al	m	15,000
13	Retea subterana de tip ACYABY 3x70+35	m	200
14	Retea subterana de tip ACYABY 3x35+16	m	1,250
15	Retea subterana de tip ACYABY 4x16	m	2,000
16	BMPIIP + fundatie	buc	4
17	CDLux3	buc	30
18	Decopertare si refacere pavaj	mp	245
19	Teava rigida PVC F110Profil PVC rigid - 1 tub ac	m	450
20	Teava rigida PVC F40	m	90
21	Foraj ghidat	m	40
22	Priza de pamant 1 electrod	buc	148
23	Priza de pamant 3 electrozi	buc	4

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea

Durata de realizare a investiției: 2012-(5 luni)

4.Zona Sud 17

Valoare totală INV / C+M: 778,12 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 228,97 mii \$ (inclusiv TVA) / 593,67 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 174,69 mii \$ (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției; Anul – 2012: 593,67 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 174,69 mii \$ (inclusiv TVA)

Capacitati

NR CRT	OPERATIE/MATERIAL	U.M.	Unitati Fizice
1	Stalp de beton tip SCP10005 cu h=8m	buc	1
2	Stalp de beton tip SCP10002 cu h=8m	buc	2
3	Stalp Scuar + fundatie	buc	38
4	Corp de iluminat de tip Timlux P 70W	buc	38
5	Corp de iluminat tip S/21 100W	buc	84
6	Corp de iluminat tip S/21 150W	buc	3
7	Consola de tip TG1 - 051015	buc	87
8	Retea aeriana de tip TYIR 50 OLAL 3x35 Al	m	4000
9	Retea subterana de tip ACYABY 3x70+35	m	40
10	Retea subterana de tip ACYABY 3x35+16	m	150
11	Retea subterana de tip ACYABY 4x16	m	1450
12	BMPIIP + fundatie	buc	1
13	CDLux3	buc	4
14	Decopertare si refacere pavaj	mp	65
15	Teava rigida PVC F110Profil PVC rigid - 1 tub ac	m	30
16	Teava rigida PVC F63	m	100
17	Teava rigida PVC F40	m	10
18	Foraj ghidat	m	50
19	Priza de pamant 1 electrod	buc	45
20	Priza de pamant 3 electrozi	buc	1

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Oradea
Beneficiar: Municipiul Oradea
Durata de realizare a investiției: 2012-(3 luni)

5.Zona S1

Valoare totală INV / C+M: 1.266,33 lei (inclusiv TVA), respectiv 372,63 mii \$(inclusiv TVA) / 966,15mii lei (inclusiv TVA), respectiv 284,29 mii \$ (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției; Anul – 2012: 966,15mii lei (inclusiv TVA), respectiv 284,29 mii \$ (inclusiv TVA)

Capacitati

1	Montat aparat de iluminat Timlux P SE(T) 70W	buc	145
2	Montat aparat de iluminat Timlux S/21 SE(T) 100W	buc	10
3	Montat prelungire un brat tip Standard	buc	10
4	Montat stâlp metalic plastifiat SP3W	buc	145
5	Foraj orizontal cu tub PVC Ø100mm - Ø160mm	km	0.1
6	Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp	km	5
7	Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp	km	0.03
8	Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-AI 1x16AI	km	0.3
9	Montat bloc măsură și protecție instalație de iluminat public tip BMPIIP	buc	1
10	Montat cutie derivație tip CDLUX	buc	5
11	Priza de pământ cu un electrod	buc	53
12	Priza de pământ cu trei electrozi	buc	1

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Oradea
Beneficiar: Municipiul Oradea
Durata de realizare a investiției: 2012-(4 luni)

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Tehnică
- Direcția Economică
- Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări
- Se afișează pe site –ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2012
Nr. 91

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

