

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
"Extindere rețele apă și canal în Cartier Episcopia Bihor II"

Analizând Raportul de specialitate nr. 73115 din data de 03.04.2014 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție, "Extindere rețele apă și canal în Cartier Episcopia Bihor II",

În conformitate cu prevederile art. 44 - din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale (actualizată până la data de 12 octombrie 2009),

Ținând seama de nota de fundamentare nr. 10555 din data de 01.04.2014 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Extindere rețele de apă și canal în Cartier Episcopia Bihor II”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
"Extindere rețele apă și canal în Cartier Episcopia Bihor II":

Ordonatorul principal de credite :..... Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: municipiul Oradea prin SC Compania de Apa Oradea SA

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(1 Euro = 4,4514 lei în 28.03. 2014)

Valoarea totală a investiției 3.628,42825 mii lei / 815,12069 mii euro (inclusiv TVA)

din care C+M 2.823,23076 mii lei /634,23434 mii euro (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I 3.628,42825 mii lei/2.823,23076 mii lei(inclusiv TVA)

815,12069 mii euro/634,23434 mii euro(inclusiv TVA)

Capacități

Retele apă

- conducta bransament - alimentare cu apă rezervor PEHD, Dn 110 mm L = 100,0 m;
- foraj orizontal pe sub Drum Uzinal, cu conducta in tub de protective OL, Dn 250 mm, L = 10,0 m;
- rețea de alimentare cu apă în incinta parcului PEHD, Dn 160 mm L = 1662,0 m;
- rețea de alimentare cu apă până la bransamente PEHD, Dn 140 m L = 236,0 m;
- rezervor de înmagazinare, 200 mc, din beton;
- stația de pompare;
- camine de vane pentru bransamente, cu dimensiuni 1,20x1,0x1,30, 18 buc.

Rețea de canalizare

- rețea de canalizare în sistem unitar L = 1313,0 m PVC SN8, Dn 400,500,600 dupa cum urmeaza
- rețea de canalizare în sistem unitar PVC SN8, Dn 400 mm; L = 300,0 m
- rețea de canalizare în sistem unitar PVC SN8, Dn 500 mm; L = 200,0 m
- rețea de canalizare în sistem unitar PVC SN8, Dn 600 mm; L = 813,0 m
- de canalizare în sistem unitar PVC SN8, Dn 315 mm; L = 513,0 m
- racorduri pentru ape uzate din incinte PVC SN8, Dn 200 mm, L = 272,0 m;
- racorduri pentru guri de scurgere PVC SN8, Dn 160 mm, L = 390,0 m;
- guri de scurgere cu sifon 78 buc;
- cămine de vizitare, Dn 1000 mm 44 buc;
- camine de racord, Dn 1000 mm 17 buc.

Durata de execuție:

12 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apă Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor,
- Primarul municipiului Oradea,
- Direcția Tehnică,
- Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,
- Birou Drumuri Publice
- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marina Adelina Coste

Oradea, 04 aprilie 2014
Nr. 242

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”