

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
“Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea
din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice)”

Analizând Raportul de specialitate nr. 182403/08.06.2017 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivele de investiții “**Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice)**”,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7719/31.05.2017 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice)”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit b) și alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin (2) lit. e) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivele de investiții “**Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice)**” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..... Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : SC Termoficare Oradea SA

Valoarea totală a investiției 11.644.137,50 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 8.758.243,77 lei euro (inclusiv TVA)

Esalonarea investiției INV/C+M

Anul I 11.644.137,50 lei/8.758.243,77 lei (inclusiv TVA)

Capacitati:

PT 119

Punct termic - instalații interioare

capacitate termică PT	5532 kW
investiția specifică	193,30 lei/ kW
schimbătoare de căldură	
încălzire	2x1950 kW
apă caldă menajeră	2x1000 kW

rețele termice de distribuție

tip rețea	4 conducte
lungimea rețelei	1383 m
Dn 200	80 m
Dn 150	108 m
Dn125	90 m
Dn100	100 m
Dn 80	125 m

Dn 65	180 m
Dn 50	630 m
Dn 40	20 m
Dn 25	50 m
investiția specifică	1871,80 lei/m

PT 875

Punct termic - instalații interioare

capacitate termică PT	8111 kW
încălzire	4x11400 kW
apă caldă menajeră	2x1500 kW
investiția specifică	199,30 lei/kW

rețele termice de distribuție

tip rețea	4 conducte
lungimea rețelei	2235 m
Dn 200	165 m
Dn 150	175 m
Dn125	115 m
Dn100	258 m
Dn 80	335 m
Dn 65	377 m
Dn 50	400 m
Dn 40	228 m
Dn 25	182 m
investiția specifică	2029,40 lei/m

DURATA DE REALIZARE

- durata de realizare – 5 luni pentru fiecare punct termic în parte
- durata de execuție – 3 luni pentru fiecare punct termic în parte

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

- 30% din bugetul local
- până la 70% din bugetul de stat

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului județului Bihor;
- Primarul municipiului Oradea;
- Direcția Tehnică;
- Direcția Economică;
- Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;
- SC Termoficare Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lezeu Ioan

Oradea, 22 iunie 2017
Nr. 513

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea voturi „pentru”