

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție  
**„Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (16 puncte termice)”**

Analizând Raportul de specialitate nr. 191101/16.06.2017 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivele de investiții **„Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (16 puncte termice)”**,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

Având în vedere Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții **„Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (16 puncte termice)”**,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit b) și alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin (2) lit. e) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

#### Hotărâște:

**Art.1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivele de investiții **„Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (16 puncte termice)”** cu următoarele :

#### CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite : .....Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : ..... SC Termoficare Oradea SA

**Valoarea totală a investiției** 19.652.171,70 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 4.968.104,00 lei (inclusiv TVA)

Esalonarea investiției INV/C+M

Anul I 19.652.171,70 lei /4.968.104,00 lei (inclusiv TVA)

#### CAPACITĂȚI

| Nr crt. | Punct termic | u.m  | Schimbator incalzire | Putere MW | Schimbator apa calda menajera | Putere MW |
|---------|--------------|------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1.      | 100          | buc. | 2                    | 2,01      | 2                             | 1,4       |
| 2       | 103          | buc. | 4                    | 3,20      | 2                             | 1,4       |
| 3       | 110          | buc. | 2                    | 3,20      | 2                             | 1,4       |
| 4       | 111          | buc. | 2                    | 3,20      | 3                             | 1,4       |
| 5       | 112          | buc. | 4                    | 2,40      | 3                             | 1,4       |
| 6       | 115          | buc. | 2                    | 2,40      | 2                             | 1,4       |
| 7       | 120          | buc. | 2                    | 2,40      | 2                             | 1,4       |
| 8       | 126          | buc. | 4                    | 2,40      | 2                             | 1,4       |
| 9       | 127          | buc. | 3                    | 2,40      | 2                             | 1,4       |
| 10      | 404          | buc. | 2                    | 2,40      | 2                             | 1,4       |
| 11      | 521          | buc. | 2                    | 3,20      | 3                             | 1,4       |
| 12      | 523          | buc. | 2                    | 1,34      | 2                             | 1,4       |
| 13      | 611          | buc. | 3                    | 3,20      | 3                             | 1,4       |
| 14      | 612          | buc. | 4                    | 2,01      | 2                             | 1,4       |
| 15      | 613          | buc. | 2                    | 2,40      | 2                             | 1,4       |
| 16      | 910          | buc. | 2                    | 2,01      | 2                             | 1,4       |