

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție
“Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5”

Analizând Raportul de specialitate nr. 192826/19.06.2017 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivele de investiții **“Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5”**,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8482/16.06.2017 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții **“Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5”**,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit b) și alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin (2) lit. e) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivele de investiții **“Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5”** cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite : Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : SC Termoficare Oradea SA

Valoarea totală a investiției 270.134,95 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 181.166,28 lei (inclusiv TVA)

Esalonarea investiției INV/C+M

Anul I 270.134,95 / 181.166,28 lei (inclusiv TVA)

Capacitati:

Modul termic cu capacitate de 0,473 Gcal/h pentru încălzire

și 0,282 Gcal/h pentru apă caldă de consum ACC 1 buc.

Container tip sandwich cu

dimensiunile de 480 mm x 261 mm 1 buc.

Lungime conductă OL Dn 80/160 preizolata = 210 ml

Lungime conductă OL Dn 65/140 preizolata = 187 ml

Lungime conductă OL Dn 50/125 preizolata = 40 ml

Lungime conductă OL Dn 40/110 preizolata = 32 ml

Lungime conductă OL Dn 32/110 preizolata = 40 ml

Lungime conductă OL Dn 25/90 preizolata = 160 ml

Lungime conductă PE Dn75 = 80 ml

Cot OL Dn 80/160 preizolat = 10 buc

Cot OL Dn 65/140 preizolat = 12 buc

Cot OL Dn 50/125 preizolat = 4 buc

Cot OL Dn 25/90 preizolat	= 4 buc
Perne dilatare tip II	=12 buc
Manșoane Dn 80/160	= 66 buc
Manșoane Dn 65/140	= 48 buc
Manșoane Dn 50/125	= 20 buc
Manșoane Dn 40/110	= 32 buc
Manșoane Dn 32/110	= 20 buc
Manșoane Dn 25/90	= 48 buc
Robineți secționare ângropați Dn 80 PN 25	= 2 buc
Robineți secționare cu flanșă Dn 80 PN 25	= 2 buc
Robineți secționare cu bilă Dn 80 PN 16	= 4 buc
Robineți secționare cu bilă Dn 65 PN 16	= 2 buc
Robineți secționare cu bilă Dn 50 PN 16	= 4 buc
Robineți secționare cu bilă Dn 40 PN 16	= 4 buc
Robineți secționare cu bilă Dn 32 PN 16	= 2 buc
Robineți secționare cu bilă Dn 25 PN 16	= 4 buc

DURATA DE REALIZARE

- durata de realizare – 11 săptămâni
- durata de execuție – 4 săptămâni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face din surse proprii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului județului Bihor;
- Primarul municipiului Oradea;
- Direcția Tehnică;
- Direcția Economică;
- Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;
- SC Termoficare Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lezeu Ioan

Oradea, 22 iunie 2017
Nr. 516

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea voturi „pentru”