

HOTARARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:
„Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849.”

Analizand Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 71461/09.03.2018 intocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: „Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849.”

Deoarece exista oportunitatea de finantare în cadrul programului guvernamental **“Termoficare 2006 - 2020 caldura si confort”**, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a serviciului de alimentare cu energie termica a populatiei - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termice

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 71428/09.03.2018 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. „a” și lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, actualizată și republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultati din studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:
„Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849”, dupa cum urmeaza:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea

Beneficiar: Termoficare Oradea S.A.

FINANTAREA INVESTITIEI

Valoarea totala a investitiei: 5.151.617,00 lei fără TVA

Din care C + M: 1.264.904,00 lei fără TVA

Defalcată după cum urmează:

PT 130

Valoarea totala a investitiei: 1.085.374,00 lei fără TVA

Din care C + M 191.226,00 lei fără TVA

PT 604

Valoarea totala a investitiei: 1.438.227,00 lei fără TVA

Din care C + M 462.086,00 lei fără TVA

PT 820

Valoarea totala a investitiei: 1.654.495,00 lei fără TVA

Din care C + M 364.219,00 lei fără TVA

PT 849

Valoarea totala a investitiei: 973.521,00 lei fără TVA

Din care C + M 247.373,00 lei fără TVA

CAPACITATI

Punctul termic 130

- 3 schimbatoare pentru incalzire, sarcina 3 x 1,1 Gcal/h;
- 3 schimbatoare pentru ACM, sarcina 3 x 0,6 Gcal/h;
- modul pompare incalzire format din trei pompe, 2 in functiune si 1 rezerva, Q=100mc/h, H=25mCA/pompa;

- ROBINETI LIMITATORI DEBIT

1	Robinet limitator debit DN 32	buc	1
2	Robinet limitator debit DN 50	buc	6
3	Robinet limitator debit DN 65	buc	3
4	Robinet limitator debit DN 80	buc	7

- REGULATOARE DE PRESIUNE

1	Regulator DN 32	buc	1
2	Regulator DN 50	buc	6
3	Regulator DN 65	buc	3
4	Regulator DN 80	buc	7

Punctul termic 604

- 4 schimbatoare pentru incalzire, sarcina 4 x 1,1 Gcal/h;
- 2 schimbatoare pentru ACM, sarcina 2 x 0,6 Gcal/h;
- modul pompare incalzire format din trei pompe, 2 in functiune si 1 rezerva, Q=140mc/h, H=27mCA/pompa;
- ROBINETI LIMITATORI DEBIT 120 BUC

1	Robinet limitator debit DN 20	buc	9
2	Robinet limitator debit DN 25	buc	3
3	Robinet limitator debit DN 32	buc	86
4	Robinet limitator debit DN 40	buc	3
5	Robinet limitator debit DN 50	buc	7
6	Robinet limitator debit DN 65	buc	12

- REGULATOARE DE PRESIUNE 120 BUC

1	Regulator DN 20	buc	9
2	Regulator DN 25	buc	3
3	Regulator DN 32	buc	86
4	Regulator DN 40	buc	3
5	Regulator DN 50	buc	7
6	Regulator DN 65	buc	12

Punctul termic 820

- 5 schimbatoare pentru incalzire, sarcina 5 x 1,1 Gcal/h;
- 3 schimbatoare pentru ACM, sarcina 3 x 0,6 Gcal/h;
- modul pompare incalzire format din trei pompe, 2 in functiune si 1 rezerva, Q=100mc/h, H=25mCA/pompa;
- ROBINETI LIMITATORI DEBIT

1	Robinet limitator debit DN 20	buc	5
2	Robinet limitator debit DN 25	buc	5
3	Robinet limitator debit DN 32	buc	25
4	Robinet limitator debit DN 40	buc	4
5	Robinet limitator debit DN 50	buc	18
6	Robinet limitator debit DN 65	buc	5
7	Robinet limitator debit DN 80	buc	6
8	Robinet limitator debit DN 100	buc	1

● **REGULATORARE DE PRESIUNE**

1	Regulator DN 20	buc	5
2	Regulator DN 25	buc	5
3	Regulator DN 32	buc	25
4	Regulator DN 40	buc	4
5	Regulator DN 50	buc	18
6	Regulator DN 65	buc	5
7	Regulator DN 80	buc	6
8	Regulator DN 100	buc	1

Punctul termic 849

- 2 schimbatoare pentru incalzire, sarcina 2 x 1,1 Gcal/h;
- 2 schimbatoare pentru ACM, sarcina 2 x 0,6 Gcal/h;
- modul pompare incalzire format din trei pompe, 2 in functiune si 1 rezerva, Q=75mc/h, H=18mCA/pompa;
- ROBINETI LIMITATORI DEBIT

1	Robinet limitator debit DN 32	buc	3
2	Robinet limitator debit DN 40	buc	9
3	Robinet limitator debit DN 50	buc	31
4	Robinet limitator debit DN 65	buc	7
5	Robinet limitator debit DN 80	buc	1

● **REGULATORARE DE PRESIUNE**

1	Regulator DN 32	buc	3
2	Regulator DN 40	buc	9
3	Regulator DN 50	buc	31
4	Regulator DN 65	buc	7
5	Regulator DN 80	buc	1

DURATA DE REALIZARE

Durata estimată de execuție a fiecărui punct termic în parte este de 6 luni

Finantarea investitiei:

Investitia va fi realizata in cadrul programului guvernamental "Termoficare 2006- 2020 caldura si confort", după cum urmează:

- minim 30% din surse de la bugetul local
- până la 70% de la bugetul de stat

ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala
- Directia Economica din cadrul Primariei
- Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari
- SC Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 martie 2018
Nr. 187

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”