

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „**Reabilitare, modernizare instalații de ventilație și climatizare la sala de concerte, foaier și spații anexe**” la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, str. Bv. CD Loga nr.2

Cinematograful Capitol a fost construit în 1929, din bugetul local al orașului. În 1957 a fost naționalizat. Aici funcționa și Filarmonica Banatului.

Prin H.C.L. nr. 73/27.03.2007 s-a hotărât schimbarea denumirii imobilului situat în Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.2 din Cinematograful "Capitol" în Sala "Capitol" și atribuirea acestuia în folosința gratuită Filarmonicii "Banatul" din Timișoara.

Având în vedere faptul că în ultimul timp nu s-au efectuat lucrări de reabilitare și modernizare la aceasta sală, precum și de îmbunătățire a condițiilor de audiție a concertelor susținute de Filarmonica, este imperios necesară reabilitarea și modernizarea instalațiilor de ventilație și climatizare la Sala "Capitol".

La subsolul Filarmonicii Banatul a fost descoperită prima instalație de aer condiționat funcțională la Timișoara. Agregatul, vechi de 78 de ani, încălzea ori împrăștiă aerul din sala de spectacole a clădirii folosind un sistem ingenios de încăperi și filtre din cărbuni unși cu combustibil. Instalația, care va fi reparată în lunile următoare, va face obiectul unui mic muzeu al tehnicii care va fi amenajat chiar în subsolul clădirii. "Clima" a fost, repornită în anii comunismului.

Lucrările care se propun a se realiza sunt lucrări de reabilitare a instalației de încălzire a sălii de concerte și a spațiilor anexe. Aceste reabilitări se vor realiza prin utilizarea canalelor existente de ventilație și montarea unor utilaje performante cu tubulatură și racordurile aferente. Acestea sunt:

- echipament de climatizare 1400-A = 5 buc;
- echipament de climatizare split tip coloană 48000 btu/h = 2 buc;
- echipament de climatizare tip duet 43000 btu/h = 1 buc;
- echipament de climatizare tip split de perete 9000 btu/h = 1 buc;
- echipament de climatizare tip split de perete 12000 btu/h = 6 buc;
- echipament de climatizare tip split de perete 18000 btu/h = 2 buc;

Toate unitățile exterioare ale echipamentelor se vor amplasa în exteriorul clădirii, după caz, direct pe sol, pe perete, sau pe acoperiș.

Echipamentele interioare pentru climatizarea sălii de concerte sunt centrale de tratare aer, care vor folosi pentru distribuția aerului preparat tubulaturi atât pe partea de introducere a aerului, cât și pe partea de recirculare a acestuia. Introducerea aerului în sală se va realiza prin intermediul unor grile speciale cu dubla deflexie, pentru dirijarea jetului de aer atât pe orizontală cât și pe verticală.

Având în vedere studiul de fezabilitate pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Filarmonica « Banatul » din Timisoara ;

Finanțarea investiției se va face din bugetul local cap. 67.02.03.

Eșalonarea investiției : 2007-2008

Durata de realizare a investiției: 2 luni

Propunem:

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „**Reabilitare, modernizare instalații de ventilație și climatizare la sala de concerte, foaier și spații anexe**” la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, str. Bv. CD Loga nr.2 Timișoara în valoare de 804.216 lei pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Filarmonica « Banatul » din Timisoara, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul proiect de hotărâre

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2007-2008.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate și a investiției.

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza

DIRECTOR,

ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

LA PROIECTUL DE HOTĂRE NR.

Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiției „**Reabilitare, modernizare instalații de ventilație și climatizare la sala de concerte, foaier și spații anexe**” la Filarmonica « Banatul » din Timisoara, Bv. CD Loga nr.2 Timișoara

DEVIZUL GENERAL

Din valoarea totală a investiției de 804.216 RON, sursele de finanțare propuse sunt: Curs Euro /leu 3.25 RON

	Cheltuieli eligibile		Cheltuieli neeligibile		Total	
	RON	Euro	RON	Euro	RON	Euro
Bugetul local al Municipiului Timișoara	675.812	207.942	128.404	39.509	675.812	207.942
Cofinanțare din care:						
- autofinanțare						
- împrumuturi						
TOTAL PROIECT	675.812	207.942	128.404	39.509	804.216	247.451

6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

6.1 Valoarea totală: **804.216 RON**

6.2 Durata de realizare (luni): 2

6.3 Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2007-2008

DIRECTOR
Ec. Nicușor C-tin Mișu

ȘEF SERVICIU
ing. Marius Duma