

ANEXA 2

Extindere instalație iluminat public pe Intrarea Iorgovanului și Intrarea Cerceilor

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. **Denumirea investiției** : Extindere instalație iluminat public pe Intrarea Iorgovanului și Intrarea Cerceilor, lucrarea nr. L.1/2008;
2. **Amplasamentul** : Intravilan Municipiul Timișoara
3. **Caracteristici tehnice ale lucrării**:
 - a. tensiunea de utilizare : 0.4 kV
 - b. natura rețelelor electrice : subterane;
 - c. secțiunea conductoarelor:
 - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;
 - d. tipul stâlp: stâlpi pietonali de 4,4 m
4. **Lungimea rețelelor electrice**:
 - a. LES j.t. : 270 m
5. **Durata de realizare a investiției** : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire
6. **Indicatori tehnico-economici**:
 - a. valoarea de finanțare (fără TVA) : 45.128,04 LEI adică 13.077,56 EURO

Extindere instalație iluminat public pe strada Mihail Sadoveanu

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. **Denumirea investiției** : Extindere instalație iluminat public pe str. Mihail Sadoveanu, lucrarea nr. L.2/2008;
2. **Amplasamentul** : Intravilan Municipiul Timișoara
3. **Caracteristici tehnice ale lucrării**:
 - a. tensiunea de utilizare : 0,4 kV
 - b. natura rețelelor electrice : subterane
 - e. secțiunea conductoarelor:
 - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;
 - f. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SC-10001
4. **Lungimea rețelelor electrice**:
 - a. LES j.t. : 390 m
5. **Durata de realizare a investiției** : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire
6. **Indicatori tehnico-economici**:
 - a. valoarea de finanțare (fără TVA) : 63.329,49 LEI adică 18.352,12 EURO

Extindere instalație iluminat public pe str. Cîntului

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. **Denumirea investiției** : Extindere instalație iluminat public str. Cîntului, lucrarea nr. L.3/2008;
2. **Amplasamentul** : Intravilan Municipiul Timișoara
3. **Caracteristici tehnice ale lucrării**:
 - a. tensiunea de utilizare : 0,4 kV
 - b. natura rețelelor electrice : subterane
 - g. secțiunea conductoarelor:
 - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;
 - h. tipul stâlp: stâlpi de beton SC-10001
4. **Lungimea rețelelor electrice**:
 - a. LES j.t. : 144 m
5. **Durata de realizare a investiției** : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare (fără TVA) : 19.072,60 LEI adică 5.527,01 EURO

Extindere instalație iluminat public pe str. Claude Debussy

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public pe str. Claude Debussy, lucrarea nr. L.5/2008;

2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

- a. tensiunea de utilizare : 0,4 kV
- b. natura rețelelor electrice : subterane
- i. secțiunea conductoarelor:
 - pentru cablu : ACYABY 3x35+16 mmp;
- j. tipul stâlp: stâlpi de beton SC-10001

4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 490 m

5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare (fără TVA) : 92.437,57 LEI adică 26.787,29 EURO

Extindere instalație iluminat public pe str. Preot Alexandru Bălaș

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. Denumirea investiției : Extindere instalație iluminat public pe str. Preot Alexandru Bălaș, lucrarea nr. L.6/2008;

2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timișoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:

- a. tensiunea de utilizare : 0,4 kV
- b. natura rețelelor electrice : subterane
- k. secțiunea conductoarelor:
 - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;
- l. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SC-10001

4. Lungimea rețelelor electrice:

a. LES j.t. : 395 m

5. Durata de realizare a investiției : 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanțare (fără TVA) : 58.450,55 LEI adică 16.938,26 EURO

Șef Serviciu Energetic,
Ioan Zubașcu

Consilier,
Dănuț Pobega