

ANEXA 1

Extindere sistem de iluminat arhitectural – Pod Traian

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

- 1. Denumirea investiției :** „Extindere sistem de iluminat arhitectural – Pod Traian”;
- 2. Amplasamentul :** Intravilan Municipiul Timișoara
- 3. Caracteristici tehnice ale lucrării:**
 - a. tensiunea de utilizare : 0.4 kV
 - b. natura rețelelor electrice : subterane;
 - c. secțiunea conductoarelor:
 - pentru cablu : CYABY 4x25+16 mmp mmp;
 - d. tipul stâlp: -
- 4. Lungimea rețelelor electrice:**
 - a. LES j.t. 60 m
- 5. Durata de realizare a investiției :** 6 luni de la emiterea Autorizației de Construire
- 6. Indicatori tehnico-economici:**
 - a. valoarea de finanțare (fără TVA) : 309.721,10 Lei adică 89.753,42 Euro