







STUDIU DE ÎNSORIRE (ORA 8:30 - 16:30)



PARAMETRII ÎNSORIRE
LOCATIE: TIMISOARA
LAT.: 45°46'33.70"N
LONG.: 21°12'28.74"E
FUS ORAR: GMT+2

PARAMETRII TEMPORALI
DATA STUDIULUI: 22 DECEMBRIE
INTERVAL ORAR: STUDIUL S-A EFECTUAT ÎNTE ORELE 8:30 -16:30
SIMULARILE DE UMBRIRE S-AU EFECTUAT LA FIECARE 60 DE MINUTE

Conform studiului de însorire realizat
amplasarea construcției pe parcelă respectă
normele de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014
al Ministerului Sănătății „Amplasarea clădirilor
destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea
acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la
solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din
clădire și din locuințele învecinate.”