



NOTA :
1. Proprietarii parcelelor vor incheia contract cu operatorul de distributie al energiei electrice din zona. Operatorul de distributie va intocmi fise de solutie pentru racordarea fiecarui consumator in parte.
2. Propunerea de amplasare a postului de transformare este informativa, solutia de alimentare a zonei studiate urmand a fi decisa de operatorul de distributie zonal.

- cladiri propuse
- carosabli existent DN69 (cal Aradului) si Centura ocolitoare Timisoara Nord
- santuri si canale existente/relocare
- largie carosabil pentru amenajare acces rufier si drumuri de acces propuse
- troleuare propuse
- pista de biciclete propusa
- drumuri si platforme propuse in incinta
- zona verde

- ELECTRICE**
- Linie electrica subterana (LES) joasa tensiune 0,4 kV existenta
 - Linie electrica subterana (LES) joasa tensiune 0,4 kV
 - Linie electrica subterana (LES) medie tensiune 20 kV
 - Traseu cablu subteran pentru iluminatul public
 - Canalizatie telecomunicatii - 2 x PVC-M D90mm
 - Stalp de iluminat public , metalic, h=11m, echipat cu un corp de iluminat cu sursa LED 100W
 - Camin de tragere pentru telecomunicatii

Proiectant general: MELVIN

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SIGNATURA	CEBENTA	REFERA/EXPERIENTA NR.	DATA
VERIFICATOR/EXPERT: DATA: 08.2022					
PROIECTANT GENERAL: DATA: 08.2022					
PROIECTANT GENERAL: DATA: 08.2022					

PROIECTANT GENERAL: DATA: 08.2022	PROIECTANT GENERAL: DATA: 08.2022	PROIECTANT GENERAL: DATA: 08.2022	PROIECTANT GENERAL: DATA: 08.2022
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------