

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU**

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3, Jud. Sălaj
tel/fax: +40-260-661869
email: primaria@zalausj.ro
www.zalausj.ro



Certificat RO-3415, pentru
Sistem de Management al Calitatii
Conform ISO 9001:2000

HOTĂRÂREA NR. 215

din 06 august 2010

privind aprobarea achiziționării unor lucrări de către SC – UE – Zalău SA din fondul de dezvoltare, modernizare, și re tehnologizare a sistemelor energetice de interes local

Consiliul local al municipiului Zalău

Având în vedere:

- Referatul comun al Direcției tehnice și Direcției economice nr. 35397 din 04.08.2010;
- Adresa S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. nr. 2539 din 03.08.2010
- Prevederile art. 40, alin 2 din Legea nr. 325/14.07.2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
- H.C.L. nr. 264 din 28.09.2009 privind aprobarea modificării nivelului redevenței datorate Consiliului local al municipiului Zalău de către S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. precum și a nivelului cotei de dezvoltare - cercetare

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. " c " și " d " din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;

În baza art. 45, alin . 2 din Legea 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRÂȘTE :

Art.1. Se aproba achiziționarea, de către S.C. Uzina Electrică Zalău S.A. din cota de dezvoltare de 1% constituită conform Legii nr.325/2006 (art. 40, alin 2) și a H.C.L. nr. 264 din 28.09.2009, pe anul 2010, în cuantum de **17.360 lei** a următoarelor lucrări :

Nr. crt.	Denumire produs	Valoarea estimată cu TVA - lei -	OBSERVAȚII
0	1	2	3
1	Revizie tehnică programată – probe și verificări PRAM și măsurători profilactice la Trafo 1 și Trafo 2, 25MVA, TC CESU 110 KV amplasate în stația de 110 kv SRA – Anvelope	17.360	În baza normativelor tehnice PE01 6/96 și PE 116/94 la Transformatoarele Trafo 1, Trafo 2 și a instalației de teleprotecție LEC 110 KV nr. 1 și 2 este necesară execuția următoarelor lucrări: - verificări rezistente de izolație, coeficient de absorbție pentru înfășurări la Trafo 25MVA , 110/6KV și transformatoarele de curent tip CESU 110 KV - verificare circuite de protecții, semnalizări celule 110KV și celule 6KV aferente trafo 25MVA - verificarea instalației teleprotecție LEA 110 KV Sălaj – Anvelope circuit 1 și 2 - verificarea tangenta unghiului de pierderi dielectrice și capacitatea înfășurărilor la Trafo 25 MVA 110/6KV și transformatoarele de curent tip CESU 110 KV

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează : Direcția economică, Direcția tehnică și S.C. Uzina Electrică Zalău.S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institutia Prefectului - Județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică locală
- Direcția tehnică
- Direcția economică
- S.C. Uzina Electrică Zalău S.A.

CONSILIERI,

1. Coța Gabriela Daniela
2. Trif Dan Simona
3. Băgărean Călin

DT-SIAP/GS/MP-6ex.

**CONTRASEMNEAZĂ**

SECRETAR,
Petroviță Stelian